



POZNÁMKY:

- UZEMŇOVACIA SÚSTAVA: TYP B - OBVODOVÝ UZEMŇOVAČ, VODIČ FeZn 30x4 mm V ZEMI V HĽBKE MIN. 70 cm VO VZDIALENOSTI cca 25 AŽ 100 cm OD OBJEKTU, DOPLNENÝ O HĽBKOVÉ UZEMŇOVAČE DĹŽKY 1,5 m
- HĽBKA 70 cm SA NEMUSÍ DODRŽAŤ NA MAX. 20% DĹŽKY CELEHO OBVOD. UZEMŇOVAČA, AK JE TO POTREBNÉ
- UZEMŇOVACIE VODIČE - FeZn ø8 mm S PVC IZOLÁCIOU PRIPOJA ZVODY LPS, ODKVAPOVE RURY A HUP
- ODPORÚČENÝ ODPOR UZEMŇOVACEJ SÚSTAVY NIŽŠÍ AKO 10 Ω
- PRECHODY UZEMŇOVACÍCH VODIČOV BETÓN/PÓDA A PÓDA/VZDUCH A SPOJE V ZEMI MUSIA BYŤ CHRÁNENÉ PRED KORÓZIOU
- PRED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRÁČ VYZNAČIŤ VŠETKY INŽINIERSKÉ SIETE A RUČNE ODKOPAŤ

- LEGENDA:**
- VODIČ PÁSOVÝ FeZn 30x4 mm, ULOŽENÝ NA VÝŠKU
 - VODIČ KRUHOVÝ FeZn ø8 mm S PVC IZOLÁCIOU
 - HĽBKOVÝ UZEMŇOVAČ DĹŽKY 1,5 m (ZARÁŽACÍ HROT č. 620 001 + TYČ 1,5 m č. 620 151)
 - ČÍSLO SKÚSOBNÉHO BODU / ZVODU
 - SVORKA UZEMŇOVACIA, FeZn (č. 318 251)
 - UZEMŇOVACIA SVORKA/OBJÍMKKA NA ODKVAPOVÚ RURU (č. 540 200)
 - SVORKA PRIPOJOVACIA, FeZn (č. 620 015)

- LEGENDA A TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA:**
- KATASTER
 - KATASTER - RIEŠENÝ PRIESTOR VO VLASTNÍCTVE INVESTORA
 - NN KÁBLOVÝ ROZVOD SSD
 - OZNAMOVACIE VEDENIA ST
 - KANALIZÁCIA
 - VODOVOD
 - PLYNOVOD

GENERALNÝ PROJEKTANT: ING. ARCH. V. MECKOVÁ	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: ING. JULIUS VRŠANSKÝ	Ing. Julius Vršanský Dolné Záhumie 73/24, 013 41 Dolný Hričov mob: 0904 640 455, e-mail: j.vrsansky@gmail.com REGISTRAČNÉ ČÍSLO SKS: 5076xSPxIL	Č. PARÉ
HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU: ING. ARCH. V. MECKOVÁ	VYPRACOVAL: ING. JULIUS VRŠANSKÝ		
INVESTOR: VÚC ŽILINA			ZAKÁZKA č. 15/20
STAVBA: KONZERVATÓRIUM – PRESTAVBA A NADSTAVBA, ŽILINA			DATUM: 08.2020
OBJEKT: SO 01			PROFESIA: ELEKTRO
MIESTO: ŽILINA, ČÍSLO PARC. 1291/2, 1291/5, 1291/7, 1291/10, 1295/10, 1290/30, 1291/1, 1291/3			STUPEN: RP
NÁZOV VÝKRESU: SITUÁČNÁ SCHÉMA VONKAJŠIEHO LPS - UZEMNENIE			POČET AL: 8 Č. VÝKRESU: E27