



LEGENDA

- ⊙ –SKÚŠOBNÁ SVORKA
- –ZÁKLADOVÝ ZEMNIČ – FeZn 30x4
- –ZBERNÉ VEDENIE – AlMgSi ø8mm

POZNÁMKA

- ZÁKLADOVÝ ZEMNIČ SA ULOŽÍ DO BETÓNOVÝCH ZÁKLADOV STAVBY NA DNE BUDE TVORENÝ PÁSOVINOU FeZn 30x4mm
- ZEMNÝ ODPOR SPOLOČNEJ UZEMŇOVACEJ SÚSTAVY MÔŽE BYŤ MAX. 10 OHMOV
- CELÚ INŠTALÁCIU BLESKOZVODU PREVIESŤ PODLA STN EN 62305–1,2,3,4
- SKÚŠOBNÉ SVORKY OSADIŤ DO VÝŠKY cca 1,8m OD TERÉNU
- ZVODY K ZEMNÍCOM VIESŤ PO POVRCHU NA PODPERÁCH PV23

ZODP. PROJEKTANT	Daniel Vážny	Daniel Vážny Nevidzany 5 972 27 Liešťany 0907 422418	
VYPRACOVAL	Daniel Vážny		
INVESTOR	obec Rudnianska Lehota, Rudnianska Lehota 225, 972 26 Nitrianske Rudno		
MIESTO VÝSTAVBY	k.ú. Rudnianska Lehota, p.č. 775, 783, 782, 781, 780, 779	ČÍSLO VÝKRESU: 03E2	
STAVBA / OBJEKT	ZBERNÝ DVOR RUDNIANSKA LEHOTA SO 03 – PRÍSTREŠOK PRE KONTAJNERY		
STUPEŇ PROJEKTU	PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE	SADA Č.:	
PROFESIA	Elektroinštalácia		
PREDMET DOKUMENTU	Bleskozvod a uzemnenie prístrešku		
SPRACOVANIE	DÁTUM: 05/2022	FORMÁT: 2xA4	MIERKA: 1:50