



POZNÁMKA

- ROZVODNICA OEZ TYP DN43-3505
- PRÍVOD: ZDOLA
- VÝVODY: ZHORA
- KRYTIE: IP43/20
- ROZVODNÁ SÚSTAVA: 3NPE, 50Hz 400/TN-S
- OCHRANA PRED ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM PODLA STN 33 2000-4-41/2007:
 - 411 OCHRANNÉ OPATRENIE: SAMOČINNÉ ODPOJENIE NAPÉJANIA
 - 411.2 ZÁKLADNÁ OCHRANA(OCHARANA PRED PRIAMYM DOTYKOM)
 - A.1 ZÁKLADNÁ IZOLÁCIA ŽIVÝCH ČASTÍ
 - A.2 ZÁBRANY ALEBO KRYTY (MIN.IP2X)
 - 412. OCHRANNÉ OPATRENIE: DVOJITÁ ALEBO ZOSILNENÁ IZOLÁCIA
 - 415. DOPLNKOVÁ OCHRANA
 - 415.1 DOPLNKOVÁ OCHRANA : PRÚDOVÉ CHRÁNIČE
 - 415.2 DOPLNKOVÁ OCHRANA : DOPLNKOVÉ OCHRANNÉ POSPÁJANIE

ZODP. PROJEKTANT	Daniel Vážny	Daniel Vážny Nevidzany 5 972 27 Liešťany 0907 422418	
VYPRACOVAL	Daniel Vážny		
INVESTOR	obec Rudnianska Lehota, Rudnianska Lehota 225, 972 26 Nitrianske Rudno		
MIESTO VÝSTAVBY	k.ú. Rudnianska Lehota, p.č. 775, 783, 782, 781, 780, 779	ČÍSLO VÝKRESU: 03E3	
STAVBA / OBJEKT	ZBERNÝ DVOR RUDNIANSKA LEHOTA SO 03 – PRÍSTREŠOK PRE KONTAJNERY		
STUPEŇ PROJEKTU	PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE	SADA Č.:	
PROFESIA	Elektroinštalácia		
PREDMET DOKUMENTU	Rozvádzač RH		
SPRACOVANIE	DÁTUM: 05/2022	FORMÁT: A4	MIERKA: –