

Vysvetľovanie

Názov zákazky: Prestavba priepustu na ceste III/2017 v k.ú. Krásno nad Kysucou

Obstarávateľ: Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja

Poradové číslo: 1

Dátum podania: 06.10.2022 10:51:15

Zverejnené: 12.10.2022 12:36:54

Dobrý deň.

Verejný obstarávateľ na základe doručenej žiadosti poskytuje nasledovné vysvetlenie.

Otázka č.1:

Vo výkaze výmer je položka č.33 Betónové tvarovky vystužené geosyntetikou, 79 m2. Žiadame verejného obstarávateľa o bližšiu špecifikáciu- typ, rozmery a počet kusov tvárnic.

Odpoveď 1:

Položka č. 33 je uvedená v m2 **bez uvedenia typu a rozmerov** z dôvodu, že ide o prvok systémového riešenia vystuženej horninovej konštrukcie. Vystužená horninová konštrukcia v zmysle TKP 31 Zvláštne zemné konštrukcie musí byť certifikovaný systém. V projektovej dokumentácii Príloha D.8 Statický výpočet sú uvedené Vami požadované parametre vystuženej horninovej konštrukcie.

S pozdravom SC ŽSK