

verejnému obstarávateľovi bola v lehote na predkladanie ponúk doručená žiadosť o vysvetlenie informácií uvedených v súťažných podkladoch, resp. v inej sprievodnej dokumentácii - zverejnenej projektovej dokumentácii.

V súlade s § 113 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujeme nasledovné :

K otázke

„Stožiare verejného osvetlenia sú v podkladoch rôzne špecifikované technická správa v popise oceňuje- „Stožiar kužeľový oceľový zinkový so zemným koncom výšky 5 m, D 76 mm“ a PD dĺžku 4m. Nebude potrebný výložník pre osadenie svietidiel? Vo výkaze výmer chýbajú súvisiace práce pre výmenu – výkop, betónový základ stĺpa, kabeláž pre pripojenie svietidiel. Žiadame o upresnenie typu – priemeru, dĺžky stĺpa verejného osvetlenia ako aj doplnenie položiek súvisiacich prác“

uvádzame nasledovné:

Po oboznámení sa s obsahom ako aj rozsahom žiadosti verejný obstarávateľ požiadal zodpovedného projektanta o poskytnutie vysvetlenia. K otázke uviedol nasledovné:

Správny návrh stožiara verejného osvetlenia je uvedený v technickej správe a to „Stožiar kužeľový oceľový zinkový so zemným koncom výšky 5 m, D 76 mm. a na staré pätky sa osadia nové stĺpy - preto tam nie sú výkopy a betonáž pätiiek“.

Ing. Alica Findrichová

splnomocnená osoba zodpovedná za verejné obstarávanie