



RÍMSA

M 1:25







TVAR

M 1:25




MÚR

M 1:25



POHĽAD

M 1:25



POZNÁMKY

- PRED REALIZÁCIOU VYTÝČIŤ VŠETKY INŽINIERSKE SIETE!!!
- DODRŽAŤ VŠETKY KONŠTRUKČNÉ ZÁSADY!
- KOTEVNÚ VÝSTUŽ MÚRU - POLOŽKA 1a A 1b - VLEPIŤ / ZABETÓNOVAŤ DO ZÁKLADU, RESP. VYSPRAVENÉHO MÚRU
- KOTEVNÚ VÝSTUŽ RÍMSY - POLOŽKA 4 - ZABETÓNOVAŤ DO MÚRU
- POZDĹŽNE PRÚTY - POLOŽKA 2 - PRESTYKOVAŤ NA DĹŽKE 500mm
- TRÁM A RÍMSU DILATOVAŤ PODĽA PD
- DĹŽKY VÝSTUŽÍ PRISPÔSOBIŤ PODĽA ROZMIESTNENIA DILATÁCIÍ
- DILATAČNÉ ŠKÁRY RÍMSY A MÚRU BUDÚ VYPLNENÉ EXTRUDOVANÝM POLYSTYRÉNOM A PO OBVODE UTESNENÉ TRVALO PRUŽNÝM UV-ODOLNÝM TMELOM
- KAMENNÝ OBKLAD HRúbKY 200mm VLOŽIŤ DO DEBNENIA PRED BETONÁŽOU, RESP. MÚR OBLOŽIŤ A VYŠKÁROVAŤ PO BETONÁŽI

KRYTIE 55mm

ROZMERY NA STAVBE KONTROLOVAŤ!

BETÓN (STN EN 206) C 35/45 XC4, XD3, XF4 (SK)-CL0,2-Dmax16-S4  
OCEĽ B 500B

ŽB. OPORNÝ MÚR  
ŽB. RÍMSA

VÝKAZ VÝSTUŽE

OZN.	Č.	φ [mm]	DĹ 1KS [m]	POČET [ks]	DĹŽKA CELKOM [m/mb]			POZNÁMKA
					φ10/B500B/	φ12/B500B/	φ20/B500B/	
SO 04	1a	20	1,40	7			9,80	-
	1b	20	1,10	7			7,70	
	2	12	1,00	26		31,20		+20% (STYKY, OHYBY)
	3	12	3,01	7		21,07		-
	4	10	2,29	7	16,03			-
	5	10	2,17	7	15,19			-
	DĹŽKA CELKOM [m na 1 mb múru]				31,22	52,27	17,50	
	HMOTNOSŤ [kg/mb]				0,617	0,888	2,466	
	HMOTNOSŤ CELKOM [kg na 1 mb múru]				19,26	46,42	43,15	
	HMOTNOSŤ CELKOM [kg na 1 mb múru]				108,83			
	SPOLU				40 m	4353,34	kg	

00		12/2021		-			
číslo / number		dátum / date		obsah / content			
tabuľka revízií / list of revisions							
investor		Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja M.Rázusa 104, 010 01 Žilina		generálny dodávateľ:			
		zodpovedný riešiteľ pre dopravné stavby:		zodpovedný riešiteľ pre geotechniku:		vypracoval a kreslil:	
		Ing. Ondrej Bronček		Ing. Boris Vrábel, PhD.		Ing. Boris Gabara	
miesto stavby		k.ú. Jasenovo		stupeň		DSPRS	
				profesia		geotechnika	
				číslo zákazky		J-01/21	dátum
							12 / 2021
				formát		3xA4	mierka
							1:25
				číslo výkresu		sada	
obsah		VÝKRES VÝSTUŽE				D-04-5	