

## Vysvetlenie k podanej žiadosti č. 10

Na základe doručenej žiadosti o vysvetlenie č. **10**, ktorá bola doručené prostredníctvom komunikačného rozhrania elektronického prostriedku EVOSERVIS predkladáme nasledovné vysvetlenie

Otázka:

Pol.č.209 Montáž a dodávka strešný zateplený svetlík 1000x1000 mm, 5 kus. Uvedené svetlíky budú pevné (neotváravé)?

**Odpoveď:**

Strešné zateplené svetlíky budú pevné (bez otvárania).