

Mesto Košice

Podlimitná zákazka zadávaná bežným postupom:

„VÝSTAVBA NOVEJ TELOCVIČNE PRI ZŠ S MŠ ŽELIARSKA Č. 4, KOŠICE“

Vážený záujemca

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

EVO/20232401-02

Vybavuje/linka

Ébrey S./0907971499

V Košiciach,

24.01.2023

VEC: Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie č.10**Identifikácia zákazky:**

Profil: Mesto Košice

Zákazka: „VÝSTAVBA NOVEJ TELOCVIČNE PRI ZŠ S MŠ ŽELIARSKA Č. 4, KOŠICE“

Zverejnená: Vestník č. 3/2023 - 04.01.2023

Číslo: 217 - WYP

formou: §§ 112 – 114 podlimitná zákazka zadávaná bežným postupom

Vážený záujemca,

na základe elektronickej žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov doručenej verejnému obstarávateľovi v lehote na podanie otázok, Vám v zmysle § 113 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov („ďalej len zákon“) Vám zasielame nasledujúce vysvetlenie.

otázka č. 1:

Žiadame verejného obstarávateľa o upresnení betónovej dosky v skladbe P1, nakoľko v PD stavebnej časti a vo výkaze výmer je navrhnutá betónová doska brúsená + kari sieť a v technickej správe statika je navrhnutá dratkobetónová doska so vsypom. Žiadame upresniť aj vzhľadom na celú skladbu, pre realizáciu PVC podlahy.

Odpoveď č.1: Platí výkaz výmer.

otázka č. 2:

Žiadame verejného obstarávateľa upresniť RAL trapezového plechu.

Odpoveď č. 2: RAL trapézového plechu je 9002 – pohľadová strana.

S pozdravom,

Ing. Ébrey Silvia
osoba poverená realizáciou VO