

Vysvetlenie k podanej žiadosti č. 23

Na základe doručenej žiadosti o vysvetlenie č. 23, ktorá bola doručená prostredníctvom komunikačného rozhrania elektronického prostriedku EVOSERVIS predkladáme nasledovné vysvetlenie

Otázka:

V položke č. 218 - montáž a dodávka okno š.90 x v213,50 stále vo výpise okien chýba, žiadame o doplnenie do výpisu okien. Položky montáž a dodávka dverí so zárubňou, doteraz nebolo zodpovedané aký typ zárubne má byť nacený. Vo výpise dverí nie je špecifikovaná zárubňa.

Odpoveď:

Položka č.218 sa týka rekonštrukcie MŠ a nachádza sa vo výkrese č.03 objektu SO02. Okno bude v jednom celku – otvárateľné. Zárubne budú drevené.