

ZOZNAM LISTOV :

Č.L.	NÁZOV
01	ROZVÁDZAČ RSM – titulný list
02	ROZVÁDZAČ RSM – rozmerový náčrt
03	ROZVÁDZAČ RSM – zapojenie
04	ROZVÁDZAČ RSM – zapojenie
05	ROZVÁDZAČ RSM – zapojenie
06	–
07	–
08	–
09	–
10	–

NAPÄŤOVÁ SÚSTAVA :

3/PE/N AC 400/230V 50Hz, TN–S
 OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM
 OCHRANNÉ OPATRENIE:
 SAMOČINNÉ ODPOJENIE NAPÁJANIA
 ZÁKLADNÁ OCHRANA PRED PRIAMYM DOTYKOM
 ZÁKLADNÁ IZOLÁCIA ŽIVÝCH ČASTÍ
 ZÁBRANY ALEBO KRYTY
 SAMOČINNÉ ODPOJENIE PRI PORUCHE

POZNÁMKY :

NAVRHOVANÉ DISPOZIČNÉ ROZMIESTNENIE PRVKOV
 ÚLOŽNÝCH, SPOJOVACÍCH, NAPÁJACÍCH, ISTIACICH, SPÍNACÍCH, OVLÁDACÍCH PRVKOV NENÁHRÁDZA VÝROBNÚ DOKUMENTÁCIU ROZVÁDZAČA.
 ZMENU NAVRHOVANÉHO DISPOZIČNÉHO ROZMIESTNENIA PRVKOV KONZULTOVAŤ S PROJEKTANTOM ELI.
 SVORKY POD NAPÄTÍM Z INÉHO ROZVÁDZAČA OZNAČIŤ PRÍSLUŠNOU TABULKOU
 FAREBNÉ ZNAČENIE VODIČOV – PODLA STN EN 60445:2011

STUPEŇ PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE	HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU	ING. LUKÁŠ SUMILAS	KONTAKT Ing. MARTIN SIČÁR GENERÁLA ŠTEFÁNKA 1585/5 060 01 KEŽMAROK m.sicar@sicar.sk +421 911 309 642	
	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	ING. RÓBERT TIFFINGER		
	VYPRACOVAL	ING. SIČÁR MARTIN		
INVESTOR	Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany, Pri Šajbách 12, 831 06 Bratislava			
MIESTO STAVBY	č.p.: KN–C 4863/4, 4863/11, 4863/734, 4863/735, 4863/736, 4863/758 Katastrálne územie Rača, obec Bratislava–Rača			
NÁZOV STAVBY	STAVEBNÉ ÚPRAVY BUFETU, VSTUPNÝCH PRIESTOROV A RECEPCIE NA SKLADOVÉ PRIESTORY NA UBYTOVNI V BRATISLAVE – Aktualizácia PD			
ČASŤ	ELEKTROINŠTALÁCIA			
NÁZOV VÝKRESU	ROZVÁDZAČ RSM			
			DÁTUM	03/2021
			FORMÁT	5xA4
			ZÁKAZK. ČÍSLO	–
			MIERKA	ČÍSLO VÝKRESU
			N	ELI–04

POZNÁMKY

NAPAŤOVÁ SÚSTAVA 3/PE/N AC 400/230V 50Hz, TN-S
 OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM V ZMYSLE STN 33 2000-4-41: 2019
 OPATRENIA NA ZÁKLADNÚ OCHRANU:
 -Základná izolácia živých častí
 -Ochrana zábranami alebo krytmi
 OPATRENIA PRI PORUCHE:
 -Samočinné odpojenie v sieťach TN
 DOPLNKOVÁ OCHRANA:
 -Doplňkové ochranné pospojovanie
 -Doplňková ochrana prúdovými chráničmi
 Vonkajšie vplyvy sú určené v zmysle STN 33 2000-5-51, viď protokol

TECHNICKÉ ZÁZEMIE: 1.08

POVRCH. ÚPRAVA : OCEP


KRYTIE : IP30/20

MODULY : 120

PRIVOD : ZDOLA

VYVODY : ZDOLA, ZHORA

POZNÁMKA:
 MATERIÁLY A PRVKY S UVEDENÝM OBCHODNÝ NÁZVOM SÚ REFERENČNÉ
 A JE MOŽNÉ POUŽIŤ EKIVALENT S ROVNAKÝMI ALEBO
 LEPŠIMI TECHNICKÝMI A KVALITATÍVNymi PARAMETRAMI



SKRIŇA OEZ DISTRI TON, TYP: RZB-Z-5S120, IP30

