



EURÓPSKA ÚNIA
Európsky fond
regionálneho rozvoja



Integrovaný regionálny
operačný program
2014 - 2020



MINISTERSTVO
INVESTÍCIÍ, REGIONÁLNEHO ROZVOJA
A INFORMATIZÁCIE
SLOVENSKEJ REPUBLIKY



MINISTERSTVO
KULTÚRY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Modernizácia ozvučenia a osvetlenia sály Domu kultúry v Poprade

Žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov – odpoveď.

Žiadosť o vysvetlenie S.P. č.3

Otázka č. 1 :

Verejný obstarávateľ uvádza v dokumente "Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie SP č.2" k otázke č. 4 odpoveď cit.: „Tieto riggingy sú súčasťou dodávky v rámci položky č. 3 kód Z3, vzhľadom na to, že verejný obstarávateľ chce dodržať rovnaký dizajn zavesenia.“

V nadväznosti na túto odpoveď sme komunikovali s výrobcom a overovali možnosť použitia rovnakého typu riggingov pre reprosústavy na ozvučenie balkóna ako sú požadované riggingy na hlavnú sústavu. Podľa vyjadrenia výrobcu nie je možné reprosústavy určené na ozvučenie balkóna zavesiť na vešací rigging v položke Z3, ktorý je určený na typ reproboxu pre hlavné ozvučenie. Verejným obstarávateľom požadovaný vešací rigging pre reprosústavy na ozvučenie balkóna má celkovo väčšie rozmery, ako pod ním zavesená reprosústava.

Taktiež argument verejného obstarávateľa o rovnakom dizajne v tomto prípade je irelevantný, nakoľko zavesenie nie je výrobcom certifikované a technicky realizovateľné.

Komunikáciu s výrobcom máme k dispozícii.

1. Žiadame o potvrdenie, že je možné pre 2 ks reproduktorov pre ozvučenie balkóna použiť výrobcom predpísané a jediné možné výrobcom potvrdené vešacie príslušenstvo namiesto nevhodného vešacieho rámu v položke Z3. Vešacie príslušenstvo pre reproduktory pre ozvučenie balkóna požadované v položke Z3 bude teda odlišné od vešacieho príslušenstva pre 2 ks reprobední pre hlavné ozvučenie.
2. Žiadame uviesť, či budú reproduktory pre ozvučenie balkóna situované v horizontálnej alebo vertikálnej polohe, nakoľko voľba vešacieho príslušenstva je priamo závislá na situačnom umiestnení reproduktorov pre ozvučenie balkóna.

Odpoveď na otázku č.1

1. Obstarávateľ umožňuje na ozvučenie balkóna použiť certifikovaný rigging výrobcu daného systému.
2. Reproduktory pre ozvučenie balkóna budú situované vo vertikálnej polohe.

Otázka č. 2:

V Prílohe č.5 Výkaz výmer pre 1.časť (02-zvuková technika) súťažných podkladov je pri položke č.9 kód Z9 uvedený popis „racková skriňa hĺbka 600mm, šírka 600mm, výška 27U, stupeň ochrany krytom IP30, zaťaženie skrine na 400kg, predné dvierka zo sklom“

Dovoľujeme si upozorniť verejného obstarávateľa, že v rackovej skrini budú umiestnené výkonové zosilňovače s celkovým inštalovaným výkonom 96 kW ! , ktoré produkujú pri svojej činnosti značné množstvo tepla, ktoré je potrebné odviesť do okolia.

Zosilňovače preto nie je možné uzavrieť do utesnenej rackovej skrine bez vetrania, ktorá je definovaná krytím IP30. Dokonca ani krytie IP20 pri uzatvorených dverách a osadených bočných paneloch skrine nie je v žiadnom prípade schopné zabezpečiť bez núteného vetrania dostatočný odvod tepla.

Uvedená požiadavka pre krytie IP30 bola definovaná pravdepodobne omylom.

Doporučujeme verejnému obstarávateľovi vzhľadom na vyššie uvedené prehodnotiť popis položky Z9 a upraviť



EURÓPSKA ÚNIA
Európsky fond
regionálneho rozvoja



Integrovaný regionálny
operačný program
2014 - 2020



MINISTERSTVO
INVESTÍCIÍ, REGIONÁLNEHO ROZVOJA
A INFORMATIZÁCIE
SLOVENSKEJ REPUBLIKY



MINISTERSTVO
KULTÚRY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

jej znenie nasledovne - uvádzame dva možné varianty nového znenia popisu danej položky:

1. racková skriňa hĺbka 600mm, šírka 600mm, výška 27U s perforovanými prednými dverami s priepustnosťou vzduchu viac ako 70%, ktoré spolu s núteným chladením integrovaným v zosilňovačoch zabezpečia dostatočný odvod tepla,
alebo
2. racková skriňa hĺbka 600mm, šírka 600mm, výška 27U, stupeň ochrany krytím IP20, predné dvierka so sklom, nútené vetranie skrine pomocou interných ventilátorov v rackovej skrini odsávajúcich teplo z vnútra rackovej skrine.

Odpoveď na otázku č.2

Pri vypracovávaní výkazu výmer došlo k obhliadke predmetného priestoru, na základe ktorej, so zvážením všetkých okolností a priestorových možností bola do daného priestoru navrhnutá skrinka opísaná v položke 9. Kód Z9. ako plne vyhovujúca pre dané podmienky.

Verejný obstarávateľ si Vás zároveň dovoľuje informovať, že na základe doručenej žiadosti o vysvetlenie zrealizoval nasledovné zmeny v predmetnej výzve a Súťažných podkladoch:

Verejný obstarávateľ predloží nový dokument „Príloha č. 5 SP- Výkaz výmer 1. časť – zvuková technika – Aktualizácia I.“ a „Súťažné podklady – Modernizácia ozvučenia a osvetlenia sály Domu kultúry v Poprade – Aktualizácia II.“ a zároveň korigendou Výzvy na predkladanie ponúk predlžuje lehotu na predkladanie ponúk.

Pôvodná lehota na predkladanie ponúk, Bod IV. 2.2. Výzvy na predkladanie ponúk :

Lehota na predkladanie ponúk z pôvodnej lehoty 28.02. 2023 10.00 hod na **novú lehotu 06.03. 2023 10.00 hod.**

A bod IV 2.7 Podmienky na otváranie ponúk – dátum a čas z pôvodnej lehoty 28.02. 2023 11.00 na novú lehotu **06. 03. 2023 11.00 hod.**

Všetky tieto zmeny sú oranžovou farbou zapracované do nových súťažných podkladov s názvom „Súťažné podklady AKTUALIZÁCIA II. zo dňa **24.02. 2023.**