

## Vysvetľovanie

**Názov zákazky:** Denný stacionár v meste Spišská Stará Ves - stavebné práce II

**Obstarávateľ:** Mesto Spišská Stará Ves

**Poradové číslo:** 5

**Dátum podania:** 08.03.2023 14:09:48

**Zverejnené:** 08.03.2023 17:13:34

Uvedená otázka bola podaná duplicitne a verejný obstarávateľ na ňu už odpovedal.

Žiadame VO o doplnenie súťažných podkladov:

1. Doplniť k projektovej dokumentácii výpis klampiarských konštrukcií.

**Poradové číslo:** 4

**Dátum podania:** 08.03.2023 14:09:46

**Zverejnené:** 08.03.2023 17:13:34

Vážený záujemca,

verejný obstarávateľ Vám ďakuje za otázku a dovoľuje si odpovedať nasledovným spôsobom (po konzultácii s projektantkou diela):

Klmpiarske konštrukcie sú zrejmé z výpisu okien (parapety- súčasť dodávky okien) a ostatné z PD (dažďové žľaby a odpad. rúry)

Veríme, že táto odpoveď je pre Vás dostatočná.

Žiadame VO o doplnenie súťažných podkladov:

1. Doplniť k projektovej dokumentácii výpis klampiarských konštrukcií.

**Poradové číslo:** 3

**Dátum podania:** 08.03.2023 07:41:38

**Zverejnené:** 08.03.2023 17:13:34

Vážený záujemca,

verejný obstarávateľ ďakuje za otázky a dovoľuje si odpovedať nasledovne:

1. Verejný obstarávateľ pridáva doplnený výkaz okien o interiérové žalúzie v rámci Doplnenia č. 3 Súťažných podkladov.
2. Stena má plochu 2 m<sup>2</sup>, dvere v nej majú rozmer 600x1600mm, rozmery sú uvedené v pôdoryse podkrovia, ktorý dopĺňame v rámci Doplnenia č. 3 Súťažných podkladov. Povrchová úprava: lak na drevo, ponechaná prír. farba

Veríme, že je to pre Vás dostatočná odpoveď.

Žiadame VO o vysvetlenie:

1. vo výkaze výmer sú interiérové žalúzie súčasťou okien a v novom výpise okien sa tieto žalúzie nenachádzajú, ktorý údaj je potrebný naceniť
2. v položke vo VV č. 134 dodávka a montáž drevenej steny + dvere nie sú uvedené rozmery steny a dverí, povrchová úprava

**Poradové číslo:** 1

**Dátum podania:** 23.02.2023 09:31:28

**Zverejnené:** 01.03.2023 10:59:31

Vážený záujemca,

uvedené bolo doplnené a nachádza sa v profile verejného obstarávateľa ako Doplnenie č. 2 k SP.

Zároveň si dovoľujeme informovať, že vonkajšie schodisko so zábradlím, je uvažované ako hotový výrobok, čiže nerobíme ku tejto položke výpis.

Žiadame VO o doplnenie PD:

- výpis otvorových konštrukcií (pol.číslo 156 - 167)
- výpis kovových konštrukcií (pol. číslo 154 a 155)

**Poradové číslo:** 2

**Dátum podania:** 01.03.2023 08:18:34

**Zverejnené:** 01.03.2023 10:56:09

Vážený záujemca,

verejný obstarávateľ Vám ďakuje za otázku a dovoľuje si uviesť nasledovnú odpoveď:

## Vysvetľovanie

**Názov zákazky:** Denný stacionár v meste Spišská Stará Ves - stavebné práce II

**Obstarávateľ:** Mesto Spišská Stará Ves

Údaj vo výkaze výmer je chybný - ku položkám 156-167 je počet uvedený v ks, nie v m<sup>2</sup> (namiesto m<sup>2</sup> má byť uvedené ks) - ide teda o chybu v mernej jednotke (chyba v písaní).

-----  
Žiadame VO o vysvetlenie:

vo výkaze výmer príloha č.:2 položky č. 156-167- nie je zrejmé koľko kusov okien je potrebné naceniť, keďže v mernej jednotke sú udané m<sup>2</sup>