

## Vysvetľovanie

**Názov zákazky:** Komunitné centrum Nitra - Dražovce

**Obstarávateľ:** Mesto Nitra

**Poradové číslo:** 1

**Dátum podania:** 02.03.2023 15:29:38

**Zverejnené:** 06.03.2023 11:45:46

Dobrý deň

na Základe žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov zo strany záujemcu, Vám predkladáme nasledovnú odpoveď:

**Otázka:**

V poskytnutej dokumentácii v rámci objektu SO-01, označ. SO01.1Architektúra, stavebné riešenie a statika je uvedená položka č. **148** - Decentrálna rekuperácia Blauberg Vento Expert A50-1 W - vrátane centrálneho riadiaceho systému, dopravy, montáže, spustenia - označ. v PD **Z3...** v počte 10 ks a zároveň v objekte SO-04, označ. SO04 Vonkajšie vstupy je uvedená položka č. **21** -Nástenný elektrický rekuperátor pre výmenu vzduchu min 50 m3/hod **Z3** - dodávka a montáž... v počte 1 ks.

Uvedené spolu predstavuje 11 ks, avšak **vo výkaze zámočníckych výrobkov je počet 10 ks a jedná sa o iný typ.**

**Prosíme verejného obstarávateľa o stanovisko, čo platí.**

**Odpoveď:**

Platí nasledovné:

položka č. 21 M429530000100R Nástenný elektrický rekuperátor pre výmenu vzduchu min 50m3/hod Z3 - dodávka a montáž ks **0,000**.

Žiadame uchádzačov vyššie uvedenú odpoveď zapracovať do svojej ponuky

**Poradové číslo:** 2

**Dátum podania:** 28.02.2023 12:30:52

**Zverejnené:** 06.03.2023 11:45:46

Dobrý deň

na Základe žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov zo strany záujemcu, Vám predkladáme nasledovnú odpoveď:

**Otázka:**

vo výkaze výmer v časti **Solárny ohrev vody** uvádzate:

*Solárny systém Vitosol 100 -FM SVKF 40m2,zás.Vitocell 100-W CVBA 250l,solár Divicon,regulácia SM1,sol.ex.nádoba 18l,mediumTyfocor*

**40m2** je prosím uvedený správny údaj?

**Odpoveď:**

Jedná sa o preklep, správny údaj je **4,0 m2**