



LEGENDA:

- RH - Rozvádzač hlavný - In =25A, schéma na výkrese č.2
- Spínač jednofázový 250V/10A, radenie 1, IP20
- Spínač striedavý 250V/10A, radenie 5, IP20
- Spínač krížový 250V/10A, radenie 6, IP20
- Zásuvka 250V/16A
- Svietidlo vonkajšie, LED 70W, IP 65
- Svietidlo vnútorné, prachotesné 2x58W, T8
- Zásuvková svorkovnica SCAME 1x32, 1x16, 2x230V
- Vývod na napojenie elektronickej váhy
- VAHA

NAPŤOVÁ SÚSTAVA	OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM (PODĽA STN 33 2000-4-41/2007)
3/PE/N AC 400/230V 50Hz TN-C-S	4.11. OCHRANNÉ OPATRENIA: SAMOČINNÉ ODPOJENIE NAPÁJANIA 4.11.2 POŽIADAVKY NA ZÁKLADNÚ OCHRANU (OCHRANU PRED PRIATYM DOTYKOM): Príloha A A1 - Základná izolácia živých častí A2 - Zábraný alebo kryty Príloha B - Prekážky a umiestneniu mimo dosah 4.11.3 POŽIADAVKY NA OCHRANU PRI PORUČE (OCHRANA PRED NEPRIATYM DOTYKOM): 4.11.3.1 Ochranné uzemnenie a pospájanie 4.11.3.2 Samočinné odpojenie pri poruče 4.15 DOPĽNKOVÁ OCHRANA 4.15.2 Doplňkové ochranné pospájanie
UZEMNENIE:	STN 33 2000-5-54

POZNÁMKY:

Pred realizáciou výťahi realizátor všetky inžinierske siete v spolupráci so správcami IS.
Pri súbahu a križovaní inžinierskych sietí budú dodržané vzdialenosti podľa STN 73 6005.
Pri súbahu a križovaní inžinierskych sietí dodržať podmienky správcov sietí a realizovať iba núcný výkopi!

Zodp. projektant:	Projektant:	Kontroloval:
Ing. Lukáš KÚTNY	Ing. Lukáš KÚTNY	Kristián Kútny
Miesto: Chrenovec-Brusno	Katastrálne územie: Chrenovec-Brusno	
Investor: Obec Chrenovec-Brusno, 1, 97232 Chrenovec-Brusno		
Názov:	Zberný dvor, Chrenovec-Brusno	
SO 04 - MONTOVANÁ HALA - ELEKTROINŠTLÁCIA		
Obsah výkresu:	Situácia rozvodov zberného dvora	
Ing. Lukáš Kútny PROJEKTY ELEKTRO		
B. Bičinska 128/22 971 01 Prievidza		
FORMÁT :	A3	
DÁTUM :	04/2018	
STUPEŇ :	SP	
ZÁK.Č. :	NN-02/18	
ARCH.Č. :	NN-02/18	
MIERKA :	Č.VÝKRESU :	
1:125	1	