

SÚRADNICOVÝ SYSTÉM = S JTSK
+0,000 = 261,000 m.n.m. Bpv

TENTO VÝKRES JE MAJETKOM SPOLOČNOSTI HESCON s.r.o. MÔŽE BYŤ POUŽÍVANÝ, KÓPIOVANÝ A VYDANÝ TRETEJ STRANE JEDINE NA ZÁKLADE ZMLUVY ALEBO PÍSMENNÉHO SÚHLASU SPOLOČNOSTI HESCON s.r.o.

ČÍSLO REVÍZIE	DÁTUM	POPIS REVÍZIE	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL			
NÁZOV STAVBY	KOMPOSTÁREŇ MESTA PÚCHOV						
MIESTO STAVBY	PÚCHOV KATASTRÁLNE ÚZEMIE: STREŽENICE p.č. 1665/8, 1665/30, 1665/31, 1665/32, 1665/43, 1665/44, 1665/45, 1665/46, 1665/60, 1665/62						
STAVEBNÍK	 MESTO PÚCHOV ŠTEFÁNIKOVA 821/21 020 18 PÚCHOV		OBJEDNÁVATEĽ DOKUMENTÁCIE  MESTO PÚCHOV ŠTEFÁNIKOVA 821/21 020 18 PÚCHOV				
GENERÁLNY PROJEKTANT	 HESCON s.r.o. NÁMESTIE SV. ANNY 20C/7269 911 01 TRENČÍN Tel.č.: +421 (0) 32 6513 700 WEB: www.hescon.sk		GENERÁLNY DODÁVATEĽ				
PROJEKTOVÝ MANAŽÉR	ING. ERIK HRNČIAR	PODPIS: 	HL. INŽINIER PROJEKTU	ING. TOMÁŠ TATARKO	PODPIS: 		
AUTOR PROJEKTU							
VYPRACOVAL	ING. TOMÁŠ TATARKO	PODPIS: 	PROJEKTANT ČASŤI:  HESCON s.r.o. NÁMESTIE SV. ANNY 20C/7269 911 01 TRENČÍN Tel.č.: +421 (0) 32 6513 700 WEB: www.hescon.sk		ČÍSLO PARÉ:		
KONTROLOVAL	ING. TOMÁŠ TATARKO	PODPIS: 					
ZODP. PROJEKTANT	ING. ERIK HRNČIAR	PODPIS: 					
STUPEŇ	DOKUMENTÁCIA PRE REALIZÁCIU STAVBY						
ČASŤ PD	E1. POZEMNÉ STAVEBNÉ OBJEKTY						
OBJEKT	SO 17 KOMPOSTÁREŇ - PRIJÍMACIA HALA						
PROFESIA	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÉ RIEŠENIE						
NÁZOV	TECHNICKÁ SPRÁVA			MIERKA	FORMÁT	DÁTUM	
				-	1 xA4	03/2022	
KÓD DOKUMENTU							
PROJEKT	STUPEŇ	ČASŤ PD	OBJEKT	PROFESIA	TYP	ČÍSLO	REVÍZIA
2019025	DRS	E1	SO 17	AA	DOK	01	00

TECHNICKÁ SPRÁVA

1	VŠEOBECNE.....	3
2	TECHNICKÝ POPIS	4
2.1	ZÁKLADY	4
2.2	ZVISLÉ NOSNÉ KONŠTRUKCIE	4
2.3	STRECHA.....	5
2.4	PODLAHY	6
2.5	POVRCHOVÉ ÚPRAVY	6
2.6	KLAMPIARSKÉ VÝROBKY.....	6
2.7	VÝPLNE OTVOROV.....	6
3	BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI	7
4	POZNÁMKY	8

1 Všeobecne

Predmetom stavebnej časti projektovej dokumentácie je návrh stavebných objektov SO 15 - Kompostáreň - dozrievacie boxy, SO 17 Kompostáreň – prijímacia hala a SO 18 Kompostáreň - biofilter. Architektonicky návrh i dispozičné riešenie boli konzultované s dodávateľom technológie, aby predmetný objekt spĺňal podmienky a účel podľa technologických postupov prevádzky. Umiestnenie objektu je v severnej časti areálu kompostárne, nakoľko sa tam bude manipulovať so surovinami na spracovanie BRO. Toto riešenie je z dôvodu sústrediť tento stavebný objekt v centre technologických tokov prípravy kompostu, tak aby bol blízko skládok surovín, dozrievacích boxov a dozrievacej plochy, kde prebieha posledný cyklus kompostovania. V hale sa nachádza drviaci stroj, ktorý drví surovinu na požadovanú frakciu.

Následne sa tento podrvený materiál premiestňuje do dozrievacích boxov (SO 15) na tzv. prvú hygienizáciu. Čelná stena dozrievacích boxov s ich vrátami je zároveň obvodovou (západnou) stenou prijímacej haly.

SO 17 - prijímaciu halu tvoria železobetónové steny, na ktorých hornú hranu sú kotvené nosné oceľové stĺpy nesúce oceľové priehradové väzníky strechy. Hala má šírku 19 m, dĺžku 23,75 m a výšku po hrebeň strechy 7,78 m. Oceľové stĺpy s priehradovými väzníkmi sú v osoých rastoch 2x5,75 + 6 + 5,925 m. V priečnom smere sú fasádne stĺpy v rastri 2x4,65 + 2x4,725 m. Strešný plášť je tvorený trapézovým plechom. Hala je nevykurovaná, uzatvorená.

SO 15 Kompostáreň - dozrievacie boxy rieši vytvorenie troch samostatných boxov v prízemnom jednopodlažnom objekte, s kopulovitou strechou, ktorá je dodávkou technologickej časti. V týchto troch boxoch bude prebiehať prvé tzv. hygienické kompostovanie a to po dobu cca 3 x 2 týždne postupne sa to bude striedať od boxu č.1 až po box č.3, odkiaľ sa spracovaný kompost zdravotne bezpečný, nakladačom presunie na SO 16 Dozrievaciu plochu, na posledné dozrievanie kompostu.

Objekt vytvárajú tri samostatné boxy, ktoré sú predelene spoločnou železobetónovou stenou a každý box má svoj vstup cez špeciálne vráta, nad každým je i špeciálna kopulovitá strešná konštrukcia so špeciálnou strešnou membránou, ktorá zabezpečí nepriepustnosť zápachu do okolia.

Dispozičné riešenie a polohové usporiadanie tohto objektu je zrejme z výkresovej dokumentácie.

SO 18 Kompostáreň - biofilter slúži na ekologické filtrovanie znehodnoteného vzduchu z dozrievacích boxov. Jeho technologickou súčasťou je aj „sprcha“ Washbox. Biofilter je naplnený drevenou zakládkou frakcie 40-80 mm do výšky 0,5 m od podlahy a drevo-štiepkou frakcie 20-40 mm do výšky 2 m od podlahy.

Objekt vytvára jedna otvorená železobetónová vaňa, prístupná cez vyberáciu drevenú stienku. Dno je vyspádované do jímky, odkiaľ je výluhová voda odvádzaná potrubím do podzemnej nádrže na výluh. Technické stavebné riešenie je predmetom tohto stavebného objektu.

Z vonkajšej strany sa na severnej stene biofiltera nachádzajú technologické zariadenia potrebné pre prevádzku susedných dozrievacích boxov – dýchadlá, zavlažovací panel, kontrolný panel. Tieto zariadenia sú chránené proti dažďu pultovou striežkou. Zo severnej strany je k biofilteru osadený washbox, ktorý s ním technologicky súvisí.

Dispozičné riešenie a polohové usporiadanie tohto objektu je zrejme z výkresovej dokumentácie.

Technické údaje stavby :

Zastavaná plocha 868,35 m²
Obostavaný priestor 5932,80 m³
Úžitková plocha.....819,63 m²

2 Technický popis

2.1 Základy

Objekt SO 15 je založený na základových železobetónových pásoch a pilótach. V podlahe každého boxu sú navrhnuté integrované 3 prevzdušňovacie potrubia - vid' výkresová časť dokumentácie. Dno základovej špáry je na úrovni - 1,500 m od ±0,000. Do základových konštrukcií patri i podkladaný betón pod podlahovou konštrukciou hr. 100 mm. Izolácia proti zemnej vlhkosti je v skladbe 1 x náter penetračný + 1 x PE fólia, ktorá sa po celom obvode vytiahne nad terén cca 300 mm a mechanicky prichytí k obvodovým železobetónovým stenám. Pod podkladným betónom je navrhnutý zhutnený štrkový podsyp.

Objekt SO 17 je založený na základových železobetónových pásoch a pilótach. Dno základovej špáry je na úrovni - 1,500 m od ±0,000.

Objekt SO 18 je založený na základových železobetónových pásoch. Základové pasy pod obvodové železobetónové steny hr. 250 mm sú navrhnuté šírky 800 mm. Podlaha – základová doska biofiltra je vypádovaná do prepadu.

Dno základovej špáry je na úrovni - 1,500 m od ±0,000. Do základových konštrukcií patri i podkladaný betón pod podlahovou konštrukciou hr. 100 mm. Izolácia proti zemnej vlhkosti je v skladbe 1 x náter penetračný + 1 x PE fólia, ktorá sa po celom obvode vytiahne nad terén cca 300 mm a mechanicky prichytí k obvodovým železobetónovým stenám. Pod podkladným betónom je navrhnutý zhutnený štrkový podsyp.

Výkresy základov je súčasťou statickej časti projektu.

2.2 Zvislé nosné konštrukcie

Do zvislých nosných konštrukcií objektu SO 15 patria železobetónové steny, ktoré sú v pozdĺžnom smere v hornej časti ukončené v 1% spáde, aby strešná konštrukcia sa uchytila taktiež v spade, lebo ináč by sa nedalo strechu odvodniť hlavne v dvoch úžľabiach kopulovitých striech. Všetky železobetónové steny, ako obvodové, tak i vnútorne sú hr. 250 mm, výšky od +3,50 m do 3,35 m.

Tri boxy, ktoré majú šírku 6 m a dĺžku 15 m sú vždy na troch stranách obklopené betónovými stenami s výškou 3,5 ÷ 3,35 m. Na vstupe do každého boxu sú umiestnené hydraulicky poháňané závesné dvere na utesnenie / uzavretie boxu. Konštrukcia dverí je zhotovená z nerezovej ocele, ktorá na sebe nesie polopriepustnú membránu. Všetky výluhové vody z kompostovaniach boxov sa zhromažďujú v samostatnej nádrži na výluhy.

Do zvislých nosných konštrukcií toobjektu SO 17 patria železobetónové steny, všetky železobetónové steny, sú hr. 250 mm, výšky +3,50, deliaca stena medzi objektami SO 17 a SO 15 má výšku +4,95 m. Zvislými konštrukciami sú aj nosné oceľové stĺpy kotvené zvrchu do železobetónových stien. Medzi hornú hranu železobetónovej steny a strešný trapézový plech je osadené opláštenie zo sendvičového panelu s jadrom z minerálnej vlny hrúbky 100 mm (východná časť fasády má minimálnu požadovanou požiarňú odolnosť REI 15. Na ostatných troch stenách je na oceľové stĺpy natiiahnutá priepustná membránová plachta proti vetru a dažďu.

Do zvislých nosných konštrukcií objektu SO 18 patria železobetónové steny. Všetky železobetónové steny sú hr. 250 mm, výšky +2,50. Na južnej stene biofiltra je umiestnená v jej otvore vyberacia stienka z drevených dosiek. Osadená je do vodiacich oceľových U-profilov. Do vodorovných nosných konštrukcií je potrebné spomenúť železobetónovú dosku hr. 250 mm. Doska je vypádovaná do jímky, odkiaľ je výluhová voda odvádzaná potrubím do podzemnej nádrže na výluh – vid' výkresová dokumentácia.

2.3 Strecha

Oblúkové strechy kompostovaniach boxov SO 15 sú pokryté polopriepustnou membránou. Tieto rámy sa kotvia do železobetónovej steny pomocou kotiev. Membrána je podopretá konštrukciou ľahkého rámu z nehrdzavejúcej ocele. V boxe je vždy kĺzavý pretlak (~ 50 - 100 Pa). Membrána umožňuje aby CO₂ a pary mohli prechádzať, zápachové emisie ako amoniak sa zachytia spať a ostávajú v kompostovanom boxe. Na získanie denného svetla do boxov je každých cca. 10 m medzi membránovými časťami umiestnený priehľadný PVC pas široký 1 m.



Kompostovací box s membránovým krytím – pohľad z vnútra

Technické parametre membránovej strechy:

- strecha kopulovitého tvaru,
- dĺžka 15,5 m,
- šírka: 6 m,
- rámová konštrukcia z nehrdzavejúcej ocele,
- 1 ks štítovej zadnej steny s výstužou,
- 1 ks štítovej prednej steny,
- membrány štítov a strechy sú zvarené a utesnené s betónovými stenami,
- PVC žľaby medzi strechami s odkvapmi na zadnej strane,
- vyhrievanie medzi strešných žľabov,
- automatická kontrola vyhrievania,
- pretlaková ochrana striech,
- membrána strechy polopriepustná s 3 vrstvami: 1.: sivý polyester Taslan, 2.:PTFE membrána, 3.: biely polyester Taslan,
- Váha: 560 +/- 5% g/m²,
- pevnosť v ťahu: 5100 N/50 mm +/- 200,
- prestup vodných par: > 4000 g/m²/24 hod,
- Antibakteriálna aktivita: 100% eliminácia rastu do 24 hod,

- priepustnosť vzduchu: 0,857 - 8,237 m³/m²h,
- ohňovzdorná,
- každých 10 m šírky pas z transparentného PVC široký 1 m.

Strecha prijímacej haly objektu SO 17 je z trapézového plechu. Plechy budú montované na strešné väznice. Hlavnými nosnými konštrukciami strechy sú oceľové priehradové väzníky osadené na oceľové stĺpy. Súčasťou zastrešenia je kotevný, pomocný a doplnkový materiál. Kotvenie a detaily zastrešenia budú realizované v zmysle technických detailov výrobcu.

2.4 Podlahy

Podlahy v dozrievacích boxoch 1 – 3 (SO 15) sú vyrobené z hutneného železobetónu hr. 250 mm, kde konečnú vrstvu tvorí špeciálny chemicky odolný vsyp SIKA CHAPDUR EXTRA. Cela skladba podlahy i s detailom osadenia prevzdušňovacích potrubí je zrejmä z výkresovej časti dokumentácie.

Na základe prevádzkových požiadaviek je podlaha haly objektu SO 17 asfaltová s nasledovným zložením:

asfaltový betón stredoaznný	AC11 O I	hr. 4 cm
spojovací asfaltový postrek		0,5 kg/m ²
asfaltový betón stredoaznný	AC22 L I	hr. 8 cm
infiltračný postrek		1,0 kg/m ²
kamenivo spevnené cementom	BGM C8/10	hr. 16 cm
štrkodrva frakcie 0-63 mm	ŠD	hr. 30 cm
geomreža (napr. typ TensarTriAx 160)		
geotextília (napr. typ CHStex BS10 - 120 g/m ²)		

SPOLU : hr. 58 cm

Konštrukcia je navrhnutá na základe katalógu vozoviek TP 04/2002 pre triedu dopravného zaťaženia TDZ V-VI (ľahké) pre modul pružnosti zemnej pláne $E_{s,s}=45$ MPa.

Podlaha v biofita SO 18 je z hutneného železobetónu hr. 250 mm, kde konečnú vrstvu tvorí špeciálny chemicky odolný vsyp SIKA CHAPDUR EXTRA. Na podlahu je vyskladaná zdvojená podlaha z roštových kaziet z tvrdého recyklovaného plastu.

2.5 Povrchové úpravy

Vnútorne povrchové úpravy železobetónových stien je potrebné natrieť špeciálnym náterom do firmy SIKA - Permacol 3326 EGH - /náter je uvedený z dôvodu nutnosti jeho použitia, podľa návodu výrobcu/. Vonkajšie povrchové úpravy tvorí pohľadový betón

2.6 Klampiarske výrobky

V rámci klampiarskych výrobkoch sú riešene iba dažďové zvody. Klampiarske výrobky sú navrhnuté z pozinkovaného poplastovaného plechu hr. 0,6 mm.

2.7 Výplne otvorov

V severnej železobetónovej stene sa nachádzajú exteriérové plechové nezateplené dvere. Dvere budú opatrené 1x základným a 2x vrchným syntetickým náterom. Farebný odtieň sivý. Kovanie kľučka-kľučka, zámok

s panikovou funkciou. V južnej stene bude osadená sekčná výšuvná brána s vstavaným dverným krídlom minimálneho rozmeru 800 x 2050 mm s vstavaným panikovým kovaním dverného krídla.

3 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Základnou úlohou bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je jej preventívne pôsobenie. Ako právny inštitút tvorí súbor právnych predpisov, medzi ktoré patria:

- Zákon 309/2007 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
- Vyhláška 59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení
- Nariadenie vlády SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov
- Nariadenie vlády SR č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov – *touto vyhláškou sa ustanovuje rozsah a podrobnejšie podmienky poskytovania zamestnávateľom osobných ochranných prostriedkov zamestnancom.*

Osobným ochranným pracovným prostriedkom je každý prostriedok, ktorý zamestnanec pri práci nosí, drží alebo inak používa, vrátane jeho doplnkov a príslušenstva, ak je určený na ochranu bezpečnosti a zdravia zamestnanca.

- Nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko
- Zákonník práce
- Vyhláška č. 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností
- Zákon 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- Zákon 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- Zákon 126/2006 Z.z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- Vyhlášku č. 208/91 Zb. SÚBP a SBÚ o bezpečnosti práce a technických zariadení pre prevádzku, údržbu a opravách motorových vozidiel
- všeobecne platné technické a technologické požiadavky, normy pre daný charakter činnosti a ďalšie platné a súvisiace predpisy v oblasti BOZ Pri zemných prácach je potrebné investorom zistiť a vytyčiť všetky inžinierske siete a ďalšie prekážky pod a nad zemou. Pri stavebných prácach je dodávateľ stavby povinný usmerňovať práce zúčastnených subdodávateľov stavby tak, aby sa vylúčili strety, ktoré by mohli byť príčinou úrazov. Dodávateľ stavby je povinný oboznámiť svojich subdodávateľov stavebných prác so zásadami bezpečného správania na danom stavenisku a s možnými miestami a zdrojmi ohrozenia.

Všeobecné bezpečnostné pokyny

- pri práci treba postupovať tak, aby si pracovník neohrozoval svoje zdravie, ani zdravie svojich spolupracovníkov,
- upozorniť ihneď na každú závalu, ktorá by mohla spôsobiť úraz,
- pracovníci sú povinní zúčastňovať sa inštruktáží a školení o bezpečnosti práce,
- ochranné prostriedky a pomôcky používať len pre výkon určenej práce, tieto je zakázané používať pre iné účely,
- zakázané je používať inú ako predpísanú obuv na pracovisku, kde hrozí poranenie nôh,
- pri práci používať vždy vhodné a nepoškodené náradie a zariadenie,

- vstupovať do šachtí a iných priestorov pod úrovňou terénu bez príkazu nadriadeného a bez predpísaného bezpečnostného zaistenia, je zakázané. Pracovník musí byť vybavený predpísanými ochrannými pomôckami a zabezpečovaný pracovníkom, ktorý sa nesmie vzdialiť,
- je zakázané uskladňovať akýkoľvek materiál v blízkosti rozvodných elektrických zariadení, rozvádzačov, uzáverov, šachtí, prechodov a pod.,
- pri požiari používať vhodné hasiace prostriedky – prístroje, povinnosťou je poznať, kde sú umiestnené hasiace prístroje, poznať podľa druhu ich použitie, prostriedky, zdroje vody pre prípadne lokalizovaný požiar,
- poškodenie alebo zneužitie hasiacich prístrojov a hasiacich prostriedkov je trestné,
- dodržiavať bezpečnostné predpisy platné pre pracovisko pri výkone práce,
- každý úraz ihneď hlásiť svojmu nadriadenému,
- pomáhať pracovníkovi postihnutému úrazom,
- v prípade prác, kde je možné padnutie predmetov, materiálu, je nutné používať ochrannú prilbu,
- pri práci s otravnými alebo jedovatými látkami a žieravinami treba venovať zvýšenú pozornosť a pracovníci musia byť o bezpečnosti práce s týmito látkami zvlášť preškolení,
- každý pracovník musí byť oboznámený s opatreniami, ktoré musí vykonať v prípade havárie, poruchy, požiaru a o poskytnutí prvej pomoci,
- každý pracovník je povinný na svojom pracovisku udržiavať poriadok a čistotu,
- používanie alkoholických nápojov alebo iných omamných prostriedkov pred nástupom do práce, na pracovisku a v pracovnom čase je zakázané,
- opravu strojného zariadenia môže vykonávať len pracovník na to určený, s predpísanou kvalifikáciou,
- manipulovať s elektrickým zariadením pod napätím je zakázané,
- obsluha sa musí oboznámiť, kde na pracovisku sú hlavné vypínače elektrického prúdu, hlavné uzávery plynu a vody. Tieto musia byť riadne označené a musia byť trvalo prístupné,
- pri novom prijatí alebo preradení pracovníka musí byť pracovník oboznámený o nebezpečenstve možného úrazu na pracovisku.

4 Poznámky

- výkopové práce sa budú riešiť priamo na stavbe za súhlasu zodpovedných projektantov, Hlavne stavby, statika a cestára
- pred začatím stavebných prác na pozemku je nutné vytýčiť všetky jestvujúce inžinierske siete za Účasti ich správcov, aby sa predišlo ich poškodeniu, prípadne ujme na zdraví pracovníkov.
- projektant nenesie žiadnu zodpovednosť za zmeny uskutočnené bez jeho písomného súhlasu.
- zhotoviteľ je povinný o zistených chybách v dokumentácii neodkladne informovať projektanta.
- zhotoviteľ je povinný zmeny a úpravy konštrukčného riešenia konzultovať s projektantom.
- v nestabilných podmienkach, alebo v miestach kde dochádza k pohybu automobilov v blízkosti osadenej RŠ sa doporučuje po celom obvode a po celej výške šachtu spevniť
- všetky železobetónové konštrukcie viditeľné bez ďalších navrhovaných povrchových úprav budú vyhotovené v pohľadovej kvalite
- v prípade zmeny podkladov, či vzniku nových skutočností si projektant vyhradzuje právo na posúdenie vplyvu týchto zmien na riešenia a eventuálne doplnenie alebo úpravu projektu. v prípade rozporu medzi jednotlivými prílohami v projektovej dokumentácii je potrebné na tento rozpor včas upozorniť a vyžiadať oficiálne stanovisko projektanta.
- dokumentácia bola spracovaná na základe zadania, informácií, podkladov a znalostí platných ku dňu jej vzniku.
- neoddeliteľnou súčasťou sú dokumenty tabuľkového charakteru a technické správy .
- všetky dodávky, práce a výkony musia spĺňať technické a kvalitatívne podmienky, ktoré určujú platné slovenské zákony, normy, hygienické predpisy a nariadenia.



HESCON

ARCHITEKTONICKO
INŽINIERSKA
KANCELÁRIA

Názov stavby:
Stupeň:
Objekt:
Časť dokumentácie:
Autor:

KOMPOSTÁREŇ MESTA PÚCHOV
DOKUMENTÁCIA PRE REALIZÁCIU STAVBY
SO 01 Prevádzkovo - sociálny kontajner
Architektonicko-stavebné riešenie

- dodávateľ stavby musí dbať na dodržiavanie montážnych a technologických pokynov príslušných výrobcov stavebných prvkov a konštrukcií uvedených v tejto dokumentácii.
- dodávateľ je povinný si riadne naštudovať aj dokumentáciu vrátane vyjadrení a stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy a správcov inžinierskych sietí.
- dokumentáciu možno používať výhradne v zmysle príslušnej zmluvy o dielo.
- dokumentácia je chránená autorským právom.
- táto projektová dokumentácia slúži pre potreby realizácie diela ale nenahrádza dielenskú dokumentáciu jednotlivých častí. dielenská dokumentácia musí byť schválená projektantom pred začatím stavebných prác zhotoviteľa

V Košiciach: 04/20212

Vypracoval: Ing. Tomáš tatarko