

Vysvetľovanie

Názov zákazky: Kompostáreň mesta Púchov - stavebné práce

Obstarávateľ: Mesto Púchov

Poradové číslo: 3

Dátum podania: 25.04.2023 13:20:57

Zverejnené: 26.04.2023 08:44:16

Dobrý deň,

Nakoľko vo výkaze výmer a projektovej dokumentácie sú odvolávky na dodávku technológie, žiadame o doplnenie PD o časť technológie, prípadne o upresnenie technických parametrov na uvedené výrobky.

SO 08 - Pol č. 2 - Rozvádzač RM-Sito (Nie je predmetom tejto PD, dodaný v rámci technológie sita). Rozvádzač pripojený cez plastovú krabicu IP66 so svorkovnicou osadenú na kontajnery pre sito.

Ako sa píše v položke "nie je predmetom tejto PD, dodaný v rámci technológie Sita" a pokračuje text ďalej "Rozvádzač pripojený cez plastovú krabicu IP66 so svorkovnicou osadenú na kontajnery pre sito" - uchádzač oceňuje iba pripojenie cez svorkovnicu osadenú v plastovej krabici IP66 tohto rozvádzača Sita dodaného v rámci dodávky technického vybavenia.

SO15 - Pol č. 79 - Prevzdušňovanie a odvodňovanie základok podľa RPD, Dodávka a Montáž

Pol č. 80 - Sifónová nádoba s poklopom podľa RPD. Dodávka a Montáž

Pol č. 81 - Dúchadlá - aktívne prevzdušňovanie podľa RPD, Dodávka a Montáž

Pol č. 82 - Dúchadlá - sací režim podľa RPD, Dodávka a Montáž

Pol č. 83 - Dúchadlá - sací režim podľa RPD, Dodávka a Montáž

Pol č. 84 - Meracie vybavenie - špecifikácia podľa RPD

Pol č. 85 - diaľkový prijímač podľa RPD

Pol č. 86 - Zavlažovací systém podľa RPD Dodávka a montáž

Pol č. 87 - Strecha s PVC fóliou - špecifikácia podľa RPD, Dodávka a Montáž

Pol č. 88 - Hydraulické poklopové dvere podľa RPD, Dodávka a Montáž

SO16

Pol č. 42 - Prevzdušňovanie a odvodňovanie základov podľa RPD, Dodávka a Montáž

Pol č. 43 - Sifónová nádoba s poklopom podľa RPD, Dodávka a Montáž

Pol č. 44 - Dúchadlá podľa RPD, Dodávka a Montáž

Pol č. 45 - Meracie vybavenie - špecifikácia podľa RPD

Pol č. 46 - Riadiaci systém podľa RPD Dodávka a Montáž

SO18

Pol č. 93 - Biofilter podľa RPD, Dodávka a Montáž

Pol č. 94 - Práčka vzduchu podľa RPD, Dodávka a Montáž

Pol č. 95 - Tepotný senzor

Pol č. 96 - Tlakový senzor

Pol č. 97 - Hladinový senzor

Opis požadovaných technických parametrov technológie kompostárne sa nachádza v doplnenej súhrnnej technickej správe, zverejnenej na profile verejného obstarávateľa

Poradové číslo: 2

Dátum podania: 14.04.2023 11:34:14

Zverejnené: 18.04.2023 16:22:37

Dobrý deň,

žiadame verejného obstarávateľa o:

- vyjadrenie, či ako referenciu uzná aj stavbu pre "Technológiu zhodnotenia komunálneho odpadu výrobou TAP a BRO", ktorá slúži na zhodnocovanie BRKO, avšak nie je tak presne a podrobne technologicky špecifikovaná, ako uviedol VO vo svojej požiadavke, resp. či za stavbu rovnakého alebo podobného charakteru bude považovať aj referenčné stavby uchádzača spĺňajúce zatriedenie podľa CVP kódu požadovanú VO - stavebné práce na stavbách zariadení na spracovanie odpadu.

ODPOVEĎ:

Vysvetľovanie

Názov zákazky: Kompostáreň mesta Púchov - stavebné práce

Obstarávateľ: Mesto Púchov

Minimálna požadovaná úroveň štandardov pre referenciu je uvedená v Súťažných podkladoch v bode AD 3.1. Verejný obstarávateľ uzná každú referenciu ktorá bude spĺňať minimálne požiadavky uvedené v bode AD 3.1. Vo vystavenej referencii musí byť zrejmé že sa jedná o splnenie podmienky dobu AD3.1.

2. vysvetlenie:

vo vv SO-06.2 technológia je v pol 5 uvedené zavlažovacie čerpadlo 2,2kw...1ks. V PD je uvedené čerpadlo 0,8kw...2ks (v.č. 10, SO 06). Aké a koľko čerpadiel má uchádzač oceniť

ODPOVEĎ:

Uchádzač ocení položku uvedenú vo VV SO 06.2 č.5 teda zavlažovacie čerpadlo o výkone 2,2 kW - 1 ks

Poradové číslo: 1

Dátum podania: 31.03.2023 16:26:28

Zverejnené: 03.04.2023 09:10:56

Dobrý deň,

skontroluje verejný obstarávateľ dostuposť súboru s názvom:

2019025_DRS_E1_SO-11_ST_POD_01_00_VYTY'4OVAC+ VfKRES.pdf

- Súbor nám nejde stiahnuť.

Vopred ďakujeme.

ODPOVEĎ:

Verejný obstarávateľ opätovne preverí, či bola zverejnená celá projektová dokumentácia. V prípade, že nebudú zverejnené všetky časti, nahrá celú dokumentáciu nanovo.