

Vysvetľovanie

Názov zákazky: Výstavba Telocvične pre SOŠ podnikania v remeslách a službách

Obstarávateľ: Trnavský samosprávny kraj

Poradové číslo: 38

Dátum podania: 24.05.2023 09:08:32

Zverejnené: 24.05.2023 09:38:26

Dobrý deň,

Vážený verejný obstarávateľ,

vzhľadom k blížiacemu sa termínu predkladania ponúk si Vás dovoľujeme požiadať o zodpovedanie našej otázky týkajúcej sa vhodnosti skladby podlahy vlozenej do systému dňa 22.05.2023 v čase 10:55, ktorú evidujeme ako nezodpovedanú.

Ďakujeme a zostávame s úctou.

Odpoveď: Gumoasfalt je zmes gumy, kameniva a polyuretánu, pričom práve táto podložka zabezpečuje celoplošné pruženie a nie len bodové pruženie ako je to pri iných typoch podláh. Gumoasfalt je možné využiť ako do interiéru, tak do exteriéru. *Technológia zaručuje vodeodolnú vodepriepustnú celoplošne pružnú skladbu podkladových vrstiev a minimálny dopad tvrdosti na kĺbový aparát. Tento povrch je vhodný pre všetky druhy športov ako napr. tenis, volejbal, basketbal, hokejbal, florbal, futsal, hádzaná a pod.*

Poradové číslo: 37

Dátum podania: 22.05.2023 10:55:15

Zverejnené: 24.05.2023 09:37:47

Vážený verejný obstarávateľ,

Dobrý deň p. Mgr. Takáč Markovičová,

v lehote na predkladanie ponúk si Vás v rámci uplatnenia inštitútu vysvetľovania dovoľujeme požiadať o stanovisko k našej nižšie uvedenej otázke, ktorá sa opakovane týka navrhovanej podlahy.

Otázka č. 4:

Uchádzač požiadal o stanovisko verejného obstarávateľa na otázku podanú dňa 28.04.2023 08:55 týkajúcu sa navrhovanej podlahy v nasledovnom znení, cit.: „Žiadame o vysvetlenie položky SO 01 položka 326 – Špeciálna podlaha – hracia plocha (gumoasfalt 30 mm, piesková vyrovnávací vrstva s PU 10 mm, PU vrstva 3 mm). V uvedenej špecifikácii je podlaha nezrealizovateľná, v tejto skladbe by popraskala. Je to zmes exteriér. Povrchu s interiérovým. Gumoasfalt je do interiéru nevhodný – nemôže sa používať“.

Dňa 11.05.2023 v čase o 11:01 bola funkčnosťou elektronického systému sprístupnená odpoveď verejného obstarávateľa, cit.:

„Podlaha je v zmysle odporúčaní a navrhnutá v súlade s platnými normami športovými povrchmi. Projektová dokumentácia bola vypracovaná autorizovanou osobou v súlade s platnými normami“.

Na uvedenú problematiku upozorňovali verejného obstarávateľa aj viacerí záujemcovia, ktorí po obsahovej stránke poukázali na problematické zrealizovanie a skladbu podlahy svojimi otázkami vloženými do systému dňa 27.04.2023 pod porad. č. 21, v čase o 15:51 hod., dňa 28.04.2023 pod porad. č. 23 v čase o 09:54 hod., dňa 02.05.2023 pod porad. č. 29 v čase o 15:14 hod. a pod.

Verejným obstarávateľ zvolil vo všetkých prípadoch rovnaké stanovisko a to vyššie citované vyjadrenie.

Nakoľko sme obdržali k dnešnému dňu viaceré opakované vyjadrenia od dodávateľov, ktoré sa špecializujú na realizáciu športových povrchov a ktoré potvrdzujú problematické zloženie podlahy, opakovane žiadame verejného obstarávateľa o konkrétne vyjadrenie k predmetným žiadostiam viacerých uchádzačov, ktoré sa týkajú skladby podlahy – posúdenia jej vhodnosti.

Na vedomie zasielame vyjadrenia dotknutých spoločností zaoberajúcich sa realizáciou športových povrchov:

Stanovisko spoločnosti Pesmenpol:

Je to zlá skladba , + ukladá sa finischerom **Ing. Jozef Višňovský** konateľ Pesmenpol, spol. s r.o. Železničarska 16, 080 01 Prešov, Slovakia mobil: +421 918 733 888, e-mail: obchod@pesmenpol.sk

Stanovisko spoločnosti B-komplet, s.r.o.:

Neviem, kto navrhoval toto zloženie podlahy , Avšak táto skladba by priniesla len a len problém. Podlaha na gumoasfalte by určite popraskala. Je to zmes ext. povrchu s interiérovým.....nerealizovateľné. S pozdravom Mgr. Vladimír Nováček konateľ B-komplet, s.r.o.

Odpoveď: Gumoasfalt je zmes gumy, kameniva a polyuretánu, pričom práve táto podložka zabezpečuje celoplošné pruženie a nie len bodové pruženie ako je to pri iných typoch podláh. Gumoasfalt je možné využiť ako do interiéru, tak do exteriéru. *Technológia zaručuje vodeodolnú vodepriepustnú celoplošne pružnú skladbu podkladových vrstiev a minimálny dopad tvrdosti na kĺbový aparát. Tento povrch je vhodný pre všetky druhy športov ako napr. tenis, volejbal, basketbal, hokejbal, florbal, futsal, hádzaná a pod.*

Poradové číslo: 36

Dátum podania: 11.05.2023 14:46:50

Zverejnené: 19.05.2023 11:53:36

Pýtame sa, Vo VV objekt SO 01.1 Telocvična – stavebná časť sa nachádza položka č. 340 Požiarna ochrana, ochrana budov. Merná jednotka je

Vysvetľovanie

Názov zákazky: Výstavba Telocvične pre SOŠ podnikania v remeslách a službách

Obstarávateľ: Trnavský samosprávny kraj

uvedená súbor, množstvo 10. Má VO touto položkou na mysli montáž 10 ks hasiacich prístrojov? Ak áno, je potrebné opraviť popis položky aby z neho bolo zrejmé, že je to montáž hasiacich prístrojov, ktoré majú dodávku v položkách č. 341 a 342. Ak nie, žiadame VO o objasnenie položky, čo máme touto položkou oceniť. Bez objasnenia nie je možné túto položku oceniť. Žiadame o zaslanie upraveného výkazu výmer.

Ďakujeme pekne.

Odpoveď: Na uvedenú otázku sme už odpovedali. 10 ks hasiacich prístrojov – montáž (osadenie). Nie je potrebné upravovať výkaz výmer.

Poradové číslo: 35

Dátum podania: 11.05.2023 14:35:44

Zverejnené: 19.05.2023 11:52:36

Dobrý deň,

Otázka č. 1:

Príloha G súťažných podkladov, Čestné vyhlásenie v zmysle § 32 ods. 2 písm. f) má byť súčasťou ponuky každého uchádzača? Alebo uchádzač, ktorý je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov toto čestné vyhlásenie nemusí v ponuke predkladať?

Odpoveď: Súťažné podklady časť A.2 PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV - Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa nasledovné podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 32 ods. 1 písm. e) a f) a zákona o verejnom obstarávaní. Uchádzač/záujemca môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov v súlade s § 152 zákona o verejnom obstarávaní.

Otázka č. 2:

V zmysle návrhu zmluvy o dielo čl. VII. bod 7.3.8 je zhotoviteľ povinný zabezpečiť i poistenie stavby na dobu realizácie stavebného diela. Poistenie stavby bude v cene diela bez DPH alebo v cene diela s DPH?

Odpoveď: Poistenie stavby na dobu realizácie stavebného diela v hodnote zmluvy o dielo bez DPH.

Otázka č. 3:

V zmysle návrhu zmluvy o dielo čl. XIII. bod 13.6 "Zmluvné strany sa súčasne dohodli, že v prípade, ak dôjde v období od podpisu zmluvy do objednania materiálu k nárastu cien použitých materiálov o viac ako 20% ich pôvodnej ceny, smie Zhotoviteľ požiadať Objednávateľa o navýšenie ceny diela v súlade s navýšením ceny materiálu, t. j. konkrétnej položky rozpočtu o vzniknutý rozdiel ceny materiálu." Žiadame verejného obstarávateľa o prehodnotenie percenta nárastu cien použitých materiálov o viac ako 20% ich pôvodnej ceny a zníženie percenta na 10% s ohľadom na istý vývoj inflácie.

Odpoveď: Neakceptuje sa.

Otázka č. 4:

Článok V. návrhu zmluvy o dielo bod 5.4. navrhujeme, aby sa ako podstatné porušenie zmluvy považovalo omeškanie v trvaní viac ako 14 dní (tj. 2 týždne) nie ako je navrhované „5 a viac pracovných dní“. Časový sklz v trvaní dvoch týždňov je možné počas doby 20 mesiacov zlikvidovať. Navrhované znenie:

"5.4. V prípade, že Zhotoviteľ bude v omeškaní s plnením pracovných postupov z dôvodov spočívajúcich na jeho strane o viac ako 14 dní alebo neinformuje Objednávateľa podľa bodu 5.2 tohto čl., považuje sa toto omeškanie alebo nesplnenie povinnosti za podstatné porušenie zmluvy a Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy."

Odpoveď: Neakceptuje sa.

Otázka č. 5:

K bodu 7.3.25. návrhu zmluvy o dielo podľa § 41 ods. 6 Zákonníka práce zamestnávateľ nesmie vyžadovať informácie o náboženskej príslušnosti (hrozí uloženie sankcie od Inšpektorátu práce a tiež žaloba od uchádzača o zamestnanie). Navrhujeme túto požiadavku vypustiť.

Odpoveď: Vypúšťa sa. Upravená ZoD.

Otázka č. 6:

Článok IX návrhu zmluvy o dielo bod 9.1. navrhujeme, aby sa omeškanie s termínom dohodnutým v čl. V. bode 5.1. podmienilo dôvodmi omeškania na strane zhotoviteľa, nie na princípe objektívnej zodpovednosti, navrhované znenie:

"9.1. Objednávateľ je oprávnený žiadať od Zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške:

- 0,05 % z dohodnutej ceny diela s DPH za každý deň omeškania v prípade, ak z dôvodov na jeho strane nedodrží termín odovzdania diela dohodnutý v čl. V. bode 5.1 tejto zmluvy, "

Odpoveď: Neakceptuje sa, nakoľko v zmluve a príslušných právnych predpisov je riešené omeškanie spôsobené Objednávateľom, prípadne vyššou mocou, kedy sa Zhotoviteľ za omeškanie nesankcionuje.

Otázka č. 7:

Vysvetľovanie

Názov zákazky: Výstavba Telocvične pre SOŠ podnikania v remeslách a službách

Obstarávateľ: Trnavský samosprávny kraj

Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie, či sú materiály, výrobky, práce, rozmery a množstvá definované v dodaných podkladoch obstarávania vo výkaze výmer v súlade s projektovou dokumentáciou a zároveň v súlade so skutočnosťou.

Odpoveď: Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky postupuje podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike. Projektová dokumentácia bola vypracovaná autorizovanou osobou v súlade s platnými normami. Verejný obstarávateľ zverejnil spolu so súťažnými podkladmi všetkým záujemcom aj projektovú dokumentáciu vrátane výkazu výmer, preto má každý záujemca možnosť oboznámiť sa kompletne aj s jej obsahom. Podrobné naštudovanie poskytnutej projektovej dokumentácie a súťažných podkladov je nevyhnutným predpokladom na zodpovedné vypracovanie cenovej ponuky tak, aby obsahovala všetky náklady nevyhnutné na riadne plnenie predmetu zákazky. V prípade vopred nepredvídateľných okolností, ak nastane situácia, kedy bude potrebné upraviť skutočnosti majúce vplyv na plnenie predmetu zákazky, sa táto situácia bude posudzovať v zmysle zákona a jeho ustanovení k možným zmenám zmluvy, a teda verejný obstarávateľ bude postupovať podľa § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom vykonať obhliadku miesta dodania predmetu zákazky, aby si sami overili a získali potrebné informácie, nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky.

Ďakujeme

Poradové číslo: 34

Dátum podania: 10.05.2023 13:57:38

Zverejnené: 16.05.2023 09:40:36

Dobrý deň, radi by sme sa opýtali verejného obstarávateľa otázku týkajúcu sa predložených referenčných stavieb:

verejný obstarávateľ požaduje predložiť referenčné stavby rovnakého alebo obdobného charakteru a zložitosti s požadovaným predmetom zákazky uskutočnených za predchádzajúcich 5 rokov v minimálnej súhrnej hodnote 1.300 000,00 EUR bez DPH.

Za stavebné práce rovnakého alebo podobného charakteru sa rozumie výstavba alebo rekonštrukcia budov, výstavba alebo rekonštrukcia hál, výstavba alebo rekonštrukcia športových zariadení a pod.

Vedel by verejný obstarávateľ bližšie špecifikovať resp. konkretizovať, ktoré stavby má verejný obstarávateľ na mysli?

Bude akceptovať verejný obstarávateľ stavby napr.: rekonštrukcia/výstavba zariadení určených na vzdelávanie, rekonštrukcia/výstavba bytových domov a pod. ?

Ďakujem.

S pozdravom

KAMI PROFIT, s.r.o.

Opoveď:

verejný obstarávateľ formou korigenda a aktualizáciou súťažných podkladov dňa 11.05.2023 špecifikoval:

Podľa § 34 ods. 1 písm. b) Verejný obstarávateľ požaduje predložiť referencie stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru a zložitosti s požadovaným predmetom zákazky uskutočnených za predchádzajúcich 5 rokov v minimálnej súhrnej hodnote 1 300 000,00 Eur bez DPH. Uvedenú požiadavku technickej a odbornej spôsobilosti preukáže uchádzač v súlade s § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní preukázaním požadovaného rozsahu buď priamo v referencii / potvrdení objednávateľa (odberateľa) alebo v priloženom súvisiacom dokumente. Splnenie tejto podmienky uchádzač preukáže v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.

Za stavebné práce rovnakého alebo podobného charakteru sa rozumejú všetky pozemné stavby.

Poradové číslo: 33

Dátum podania: 09.05.2023 15:12:00

Zverejnené: 16.05.2023 09:38:37

Vo Výkaze výmer sa nachádza položky, ktoré sa odvolávajú na konkrétneho výrobcu (Daikin, Rehau, Premac, Stadreko, a iné). V zmysle § 42 ods. 3) ZVO technické požiadavky sa nesmú odvolávať na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, ak by tým dochádzalo k znevýhodneniu alebo k vylúčeniu určitých záujemcov alebo tovarov, takýto odkaz možno použiť len vtedy, ak nemožno opísať predmet zákazky podľa § 42 ods. 2) ZVO dostatočne presne a zrozumiteľne, a takýto odkaz musí byť doplnený slovami "alebo ekvivalentný"

Odpoveď: V prípade ak sa v opise predmetu zákazky, týkajúcej sa projektovej dokumentácie alebo inej sprievodnej dokumentácie súťažných podkladov, technické požiadavky odvolávajú na konkrétne názvy výrobkov, výrobcu, výrobné postupy, obchodné označenia, patenty, typy, oblasti alebo miesta pôvodu alebo výroby, platí, že boli uvedené za účelom dostatočne presného a zrozumiteľného opisu predmetu zákazky a uchádzač/záujemca je oprávnený v súlade s § 42 ods. 3 zákona, oceniť a dodať aj ekvivalent požadovaného výrobku, ktorý však musí spĺňať minimálne požadované technické parametre, funkciu a účel. Uchádzač je povinný vo výkaze výmer jasne vyznačiť použitie ekvivalentných materiálov či tovarov v ponuke s uvedením názvu ekvivalentného výrobku za názvom pôvodne požadovaného výrobku – materiálu alebo tovaru v predloženom výkaze výmer. Zároveň uchádzač uvedie opis použitých ekvivalentov predložením dokladov potvrdzujúcich porovnateľné parametre výrobkov.

Poradové číslo: 32

Dátum podania: 09.05.2023 13:19:05

Zverejnené: 16.05.2023 09:37:11

Vysvetľovanie

Názov zákazky: Výstavba Telocvične pre SOŠ podnikania v remeslách a službách

Obstarávateľ: Trnavský samosprávny kraj

Dobrý deň, radi by sme položili verejnému obstarávateľovi otázky :

Otázka č.1 Podľa § 42 ods. 9 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní „Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vyžaduje konkrétnu značku musí prijať aj inú značku, ktorej podmienky na udelenie sú rovnocenné podmienkam na udelenie vyžadovanej značky...“ **Môže** budúci zhotoviteľ pri dodržaní § 42 ods. 9 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní prípadne **dodať** inú (ako je uvedené v projektovej dokumentácii) ekvivalentnú značku (pri zachovaní požadovaných parametrov) materiálu a technológií pri realizovaní predmetnej zákazky ?

Odpoveď: V prípade ak sa v opise predmetu zákazky, týkajúcej sa projektovej dokumentácie alebo inej sprievodnej dokumentácie súťažných podkladov, technické požiadavky odvolávajú na konkrétne názvy výrobkov, výrobcu, výrobné postupy, obchodné označenia, patenty, typy, oblasti alebo miesta pôvodu alebo výroby, platí, že boli uvedené za účelom dostatočne presného a zrozumiteľného opisu predmetu zákazky a uchádzač/záujemca je oprávnený v súlade s § 42 ods. 3 zákona, oceniť a dodať aj ekvivalent požadovaného výrobku, ktorý však musí spĺňať minimálne požadované technické parametre, funkciu a účel. Uchádzač je povinný vo výkaze výmer jasne vyznačiť použitie ekvivalentných materiálov či tovarov v ponuke s uvedením názvu ekvivalentného výrobku za názvom pôvodne požadovaného výrobku – materiálu alebo tovaru v predloženom výkaze výmer. Zároveň uchádzač uvedie opis použitých ekvivalentov predložením dokladov potvrdzujúcich porovnateľné parametre výrobkov.

Otázka č.2 Žiadame o vysvetlenie, či sú množstva a druh odpadov vyprodukovaných stavbou definované resp. obsiahnuté vo „ výkaze výmer „ v dostatočnom druhu a množstve ?

Odpoveď: Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky postupuje podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike. Projektová dokumentácia bola vypracovaná autorizovanou osobou v súlade s platnými normami. Verejný obstarávateľ zverejnil spolu so súťažnými podkladmi všetkým záujemcom aj projektovú dokumentáciu vrátane výkazu výmer, preto má každý záujemca možnosť oboznámiť sa kompletne aj s jej obsahom. Podrobné naštudovanie poskytnutej projektovej dokumentácie a súťažných podkladov je nevyhnutným predpokladom na zodpovedné vypracovanie cenovej ponuky tak, aby obsahovala všetky náklady nevyhnutné na riadne plnenie predmetu zákazky. V prípade vopred nepredvídateľných okolností, ak nastane situácia, kedy bude potrebné upraviť skutočnosti majúce vplyv na plnenie predmetu zákazky, sa táto situácia bude posudzovať v zmysle zákona a jeho ustanovení k možným zmenám zmluvy, a teda verejný obstarávateľ bude postupovať podľa § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom vykonať obhliadku miesta dodania predmetu zákazky, aby si sami overili a získali potrebné informácie, nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky.

Otázka č.3 Sú uvedené konštrukcie v súlade s STN EN?

Odpoveď: Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky postupuje podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike. Projektová dokumentácia bola vypracovaná autorizovanou osobou v súlade s platnými normami. Verejný obstarávateľ zverejnil spolu so súťažnými podkladmi všetkým záujemcom aj projektovú dokumentáciu vrátane výkazu výmer, preto má každý záujemca možnosť oboznámiť sa kompletne aj s jej obsahom. Podrobné naštudovanie poskytnutej projektovej dokumentácie a súťažných podkladov je nevyhnutným predpokladom na zodpovedné vypracovanie cenovej ponuky tak, aby obsahovala všetky náklady nevyhnutné na riadne plnenie predmetu zákazky.

Otázka č.4 Žiadame o vysvetlenie, či je materiál výrobkov definovaný v dodaných podkladoch obstarávania vo „ výkaze, výmer“ v súlade s materiálom s materiálom uvedeným v dodanej PD(výkresy a technické správy), a podľa skutočnosti, a uvedený „výkaz, výmer“ obsahuje totožné množstva, merné jednotky a popisy položiek. Váženy verejný obstarávateľ, dovoľujeme si Vás požiadať o poskytnutie vysvetlenia jednoznačným potvrdením, že budete počas realizácie diela požadovať len dodávky, práce a služby, ktoré sú obsiahnuté v poskytnutom „ výkaze výmer“ pričom žiadame o potvrdenie, že v prípade vzniku rozdielov medzi množstvami, mernými jednotkami a popismi položiek výkazu, výmer a PD budú platiť množstvá, merné jednotky a popisy položiek v zmysle výkazu, výmer.

Odpoveď: Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky postupuje podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike. Projektová dokumentácia bola vypracovaná autorizovanou osobou v súlade s platnými normami. Verejný obstarávateľ zverejnil spolu so súťažnými podkladmi všetkým záujemcom aj projektovú dokumentáciu vrátane výkazu výmer, preto má každý záujemca možnosť oboznámiť sa kompletne aj s jej obsahom. Podrobné naštudovanie poskytnutej projektovej dokumentácie a súťažných podkladov je nevyhnutným predpokladom na zodpovedné vypracovanie cenovej ponuky tak, aby obsahovala všetky náklady nevyhnutné na riadne plnenie predmetu zákazky. V prípade vopred nepredvídateľných okolností, ak nastane situácia, kedy bude potrebné upraviť skutočnosti majúce vplyv na plnenie predmetu zákazky, sa táto situácia bude posudzovať v zmysle zákona a jeho ustanovení k možným zmenám zmluvy, a teda verejný obstarávateľ bude postupovať podľa § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom vykonať obhliadku miesta dodania predmetu zákazky, aby si sami overili a získali potrebné informácie, nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky.

Otázka č.5 Sú všetky časti PD, vrátane výplňových konštrukcií vo výkazoch, výmer zosúladené s Projektom požiarnej ochrany s požiarnou bezpečnosťou stavby?

Odpoveď: Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky postupuje podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike. Projektová dokumentácia bola vypracovaná autorizovanou osobou v súlade s platnými normami. Verejný obstarávateľ zverejnil spolu so súťažnými podkladmi všetkým záujemcom aj projektovú dokumentáciu vrátane výkazu výmer, preto má každý záujemca možnosť oboznámiť sa kompletne aj s jej obsahom. Podrobné naštudovanie poskytnutej projektovej dokumentácie a súťažných podkladov je nevyhnutným predpokladom na zodpovedné vypracovanie cenovej ponuky tak, aby obsahovala všetky náklady nevyhnutné na riadne plnenie predmetu zákazky. V prípade vopred nepredvídateľných okolností, ak nastane situácia, kedy bude potrebné upraviť skutočnosti majúce vplyv na plnenie predmetu zákazky, sa táto situácia bude posudzovať v zmysle zákona a jeho ustanovení k možným zmenám zmluvy, a teda verejný obstarávateľ bude postupovať podľa § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom vykonať obhliadku miesta dodania predmetu zákazky, aby si sami overili a získali potrebné informácie, nevyhnutné na prípravu a

Vysvetľovanie

Názov zákazky: Výstavba Telocvične pre SOŠ podnikania v remeslách a službách

Obstarávateľ: Trnavský samosprávny kraj

spracovanie ponuky.

Otázka č.6 Sú jednotlivé časti technologických celkov profesne prepojené, je toto prepojenie súčasťou výkazov, výmer súvisiacich profesií ?

Odpoveď: Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky postupuje podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike. Projektová dokumentácia bola vypracovaná autorizovanou osobou v súlade s platnými normami. Verejný obstarávateľ zverejnil spolu so súťažnými podkladmi všetkým záujemcom aj projektovú dokumentáciu vrátane výkazu výmer, preto má každý záujemca možnosť oboznámiť sa kompletne aj s jej obsahom. Podrobné naštudovanie poskytnutej projektovej dokumentácie a súťažných podkladov je nevyhnutným predpokladom na zodpovedné vypracovanie cenovej ponuky tak, aby obsahovala všetky náklady nevyhnutné na riadne plnenie predmetu zákazky. V prípade vopred nepredvídateľných okolností, ak nastane situácia, kedy bude potrebné upraviť skutočnosti majúce vplyv na plnenie predmetu zákazky, sa táto situácia bude posudzovať v zmysle zákona a jeho ustanovení k možným zmenám zmluvy, a teda verejný obstarávateľ bude postupovať podľa § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom vykonať obhliadku miesta dodania predmetu zákazky, aby si sami overili a získali potrebné informácie, nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky.

Otázka č.7 Sú vo výkaze, výmer všetky nevyhnutné materiály a práce súvisiace s danou konštrukciou a požadovaným stupňom dokončenosti ?

Odpoveď: Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky postupuje podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike. Projektová dokumentácia bola vypracovaná autorizovanou osobou v súlade s platnými normami. Verejný obstarávateľ zverejnil spolu so súťažnými podkladmi všetkým záujemcom aj projektovú dokumentáciu vrátane výkazu výmer, preto má každý záujemca možnosť oboznámiť sa kompletne aj s jej obsahom. Podrobné naštudovanie poskytnutej projektovej dokumentácie a súťažných podkladov je nevyhnutným predpokladom na zodpovedné vypracovanie cenovej ponuky tak, aby obsahovala všetky náklady nevyhnutné na riadne plnenie predmetu zákazky. V prípade vopred nepredvídateľných okolností, ak nastane situácia, kedy bude potrebné upraviť skutočnosti majúce vplyv na plnenie predmetu zákazky, sa táto situácia bude posudzovať v zmysle zákona a jeho ustanovení k možným zmenám zmluvy, a teda verejný obstarávateľ bude postupovať podľa § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom vykonať obhliadku miesta dodania predmetu zákazky, aby si sami overili a získali potrebné informácie, nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky.

Otázka č.8 Sú vo výkaze, výmer zachytené všetky demontáže a spätné montáže konštrukcií?

Odpoveď: Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky postupuje podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike. Projektová dokumentácia bola vypracovaná autorizovanou osobou v súlade s platnými normami. Verejný obstarávateľ zverejnil spolu so súťažnými podkladmi všetkým záujemcom aj projektovú dokumentáciu vrátane výkazu výmer, preto má každý záujemca možnosť oboznámiť sa kompletne aj s jej obsahom. Podrobné naštudovanie poskytnutej projektovej dokumentácie a súťažných podkladov je nevyhnutným predpokladom na zodpovedné vypracovanie cenovej ponuky tak, aby obsahovala všetky náklady nevyhnutné na riadne plnenie predmetu zákazky. V prípade vopred nepredvídateľných okolností, ak nastane situácia, kedy bude potrebné upraviť skutočnosti majúce vplyv na plnenie predmetu zákazky, sa táto situácia bude posudzovať v zmysle zákona a jeho ustanovení k možným zmenám zmluvy, a teda verejný obstarávateľ bude postupovať podľa § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom vykonať obhliadku miesta dodania predmetu zákazky, aby si sami overili a získali potrebné informácie, nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky.

Otázka č.9 Sú množstvá, druhy a typy materiálov uvedené v PD a vo výkaze, výmer v súlade so statickým posúdením stavby s PD statiky?

Odpoveď: Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky postupuje podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike. Projektová dokumentácia bola vypracovaná autorizovanou osobou v súlade s platnými normami. Verejný obstarávateľ zverejnil spolu so súťažnými podkladmi všetkým záujemcom aj projektovú dokumentáciu vrátane výkazu výmer, preto má každý záujemca možnosť oboznámiť sa kompletne aj s jej obsahom. Podrobné naštudovanie poskytnutej projektovej dokumentácie a súťažných podkladov je nevyhnutným predpokladom na zodpovedné vypracovanie cenovej ponuky tak, aby obsahovala všetky náklady nevyhnutné na riadne plnenie predmetu zákazky. V prípade vopred nepredvídateľných okolností, ak nastane situácia, kedy bude potrebné upraviť skutočnosti majúce vplyv na plnenie predmetu zákazky, sa táto situácia bude posudzovať v zmysle zákona a jeho ustanovení k možným zmenám zmluvy, a teda verejný obstarávateľ bude postupovať podľa § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom vykonať obhliadku miesta dodania predmetu zákazky, aby si sami overili a získali potrebné informácie, nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky.

Otázka č.10 Žiadame budúceho objednávateľa (verejného obstarávateľa), aby jednoznačne definoval ako osoby budúceho objednávateľa, s oprávnením vstupu na stavenisko a osoby zodpovedné za komunikáciu s budúcim zhotoviteľom.

Odpoveď: Verejný obstarávateľ si v súvislosti s touto otázkou záujemcu dovoľuje poukázať na obsah súťažných podkladov, konkrétne na časť B.3, ktorá obsahuje osoby oprávnené na jednanie vo veciach zmluvných a technických.

Otázka č.11 Žiadame objednávateľa (verejného obstarávateľa), aby jednoznačne definoval ako osobu oprávnenú za prípadnú zmenu zmluvných podmienok výhradne štatutárneho zástupcu budúceho objednávateľa.

Odpoveď: Verejný obstarávateľ si v súvislosti s touto otázkou záujemcu dovoľuje poukázať na obsah súťažných podkladov, konkrétne na časť B.3, ktorá obsahuje osoby oprávnené na jednanie vo veciach zmluvných a technických.

Otázka č.12 Je budúci objednávateľ (verejný obstarávateľ) stotožnený s navrhovaným riešením a je si vedomý, že nemôže počas realizácie diela meniť materiálové položky, technické riešenie oproti poskytnutej PD a výkazu, výmer?

Odpoveď: Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky postupuje podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení

Vysvetľovanie

Názov zákazky: Výstavba Telocvične pre SOŠ podnikania v remeslách a službách

Obstarávateľ: Trnavský samosprávny kraj

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike. Projektová dokumentácia bola vypracovaná autorizovanou osobou v súlade s platnými normami. V prípade vopred nepredvídateľných okolností, ak nastane situácia, kedy bude potrebné upraviť skutočnosti majúce vplyv na plnenie predmetu zákazky, sa táto situácia bude posudzovať v zmysle zákona a jeho ustanovení k možným zmenám zmluvy, a teda verejný obstarávateľ bude postupovať podľa § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom vykonať obhliadku miesta dodania predmetu zákazky, aby si sami overili a získali potrebné informácie, nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky.

Otázka č.13 Pýtame sa, že v prípade, že je vydané stavebné povolenie na predmet zákazky, budúci objednávatel' (verejný obstarávateľ) premietol pripomienky zo stavebného konania od dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy do PD a výkazu výmer, ktoré poskytol uchádzačom ?

Odpoveď: Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky postupuje podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike. Projektová dokumentácia bola vypracovaná autorizovanou osobou v súlade s platnými normami. Verejný obstarávateľ zverejnil spolu so súťažnými podkladmi všetkým záujemcom aj projektovú dokumentáciu vrátane výkazu výmer, preto má každý záujemca možnosť oboznámiť sa kompletne aj s jej obsahom. Podrobné naštudovanie poskytnutej projektovej dokumentácie a súťažných podkladov je nevyhnutným predpokladom na zodpovedné vypracovanie cenovej ponuky tak, aby obsahovala všetky náklady nevyhnutné na riadne plnenie predmetu zákazky. V prípade vopred nepredvídateľných okolností, ak nastane situácia, kedy bude potrebné upraviť skutočnosti majúce vplyv na plnenie predmetu zákazky, sa táto situácia bude posudzovať v zmysle zákona a jeho ustanovení k možným zmenám zmluvy, a teda verejný obstarávateľ bude postupovať podľa § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom vykonať obhliadku miesta dodania predmetu zákazky, aby si sami overili a získali potrebné informácie, nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky.

Otázka č.14 Dovoľujeme si požiadať verejného obstarávateľa o odpoveď, či preskúmal pomery na budúcom stavenisku a či je možné stavenisko riadne odovzdať v zmysle § 43 i Zákona č. 50/1976 Zb. t. j. Zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebného zákona)?

Odpoveď: Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky postupuje podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike. Projektová dokumentácia bola vypracovaná autorizovanou osobou v súlade s platnými normami. Verejný obstarávateľ zverejnil spolu so súťažnými podkladmi všetkým záujemcom aj projektovú dokumentáciu vrátane výkazu výmer, preto má každý záujemca možnosť oboznámiť sa kompletne aj s jej obsahom. Podrobné naštudovanie poskytnutej projektovej dokumentácie a súťažných podkladov je nevyhnutným predpokladom na zodpovedné vypracovanie cenovej ponuky tak, aby obsahovala všetky náklady nevyhnutné na riadne plnenie predmetu zákazky. V prípade vopred nepredvídateľných okolností, ak nastane situácia, kedy bude potrebné upraviť skutočnosti majúce vplyv na plnenie predmetu zákazky, sa táto situácia bude posudzovať v zmysle zákona a jeho ustanovení k možným zmenám zmluvy, a teda verejný obstarávateľ bude postupovať podľa § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom vykonať obhliadku miesta dodania predmetu zákazky, aby si sami overili a získali potrebné informácie, nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky.

Otázka č.15 Pýtame sa, či je objednávatel'(verejný obstarávateľ) vedomý skutočnosti, že budúci zhotoviteľ nebude vykonávať zmeny v PD, ktoré budúci budúci objednávatel' (verejný obstarávateľ) bude chcieť uskutočniť po prevzatí staveniska z dôvodu neoboznámenia sa s PD pred začatím verejného obstarávania ?

Odpoveď: Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky postupuje podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike. Projektová dokumentácia bola vypracovaná autorizovanou osobou v súlade s platnými normami. V prípade vopred nepredvídateľných okolností, ak nastane situácia, kedy bude potrebné upraviť skutočnosti majúce vplyv na plnenie predmetu zákazky, sa táto situácia bude posudzovať v zmysle zákona a jeho ustanovení k možným zmenám zmluvy, a teda verejný obstarávateľ bude postupovať podľa § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom vykonať obhliadku miesta dodania predmetu zákazky, aby si sami overili a získali potrebné informácie, nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky.

Otázka č.16 Pýtame sa, či má budúci objednávatel' (verejný obstarávateľ) dostatočne naštudované zmluvné podmienky, ktoré poskytol a zaväzuje sa tieto počas realizácie dodržiavať?

Odpoveď: Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky postupuje podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike. Projektová dokumentácia bola vypracovaná autorizovanou osobou v súlade s platnými normami. V prípade vopred nepredvídateľných okolností, ak nastane situácia, kedy bude potrebné upraviť skutočnosti majúce vplyv na plnenie predmetu zákazky, sa táto situácia bude posudzovať v zmysle zákona a jeho ustanovení k možným zmenám zmluvy, a teda verejný obstarávateľ bude postupovať podľa § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom vykonať obhliadku miesta dodania predmetu zákazky, aby si sami overili a získali potrebné informácie, nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky.

Otázka č.17 Je na zodpovednosti budúceho zhotoviteľa realizovať dielo v zmysle PD a výkazu, výmer, ktoré verejný obstarávateľ(budúci objednávatel') poskytol uchádzačom. Pýtame sa, či budúci objednávatel'(verejný obstarávateľ) si je vedomý, že v prípade chýb v PD a výkaze výmer, ktorú poskytol uchádzačom, ktoré budú počas kolaudačného konania vytknuté ako vady a nedostatky, brániace vydaniu kolaudačného rozhodnutia a neboli spôsobené realizáciou budúceho zhotoviteľa, je plne na jeho zodpovednosti?

Odpoveď: Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky postupuje podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike. Projektová dokumentácia bola vypracovaná autorizovanou osobou v súlade s platnými normami. V prípade vopred nepredvídateľných okolností, ak nastane situácia, kedy bude potrebné upraviť skutočnosti majúce vplyv na plnenie predmetu zákazky, sa táto situácia bude posudzovať v zmysle zákona a jeho ustanovení k možným zmenám zmluvy, a teda verejný obstarávateľ bude postupovať podľa § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom vykonať obhliadku miesta dodania predmetu zákazky, aby si sami overili a získali potrebné informácie, nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky.

Vysvetľovanie

Názov zákazky: Výstavba Telocvične pre SOŠ podnikania v remeslách a službách

Obstarávateľ: Trnavský samosprávny kraj

Otázka č.18 Žiadame verejného obstarávateľa o potvrdenie, že kontaktná osoba zodpovedná za proces verejného obstarávania má oprávnenie zo strany verejného obstarávateľa na zodpovedania hore uvedených otázok, a že verejný obstarávateľ (budúci objednávateľ) si je vedomý, že je viazaný takýmito odpoveďami počas realizácie diela.

Odpoveď: *Táto otázka je pre zostavenie cenovej ponuky irelevantná. Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky postupuje podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike.*

Otázka č.19 Vzhľadom k vysokým nárastom cien základných komodít potrebných pre výrobu stavebných výrobkov žiadame verejného obstarávateľa, aby v prípade, ak medzi termínom odovzdania cenovej ponuky a zahájením stavebných prác nastane časový rozdiel viac ako 1 rok, mal zhotoviteľ právo na zvýšenie cien s použitím indexov nárastu cien stavebných prác, materiálov a výrobkov vydávaných Štatistickým úradom SR.

Odpoveď: **Na obdobnú otázku sme odpovedali už v prvom bloku odpovedí otázka č. 16.** V článku XIII. Zmena zmluvy bod 13.6 časti B.3 OBCHODNÉ PODMIENKY PLNENIA PREDMETU ZÁKAZKY súťažných podkladov je podrobne uvedené:

13.6 Zmluvné strany sa súčasne dohodli, že v prípade, ak dôjde v období od podpisu zmluvy do objednania materiálu k nárastu cien použitých materiálov o viac ako 20% ich pôvodnej ceny, smie Zhotoviteľ požiadať Objednávateľa o navýšenie ceny diela v súlade s navýšením ceny materiálu, t. j. konkrétnej položky rozpočtu o vzniknutý rozdiel ceny materiálu. V tomto prípade bude Objednávateľovi predložená pôvodná kalkulácia položky rozpočtu doložená cenníkom konkrétného stavebného materiálu subdodávateľa, ktorý bol premietnutý v cenovej ponuke Zhotoviteľa uvedenej v prílohe tejto zmluvy a nová kalkulácia položky rozpočtu doložená cenníkom konkrétného stavebného materiálu toho istého subdodávateľa v čase jeho objednania.

Podrobné naštudovanie poskytnutej projektovej dokumentácie a súťažných podkladov je nevyhnutným predpokladom na zodpovedné vypracovanie cenovej ponuky tak, aby obsahovala všetky náklady nevyhnutné na riadne plnenie predmetu zákazky.

Vopred Vám ďakujeme za odpoveď.

S pozdravom

KAMI PROFIT, s.r.o.

Poradové číslo: 31

Dátum podania: 15.05.2023 13:53:28

Zverejnené: 15.05.2023 14:01:33

Dobrý deň

Prosíme o upresnenie pokynu podmienky prekladania referencií. V súťažných pokynoch sa uvádza predložiť referencia v hodnote 1300 000 eur bez DPH, stavby rovnakého alebo podobného charakteru. Môže v tomto prípade byť použitá referencia: Stavba rodinné dvojdomy, murovaná konštrukcia z porobetónových tvárnic? Je podmienkou referenčnej stavby len stavba s nosnou oceľovou konštrukciou?

Dobrý deň,

verejný obstarávateľ formou korigenda a aktualizáciou súťažných podkladov dňa 11.05.2023 špecifikoval:

Podľa § 34 ods. 1 písm. b) Verejný obstarávateľ požaduje predložiť referencie stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru a zložitosti s požadovaným predmetom zákazky uskutočnených za predchádzajúcich 5 rokov v minimálnej súhrnnej hodnote 1 300 000,00 Eur bez DPH. Uvedenú požiadavku technickej a odbornej spôsobilosti preukáže uchádzač v súlade s § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní preukázaním požadovaného rozsahu buď priamo v referencii / potvrdení objednávateľa (odberateľa) alebo v priloženom súvisiacom dokumente. Splnenie tejto podmienky uchádzač preukáže v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.

Za stavebné práce rovnakého alebo podobného charakteru sa rozumejú všetky pozemné stavby.

Poradové číslo: 30

Dátum podania: 04.05.2023 13:18:30

Zverejnené: 11.05.2023 14:36:49

Dobrý deň,

dňa 2.5.2023 boli zverejnené otázky a odpovede, kde sa podľa odpovedí menia alebo vypúšťajú niektoré položky. Avšak nebol zverejnený opravený výkaz výmer.

Žiadame o zverejnenie aktualizovaného výkazu výmer dľa odpovedí, nakoľko my ako uchádzači nemôžeme meniť jeho znenie.

Odpoveď: Aktualizovaný výkaz výmer bol zverejnený 11.05.2023

Ďakujem

Vysvetľovanie

Názov zákazky: Výstavba Telocvične pre SOŠ podnikania v remeslách a službách

Obstarávateľ: Trnavský samosprávny kraj

Poradové číslo: 29

Dátum podania: 02.05.2023 15:14:37

Zverejnené: 11.05.2023 11:25:26

Dobrý deň,

Otázka č. 1:

Vo výkaze výmer, objekt SO 01 – Stavebná časť, sa nachádza položka č. 340 – Požiarna ochrana, ochrana budov – 10,0 súbor. Čo má byť konkrétne ocenené v tejto položke.

Odpoveď: 10 ks hasiacich prístrojov – montáž (osadenie).

Otázka č. 2:

V miestnosti 1.26 Telocvičňa je vo výkaze výmer navrhnutá podlaha z gumoasfaltu. Podľa vyjadrení spoločností, ktoré realizujú takéto podlahy do telocviční, gumoasfalt je vhodný do exteriéru a do interiérov sa nepoužíva. Žiadame Vás o prehodnotenie t.j. zmenu celej športovej podlahy vhodnej do interiéru v zmysle EN 14904.

Odpoveď: Podlaha je v zmysle odporúčaní a navrhnutá v súlade s platnými normami športovými povrchmi. Projektová dokumentácia bola vypracovaná autorizovanou osobou v súlade s platnými normami. Skladba je bežne používaná v interiéroch, s touto skladbou sú zrealizované stavby telocviční.

Otázka č. 3:

Vo výkaze výmer, objekt SO 01 – Stavebná časť sa nachádzajú položky č. 257,258 a 259. Kde v objekte sa tieto stenové panely montujú? Žiadame Vás aj o referenčný výrobok pri týchto paneloch. Spoločnosť Kingspan panely s takýmito vlastnosťami nemá vo svojej ponuke a protipožiarnu odolnosť REI 120min nevie dosiahnuť.

Odpoveď: Panely hr. 50 a hr.100 mm boli použité pri schodiskovej veži, omylom zostali položky v rozpočte, budú odstránené v aktualizovanom výkaze výmer.

Otázka č. 4:

Žiadame Vás o zmenu hrúbky strešného sendvičového panelu na hrúbku 160 mm (položka č. 264 vo výkaze výmer, SO 01 – Stavebná časť). V projekte je navrhnutý strešný PIR panel Kingspan KS 1000 RW hrúbky 170 mm, ale podľa dostupnej dokumentácie od spoločnosti Kingspan sú tieto panely dostupné v hrúbke max. 160 mm.

Odpoveď: Budú upravené v aktualizovanom výkaze výmer na hr. 160 mm.

Ďakujeme

Poradové číslo: 28

Dátum podania: 02.05.2023 09:06:10

Zverejnené: 11.05.2023 11:14:01

Vážený verejný obstarávateľ,

Dobrý deň p. Mgr. Takáč Markovičová,

v lehote na predkladanie ponúk si Vás v rámci uplatnenia inštitútu vysvetľovania dovoľujeme požiadať o stanovisko k našej nižšie uvedenej otázke, ktorá sa vzťahuje k predloženiu ponuky.

Otázka č. 3:

V poskytnutom návrhu zmluvy o dielo v čl. X. Zodpovednosť za vady, záruka za kvalitu je v bode 10.5 predmetného článku definovaná dĺžka záručnej doby Objednávateľom nasledovne: „Záručná doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je 5 rokov. Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela Objednávateľom a neuplynie v čase, kedy Objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ“.

Žiadame verejného obstarávateľa, aby upravil znenie záručnej doby na zabudované zariadenia a technológie vrátane príslušenstva, na ktoré sa vzťahuje záručná doba podľa vyhotoveného záručného listu od výrobcu.

Takáto formulácia požiadavky na záruku je bežnou právnou praxou a podporuje ju aj ustanovenie § 12 ods. 1 písm. b) bod 4 zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach, ktoré určuje ako povinnú minimálnu záručnú dobu vyslovenú iba pre stavebnú časť, s možnosťou určiť aj dlhšiu dobu pre vybratú časť tejto stavebnej časti. Avšak pre technologické zariadenia a spotrebný materiál nie je možné objektívne poskytnúť dlhšiu záručnú dobu, akú poskytuje samotný výrobca. **Záručná doba zabudovaných alebo dodaných zariadení s vlastnými záručnými listami je v dĺžke podľa záručnej doby poskytnutej výrobcami, minimálne však 24 mesiacov odo dňa odovzdania diela.**

Ďakujeme a zostávame s úctou.

Odpoveď: Verejný obstarávateľ vloží Upravenú - aktualizovanú ZoD.

Poradové číslo: 27

Dátum podania: 02.05.2023 07:20:59

Zverejnené: 11.05.2023 11:12:38

1) Vo vysvetlení zo dňa 28.04.2023 pod poradovým číslom 15., uvádza obstarávateľ, že položka sa nebude realizovať. Daná odpoveď je nejasná.

Vysvetľovanie

Názov zákazky: Výstavba Telocvične pre SOŠ podnikania v remeslách a službách

Obstarávateľ: Trnavský samosprávny kraj

Chápeme teda správne, že položka č.258 sa nebude realizovať a chápeme správne, že ju teda nemáme oceňovať? V prípade ak sa mýlime, žiadame o jednoznačné vysvetlenie danej odpovede.

Odpoveď: *Chápete správne. Verejný obstarávateľ poskytne aktualizovaný výkaz výmer.*

2) V odpovedi pre počet kusov okna O01 uvádzate, že máme oceniť 5ks. Chápeme teda správne, že vo výkaze výmer máme prepísať dané množstvo zo 4ks na 5ks? Alebo poskytne obstarávateľ aktualizovaný výkaz výmer?

Odpoveď: *Verejný obstarávateľ poskytne aktualizovaný výkaz výmer.*

3) V odpovedi pre rozmer okna O13 uvádzate, že je správny 5240x1480mm. Chápeme teda správne, že vo výkaze výmer máme prepísať v popise položky daný rozmer? Alebo poskytne obstarávateľ aktualizovaný výkaz výmer?

Odpoveď: *Verejný obstarávateľ poskytne aktualizovaný výkaz výmer.*

4) V odpovedi pre počet rozvádzača RH položka č.132 uvádzate, že máme byť 1ks. Chápeme teda správne, že vo výkaze výmer máme prepísať dané množstvo zo 3ks na 1ks? Alebo poskytne obstarávateľ aktualizovaný výkaz výmer?

Odpoveď: *Verejný obstarávateľ poskytne aktualizovaný výkaz výmer.*

5) V odpovedi pre č.124 uvádzate, že sa ruší z textu demontáž. Chápeme teda správne, že vo výkaze výmer máme prepísať popis položky podľa vysvetlenia? Alebo poskytne obstarávateľ aktualizovaný výkaz výmer?

Odpoveď: *Verejný obstarávateľ poskytne aktualizovaný výkaz výmer.*

6) Nerozumieme odpovedi 18 MAT 341410M470 Kábel AL 1kV : NAYY-J 4x185. Daný kábel sa nachádza vo výkaze výmer SO05 pod položkou č.13. Žiadame o jednoznačné vysvetlenie odpovede.

Odpoveď: *AL 1kV : NAYY-J 4x185 Je kábel z elektromerového rozvádzača do hlavného rozvádzača objektu, podobný typ kábla je z PRIS skrinky do RE skrinky merania. Verejný obstarávateľ poskytne aktualizovaný výkaz výmer.*

Poradové číslo: 26

Dátum podania: 28.04.2023 14:37:58

Zverejnené: 11.05.2023 11:08:53

Dobrý deň,

v zmysle vysvetlenia súťažných podkladov zo dňa 28.04.2023 poradové číslo 8 a poradové číslo 7 verejný obstarávateľ žiada oceniť opravený výkaz výmer. Pýtame sa verejného obstarávateľa, kedy zverejní opravený výkaz výmer?

Odpoveď: *Verejný obstarávateľ poskytne aktualizovaný výkaz výmer.*

Ďakujeme

Poradové číslo: 25

Dátum podania: 28.04.2023 14:28:25

Zverejnené: 11.05.2023 11:08:14

Pýtame sa verejného obstarávateľa, či má zabezpečené financovanie celého projektu? Ak áno, pýtame sa akým spôsobom je zabezpečené financovanie? Ak bude zákazka financovaná vlastnými finančnými zdrojmi, má schvalené financovanie v banke alebo iným spôsobom?

Má vydané právoplatné stavebné povolenie a rozhodnutia dotknutých orgánov? Ak ano, prosím o ich sprístupnenie.

Odpoveď: *Právoplatné stavebné povolenie, rozhodnutia dotknutých orgánov boli zverejnené. Zákazka bude financovaná z Fondu na podporu športu a vlastných finančných zdrojov TTSK.*

Poradové číslo: 24

Dátum podania: 28.04.2023 11:19:57

Zverejnené: 11.05.2023 11:04:35

Otázka: V poskytnutých súťažných podkladoch definoval verejný obstarávateľ požiadavku na rovnaké alebo podobné stavby nasledovne: Za stavebné práce rovnakého alebo podobného charakteru sa rozumie výstavba alebo rekonštrukcia budov, výstavba alebo rekonštrukcia hál, výstavba alebo rekonštrukcia športových zariadení a pod. Úspešnou realizáciou sa rozumie odovzdanie diela do užívania odberateľovi (investorovi, objednávateľovi stavebných prác) a prebratie diela odberateľom (objednávateľom/investorom).

Bude teda verejný obstarávateľ považovať za podobnú alebo rovnakú stavbu napríklad výstavbu alebo rekonštrukciu budovy obchodného centra alebo výstavbu a rekonštrukciu bytových domov?

Odpoveď: *Budú akceptované všetky pozemné stavby.*

Poradové číslo: 23

Dátum podania: 28.04.2023 09:54:06

Zverejnené: 11.05.2023 11:02:58

1. Položka z objektu SO 01 Stavebná, číslo položky 326. Špeciálna podlaha - hracia plocha (gumoasfalt 30mm, piesková vyrovnávací vrstva s PU 10mm, PU vrstva 3mm). Je navrhovaná športová podlaha navrhnutá v súlade s normou STN EN 14 904?

Vysvetľovanie

Názov zákazky: Výstavba Telocvične pre SOŠ podnikania v remeslách a službách

Obstarávateľ: Trnavský samosprávny kraj

Čo znamenajú podkladné vrstvy - piesková vyrovnávacia vrstva a gumoasfalt, aký je ich význam, čo zabezpečuje elasticitu systému?

Odpoveď: Podlaha je v zmysle odporúčaní a narhnutá v súlade s platnými normami športovými povrchmi. Projektová dokumentácia bola vypracovaná autorizovanou osobou v súlade s platnými normami.

Gumoasfalt sa používa väčšinou pri exteriérových plochách, nie v interiéri. Máme za to, že nie Vami navrhovaná podlaha nie je vhodná. Z toho dôvodu by sme navrhovali použiť štandardne používanú skladbu, ktorá vyhovuje norme napríklad, za klasickú športovú liatu PUR podlahu v zložení napr. 7 + 2 mm. Na vopred pripravený betónový podklad sa celoplošne nalepí prefabrikovaná pružná gumová podložka v hrúbke 7 mm, ktorá zabezpečuje elasticitu systému. Následne sa stierkovaním nanášajú jednotlivé PUR vrstvy systémom liatych podláh v hrúbke cca. 2 mm. Prvou vrstvou je uzatváracia PU vrstva, následne je to nosná samonivelizačná PU vrstva. Systém uzatvára farebný polyuretánový lak s farebnosťou podľa požiadaviek zákazníka. Následne sa realizuje čiarovanie plochy.

Uvažuje verejný obstarávateľ o zmene navrhovanej podlahy?

Odpoveď: Podlaha je v zmysle odporúčaní a narhnutá v súlade s platnými normami športovými povrchmi. Projektová dokumentácia bola vypracovaná autorizovanou osobou v súlade s platnými normami.

2. Žiadame o presnejšiu definíciu skladby položky zo stavebnej časti SO 01 Stavebná s označením OH (Je to obloženie stien telocvične). Vo výpise prvkov sa nenachádza, žiadame doplnenie špecifikácie.

Odpoveď: Rošt je špecifikovaný v statike, obklad palubovými doskami.

Poradové číslo: 22

Dátum podania: 28.04.2023 08:55:40

Zverejnené: 11.05.2023 11:01:42

Vážený verejný obstarávateľ,

v lehote na predkladanie ponúk si Vás dovoľujeme požiadať o vysvetlenie položky poskytnutého výkazu výmer:

Otázka č. 2:

Žiadame o vysvetlenie položky SO 01 položka **326 - Špeciálna podlaha - hracia plocha (gumoasfalt 30mm, piesková vyrovnávacia vrstva s PU 10mm, PU vrstva 3mm)**.

V uvedenej špecifikácii je podlaha nezrealizovateľná, v tejto skladbe by popraskala. Je to zmes exteriér. povrchu s interiérovým. Gumoasfalt je do interiéru nevhodný - nemôže sa používať.

Prosíme verejného obstarávateľa o vysvetlenie položky.

Ďakujeme a zostávame s úctou.

Odpoveď: Podlaha je v zmysle odporúčaní a narhnutá v súlade s platnými normami športovými povrchmi. Projektová dokumentácia bola vypracovaná autorizovanou osobou v súlade s platnými normami.

Poradové číslo: 21

Dátum podania: 27.04.2023 15:51:06

Zverejnené: 11.05.2023 11:00:26

Dobrý deň,

žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie nasledovného:

1. Vo výkaz výmer je vyšpecifikovaná Špeciálna podlaha - hracia plocha (gumoasfalt 30mm, piesková vyrovnávacia vrstva s PU 10mm, PU vrstva 3mm). Žiadame verejného obstarávateľa o vyjadrenie či táto podlaha spĺňa kritéria podľa Normy STN EN 14 904, nakoľko nás dodávateľia upozornili na to, že sa pri tejto skladbe nejedná o povrch do interiéru. Čo znamenajú podkladové vrstvy - piesková vyrovnávacia vrstva a gumoasfalt, aký je ich význam, čo zabezpečuje elasticitu systému? Myslel projektant klasickú športovú liatu PUR podlahu v zložení napr. 7 + 2 mm, ktorá vyhovuje norme?

Odpoveď: Podlaha je v zmysle odporúčaní a narhnutá v súlade s platnými normami športovými povrchmi. Projektová dokumentácia bola vypracovaná autorizovanou osobou v súlade s platnými normami.

S pozdravom

Poradové číslo: 20

Dátum podania: 28.04.2023 11:41:11

Zverejnené: 11.05.2023 10:49:59

Dobrý deň,

Otázka č. 1:

Prosím o definíciu materiálu a montáže fotovoltiky – typ strechy, umiestnenie rozvádzačov a vzdialenosť od strechy. (Pol 173 – SO 01 – elektroinštalácie) Na základe uvedenej položky z VV nie je možné jednoznačne naceniť dodávku a montáž fotovoltickej elektrárne.

Odpoveď: Montáž v zmysle STN a ATN 011 Protipožiarna bezpečnosť stavieb, Stavby s fotovoltickými elektrárnami, Umiestnenie rozvádzačov - výkres SO01:E1, Definícia materiálu FVE- výkres SO 01:E6, E5

Vysvetľovanie

Názov zákazky: Výstavba Telocvične pre SOŠ podnikania v remeslách a službách

Obstarávateľ: Trnavský samosprávny kraj

Ďakujeme

Poradové číslo: 19

Dátum podania: 28.04.2023 14:16:55

Zverejnené: 11.05.2023 10:48:38

Vážený verejný obstarávateľ,

aké poistenie je povinný zhotoviteľ zabezpečiť po dobu realizácie stavebného diela?

Prosíme konkretizovať.

Odpoveď: *Poistenie stavby na dobu realizácie stavebného diela v hodnote zmluvy o dielo.*

Poradové číslo: 18

Dátum podania: 27.04.2023 14:28:27

Zverejnené: 11.05.2023 10:41:51

Dobrý deň,

žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie nasledovného:

1. Môže verejný obstarávateľ v texte ZoD (najmä, nie však výlučne v čl. II. ods. 2.2. a 2.4, čl. IV. bod 4.3. písm. b), bod 4.7., čl. VII. bod 7.1.1 ZoD) bližšie špecifikovať projektovú dokumentáciu, podľa ktorej bude dielo realizované (konkrétne uviesť stupeň projektovej dokumentácie, tj. doplniť údaj, že sa jedná o realizačnú projektovú dokumentáciu)? Zároveň v čl. 7.1.2 ZoD navrhujeme doplniť počet paré ako i formu odovzdanej dokumentácie (papierová + elektronická s uvedením formátu).

Odpoveď: *Neakceptuje sa. Verejný obstarávateľ zverejnil spolu so súťažnými podkladmi i projektovú dokumentáciu.*

2. Môže verejný obstarávateľ vysvetliť, čo myslí pod pojmom „podrobnejší projekt“ v čl. IV. bod 4.5 písm. b) prvá odrážka?

Odpoveď: *Podrobnejší projekt sa rozumie ak je potrebné rozpracovanie niektorej časti projektovej dokumentácie pre realizáciu – výrobná, dielenská dokumentácia.*

3. Žiadame verejného obstarávateľa zohľadniť osobitnú záručnú dobu pri použitých materiáloch a zabudovaných zariadeniach (technológiách), ktorá zodpovedá dĺžke uvedenej v záručnom liste, minimálne 24 mesiacov. Z tohto dôvodu navrhujeme doplniť text ZoD v Článku X. bod. 10.5 takto: „Záručná doba na použité materiály a vstavané (zabudované) zariadenia (technológie) je v dĺžke uvedenej v príslušnom záručnom liste, minimálne však dvadsaťštyri (24) mesiacov (ďalej len „Osobitná záručná doba“). Zhotoviteľ je povinný spolu s odovzdaním Diela odovzdať Objednávateľovi osobitne zoznam vecí, u ktorých plyní Osobitná záručná doba. Osobitná záručná doba plyní odo dňa uvedeného v záručnom liste.“

Odpoveď: *Do dokumentov vkladáme Upravenú - aktualizovanú ZoD.*

4. Žiadame verejného obstarávateľa, aby pri lehote na odstránenie vady (čl. X. bod 10.8. ZoD), resp. lehote na odstránenie škody pri realizácii diela (čl. XI. bod 11.3. ZoD), zohľadnil aj to, aby bolo v týchto lehotách bolo technicky a technologicky možné odstrániť vady/škody.

Odpoveď: *Neakceptuje sa. Iná dĺžka lehoty môže byť v zmysle čl. X. bod. 10.8. dohodnutá písomne.*

5. Žiadame verejného obstarávateľa, aby sa v zmysle čl. X. bod 10.9. pri prípadnom uplatnení práva na zľavu z dohodnutej ceny diela, vychádzalo z príslušných ustanovení Obchodného zákonníka, tj. fixnú výšku zľavy 20 % nahradil pojmom „primeraná zľava z ceny diela“.

Odpoveď: *Neakceptuje sa.*

S pozdravom

Poradové číslo: 17

Dátum podania: 27.04.2023 10:54:25

Zverejnené: 11.05.2023 10:39:15

Dobrý deň,

1. Vo výkaze výmer nie je uvažované s ukotvením priečok k murovaným alebo betónovým konštrukciám. Nakoľko sa jedná o samostatnú položku uvedenú v cenníkoch stavebných prác aj v zmysle technologických postupov, mala by byť súčasťou výkazu výmer, žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie do výkazu výmer.

Odpoveď: *Neakceptuje sa. Je na zvážení rozpočtára či "kotvenie" vykáže ako samostatnú položku.*

2. Vo výkaze výmer nie je uvažované so zbrúsením povlaku poterov. Nakoľko sa jedná o samostatnú položku uvedenú v cenníkoch stavebných prác aj v zmysle technologických postupov, by mala byť súčasťou výkazu výmer, žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie do výkazu výmer.

Odpoveď: *Neakceptuje sa, rozpočtované sú cementové potery, ktoré sa nebrúšia.*

3. Žiadame verejného obstarávateľa o vyjadrenie, či je vo výkaze výmer počítané s pomocným lešením pri omietkach, elektroinštalácií, sadrokartónových konštrukciách... Ak nie, žiadame doplniť množstvo do výkazu výmer.

Odpoveď: *Neakceptuje sa, do výšky 4 m je položka v cene.*

4. Žiadame verejného obstarávateľa o vyjadrenie, či je vo výkaze výmer počítané množstvom odpadov obalov vzniknutých samotnou stavebnou

Vysvetľovanie

Názov zákazky: Výstavba Telocvične pre SOŠ podnikania v remeslách a službách

Obstarávateľ: Trnavský samosprávny kraj

činnosťou (obaly zo stavebného materiálu). Ak nie, žiadame doplniť položku a množstvo do výkazu výmer.

Odpoveď: *Neakceptuje sa, v položkách materiálov je cena za presun, réžiu a ostatné ... zahŕňa tiež nakladanie s odpadom z obalov.*

5. Vo výkaze výmer nie je uvažované s penetráciou pod keramické obklady a dlažby. Nakoľko sa jedná o samostatnú položku uvedenú v cenníkoch stavebných prác a v zmysle technologických postupoch, by mala byť súčasťou výkazu výmer, žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie do výkazu výmer.

Odpoveď: *Neakceptuje sa, penetrácia pod obklad nie je, je potrebné dodržať projektovú dokumentáciu.*

6. Vo výkaze výmer nie je uvažované so „Zakrývaním podláh, zariadení, okien a dverí pred maľbami“. Nakoľko sa jedná o samostatnú položku uvedenú v cenníkoch stavebných prác, mala by byť súčasťou výkazu výmer, žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie do výkazu výmer.

Odpoveď: *Neakceptuje sa. Je na zvážení rozpočtára či „zakrývanie podláh, zariadení, okien a dverí pred maľbami“ vykáže ako samostatnú položku. So zakrývaním sa neuvažuje nakoľko maliarske práce sa vykonávajú pred osadením dverí, zariadení, obkladmi Je na uchádzačovi ako bude manažovať priebeh výstavby.*

7. Vo výkaze výmer nie je uvažované s „Oblepenie vypínačov, zásuviek, zárubní páskou“. Nakoľko sa jedná o samostatnú položku uvedenú v cenníkoch stavebných prác, mala by byť súčasťou výkazu výmer, žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie do výkazu výmer.

Odpoveď: *Neakceptuje sa. Je na zvážení rozpočtára či „Oblepenie vypínačov, zásuviek, zárubní páskou“ vykáže ako samostatnú položku. Je na uchádzačovi ako bude manažovať priebeh výstavby.*

8. Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie položky „Vytýčenie inžinierskych stavieb“ v bm, ak je súčasťou verejného obstarávania.

Odpoveď: *Neakceptuje sa. Je v réžii dodávateľa, podobne ako geodetické práce. Verejný obstarávateľ zverejnil spolu so súťažnými podkladmi všetkým záujemcom aj projektovú dokumentáciu, preto má každý záujemca možnosť oboznámiť sa kompletne aj s jej obsahom. Podrobné naštudovanie poskytnutej projektovej dokumentácie a súťažných podkladov je nevyhnutným predpokladom na zodpovedné vypracovanie cenovej ponuky tak, aby obsahovala všetky náklady nevyhnutné na riadne plnenie predmetu zákazky. V prípade vopred nepredvídateľných okolností, ak nastane situácia, kedy bude potrebné upraviť skutočnosti majúce vplyv na plnenie predmetu zákazky, sa táto situácia bude posudzovať v zmysle zákona a jeho ustanovení k možným zmenám zmluvy, a teda verejný obstarávateľ bude postupovať podľa § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom vykonať obhliadku miesta dodania predmetu zákazky, aby si sami overili a získali potrebné informácie, nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky.*

9. Vo výkaze výmer pri položkách s percentuálnou mernou jednotkou (napr. presun hmôt PSV prác,...atď), kde je nie je stanovené množstvo, máme ponechať ako nulovú, ale určíme jednotkovú cenu, alebo si množstvo môžeme doplniť podľa vlastných výpočtov aj s určením jednotkovej ceny. Žiadame verejného obstarávateľa o určenie spôsobu ocenenia takýchto prípadov.

Odpoveď: *Oceniť podľa vlastných výpočtov.*

10. Odpady - vo výkaze výmer sa nenachádzajú odpady podľa kategórií ako ich určuje zákon o odpadoch, ale poplatky za skládky odpadov vo výkaze výmer sú uvedené paušálne/nejednoznačne. Žiadame verejného obstarávateľa doplniť do výkazu výmer všetky kategórie odpadov.

Odpoveď: *Neakceptuje sa. Softvér obsahuje iba položku odpad ostatný a poplatok za skládku, nekategorizuje sa.*

11. Vo výkaze výmer v stavebnej časti pri položkách č. 308, 309, 315, 330 ani v projektovej dokumentácii nie je uvedená špecifikácia keramických obkladov a dlažieb. Vzhľadom na široké cenové rozpätie dodávok, žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie špecifikácie keramických dlažieb a obkladov ako napr. farba, hrúbka, formát, typ špárovacej hmoty, stupeň protišmykovosti vzhľadom na prevádzkovú záťaž a bezpečnosť atď... prípadne uviesť referenčný výrobok.

Odpoveď: *Žiadame oceniť v zmysle výkazu výmer, v ktorom sú rozmery, požadovaná kvalita, hrúbka je určená v PD. Farebné riešenie bude konkretizované počas výstavby. (Štandardná kvalita keramických obkladov a dlažieb, štandardná špárovacia hmota, štandardný stupeň protišmykovosti) Verejný obstarávateľ zverejnil spolu so súťažnými podkladmi všetkým záujemcom aj projektovú dokumentáciu vrátane výkazu výmer, preto má každý záujemca možnosť oboznámiť sa kompletne aj s jej obsahom. Podrobné naštudovanie poskytnutej projektovej dokumentácie a súťažných podkladov je nevyhnutným predpokladom na zodpovedné vypracovanie cenovej ponuky tak, aby obsahovala všetky náklady nevyhnutné na riadne plnenie predmetu zákazky.*

12. Vo výkaze výmer v stavebnej časti je uvedená položka č. 249 „Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídľ. hr. steny do 350 mm“ s nulovým množstvom. Je uvedená výmera správna?

Odpoveď: *Položka 1 ks.*

13. V projektovej dokumentácii vo výpise okien a dverí je pre interiérové hliníkové dvere uvedená Ud hodnota rovnaká ako pre exteriérové. Je potrebné riešiť v interiéri takéto tepelnoizolačné vlastnosti, alebo je možné nahradiť izolačné 3-sklo za bezpečnostné lepené 1-sklo (33.1)?

Odpoveď: *Pripúšťa sa aj bezpečnostné lepené.*

14. Pre exteriérové dvere a menšie okná pri použití ALU profilu pre nízkoenergetické stavebníctvo vrátane izolačného 3-skla $U_g=0,5$, sa dokáže dosiahnuť $U_d(w)=1,1-1,3$. Trvá verejný obstarávateľ na hodnote $U_d(w)=0,8$ uvedenej v projektovej dokumentácii, alebo môžeme upraviť podmienky a držať sa len hodnoty $U_g=0,5$.

Odpoveď: *Okná celkové $U=0,8$, dvere celkové $U=1,1-1,3$.*

Vysvetľovanie

Názov zákazky: Výstavba Telocvične pre SOŠ podnikania v remeslách a službách

Obstarávateľ: Trnavský samosprávny kraj

Dobrý deň,

žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie nasledovného:

1. Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie projektovej dokumentácie výstuže. Vo výkaz výmer v časti SO 01 – stavebná časť máme položku č. 41 - „Výstuž nadzákladových múrov nosných BSt 500 (10505)“ – 0,84 t, pri ktorej bez projektovej dokumentácie nevieme identifikovať množstvo.

Odpoveď: Jedná sa o výstuž do Debniacich tvárnic atiky.

2. Žiadame verejného obstarávateľa o objasnenie čo platí, nakoľko je v projektovej dokumentácii len murivo PREMAC DT30, ale vo výkaz výmer je uvedené aj murivo PREMAC DT25 tvárnic hr.250 mm.

Odpoveď: Platí jedno aj druhé (DT 30 a tiež DT 25).

3. Žiadame verejného obstarávateľa o preverenie množstva v časti SO 01 – stavebná časť položku č. 80 Kovová dištanca UTH 13 cm x 2 m – 2ks, nakoľko v projektovej dokumentácii je 7ks.

Odpoveď: Položka 2 ks je len ku schodisku.

4. Žiadame verejného obstarávateľa o preverenie množstva v položkách č.131 a 132, nakoľko sme zistili väčšie množstvo ako je uvedené vo výkaz výmer. Položka č. 131 - „Vložky do zvislých dilatačných škár z fasádnych polystyrénových dosiek hr. 20 mm“ – množstvo vo výkaz výmer 7,634 m² (zistené množstvo 13,28 m²) a č. 132 - „Vložky do zvislých dilatačných škár z extrudovaných polystyrénových dosiek hr. 30 mm“ – množstvo vo výkaz výmer 18,283 m² (zistené množstvo 21,57 m²).

Odpoveď: Položka uvažovaná na oddielovanie základových dosiek, výška dilatačného pásika je 20 cm.

5. Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie podkladov k výstuži stropov z KARI sieti. Výmera daných sietí nie je nikde v projektovej dokumentácii uvedená.

Odpoveď: Verejný obstarávateľ dodatočne prikladá výkresy.

S pozdravom

Poradové číslo: 15

Dátum podania: 25.04.2023 16:24:27

Zverejnené: 28.04.2023 12:53:38

Vážený verejný obstarávateľ,

v lehote na predkladanie ponúk si Vás dovoľujeme požiadať o vysvetlenie položiek 258 a 259, nakoľko stenové panely nemajú parameter R a hr. 50 mm sa ani nevyrába.

Z vyššie uvedeného dôvodu Vás žiadame o spresnenie parametrov.

Ďakujeme za zodpovedanie otázky a zostávame s úctou.

Odpoveď: Položka sa nebude realizovať, omylom zostala v rozpočte po odstránení schodiskovej veže z predchádzajúcej PD.

Poradové číslo: 14

Dátum podania: 25.04.2023 14:20:45

Zverejnené: 28.04.2023 12:53:04

Dobrý deň,

žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie nasledovného:

1. V projektovej skladbe nevidujeme projekt organizácie výstavby. Je pravda, že o POV sa píše v **technickej správe ARCH na strane číslo 9 v bode 12. Plán organizácie výstavby**, ale nevidujeme výkresovú časť. Bude projekt organizácie výstavby doplnený?

Odpoveď: Vyhотовí dodávateľ stavby.

2. V **technickej správe Statiky** sa na **strane číslo 6 v bode 1.2.2 Geologický profil územia** okrem iného píše nasledovné: **Hĺbka zakladania je navrhnutá v hĺbke cca. 1,5m pod úrovňou existujúceho terénu, teda objekt bude založený na íly piesčité (F4 CS) a íly s nízkou plasticitou (F6 CL), pevnej až tvrdej konzistencie. Vlastnosti základovej pôdy v úrovni základovej škáry je potrebné overovať počas realizácie výkopových prác. Zvlášť dôležité je overenie základovej pôdy v mieste základovej škáry a rovnomernosť základových pomerov pod celým objektom. V prípade odlišností uvedených v IGP alebo akýchkoľvek anomálií bude potrebné spresniť rozmery základov, prípadne prehodnotiť spôsob zakladania objektu. Z toho dôvodu je potrebné prizvať geológa a projektanta statiky k prevzatíu základovej škáry.** V prípade, že sa po obhliadke geológa a projektanta statiky preukáže iný ako navrhovaný spôsob založenia objektu bude verejný obstarávateľ akceptovať prípadne navýšenie ceny diela a prípadne predĺženie lehoty výstavby? (to isté platí aj v prípade bodu **1.2.3 Hydrogeologické pomery**)

Odpoveď: Verejný obstarávateľ si v súvislosti s touto otázkou záujemcu dovoľuje poukázať na obsah súťažných podkladov, konkrétne na časť B.3, ktorá obsahuje kompletný návrh zmluvy o dielo uzatvárajúcej s úspešným uchádzačom a upravuje práva a povinnosti zmluvných strán v priebehu plnenia predmetu zákazky.

Verejný obstarávateľ zverejnil spolu so súťažnými podkladmi všetkým záujemcom aj projektovú dokumentáciu vrátane výkazu výmer, preto má každý

Vysvetľovanie

Názov zákazky: Výstavba Telocvične pre SOŠ podnikania v remeslách a službách

Obstarávateľ: Trnavský samosprávny kraj

záujemca možnosť oboznámiť sa kompletne aj s jej obsahom. Podrobné naštudovanie poskytnutej projektovej dokumentácie a súťažných podkladov je nevyhnutným predpokladom na zodpovedné vypracovanie cenovej ponuky tak, aby obsahovala všetky náklady nevyhnutné na riadne plnenie predmetu zákazky. V prípade vopred nepredvídateľných okolností, ak nastane situácia, kedy bude potrebné upraviť skutočnosti majúce vplyv na plnenie predmetu zákazky, sa táto situácia bude posudzovať v zmysle zákona a jeho ustanovení k možným zmenám zmluvy, a teda verejný obstarávateľ bude postupovať podľa § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom vykonať obhliadku miesta dodania predmetu zákazky, aby si sami overili a získali potrebné informácie, nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky.

3. **V technickej správe Statiky** sa na strane číslo 6 v bode 1.2.2 **Geologický profil územia** okrem iného píše nasledovné: **Hĺbka zakladania je navrhnutá v hĺbke cca. 1,5m pod úrovňou existujúceho terénu, teda objekt bude založený na íly piesčité (F4 CS) a íly s nízkou plasticitou (F6 CL), pevnej až tvrdej konzistencie. Vlastnosti základovej pôdy v úrovni základovej škáry je potrebné overovať počas realizácie výkopových prác. Zvlášť dôležité je overenie základovej pôdy v mieste základovej škáry a rovnomernosť základových pomerov pod celým objektom. V prípade odlišností uvedených v IGP alebo akýchkoľvek anomálií bude potrebné spresniť rozmery základov, prípadne prehodnotiť spôsob zakladania objektu. Z toho dôvodu je potrebné prizvať geológa a projektanta statiky k prevzatíu základovej škáry.** V ktorých položkách výkazu výmer je uvažované s nákladmi spojenými s obhliadkou geológa a projektanta statiky? (to isté platí aj v prípade bodu 1.2.3 **Hydrogeologické pomery**)

Odpoveď: Nie je uvažované v rozpočte.

Verejný obstarávateľ si v súvislosti s touto otázkou záujemcu dovoľuje poukázať na obsah súťažných podkladov, konkrétne na časť B.3, ktorá obsahuje kompletný návrh zmluvy o dielo uzatvárajúcej úspešným uchádzačom a upravuje práva a povinnosti zmluvných strán v priebehu plnenia predmetu zákazky.

Verejný obstarávateľ zverejnil spolu so súťažnými podkladmi všetkým záujemcom aj projektovú dokumentáciu vrátane výkazu výmer, preto má každý záujemca možnosť oboznámiť sa kompletne aj s jej obsahom. Podrobné naštudovanie poskytnutej projektovej dokumentácie a súťažných podkladov je nevyhnutným predpokladom na zodpovedné vypracovanie cenovej ponuky tak, aby obsahovala všetky náklady nevyhnutné na riadne plnenie predmetu zákazky. V prípade vopred nepredvídateľných okolností, ak nastane situácia, kedy bude potrebné upraviť skutočnosti majúce vplyv na plnenie predmetu zákazky, sa táto situácia bude posudzovať v zmysle zákona a jeho ustanovení k možným zmenám zmluvy, a teda verejný obstarávateľ bude postupovať podľa § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom vykonať obhliadku miesta dodania predmetu zákazky, aby si sami overili a získali potrebné informácie, nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky.

4. **Technická správa Statiky a technická správa ARCH. V technickej správe statiky** sa na strane číslo 7 v bode 2.1 **Konštrukčné riešenie nosného systému objektu** okrem iného píše nasledovné: **Opláštenie strechy je navrhnuté zo strešných PIR panelov Kingspan KS 1000RW 160 hrúbky 160mm s vonkajším plechom hrúbky 0,6mm a vnútorným plechom hrúbky 0,4mm. Strešný plášť bude uchytý o väznice konštrukcie.** Ale v **technickej správe ARCH** sa na strane číslo 7 v bode 4.1.11. **Tepelné izolácie a hydroizolácie** okrem iného píše nasledovné: **Športová hala bude opláštená sendvičovými PIR panelmi hr.170mm na stenách a hr.170mm na streche.** Platí hrúbka tepelnej izolácie na streche 170mm, tak ako je písané v technickej správe ARCH?

Odpoveď: Platí statika.

5. **V technickej správe Statiky** sa na strane číslo 7 v bode 2.2 **Zemné práce a výkopy** okrem iného píše nasledovné: **V prípade priesaku podzemnej vody je nutné stavebnú jamu odvodniť.** V ktorých položkách výkazu výmer je uvažované s prípadným odvodneným stavebnej jamy?

Odpoveď: Stavebná jama nebude realizovaná.

6. Výkres **ARCH pôdorys základov _časť B číslo výkresu E4.** Vo výkrese základov nevidujeme prestup pre NN prípojku. Bude prestup doplnený do výkresu?

Odpoveď: Nie je nutné dopĺňať do výkresu.

7. Výkres **ARCH pôdorys prízemí (1.NP)_časť B číslo výkresu E6.** V miestnosti 110 predsieň ženy je s keramickým obkladom stien uvažované len na stene kde sa nachádza umývadlo? Pretože na ostatných stenách nevidujeme zakreslenie obkladu. To isté platí pre miestnosť 112 predsieň muži. A zohľadňuje to výkaz výmer?

Odpoveď: Vo výkaze výmer je počítané s obkladom všetkých stien do výšky 2,10 m.

8. Výkres **ARCH pôdorys prízemí (1.NP)_časť B číslo výkresu E6.** V miestnosti 111 WC ženy nevidujeme zakreslený obklad stien. A tak isto v legende miestností pre danú miestnosť evidujeme poznámku keramický sokel v. 100mm. Platí že v danej miestnosti nie je uvažované s keramickým obkladom stien? To isté platí pre miestnosť 109 WC imobilný. A zohľadňuje to výkaz výmer?

Odpoveď: Vo výkaze výmer je počítané s obkladom všetkých stien do výšky 2,10 m.

9. Výkres **ARCH pôdorys prízemí (1.NP)_časť B číslo výkresu E6.** V miestnosti 113 WC muži nevidujeme zakreslený obklad stien pri všetkých stenách. A tak isto v legende miestností pre danú miestnosť evidujeme poznámku obklad v.2,1m. Platí že v danej miestnosti je uvažované s keramickým obkladom stien na všetkých stenách? A zohľadňuje to výkaz výmer?

Odpoveď: Vo výkaze výmer je počítané s obkladom všetkých stien do výšky 2,10 m.

10. Výkres **ARCH pôdorys prízemí (1.NP)_časť B číslo výkresu E6.** V legende miestností je v miestnosti 104 upratovačka uvažované v poznámke s keramickým soklom v.100mm, ale v výkrese evidujeme zakreslený obklad steny na ktorej sa nachádza umývadlo (výška obkladu 1500mm). Platí, že obložená bude len stena, kde sa nachádza umývadlo? A ostatné steny budú mať sokel výšky 100mm? A zohľadňuje to výkaz výmer?

Odpoveď: Platí, že obložená bude len stena s umývadlom.

Vysvetľovanie

Názov zákazky: Výstavba Telocvične pre SOŠ podnikania v remeslách a službách

Obstarávateľ: Trnavský samosprávny kraj

11. V projektovej skladbe ARCH neevidujeme výkres podhládov. Bude výkres podhládov doplnený?

Odpoveď: Výkresmi podhládov nedisponujeme, je to záležitosťou dodávky konkrétneho typu podhládu. Výrobná dokumentácia je v kompetencii Zhotoviteľa.

12. Výkres **ARCH rez A-A' číslo výkresu E11**. Vo výkrese ARCH evidujeme skladu P7 keramická dlažba – celková hrúbka 100mm. V ktorej miestnosti sa nachádza daná skladba?

Odpoveď: P7 podlaha spojovacej lávky sa nerealizuje, omylom zostalo z pôvodnej verzie PD.

13. Výkres **ARCH rez B-B' číslo výkresu E12** a výpis **ARCH PSV E19**. V reze sa pri prestrešení hlavného vstupu (skladba ST3) nachádza položka Z09, ale danú položku neevidujeme vo výpise ARCH PSV E19. Bude daná položka doplnená?

Odpoveď: Z09 odkazuje na statiku.

14. V projektovej skladbe Vykurovania neevidujeme výkresy pôdorysov. Budú výkresy doplnené? (v skladbách podláh v ARCH sa píše o podlahovom vykurovaní).

Odpoveď: Podlahové vykurovanie sa nerieši, vykurovanie je riešené vzduchotechnikou.

15. V projektovej skladbe ARCH neevidujeme výkresy pohľadov. Budú dané výkresy doplnené?

Odpoveď: Výkresy pohľadov E15, E16, E17 a E18 sú dodatočne zverejnené.

16. Výkres **ARCH pôdorys prízemí (1.NP) časť A číslo výkresu E5**, Výkres **ARCH pôdorys prízemí (1.NP) časť B číslo výkresu E6** a výpis **ARCH PSV E19**. Vo výpise ARCH PSV E19 je uvažované s oknom O01 v počte 4ks, ale vo výkresoch ARCH pôdorysy prízemí evidujeme dané okno v počte 5ks. Bude okno doplnené vo výpise a tiež do výkazu výmer?

Odpoveď: Platí 5 ks. Žiadame uchádzačov naceniť 5 ks.

17. Výkres **ARCH pôdorys poschodia (2.NP) časť A číslo výkresu E7** a výpis **ARCH PSV E19**. Vo výpise má okno O13 rozmer 5400x1480mm, ale vo výkrese ARCH má okno rozmer 5240x1480mm. Platí rozmer z výkresu?

Odpoveď: Platí rozmer výkresu.

18. Výkres **ARCH pôdorys prízemí (1.NP) časť B číslo výkresu E6** a výpis **ARCH PSV E19**. Dvere do miestnosti 104 Upratovačka majú smer otvárania dverí ľavé, ale položka pri dverách definuje dané dvere ako prave (tak isto aj vo výpise). Platí, že dvere majú byť ľavé?

Odpoveď: V podstate je jedno či budú pravé alebo ľavé, bolo by dobré nechať podľa výkresu ľavé.

19. Výpis **ARCH PSV E19, výpis okien**. Nemalo by byť uvažované so zabezpečením okien O12 a O13 pri náhodnom rozbití pri športovej aktivite (z interiérovej strany)?

Odpoveď: Ide o vybavenie, nie je súčasťou stavby, môže byť aplikovaná sieť alebo iný spôsob zábrany.

S pozdravom

Poradové číslo: 13

Dátum podania: 25.04.2023 11:30:17

Zverejnené: 28.04.2023 12:47:45

1. Žiadame o zaslanie výkazov výmer spolu s figúrami ak disponujete takýmto dokumentom.

Odpoveď: Verejný obstarávateľ nedisponuje výkazom výmer s figúrami.

2. Výkaz výmer zdravotníka nekorešponduje s projektom. Napríklad : Vo výkaze-výmer je písané len potrubia pe-xa od 16-50mm a nikde nie je definované potrubie požiarného vodovodu. V projekte sú sprchy spoločné dva krát po tri ks s jednou podlahovou vpúšťou a vo výkaze sú písané žľaby 1000mm = 6ks. V projekte je nakreslené a napísané potrubia aj nerezové a vo výkaze nie sú. V projekte je WC a umývadlo pre imobilných vo výkaze sú iba klasické. Čo sa týka vykurovania : V projekte je napísané medené potrubie lisované a vo výkaze pajkované.. Žiadame verejného obstarávateľa o zosúladienie výkazu výmer s projektovou dokumentáciou a o zodpovedanie vyššie uvedených otázok.

Odpoveď: Požiarny vodovod je definovaný v PD zdravotníka, platí 6 x sprchový žľab, umývadlo a WC typ pre imobilných, pre potrubie vykurovania dodržať rozpočet.

3. V objekte SO 01-stavebná časť, SO 02-Prípojka vody , SO 03-Prípojka kanal.splšk. , SO 04,SO 06-Dažd.kanal.+vsak, v oddieli zemné práce chýba položka poplatok za uloženie výkopku. Alebo je uvažované s uskladnením prebytočného výkopku na náklady obstarávateľa? Žiadame o vysvetlenie, prípadne doplnenie položky poplatok za uloženie výkopku.

Odpoveď: Poplatok za uloženie vykopanej zeminy je vo výkaze pri všetkých objektoch.

Verejný obstarávateľ zverejnil spolu so súťažnými podkladmi i projektovú dokumentáciu vrátane výkazu výmer, preto má každý záujemca možnosť oboznámiť sa s jej obsahom. Podrobné naštudovanie projektovej dokumentácie a celého výkazu výmer je nevyhnutným predpokladom na zodpovedné vypracovanie cenovej ponuky. Povinnosťou záujemcu je zoznámenie sa so všetkými časťami projektovej dokumentácie, ako výkazom výmer, správami, výkresmi.

Poradové číslo: 12

Dátum podania: 25.04.2023 10:01:20

Zverejnené: 28.04.2023 12:46:45

Vysvetľovanie

Názov zákazky: Výstavba Telocvične pre SOŠ podnikania v remeslách a službách

Obstarávateľ: Trnavský samosprávny kraj

Dobrý deň,

Otázka č. 1:

Prosím vysvetlenie počtu kusov položiek na projekt: **Telocvična - SOŠ Senica - Revízia 01/2023**, ohľadom položky č. **86, 92, 124, 132 a 152** vo výkaze výmer s názvom **aktualizacia_vv_telocvicna_senica_sos_r01_2023_zadanie** v hárku **SO 01-elektroinštalácia**.

86 MAT 357001O086 Rozvodnica kovová RH 1,000 kus

132 921 742410006 Montáž rozvodnice RH 3,000 kus

92 MAT 3749000L01 Rozvádzač nástenný EvoLine - 19" rack 7U : EVO7U6045, dvere dymové sklo, švh [600x405x450]mm, sivý, IP20 (P) 1,000 kus

124 921 742230048 Montáž a demontáž, kábel hliníkový, ukončený v RE 1,000 kus

152 921 744371161 Dokončovacie práce na dátových rozvádzačoch a regulácia MaR 1,000 kus

Položka č. 86 – Rozvodnica kovová RH súvisí s položkou č.132 - Montáž rozvodnice RH, kde je nesúlad počtu kusov pre montáž, resp. materiál. Žiadame o upresnenie.

Položka č. 92 - Rozvádzač nástenný EvoLine, vo výkaze sa nenachádza montáž. Žiadame o vysvetlenie/doplnenie. Položka č. 124 - Montáž a demontáž hliníkového kábla - vo hárku SO 01 sa žiaden hliníkový kábel nenachádza. Žiadame o upresnenie.

Položka č. 152 – Dokončovacie práce na dátových rozvádzačoch a regulácia MaR, kde vo výkaze výmer sa nachádzajú dátové rozvádzače obsahujúce systém MaR? Žiadame o vysvetlenie.

Ďakujeme

Odpoveď:

Položka č.86 Rozvodnica RH Množstvo: 1ks

Položka č. 132 Montáž rozvodnice RH Množstvo: 1ks

Položka č. 92 Rozvádzač nástenný EvoLine - 19" rack 7U montáž je obsiahnutá v položke č. 152 Dokončovacie práce na dát. rozvádzačoch.....

Položka č. 152 MaR je umiestnená v jestvujúcich tep. čerpadlách + zásobníkových ohrievačoch a jeden regulátor je umiestnený na stene - dodávka VAILLANT - dispozícia zrejme z výkresu: Regulácia MaR

18 MAT 341410M470 Kábel Al 1kV : NAYY-J 4x185

Položka č. 124 Montáž, kábel hliníkový, ukončený v RE (: ruší sa demontáž -položka z rozpočtového softvéru)

Poradové číslo: 11

Dátum podania: 23.04.2023 20:53:52

Zverejnené: 28.04.2023 12:44:37

Dobrý deň, žiadame o zodpovedanie nasledovných otázok:

1) Je pre budúceho zhotoviteľa zabezpečené odberné miesto vody, na ktoré sa zhotoviteľ môže okamžite a bez akýkoľvek dodatočných stavebných úprav/činností napojiť (cez merače) a tak prakticky hneď môže, po prebraní staveniska, odoberať potrebnú vodu?

odpoveď: Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky postupuje podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike. Projektová dokumentácia bola vypracovaná autorizovanou osobou v súlade s platnými normami. Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom vykonať obhliadku miesta dodania predmetu zákazky, aby si sami overili a získali potrebné informácie, nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky.

2) Je pre budúceho zhotoviteľa zabezpečené odberné miesto elektrickej energie - podľa **STN 33 2000-7-704: 2019-06 (33 2000)** Elektrické inštalácie nízkeho napätia, časť 7-704: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory – inštalácie na staveniskách a búraniskách. aby sa mohol zhotoviteľ okamžite a bez dodatočných stavebných úprav/činností napojiť ?

*Odpoveď: Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky postupuje podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike. Projektová dokumentácia bola vypracovaná autorizovanou osobou v súlade s platnými normami. Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom vykonať obhliadku miesta dodania predmetu zákazky, aby si sami overili a získali potrebné informácie, nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky. **Alternatívou je vyhotovenie navrhnutého budúceho odberného miesta Telocvične a použiť ako staveniskové odberné miesto.***

3) Je pripravený stavebný rozvod elektrickej energie v samostatnom rozvádzači NN alebo je stavebný rozvod pripravený na pripojenie cez 400V zásuvku ?

Odpoveď: Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom vykonať obhliadku miesta dodania predmetu zákazky, aby si sami overili a získali potrebné informácie, nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky.

4) Ak je Stavebný rozvod el. energie v samostatnom rozvádzači NN ako je toto riešené ? bude treba zásah elektrikára aby si zabezpečil z rozvádzača prívod el. energie do samostatného stavebného rozvádzača "antonička" zhotoviteľa cez priame pripojenie ?

Odpoveď: Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky postupuje podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení

Vysvetľovanie

Názov zákazky: Výstavba Telocvične pre SOŠ podnikania v remeslách a službách

Obstarávateľ: Trnavský samosprávny kraj

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike. Projektová dokumentácia bola vypracovaná autorizovanou osobou v súlade s platnými normami. Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom vykonať obhliadku miesta dodania predmetu zákazky, aby si sami overili a získali potrebné informácie, nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky. Alternatívne vid'. PD časť SO 05 Prípojka NN.

5) Ak je Stavebný rozvod el. energie v samostatnom rozvážači NN bude spravená predpríprava na priame pripojenie ? Vyčlenené svorky, vyčlenený samostatný istič ?

Odpoveď: Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky postupuje podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike. Projektová dokumentácia bola vypracovaná autorizovanou osobou v súlade s platnými normami. Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom vykonať obhliadku miesta dodania predmetu zákazky, aby si sami overili a získali potrebné informácie, nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky. Alternatívne vid'. PD časť SO 05 Prípojka NN.

6) Ak je Stavebný rozvod el. energie v samostatnom rozvážači NN a bude predpríprava pre priame pripojenie aká hodnota istenia bude vyčlenená pre zhotoviteľa ?

Odpoveď: Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky postupuje podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike. Projektová dokumentácia bola vypracovaná autorizovanou osobou v súlade s platnými normami. Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom vykonať obhliadku miesta dodania predmetu zákazky, aby si sami overili a získali potrebné informácie, nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky. Alternatívne vid'. PD časť SO 05 Prípojka NN.

7) Ak je stavebný rozvod el. energie v samostatnom rozvážači NN aká bude rezervovaná kapacita výkonu pre potreby zhotoviteľa ? (Ampére)

Odpoveď: Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky postupuje podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike. Projektová dokumentácia bola vypracovaná autorizovanou osobou v súlade s platnými normami. Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom vykonať obhliadku miesta dodania predmetu zákazky, aby si sami overili a získali potrebné informácie, nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky. Alternatívne vid'. PD časť SO 05 Prípojka NN.

8) Ak je stavebný rozvod el. energie v samostatnom rozvážači NN aká bude jeho vzdialenosť od miesta realizácie výstavby ? Kade bude vedená trasa dočasného priameho pripojenia pre rozvod zhotoviteľa ? (cesta, chodníky, verejná komunikácia)

Odpoveď: Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky postupuje podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike. Projektová dokumentácia bola vypracovaná autorizovanou osobou v súlade s platnými normami. Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom vykonať obhliadku miesta dodania predmetu zákazky, aby si sami overili a získali potrebné informácie, nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky. Alternatívne vid'. PD časť SO 05 Prípojka NN.

9) Ak je stavebný rozvod el. energie v samostatnom rozvážači NN trasa priameho pripojenia na stavebný rozvod zhotoviteľa bude prechádzať cez ako rušnú komunikáciu ? budú sa v okolí káblov dočasného prívodu zdržiavať ľudia ? Prosím popísať situáciu pripojenia - či nebude nutné viesť vzdušné dočasné vedenie cez stĺpy aby sa zabránilo možným porušeniam BOZP. Prípadne aby sa zabezpečila mechanická ochrana NN kábla ak bude uložený na zemi.

Odpoveď: Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky postupuje podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike. Projektová dokumentácia bola vypracovaná autorizovanou osobou v súlade s platnými normami. Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom vykonať obhliadku miesta dodania predmetu zákazky, aby si sami overili a získali potrebné informácie, nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky. Alternatívne vid'. PD časť SO 05 Prípojka NN.

10) Aj je stavebný rozvod el. energie riešený cez 400V zásuvku - popíšte situáciu kde sa nachádza, aké sú podmienky pripojenia, aká je dimenzia vodičov v zásuvke, aký typ zásuvky je použitý (16,32,63,80A) Ako je vzdialený pripojovací bod od miesta realizácie výstavby, Cez akú komunikáciu bude dočasné napojenie prechádzať.

Odpoveď: Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom vykonať obhliadku miesta dodania predmetu zákazky, aby si sami overili a získali potrebné informácie, nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky.

11) Ak je stavebný rozvod el. energie riešený cez 400V zásuvku - akým ističom je táto zásuvka istená a aký istič je predradený isteniu zásuvky a aký je hlavný istič rozvážača z ktorého je 400V zásuvka napájaná.

Odpoveď: Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom vykonať obhliadku miesta dodania predmetu zákazky, aby si sami overili a získali potrebné informácie, nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky.

12) Ako je zabezpečená prevádzka pripojovacieho bodu - bude verejne dostupný ?

Odpoveď: Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom vykonať obhliadku miesta dodania predmetu zákazky, aby si sami overili a získali potrebné informácie, nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky. Alternatívne vid'. PD časť SO 05 Prípojka NN.

13) Ako je zabezpečená prevádzka pripojovacieho bodu - v prípade preťaženia a vybavenia ističa - aké sú možnosti jeho opätovného uvedenia do prevádzky ?

Odpoveď: Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom vykonať obhliadku miesta dodania predmetu zákazky, aby si sami overili a získali potrebné informácie, nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky. Alternatívne vid'. PD časť SO 05 Prípojka NN.

Vysvetľovanie

Názov zákazky: Výstavba Telocvične pre SOŠ podnikania v remeslách a službách

Obstarávateľ: Trnavský samosprávny kraj

14) Ako je zabezpečené autonómne fungovanie rozvádzača NN z ktorého je napojené odberné miesto - v prípade, že kôli preťaženiu vybaví hlavný istič ?

Odpoveď: Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky postupuje podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike. Projektová dokumentácia bola vypracovaná autorizovanou osobou v súlade s platnými normami. Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom vykonať obhliadku miesta dodania predmetu zákazky, aby si sami overili a získali potrebné informácie, nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky. Alternatívne vid'. PD časť SO 05 Prípojka NN.

15) Aký je prierez hlavného napájacieho kábla pre daný rozvádzač NN z ktorého je napojené odberné miesto ?

Odpoveď: Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky postupuje podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike. Projektová dokumentácia bola vypracovaná autorizovanou osobou v súlade s platnými normami. Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom vykonať obhliadku miesta dodania predmetu zákazky, aby si sami overili a získali potrebné informácie, nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky. Alternatívne vid'. PD časť SO 05 Prípojka NN.

16) V prípade predprípravy odberného miesta bude k dispozícii aktuálna revízná správa o bezpečnom pripojení k odbernému miestu ?

Odpoveď: Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky postupuje podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike. Projektová dokumentácia bola vypracovaná autorizovanou osobou v súlade s platnými normami. Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom vykonať obhliadku miesta dodania predmetu zákazky, aby si sami overili a získali potrebné informácie, nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky. Alternatívne vid'. PD časť SO 05 Prípojka NN.

17) V prípade komplikovanej infraštruktúry bude k dispozícii situačný plán s popisom a schémou pripojenia ?

Odpoveď: Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky postupuje podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike. Projektová dokumentácia bola vypracovaná autorizovanou osobou v súlade s platnými normami. Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom vykonať obhliadku miesta dodania predmetu zákazky, aby si sami overili a získali potrebné informácie, nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky. Alternatívne vid'. PD časť SO 05 Prípojka NN.

18) Aké hodnoty nožových poistiek a typ nožových poistiek sa nachádza v NN RIS rozvádzači objektu hlavného prívodu ?

Odpoveď: Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky postupuje podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike. Projektová dokumentácia bola vypracovaná autorizovanou osobou v súlade s platnými normami. Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom vykonať obhliadku miesta dodania predmetu zákazky, aby si sami overili a získali potrebné informácie, nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky. Alternatívne vid'. PD časť SO 05 Prípojka NN.

19) Kde je umiestnený rozvádzač NN prípojky s nožovými poistkami ? Situačný plán v prípade vybavenia nožovej poistky ?

Odpoveď: Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky postupuje podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike. Projektová dokumentácia bola vypracovaná autorizovanou osobou v súlade s platnými normami. Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom vykonať obhliadku miesta dodania predmetu zákazky, aby si sami overili a získali potrebné informácie, nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky. Alternatívne vid'. PD časť SO 05 Prípojka NN.

20) AK kôli preťaženiu príde k vybaveniu akéhokoľvek istiaceho prvku - kto bude zodpovedný odstrániť havarijný stav ?

Odpoveď: Zájemca má povinnosť si dôkladne naštudovať celé súťažné podklady vrátane projektovej dokumentácie, výkazu výmer a pri tvorbe návrhu na plnenie kritérií – celkovej ceny za plnenie predmetu zákazky, oceniť Výkaz výmer v súlade s týmito podkladmi a na základe vykonanej obhliadky, ak považuje za nevyhnutné sa jej zúčastniť. Predložením ponuky verejný obstarávateľ predpokladá, že uchádzač vychádza zo všetkých podkladov a skutočností vyššie opísaných a jeho cena zahŕňa všetky náklady nevyhnutné pre riadne plnenie predmetu zákazky, ktoré bude uskutočnené v súlade so zmluvnými podmienkami predmetu zákazky, ktoré tvoria časť B.3 OBCHODNÉ PODMIENKY PLNENIA PREDMETU ZÁKAZKY súťažných podkladov.

21) Bude v odbernom mieste nepretržité napájanie ?

Odpoveď: Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky postupuje podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike. Projektová dokumentácia bola vypracovaná autorizovanou osobou v súlade s platnými normami. Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom vykonať obhliadku miesta dodania predmetu zákazky, aby si sami overili a získali potrebné informácie, nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky. Alternatívne vid'. PD časť SO 05 Prípojka NN.

22) Bude v prípade pripojenia na dočasný stavebný rozvod z odberného miesta v daný čas k dispozícii technik zo strany objednávateľa ?

Odpoveď: Nie.

23) Bude možná fyzická obhliadka zriadeného odberného miesta ?

Odpoveď: V súlade so súťažnými podkladmi, konkr. bod 16.2 ci. „Zájemcovia, ktorí prejavia záujem o vykonanie obhliadky miesta dodania predmetu zákazky, dostanú informácie u zodpovednej osoby: Ing. Danica Rapantová 0905 547 881, 034 651 2713.“

Vysvetľovanie

Názov zákazky: Výstavba Telocvične pre SOŠ podnikania v remeslách a službách

Obstarávateľ: Trnavský samosprávny kraj

24) Meranie elektrickej energie bude riešené v predpripravenom odbernom mieste ? alebo bude meranie zabezpečené v našom pripojenom stavebnom rozvádzači ?

Odpoveď: Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky postupuje podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike. Projektová dokumentácia bola vypracovaná autorizovanou osobou v súlade s platnými normami. Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom vykonať obhliadku miesta dodania predmetu zákazky, aby si sami overili a získali potrebné informácie, nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky. Alternatívne vid'. PD časť SO 05 Prípojka NN.

Poradové číslo: 10

Dátum podania: 20.04.2023 13:17:15

Zverejnené: 28.04.2023 12:37:47

Dobrý deň,

žiadame verejného obstarávateľa o nasledovné:

Žiadame VO upraviť obsah bodu 6.6, čl. VI., ktorý sa týka vystavenia konečnej faktúry tak, aby prílohami ku konečnej faktúre boli Protokol o odovzdaní a prevzatí diela a súpis všetkých Zhotoviteľom vystavených čiastkových faktúr. Zároveň navrhujeme upraviť poslednú vetu predmetného bodu tak, že pri konečnej fakturácii budú z celkovej ceny diela odpočítané sumy z titulu vystavenia čiastkových faktúr.

V čl. VI., bod 6.7 je uvedené, že Objednávateľ si vyhradzuje právo na odúčtovanie všetkých zmluvných pokút voči Zhotoviteľovi z konečnej faktúry. V súlade s platnou legislatívou navrhujeme znenie predmetného bodu upraviť nasledovne : Objednávateľ si vyhradzuje právo zápočtu svojich nárokov na zaplatenie zmluvných pokút uplatnených voči Zhotoviteľovi s pohľadávkou Zhotoviteľa z konečnej faktúry.

V bode 6.10, čl. VI. navrhujeme upresniť prvú vetu nasledovne : Ak faktúra nebude úplná alebo bude obsahovať nesprávne údaje vrátane príloh k faktúre, bude takáto faktúra Zhotoviteľovi vrátená najneskôr do 7 dní od jej doručenia Objednávateľovi.

S pozdravom

Odpoveď: Návrh ZoD upravený. Bude aktualizovaný v dokumentoch

Poradové číslo: 9

Dátum podania: 18.04.2023 08:59:41

Zverejnené: 28.04.2023 12:36:06

Dobrý deň,

rozumieme správne, že verejný obstarávateľ nevyžaduje od uchádzačov zabezpečenie tzv. ponukovej zábezpeky?

Ďakujeme.

Odpoveď: Verejný obstarávateľ nevyžaduje zábezpeku ponuky.

Poradové číslo: 8

Dátum podania: 17.04.2023 15:47:42

Zverejnené: 28.04.2023 12:31:37

Dobrý deň,

Otázka č. 1:

Prosím vysvetlenie počtu kusov položiek na projekt: **Telocvičňa - SOŠ Senica - Revízia 01/2023**, ohľadom položky č. **10 a 11** vo výkaze výmer s názvom **vv_telocvicna_senica_sos_r01_2023_zadanie** v hárku **SO 05-Prípojka NN**.

10 921 742210042 Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 2x2,5 120,000 m

11 MAT 341203M001 Kábel Cu 750V : CYKY-O 2x1,5 120,000 m

Aká hrúbka káblu CYKY je požadovaná pre zapojenie. Máte tam montáž 2x2,5 a materiál je 2x1,5. Žiadame o upresnenie.

Ďakujeme

Odpoveď: Pre zapojenie je požadovaná hrúbka káblu CYKY 2 x 2,5. Žiadame oceniť opravený výkaz výmer.

Poradové číslo: 7

Dátum podania: 17.04.2023 12:33:53

Zverejnené: 28.04.2023 12:30:45

Dobrý deň,

Otázka č. 1:

Vysvetľovanie

Názov zákazky: Výstavba Telocvične pre SOŠ podnikania v remeslách a službách

Obstarávateľ: Trnavský samosprávny kraj

Prosím vysvetlenie počtu kusov položiek na projekt: **Telocvična - SOŠ Senica - Revízia 01/2023**, ohľadom položky č. **14 a 15** vo výkaze výmer s názvom **vv_telocvicna_senica_sos_r01_2023_zadanie** v hárku **SO 05-Prípojka NN**.

14 921 742420055 Montáž rozvádzača, RE 4,000 kus

15 MAT 3575395H00 Rozvádzač elektromerový plastový RE 200A 1-tarif (PM) K402 3-fáz, 185mm²) - pilier zo zemným dielom, 2MKP, IP44/20 1,000 kus

Koľko kusov rozvádzača RE je potrebných pre objekt? Pretože v montáži máte 4 kusy rozvádzačov RE, ale materiál iba 1 kus. Žiadame o upresnenie.

Odpoveď: *Pre objekt je potrebný 1 ks rozvádzača RE. Žiadame oceniť opravený výkaz výmer.*

Poradové číslo: 6

Dátum podania: 17.04.2023 11:31:51

Zverejnené: 28.04.2023 12:29:47

Chceli by sme sa informovať o možnosti zámény nosného systému budovy. Bude možné objekt riešiť ako modulovú stavbu z prefabrikovaného ŽB skeletu a prefabrikovaných fasádnych panelov?

Odpoveď: *Verejný obstarávateľ neumožňuje variantné riešenie konštrukčného systému, žiadame oceniť v zmysle výkazu výmer a zverejnenej projektovej dokumentácie.*

Poradové číslo: 5

Dátum podania: 17.04.2023 11:30:51

Zverejnené: 28.04.2023 12:29:03

Chceli by sme sa informovať o možnosti zámény nosného systému budovy. Bude možné objekt riešiť ako modulovú stavbu z prefabrikovaného ŽB skeletu a prefabrikovaných fasádnych panelov?

Odpoveď: *Verejný obstarávateľ neumožňuje variantné riešenie konštrukčného systému, žiadame oceniť v zmysle výkazu výmer a zverejnenej projektovej dokumentácie.*

Poradové číslo: 4

Dátum podania: 12.04.2023 14:02:55

Zverejnené: 28.04.2023 12:28:06

Dobrý deň,

rozumem správne, že verejný obstarávateľ **nevyžaduje** zábezpeku ponuky, nakoľko táto informácia absentuje vo zverejnených súťažných podkladoch aj v oznámení o vyhlásení VO. Ďakujeme.

Odpoveď: *Verejný obstarávateľ nevyžaduje zábezpeku ponuky.*

Poradové číslo: 3

Dátum podania: 14.04.2023 11:32:08

Zverejnené: 28.04.2023 12:26:42

Otázka č.1: Bude verejný obstarávateľ akceptovať ako ekvivalent konštrukčného riešenia "systém modulov montovaných z oceľových profilov - ľahká oceľová konštrukcia" pri dodržaní požiadaviek a technickej špecifikácie s rovnakými alebo lepšími parametrami určenými v SP a vo výkaze výmer, ktoré tvoria predmet zákazky, všetko súčasne pri dodržaní príslušných STN, ktoré sa viažu k realizácii danej stavby? Odpoveď č. 1: *Verejný obstarávateľ neumožňuje variantné riešenie konštrukčného systému, žiadame oceniť v zmysle výkazu výmer a zverejnenej projektovej dokumentácie.*

Poradové číslo: 2

Dátum podania: 18.04.2023 14:37:57

Zverejnené: 19.04.2023 14:01:07

Vec: **Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a preukázanie splnenia podmienok účasti v súlade s § 113 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z.**

V súlade s ustanovením § 113 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) Vám poskytujeme súhrnne odpovede na všetky informácie, v rámci prijatých otázok, potrebné na vypracovanie ponuky a preukázanie splnenia podmienok účasti.

Otázka č. 1: Bude verejný obstarávateľ akceptovať ako ekvivalent konštrukčného riešenia "systém modulov montovaných z oceľových profilov - ľahká oceľová konštrukcia" pri dodržaní požiadaviek a technickej špecifikácie s rovnakými alebo lepšími parametrami určenými v SP a vo výkaze výmer, ktoré tvoria predmet zákazky, všetko súčasne pri dodržaní príslušných STN, ktoré sa viažu k realizácii danej stavby?

Odpoveď č. 1: *Verejný obstarávateľ neumožňuje variantné riešenie konštrukčného systému, žiadame oceniť v zmysle výkazu výmer a zverejnenej projektovej dokumentácie.*

Otázka č. 2: Chceli by sme sa informovať o možnosti zámény nosného systému budovy. Bude možné objekt riešiť ako modulovú stavbu z prefabrikovaného ŽB skeletu a prefabrikovaných fasádnych panelov?

Odpoveď č. 2: *Verejný obstarávateľ neumožňuje variantné riešenie konštrukčného systému, žiadame oceniť v zmysle výkazu výmer a zverejnenej projektovej dokumentácie.*

Vysvetľovanie

Názov zákazky: Výstavba Telocvične pre SOŠ podnikania v remeslách a službách

Obstarávateľ: Trnavský samosprávny kraj

Otázka č. 3: Chceli by sme sa informovať o možnosti zámeny nosného systému budovy. Bude možné objekt riešiť ako modulovú stavbu z prefabrikovaného ŽB skeletu a prefabrikovaných fasádnych panelov?

Odpoveď č. 3: Verejný obstarávateľ neumožňuje variantné riešenie konštrukčného systému, žiadame oceniť v zmysle výkazu výmer a zverejnenej projektovej dokumentácie.

Otázka č.4: Prosím vysvetlenie počtu kusov položiek na projekt: Telocvična - SOŠ Senica - Revízia 01/2023, ohľadom položky č. 14 a 15 vo výkaze výmer s názvom vv_telocvicna_senica_sos_r01_2023_zadanie v hárku SO 05-Prípojka NN . 14 921 742420055 Montáž rozvádzača, RE 4,000 kus 15 MAT 3575395H00 Rozvádzač elektromerový plastový RE 200A 1-tarif (PM) K402 3-fáz, 185mm2) - pilier zo zemným dielom, 2MKP, IP44/20 1,000 kus Koľko kusov rozvádzača RE je potrebných pre objekt? Pretože v montáži máte 4 kusy rozvádzačov RE, ale materiál iba 1 kus. Žiadame o upresnenie.

Odpoveď č. 4: Pre objekt je potrebný 1 ks rozvádzača RE. Žiadame oceniť opravený výkaz výmer.

Otázka č. 5 Prosím vysvetlenie počtu kusov položiek na projekt: Telocvična - SOŠ Senica - Revízia 01/2023, ohľadom položky č. 10 a 11 vo výkaze výmer s názvom vv_telocvicna_senica_sos_r01_2023_zadanie v hárku SO 05-Prípojka NN . 10 921 742210042 Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 2x2,5 120,000 m 11 MAT 341203M001 Kábel Cu 750V : CYKY-O 2x1,5 120,000 m Aká hrúbka káblu CYKY je požadovaná pre zapojenie. Máte tam montáž 2x2,5 a materiál je 2x1,5. Žiadame o upresnenie.

Odpoveď č. 5: Pre zapojenie je požadovaná hrúbka káblu CYKY 2 x 2,5. Žiadame oceniť opravený výkaz výmer.

Otázka č. 6: Rozumieme správne, že verejný obstarávateľ nevyžaduje od uchádzačov zabezpečenie tzv. ponukovej zábezpeky?

Odpoveď č. 6: Verejný obstarávateľ nevyžaduje zábezpeku ponuky.

Otázka č. 7: Upozorňujeme na rozpor v PD, v Technickej správe sa uvádza súčiniteľ prestupu tepla dvernej konštrukcie pre exteriérové hliníkové dvere $U=20, \text{W/m}^2\text{K}$. Vo Výpise prác PSV, číslo výkresu E19 pre exteriérové ale aj interiérové hliníkové dvere je uvedené $U=0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$. Prosíme o zosúladienie PD.

Odpoveď č. 7: Žiadame postupovať podľa výpisu prác PSV, číslo výkresu E19.

Verejný obstarávateľ aktualizuje do dokumentov predmetnej zákazky **OPRAVENÝ VÝKAZ VÝMER** v súlade s vyššie uvedenými skutočnosťami. (Otázky č. 4 a č. 5 – viď Odpoveď č. 4 a č. 5)

Poradové číslo: 1

Dátum podania: 12.04.2023 13:44:35

Zverejnené: 14.04.2023 10:33:55

Vec: Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a preukázanie splnenia podmienok účasti v súlade s § 113 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z.

Trnavský samosprávny kraj (ďalej len „Verejný obstarávateľ“) uverejnil vo Vestníku verejného obstarávania č. 73/2023 – 12.04.2023 pod zn. 13910 – WYP Výzvu na predkladanie ponúk na predmet zákazky: „Výstavba telocvične pre SOŠ podnikania v remeslách a službách“.

V súlade s ustanovením § 113 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) Vám poskytujeme informácie potrebné na vypracovanie ponuky a preukázanie splnenia podmienok účasti.

Otázka č. 1: Podľa § 42 ods. 1 v spojení s § 10 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní má povinnosť verejný obstarávateľ (budúci objednávatel) poskytnúť záujemcom (budúcim zhotoviteľom) také súťažné podklady, ktoré obsahujú jednoznačný, úplný, nestranný, bezchybný a transparentne spracovaný opis predmetu zákazky, aby jednotliví záujemcovia nemali problém s vypracovaním svojich cenových ponúk a súčasne bola zabezpečená vzájomná porovnateľnosť ponúk uchádzačov. Sú vypracované súťažné podklady vo vzájomnej súvislosti a každá ich jednotlivá časť v bezchybnom stave a vzájomnom súlade tak, že spĺňajú podmienky ust. § 42 ods. 1 v spojení s § 10 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní?

Odpoveď č. 1: Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky postupuje podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike. Verejný obstarávateľ zverejnil spolu so súťažnými podkladmi i projektovú dokumentáciu vrátane výkazu výmer, preto má každý záujemca možnosť oboznámiť sa s jej obsahom. Podrobné naštudovanie projektovej dokumentácie je nevyhnutným predpokladom na zodpovedné vypracovanie cenovej ponuky. Povinnosťou záujemcu je zoznámenie sa so všetkými časťami projektovej dokumentácie, ako výkazom výmer, správami, výkresmi... V prípade nejasností môže záujemca využiť inštitút vysvetlenia ako aj využiť možnosť účasti na obhliadke miesta plnenia predmetu zákazky uvedenej v súťažných podkladoch. Záujemca má povinnosť si dôkladne naštudovať celé súťažné podklady vrátane projektovej dokumentácie, výkazu výmer a pri tvorbe návrhu na plnenie kritérií – celkovej ceny za plnenie predmetu zákazky, oceniť Výkaz výmer v súlade s týmito podkladmi a na základe vykonanej obhliadky, ak považuje za nevyhnutné sa jej zúčastniť. Predložením ponuky verejný obstarávateľ predpokladá, že uchádzač vychádzal zo všetkých podkladov a skutočností vyššie opísaných a jeho cena zahŕňa všetky náklady nevyhnutné pre riadne plnenie predmetu zákazky, ktoré bude uskutočnené v súlade so zmluvnými podmienkami predmetu zákazky, ktoré tvoria časť B.3 OBCHODNÉ PODMIENKY PLNENIA PREDMETU ZÁKAZKY súťažných podkladov.

Otázka č. 2: Je materiál a rozsah stavebných výrobkov, prác a technológií definovaný v dodaných súťažných podkladoch predmetného obstarávania v časti „výkaz – výmer“, v riadnom vzájomnom súlade s Projektovou dokumentáciou ďalej len „PD“ (výkresová časť, súhrnné správy, technické správy, tabuľky, výpočty, atď.). Stavebným povolením vrátane vyjadrení dotknutých strán konania a skutkovým stavom na mieste budúcej realizácie diela vrátane všetkých potrieb predmetnej stavby (diela), rozsahu, druhu a množstiev materiálov, prác a technológií potrebných na riadne zrealizovanie budúceho diela v rozsahu požadovanom obstarávateľom vo verejnom obstarávaní? Obsahuje doklad „výkaz-výmer“ všetky práce na riadne zhotovenie diela v rozsahu požadovanom obstarávateľom vo verejnom obstarávaní?

Vysvetľovanie

Názov zákazky: Výstavba Telocvične pre SOŠ podnikania v remeslách a službách

Obstarávateľ: Trnavský samosprávny kraj

Odpoveď č. 2: Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky postupuje podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike. Projektová dokumentácia bola vyhotovená v súlade s platnými predpismi a zhotoviteľ je podľa návrhu zmluvy o dielo obsiahnutého v súťažných podkladoch, v časti B.3 OBCHODNÉ PODMIENKY PLNENIA PREDMETU ZÁKAZKY, zodpovedný za zhotovenie diela v súlade so všetkými právnymi predpismi, ktoré sa vzťahujú na predmet zákazky. Verejný obstarávateľ si dovoľuje poukázať na obsah súťažných podkladov, konkrétne na časť B.3, ktorá obsahuje návrh zmluvy o dielo uzatváranej s úspešným uchádzačom a upravuje práva a povinnosti zmluvných strán v priebehu plnenia predmetu zákazky.

Otázka č. 3: Stavebné materiály a technológie navrhnuté - obsiahnuté v predmetných súťažných podkladoch v časti PD sú bežne dostupné aktuálne na trhoch EÚ?

Odpoveď č. 3: Áno, všetky navrhnuté materiály, výrobky a technológie obsiahnuté v projektovej dokumentácii sú v súčasnosti dostupné na trhoch EÚ. V prípade, že sa vyskytne nedostupnosť konkrétneho výrobku, materiálu alebo technológie, je to možné riešiť osobitným spôsobom po dohode s objednávatelom.

Otázka č. 4: Sú súťažné podklady najmä v časti PD vzájomne a samostatne v bezchybnom súlade?

Odpoveď č. 4: Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky postupuje podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike. Verejný obstarávateľ zverejnil spolu so súťažnými podkladmi i projektovú dokumentáciu vrátane výkazu výmer, preto má každý záujemca možnosť oboznámiť sa s jej obsahom. Podrobné naštudovanie projektovej dokumentácie je nevyhnutným predpokladom na zodpovedné vypracovanie cenovej ponuky. Povinnosťou záujemcu je zoznámenie sa so všetkými časťami projektovej dokumentácie, ako výkazom výmer, správami, výkresmi... V prípade nejasností môže záujemca využiť inštitút vysvetlenia ako aj využiť možnosť účasti na obhliadke miesta plnenia predmetu zákazky uvedenej v súťažných podkladoch. Záujemca má povinnosť si dôkladne naštudovať celé súťažné podklady vrátane projektovej dokumentácie, výkazu výmer a pri tvorbe návrhu na plnenie kritérií – celkovej ceny za plnenie predmetu zákazky, oceniť Výkaz výmer v súlade s týmito podkladmi a na základe vykonanej obhliadky, ak považuje za nevyhnutné sa jej zúčastniť. Predložením ponuky verejný obstarávateľ predpokladá, že uchádzač vychádzal zo všetkých podkladov a skutočností vyššie opísaných a jeho cena zahŕňa všetky náklady nevyhnutné pre riadne plnenie predmetu zákazky, ktoré bude uskutočnené v súlade so zmluvnými podmienkami predmetu zákazky, ktoré tvoria časť B.3 OBCHODNÉ PODMIENKY PLNENIA PREDMETU ZÁKAZKY súťažných podkladov.

Otázka č. 5: Je PD vypracovaná riadne, úplne a správne a teda najmä obsahuje všetky potrebné konštrukčné riešenia, technické detaily, statiku, rezy, pohľady, skladby, všetky rozmery a výmery potrebné a nevyhnutné na riadne vykonanie diela?

Odpoveď č. 5: Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky postupuje podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike. Podrobné naštudovanie projektovej dokumentácie je nevyhnutným predpokladom na zodpovedné vypracovanie cenovej ponuky. Povinnosťou záujemcu je zoznámenie sa so všetkými časťami projektovej dokumentácie, ako výkazom výmer, správami, výkresmi... V prípade nejasností môže záujemca využiť inštitút vysvetlenia ako aj využiť možnosť účasti na obhliadke miesta plnenia predmetu zákazky uvedenej v súťažných podkladoch. Záujemca má povinnosť si dôkladne naštudovať celé súťažné podklady vrátane projektovej dokumentácie, výkazu výmer a pri tvorbe návrhu na plnenie kritérií – celkovej ceny za plnenie predmetu zákazky, oceniť Výkaz výmer v súlade s týmito podkladmi a na základe vykonanej obhliadky, ak považuje za nevyhnutné sa jej zúčastniť. Predložením ponuky verejný obstarávateľ predpokladá, že uchádzač vychádzal zo všetkých podkladov a skutočností vyššie opísaných a jeho cena zahŕňa všetky náklady nevyhnutné pre riadne plnenie predmetu zákazky, ktoré bude uskutočnené v súlade so zmluvnými podmienkami predmetu zákazky, ktoré tvoria časť B.3 OBCHODNÉ PODMIENKY PLNENIA PREDMETU ZÁKAZKY súťažných podkladov.

Otázka č. 6: Je PD vyhotovená a následne výrobné rozmerovo okótovaná tak, aby bolo dielo zrealizovateľné v súlade a v rozsahu podľa dokladu „výkaz – výmer“?

Odpoveď č. 6: Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky postupuje podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike. Podrobné naštudovanie projektovej dokumentácie je nevyhnutným predpokladom na zodpovedné vypracovanie cenovej ponuky. Povinnosťou záujemcu je zoznámenie sa so všetkými časťami projektovej dokumentácie, ako výkazom výmer, správami, výkresmi... V prípade nejasností môže záujemca využiť inštitút vysvetlenia ako aj využiť možnosť účasti na obhliadke miesta plnenia predmetu zákazky uvedenej v súťažných podkladoch. Záujemca má povinnosť si dôkladne naštudovať celé súťažné podklady vrátane projektovej dokumentácie, výkazu výmer a pri tvorbe návrhu na plnenie kritérií – celkovej ceny za plnenie predmetu zákazky, oceniť Výkaz výmer v súlade s týmito podkladmi a na základe vykonanej obhliadky, ak považuje za nevyhnutné sa jej zúčastniť. Predložením ponuky verejný obstarávateľ predpokladá, že uchádzač vychádzal zo všetkých podkladov a skutočností vyššie opísaných a jeho cena zahŕňa všetky náklady nevyhnutné pre riadne plnenie predmetu zákazky, ktoré bude uskutočnené v súlade so zmluvnými podmienkami predmetu zákazky, ktoré tvoria časť B.3 OBCHODNÉ PODMIENKY PLNENIA PREDMETU ZÁKAZKY súťažných podkladov.

Otázka č. 7: Sú rozmery a výmery uvedené v PD zosúladené so všetkými potrebami nevyhnutnými na riadne vykonanie diela?

Odpoveď č. 7: Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky postupuje podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike. Projektová dokumentácia bola vypracovaná autorizovanou osobou v súlade s platnými normami. Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom vykonať obhliadku miesta dodania predmetu zákazky, aby si sami overili a získali potrebné informácie, nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky. Podrobné naštudovanie projektovej dokumentácie je nevyhnutným predpokladom na zodpovedné vypracovanie cenovej ponuky. Povinnosťou záujemcu je zoznámenie sa so všetkými časťami projektovej dokumentácie, ako výkazom výmer, správami, výkresmi... V prípade nejasností môže záujemca využiť inštitút vysvetlenia ako aj využiť možnosť účasti na obhliadke miesta plnenia predmetu zákazky uvedenej v súťažných podkladoch. Záujemca má povinnosť si dôkladne naštudovať celé súťažné podklady vrátane projektovej dokumentácie, výkazu výmer a pri tvorbe návrhu na plnenie kritérií – celkovej ceny za plnenie predmetu zákazky, oceniť Výkaz výmer v súlade s týmito podkladmi a na základe vykonanej obhliadky, ak považuje za nevyhnutné sa jej zúčastniť. Predložením ponuky verejný obstarávateľ predpokladá, že uchádzač vychádzal zo všetkých podkladov a skutočností vyššie opísaných a jeho cena zahŕňa všetky náklady nevyhnutné pre riadne plnenie predmetu zákazky, ktoré bude uskutočnené v súlade so zmluvnými podmienkami predmetu zákazky, ktoré tvoria časť B.3 OBCHODNÉ PODMIENKY PLNENIA PREDMETU ZÁKAZKY súťažných podkladov.

Vysvetľovanie

Názov zákazky: Výstavba Telocvične pre SOŠ podnikania v remeslách a službách

Obstarávateľ: Trnavský samosprávny kraj

Otázka č. 8: Sú rozmery a výmery uvedené v PD **zosúladené** a presné so skutkovým stavom a jestvujúcimi miestnymi podmienkami na stavenisku?

Odpoveď č. 8: Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky postupuje podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike. Projektová dokumentácia bola vypracovaná autorizovanou osobou v súlade s platnými normami. Podrobné naštudovanie projektovej dokumentácie je nevyhnutným predpokladom na zodpovedné vypracovanie cenovej ponuky. Povinnosťou záujemcu je zoznámenie sa so všetkými časťami projektovej dokumentácie, ako výkazom výmer, správami, výkresmi... V prípade nejasností môže záujemca využiť inštitút vysvetlenia ako aj využiť možnosť účasti na obhliadke miesta plnenia predmetu zákazky uvedenej v súťažných podkladoch. Záujemca má povinnosť si dôkladne naštudovať celé súťažné podklady vrátane projektovej dokumentácie, výkazu výmer a pri tvorbe návrhu na plnenie kritérií – celkovej ceny za plnenie predmetu zákazky, oceniť Výkaz výmer v súlade s týmito podkladmi a na základe vykonanej obhliadky, ak považuje za nevyhnutné sa jej zúčastniť. Predložením ponuky verejný obstarávateľ predpokladá, že uchádzač vychádzal zo všetkých podkladov a skutočností vyššie opísaných a jeho cena zahŕňa všetky náklady nevyhnutné pre riadne plnenie predmetu zákazky, ktoré bude uskutočnené v súlade so zmluvnými podmienkami predmetu zákazky, ktoré tvoria časť B.3 OBCHODNÉ PODMIENKY PLNENIA PREDMETU ZÁKAZKY súťažných podkladov.

Otázka č. 9: Sú jednotlivé profesie v rámci PD vzájomne navrhnuté, technicky, rozmerovo a polohovo **zosúladené**?

Odpoveď č. 9: Verejný obstarávateľ zverejnil spolu so súťažnými podkladmi i projektovú dokumentáciu vrátane výkazu výmer, preto má každý záujemca možnosť oboznámiť sa s jej obsahom. Podrobné naštudovanie projektovej dokumentácie je nevyhnutným predpokladom na zodpovedné vypracovanie cenovej ponuky. Povinnosťou záujemcu je zoznámenie sa so všetkými časťami projektovej dokumentácie, ako výkazom výmer, správami, výkresmi... V prípade nejasností môže záujemca využiť inštitút vysvetlenia ako aj využiť možnosť účasti na obhliadke miesta plnenia predmetu zákazky uvedenej v súťažných podkladoch.

Otázka č. 10: Obsahuje PD **všetko potrebné** na riadne zrealizovanie diela bez nutnosti ďalších navyšiac prác, dodávok materiálov, tovarov a služieb nad rámec uvedených prác a dodávok materiálov, tovarov a služieb (čo do ich druhu, množstva a objemu) v doklade „výkaze – výmer“, ktorý tvorí súčasť súťažných podkladov v časti PD?

Odpoveď č. 10: Verejný obstarávateľ zverejnil spolu so súťažnými podkladmi i projektovú dokumentáciu vrátane výkazu výmer, preto má každý záujemca možnosť oboznámiť sa s jej obsahom. Podrobné naštudovanie projektovej dokumentácie je nevyhnutným predpokladom na zodpovedné vypracovanie cenovej ponuky. Povinnosťou záujemcu je zoznámenie sa so všetkými časťami projektovej dokumentácie, ako výkazom výmer, správami, výkresmi... V prípade nejasností môže záujemca využiť inštitút vysvetlenia ako aj využiť možnosť účasti na obhliadke miesta plnenia predmetu zákazky uvedenej v súťažných podkladoch. Záujemca má povinnosť si dôkladne naštudovať celé súťažné podklady vrátane projektovej dokumentácie, výkazu výmer a pri tvorbe návrhu na plnenie kritérií – celkovej ceny za plnenie predmetu zákazky, oceniť Výkaz výmer v súlade s týmito podkladmi a na základe vykonanej obhliadky, ak považuje za nevyhnutné sa jej zúčastniť. Predložením ponuky verejný obstarávateľ predpokladá, že uchádzač vychádzal zo všetkých podkladov a skutočností vyššie opísaných a jeho cena zahŕňa všetky náklady nevyhnutné pre riadne plnenie predmetu zákazky, ktoré bude uskutočnené v súlade so zmluvnými podmienkami predmetu zákazky, ktoré tvoria časť B.3 OBCHODNÉ PODMIENKY PLNENIA PREDMETU ZÁKAZKY súťažných podkladov.

Otázka č. 11: Sú v PD **zapracované** a zohľadnené všetky podmienky a vyjadrenia všetkých dotknutých a kompetentných strán uvedených v rámci stavebného konania v zmysle stavebného zákona?

Odpoveď č. 11: Nie je známe nesúhlasné stanovisko dotknutých a kompetentných strán v rámci stavebného konania v zmysle stavebného zákona. Projektová dokumentácia je vypracovaná v súlade s príslušnými ustanoveniami stavebného zákona.

Otázka č. 12: Disponuje obstarávateľ ku dňu vyhlásenia obstarávania všetkými **súhlasmi a vyjadreniami** dotknutých orgánov, tretích strán a teda nebude už v cene potrebné dodatočne premietnuť ďalšie podmienky realizácie stavby?

Odpoveď č. 12: Verejnému obstarávateľovi nie je známe nesúhlasné stanovisko dotknutých a kompetentných strán v rámci stavebného konania v zmysle stavebného zákona. Projektová dokumentácia je vypracovaná v súlade s príslušnými ustanoveniami stavebného zákona.

Otázka č. 13: Je miesto na vykonanie diela bez akýchkoľvek právnych a/alebo skutkových väd (napr. podzemné inžinierske siete, nestabilné podlažie, spodné vody a pod.), ktoré by neboli zrejme zo súťažných podkladov a ktorých existencia by spôsobila predĺženie termínu realizácie diela a/alebo zvýšenie nákladov na zhotovenie diela?

Odpoveď č. 13: Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky postupuje podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike. Projektová dokumentácia bola vypracovaná autorizovanou osobou v súlade s platnými normami. Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom vykonať obhliadku miesta dodania predmetu zákazky, aby si sami overili a získali potrebné informácie, nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky.

Otázka č. 14: Má obstarávateľ zabezpečené financovanie zákazky tak, aby dodržal lehoty splatnosti záväzkov v súlade s ust. 340b zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a bez ohľadu na lehoty splatnosti určené v obstarávateľom predloženej zmluve o dielo, ktoré by boli v rozpore s predmetným ust. 340b zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení? Ak nie, akým spôsobom zabezpečí obstarávateľ úhradu záväzkov v zákonných lehotách splatnosti v súlade s ust. 340b zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení?

Odpoveď č. 14: Predmet zákazky je podmienený schválením žiadosti o finančný príspevok z Fondu na podporu športu. Podrobné vymedzenie platobných podmienok sa nachádza v časti B.3 Obchodné podmienky súťažných podkladov – návrh zmluvy o dielo.

Otázka č. 15: Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie, kto bude v prípade vzniku navyšiac prác niesť náklady na spracovanie dopĺňajúceho/chýbajúceho výkazu výmer (ak sa v pôvodnom výkaze výmer takého práce nevyskytovali)?

Odpoveď č. 15: V článku IV. Cena diela časti B.3 OBCHODNÉ PODMIENKY PLNENIA PREDMETU ZÁKAZKY súťažných podkladov je podrobne uvedené, čo všetko má obsahovať cena ponúknutá uchádzačom. Verejný obstarávateľ bude preto postupovať v súlade so zmluvnými podmienkami predmetu zákazky. Verejný obstarávateľ si v súvislosti s touto otázkou záujemcu dovoľuje poukázať na obsah súťažných podkladov, konkrétne na časť B.3, ktorá obsahuje kompletný návrh zmluvy o dielo uzatváranéj s úspešným uchádzačom a upravuje práva a povinnosti zmluvných strán v priebehu plnenia predmetu zákazky. Verejný obstarávateľ zverejnil spolu so súťažnými podkladmi všetkým záujemcom aj projektovú dokumentáciu

Vysvetľovanie

Názov zákazky: Výstavba Telocvične pre SOŠ podnikania v remeslách a službách

Obstarávateľ: Trnavský samosprávny kraj

vrátane výkazu výmer, preto má každý záujemca možnosť oboznámiť sa kompletne aj s jej obsahom. Podrobné naštudovanie poskytnutej projektovej dokumentácie a súťažných podkladov je nevyhnutným predpokladom na zodpovedné vypracovanie cenovej ponuky tak, aby obsahovala všetky náklady nevyhnutné na riadne plnenie predmetu zákazky. V prípade vopred nepredvídateľných okolností, ak nastane situácia, kedy bude potrebné upraviť skutočnosti majúce vplyv na plnenie predmetu zákazky, sa táto situácia bude posudzovať v zmysle zákona a jeho ustanovení k možným zmenám zmluvy, a teda verejný obstarávateľ bude postupovať podľa § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom vykonať obhliadku miesta dodania predmetu zákazky, aby si sami overili a získali potrebné informácie, nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky.

Otázka č. 16: Vzhľadom na aktuálnu situáciu na stavebnom trhu je zjavné, že nepredvídateľne aj o desiatky percent rastú ceny viacerých stavebných materiálov a dodávok. Žiadame o vysvetlenie, ako bude verejný obstarávateľ postupovať v prípade, ak v čase predkladania ponuky bola cenová hladina na niekoľkonásobne nižšej úrovni ako v čase odovzdania staveniska úspešnému uchádzačovi.

Odpoveď č. 16: V článku XIII. Zmena zmluvy bod 13.6 časti B.3 OBCHODNÉ PODMIENKY PLNENIA PREDMETU ZÁKAZKY *súťažných podkladov je podrobne uvedené:* 13.6 Zmluvné strany sa súčasne dohodli, že v prípade, ak dôjde v období od podpisu zmluvy do objednania materiálu k nárastu cien použitých materiálov o viac ako 20% ich pôvodnej ceny, smie Zhotoviteľ požiadať Objednávateľa o navýšenie ceny diela v súlade s navýšením ceny materiálu, t. j. konkrétnej položky rozpočtu o vzniknutý rozdiel ceny materiálu. V tomto prípade bude Objednávateľovi predložená pôvodná kalkulácia položky rozpočtu doložená cenníkom konkrétného stavebného materiálu subdodávateľa, ktorý bol premietnutý v cenovej ponuke Zhotoviteľa uvedenej v prílohe tejto zmluvy a nová kalkulácia položky rozpočtu doložená cenníkom konkrétného stavebného materiálu toho istého subdodávateľa v čase jeho objednania. Verejný obstarávateľ si dovoľuje poukázať na obsah súťažných podkladov, konkrétne na časť B.3, ktorá obsahuje kompletný návrh Zmluvy o dielo uzatváranéj s úspešným uchádzačom a upravuje práva a povinnosti zmluvných strán v priebehu plnenia predmetu zákazky. Verejný obstarávateľ zverejnil spolu so súťažnými podkladmi všetkým záujemcom aj projektovú dokumentáciu vrátane výkazu výmer, a tým dal má každý záujemca možnosť sa oboznámiť kompletne aj s jej obsahom. Podrobné naštudovanie poskytnutej projektovej dokumentácie a súťažných podkladov je nevyhnutným predpokladom na zodpovedné vypracovanie cenovej ponuky tak, aby obsahovala všetky náklady nevyhnutné na riadne plnenie predmetu zákazky. V prípade vopred nepredvídateľných okolností, ak nastane situácia, kedy bude potrebné upraviť skutočnosti majúce vplyv na plnenie predmetu zákazky sa táto situácia bude posudzovať v zmysle zákona a jeho ustanovení k možným zmenám zmluvy. Meniť alebo dopĺňať text zmluvy je možné len v súlade s § 18 zákona o verejnom obstarávaní formou písomných, očíslovaných dodatkov.

Otázka č. 17: Zo súťažných podkladov ani z návrhu ZoD nevyplýva, dokedy najneskôr musí objednávatel' odovzdať stavenisko zhotoviteľovi . Vzhľadom k nárastu cien stavebných materiálov a prác žiadame verejného obstarávateľa o určenie presného konečného termínu, do ktorého je objednávatel' povinný odovzdať stavenisko úspešnému uchádzačovi.

Odpoveď č. 17: V článku V. Čas plnenia časti B.3 OBCHODNÉ PODMIENKY PLNENIA PREDMETU ZÁKAZKY *súťažných podkladov je podrobne uvedené:*

Článok V. Čas plnenia 5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo podľa čl. II. tejto zmluvy v dohodnutom čase.

Termín odovzdania staveniska: **do 5 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.**

Termín začatia prác: **do 5 dní odo dňa odovzdania staveniska.**

Termín ukončenia diela s vypratáním staveniska: **do 20 mesiacov od začatia prác.**

Otázka č. 18: Rozumieme správne, že verejný obstarávateľ **nevyžaduje** zábezpeku ponuky, nakoľko táto informácia absentuje vo zverejnených súťažných podkladoch aj v oznámení o vyhlásení VO.

Odpoveď č. 18: Verejný obstarávateľ **nevyžaduje** zábezpeku ponuky.