




ULOŽENIE POTRUBIA V CHRÁNIČKE



LEGENDA

- 1 ZASOBNIKOVÝ OHRIEVAČ S TEPELNÝM ČERPADLOM STIEBEL ELTRON SHP-A 300 X Plus 300i
- 2 MEMBRANOVÁ EXPANZNÁ NÁDOBA FLAMCO AIR FIX A 35 I
- 3 OBEHOVÉ ČERPADLO CIRKULÁCIA TUV GRUNDFOS ALPHA 2 25-60 N
- 1-7 - STUPACIE POTRUBIE KANALIZÁCIE
- V1... - STUPACIE POTRUBIE VODOVODU
- V1... - STUPACIE POTRUBIE POŽIARNÉHO VODOVODU
- DP1 - DAŽDOVÝ ZVOD GEBERIT PLUVIA PE-ZVEDENÝ DO TRATIVODU
- D1 - DAŽDOVÝ ZVOD GRAVITAČNÝ VYUSTENIE NA TERÉN
- POTRUBIE PRIPOJOVACIE Z HT
- POTRUBIE Z PVC PRE VNÚTORNÚ KANALIZÁCIU
- POTRUBIE Z HDPE PRE TLAKOVÚ SPLAŠKOVÚ KANALIZÁCIU, PN 16, 40x3,7
- POTRUBIE PLASTOVÉ - ROZVOD STUDENEJ VODY
- POTRUBIE PLASTOVÉ - ROZVOD TEPLEJ VODY
- POTRUBIE PLASTOVÉ - ROZVOD CIRKULÁCIA TUV
- POTRUBIE PLASTOVÉ HDPE
- POTRUBIE POZINK - ROZVOD POŽIARNEJ VODY
- WC - ZACHODOVÁ MISA ZÁVESNÁ, KONŠTRUKCIA GEBERIT DUOFIX
- U - UMYVADLO DITURVITOVÉ BIELE, STOJANKOVÁ PAKOVÁ BATÉRIA
- K - KONDENZAČNÝ VTOK SO ZAPACHOVÝM UZÁVEROM
- P - KERAMICKÝ PISOÁR, TLAKOVÝ UZATVARACÍ VENTIL
- VL - VÝLEVKVA STOJATÁ KERAMICKÁ, NÁSTENNÁ PÁKOVÁ BATÉRIA
- H - NÁSTENNÝ HYDRANT S HADICOVÝM NAVIJÁKOM D25 S 30 m TVAROVOU STÁLOU HADICOU
- A - DETAIL ZAPOJENIA HUV
- B - FILTER S REDUKČNÝM VENTILOM TLAKU Honeywell D06F DN32
- C - BEZPEČNOSTNÁ ARMATÚRA HONEYWELL BA 295 DN 40

Úroveň ±0.000 = 3.49m od úrovne pevného bodu na teréne =488.30m.n.m  
±0.000 = 491.79 m.n.m. = výšková úroveň podlažia navrhovaného podlažia I.NP, PB. = HRANA CESTNEJ KOMUNIKÁCIE

|   |  |                   |                          |  |  |         |
|---|--|-------------------|--------------------------|--|--|---------|
| VYPRACOVAL:<br>ING. MARTIN DZIAK<br> |  | VYPRACOVAL:       |                          |                 |  |         |
| ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT<br>ING. MARTIN DZIAK  |  | AUTOR NÁVRHU      | Ing. Lukáš Sumilas       | EKO TZB s.r.o<br>Kolačkov 74<br>065 11 NOVÁ LUBOVŇA<br>tel.: 0907 401 455<br>e-mail: minomik@azet.sk | ČÍSLO KÓPIE                                |         |
|   |  | PROJEKTANT STAVBY | Ing. Lukáš Sumilas       |  | STUPEŇ :    PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE |         |
| MIESTO STAVBY   | JAKUBANY   | PARCELA ČÍSLO     | súp.č.151,KN-C 95/1,95/7 |  | FORMÁT                                     | x A4    |
| INVESTOR  | Obec Jakubany, Jakubany č.555, 065 12 Jakubany     |                   |                          |  | DÁTUM                                      | 07/2022 |
| NÁZOV STAVBY  | PRÍSTAVBA K ZŠ A MŠ JAKUBANY-NOVOSTAVBA, PRÍSTAVBA |                   |                          |  |  |         |
| OBJEKT  | SO 01 PRÍSTAVBA K ZŠ A MŠ JAKUBANY                 |                   |                          |  | KLASIFIKÁCIA STAVBY                        |         |
| OBSAH   | PODORYS 1.NP                                       |                   |                          |  | ČÍSLO VÝKRESU<br><br>3                     |         |
| ČASŤ  | ZDRAVOTECHNIKA                                     |                   |                          |  |  |         |

V/Š = 420 / 720 (0.30m, )