



Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja

Rázusova 2A, 949 01 NITRA

Oddelenie verejného obstarávania

Záujemca

Váš list číslo/zo dňa
ŽoV 28.04.2023

Naše číslo
07175/2023/OVO

Vybavuje
Mgr. Masarik

Nitra
28.04.2023

Vec

Vysvetlenie súťažných podkladov 4

V zmysle § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vám na základe doručenej požiadavky na vysvetlenie súťažných podkladov k zákazke „**Ponitrianska cyklomagistrála - II. etapa - 1. časť (Nové Zámky - Martovce) - úsek č. 1 (Nové Zámky - Nesvady)**“ uverejnenej vo Vestníku VO č. 69/2023 - 04.04.2023 označenie 13208 – MSP a Vestníku EÚ č. 2023/S 066-196972 zo dňa 03.04.2023 zasielame nasledovné:

Otázka záujemcu č. 1:

Žiadame VO o vysvetlenie nesúlady medzi projektovou dokumentáciou „1_TS_NZ_Nes“ a „6_VPR“ a Výkazom výmer, kde je v položke č. 87 – Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm, uvedená hrúbka ŠD 250 mm a v PD je uvedená hrúbka 330 mm. Ktorá hrúbka ŠD je správna? Žiadame VO o zosúladenie VV s PD.

Vyjadrenie verejného obstarávateľa:

Položka ŠD 250 mm zahŕňa štrkodrvu navyše, ktorá bude potrebná na dosyp pri krajoch. Bolo vysvetlené pri predošlých otázkach. Hrúbka 330 mm je riešená položkami ŠD 180 mm a ŠD 150 mm.

Otázka záujemcu č. 2:

Žiadame VO o vysvetlenie nesúlady medzi projektovou dokumentáciou „11_TDZ_a“, „11_b_vzor_hrádza“, „11_c_St_Guta_Anala“ a „11_d_III_147“ a Výkazom výmer, kde položky č. 77 až 81 – Zvislé TDZ a položky č. 101 až 106 – Vodorovné TDZ, nie sú v súlade s PD. Žiadame VO o vysvetlenie nesúlady a zosúladenie VV s PD.

Vyjadrenie verejného obstarávateľa:

Tiež bolo vysvetlené pri predošlých otázkach. Vzorové riešenie TDZ - hrádza rieši TDZ pri prejazdoch a rámp. K takému križovaniu dôjde viac krát na riešenom úseku. Treba naceniť uvedené výmery.

S pozdravom


Mgr. Michal Masarik
odborný referent pre VO