



NAVRHOVANÉ ZARIADENIA-NOVÁ MONTÁŽ

Č2

Grundfos  
Magna 3 32-100 F 220  
6,09 m3/hod, 38,60 kPa

ERV2

Siemens  
VXF 22.40-16, DN40/PN6  
Kvs=16 m3/hod  
Pohon Siemens SAX 31.00  
230 V

Oventrop  
HC VTR

Vyvažovací regulační ventil Oventrop Hydrocontrol - závitový

LEGENDA ARMATÚR

- Uzatvárací guľový kohút
- Spätná klapka závitová
- Filter závitový
- Vypúšťací guľový kohút

PROJEKTANT:		KONTROLOVAL:		KRESLIL:	
ING. PAVOL REPČÍK		ING. PAVOL REPČÍK		ING. PAVOL REPČÍK	
INVESTOR:		Sociálna poisťovňa, 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava			
STAVBA:		Sociálna poisťovňa, ústredie - rekonštrukcia plynovej kotolne 2. stupeň - regulácia vykurovacích vetiev a dispečing			
VÝKRES:		OST2 - Schéma osadenia čerpadla a regulačných armatúr			