

NAVRHOVANÉ ZARIADENIA-NOVÁ MONTÁŽ

**Č6** Grundfos  
Magna 3 25-60 180  
2,44 m3/hod, 28,40 kPa

**ERV6** Siemens  
VXG 44.25-10, DN25/PN16  
Kvs=10 m3/hod


Pohon Siemens SAS 31.00  
230 V


**Oventrop  
HC VTR**

Vyvažovací regulačný ventil Oventrop Hydrocontrol - závitový

LEGENDA ARMATÚR

 Uzatvárací guľový kohút

 Spätná klapka závitová

 Filter závitový

 Vypúšťací guľový kohút

PROJEKTANT:		KONTRLOVAL:	KRESLIL:	TZB projekt s.r.o. Drieňová 37 Bratislava 821 02	
ING. PAVOL REPČÍK		ING. PAVOL REPČÍK	ING. PAVOL REPČÍK		
INVESTOR:	Sociálna poisťovňa, 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava			FORMÁT:	420x297
STAVBA:	Sociálna poisťovňa, ústredie - rekonštrukcia plynovej kotolne 2. stupeň - regulácia vykurovacích vetiev a dispečing			DÁTUM:	12/2022
				STUPEŇ:	Projekt pre realizáciu
				ZÁK. ČÍSLO:	22/025
VÝKRES:	OST6 - Schéma osadenia čerpadla a regulačných armatúr			MIERKA:	Č. VÝKRESU: TG/07