

Vysvetľovanie

Názov zákazky: Prístavba k ZŠ a MŠ Jakubany

Obstarávateľ: Obec Jakubany

Poradové číslo: 3

Dátum podania: 10.05.2023 11:23:52

Zverejnené: 10.05.2023 15:13:59

Dobrý deň,

Chceli by sme požiadať o vysvetlenie nakoľko pri preštudovaní projektová dokumentácia disponuje výkresmi a dokumentáciou na spevnené plochy ale vo výkaze výmer o tom není žiadná vedomosť. Sú v predmetnej súťaži v plane realizovať aj spevnené plochy? V prípade ak áno žiadame o doplnenie výkazu výmer.

Odpoveď:

verejný obstarávateľ výkaz výmer zverejnil na profile a zároveň upravil termín na predkladanie ponúk na 18.05.2023. Red. oprava je zverejnená aj na profile VO.

Poradové číslo: 2

Dátum podania: 28.04.2023 15:26:28

Zverejnené: 03.05.2023 08:40:00

projekt nehovorí o stmievaní, pričom pri cenách súčasnej el. energie je stmievanie kľúčové. To sa vyžaduje aj pre certifikácii budov. V norme, ktorá bola už vyššie citovaná v triedach pre male deti sa Em môže požadovať na úrovni 300 lx, pokiaľ je zriadené stmievanie osvetlenia. Prosíme o vyjasnenie otázky na požiadavku na stmievanie

Odpoveď:

Viď. zverejnený upravený VV na profile VO.

Poradové číslo: 1

Dátum podania: 28.04.2023 15:25:35

Zverejnené: 03.05.2023 08:40:00

Máme otázku na projektanta ohľadne projektu osvetlenia. V technickej správe projektant elektro píše, že projekt bol vypracovaný v zmysle noriem. Avšak v projekte stále vyžaduje hodnoty intenzity osvetlenia v zmysle starej normy bez toho aby bral do úvahy normu: STN EN 12464-1 :2021 Príklad. V DWG požaduje projektant na osvetlenie triedy 300 lx, pričom aktuálne platná norma hovorí o 500 lx. Prosíme o vyjasnenie otázky a tabuľku, aké máme dosiahnuť požadované hodnoty osvetlenosti jednotlivých miestností. (všetkých typov miestností).

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ na profile zverejnil upravený VV. Oprava zohľadňuje aktuálne platnú normu.