

Vysvetľovanie

Názov zákazky: Prístavba k objektu Základnej školy v obci Vlková

Obstarávateľ: Obec Vlková

Poradové číslo: 8

Dátum podania: 25.05.2023 12:27:26

Zverejnené: 30.05.2023 16:14:09

Dobrý deň,

prosím o opravu a doplnenie výkazu výmer úk,

pretože nesúhlasia množstvá s PD a chýbajú položky k dokončeniu úk.

ODPOVEĎ:

Zodpovedný projektant trvá na súhlase PD s výkazom výmer pre ÚK.

Poradové číslo: 10

Dátum podania: 24.05.2023 10:24:43

Zverejnené: 30.05.2023 16:14:09

OTÁZKY:

1. žiadame VO u upresnenie typu dverí **položka č.85** - zadanie z 22.5.2023 uvádza vstupné bezpečnostné (BT3) a vo výpise okien a dverí PD sú uvedené presklené dvere s FAB bezp. zámkom.
2. **položka č.87** - žiadame o určenie, kde v PD sa uvedené dvere nachádzajú (bezpečnostné dvere M10)
3. **položka 93 Montáž podlahy z dlaždíc** - v zadaní rozpočtu je uvedené množstvo 236,72m² ale v vo výpise v PD je 143,96m² - žiadame VO o uvedenie množstva, ktoré je potrebné naceniť
4. **položka 96 Lepenie povlakových podláh PVC** - nezrovnalosť v množstve - v zadaní 406,9 m² a v PD 457,83m². Pri LVT podlahách v zadaní chýbajú soklíky.
5. **plastové okno** z výpisu výplní otvorov s rozmermi 1650x3000/3 ks, na základe ponúk viacerých dodávateľov nie je možné vyrobiť v celkovom uvedenom rozmere a členení podľa zadania. Je možné dodanie v inom členení pri zachovaní celkového vonkajšieho rozmeru?

ODPOVEDE:

K bodom 1,3,4. Na základe vyššie uvedených otázok bol opravený výkaz výmer/ zadanie, ktoré bude zverejnené na profile verejného obstarávateľa.

K bodu 2. Predmetné dvere sa nachádzajú vo výkrese 1NP č. 102- nie sú označené, ved z chodby na schodisko do suterénu v pôvodnej časti ZŠ.

K bodu 5. Zodpovedný projektant potvrdzuje správnosť výplne otvoru s rozmermi 1650x3000/ 3 ks. Dodanie v inom členení pri zachovaní celkového vonkajšieho rozmeru nie je možné.

Poradové číslo: 9

Dátum podania: 24.05.2023 09:42:55

Zverejnené: 30.05.2023 16:14:09

Žiadame VO o doplnenie a opravu vo VV

- podlahovú tepelnú izoláciu XPS hr. 20mm z označenia c,d vo výkrese č. 105
- opravenie položky č. 13, kde je chyba v mernej jednotke
- rozdelenie kumulovanej položky č. 69 z objektu STAVBA - aby každá položka mala svoju výmeru, typ materiálu, hrúbku (priehradový väzník, izolácia, latovanie, debnenie, parozábrana)

ODPOVEĎ:

Podlahová tepelná izolácia bola doplnená do opravy výkazu výmer/ zadania.

Položka č. 13 bola opravená do opravy výkazu výmer/ zadania.

Položku č. 69 ocení každý uchádzač vlastnou cenou, verejný obstarávateľ nedisponuje podrobnejšou dokumentáciou a má za to, že každý uchádzač, ktorý predloží ponuku je schopný túto položku oceniť na základe svojich znalostí v odbore.

Poradové číslo: 4

Dátum podania: 17.05.2023 12:08:47

Zverejnené: 22.05.2023 12:48:37

Dobrý deň,

žiadame VO o zosúladenie počtu a typu okien vo výkaze výmer s PD (výpis vonkajšie výplne otvorov) - napr.položka č.78 VV udáva 4 ks a v PD je uvedený počet 13ks s týmto rozmerom,...

Nesúlád počtu je v položkách č. 78, 80.

Vysvetľovanie

Názov zákazky: Prístavba k objektu Základnej školy v obci Vlková

Obstarávateľ: Obec Vlková

Okná vo VV - položky 79, 81 a 83 sa v PD nenachádzajú.

ODPOVEĎ PROJEKTANTA:

Správny je výpis výrobkov, vo výkaze výmer je chyba.

Na základe uvedeného bude zverejnený opravený výkaz výmer.

Poradové číslo: 7

Dátum podania: 16.05.2023 09:26:15

Zverejnené: 22.05.2023 12:48:37

Žadam VO o zosúladenie VV s doplnenou požadovanou PD t.j. výpis plastových okien a dverí, kde nesedí počet okien a rozmery:

- pol č. 80 **VV** 1200x1500 počet ks 4 = **PD** 1200x1500 počet ks 6
- pol č. 78 **VV** 1200x2000 počet ks 4
- pol č. 81 **VV** 1200x2100 počet ks 8 položky č. 78 a 81 **PD** počet ks 13
- pol č. 79 **VV** 1300x2900 počet ks 3 = **PD** 1650x3000 počet ks 3
- pol č. 83 **VV** 1500x2100 počet ks 2 = **PD** 1500x2900 počet ks 3

ODPOVEĎ PROJEKTANTA: čo sa týka tých vonkajších výplní otvorov (okná a dvere) správny je výpis výrobkov, výkaz výmer bude opravený.

a žiadame o doplnenie výpisu drevených otvorových konštrukcií položky z **VV** č. 84,85,86,87, 88

ODPOVEĎ PROJEKTANTA: čo sa týka výpisu vnútorných dverí, platí tak, ako je to definované vo výkaze výmer, samostatná PD nie je vypracovaná.

Poradové číslo: 6

Dátum podania: 15.05.2023 14:34:07

Zverejnené: 22.05.2023 12:48:37

Dobrý deň,

žiadame VO o odpovede k nasledujúcim otázkam:

1. Dátum na predkladanie ponúk je uvedený vo výzve 29.05.2023 a na stránke UVO je 25.05.2023 ktorý dátum je platný?

ODPOVEĎ: správny dátum je dátum uvedený vo výzve na predkladanie ponúk zverejnený vo Vestníku ÚVO, t.j. 29.05.2023. Dátumy už boli zosúladené.

2. V PD chýba položkový výkaz výmer k elektroinštalácii, je tam iba výkaz výmer na kpl.

ODPOVEĎ: položkový výkaz výmer k elektroinštalácii je súčasťou toho istého dokumentu (zošita v xls. formáte) , začína od riadku 67.

3. Zaslané výpisy výplní sa nezhodujú s položkami vo výkaze výmer. Prosíme o kontrolu, prípadne usmernenie.

ODPOVEĎ PROJEKTANTA: správny je výpis výrobkov, výkaz výmer bude zosúladený/opravený.

4. Žiadame VO o zaslanie výpisu interiérových výplní (dverí)

ODPOVEĎ PROJEKTANTA: výpis vnútorných dverí - tak ako je to definované vo výkaze výmer.

Poradové číslo: 5

Dátum podania: 15.05.2023 08:18:39

Zverejnené: 22.05.2023 12:48:37

OTÁZKA:

žiadame VO o doplnenie PD - výpis zámočníckych prvkov, výpis drevených prvkov krovu vrátane priehradových väzníkov.

Vysvetľovanie

Názov zákazky: Prístavba k objektu Základnej školy v obci Vlková

Obstarávateľ: Obec Vlková

ODPOVEĎ PROJEKTANTA:

- čo sa týka výkazu drevených väzníkov - keďže predmetom projektu na stavebné povolenie nebol návrh konkrétneho priehradového nosníka, vychádzam z bežnej praxe, že je oslovený výrobca takýchto konštrukcií a ten z požadovaných parametrov (rozpon, výška a pod.) na základe svojich odborných schopností dokáže určiť cenu.

- to isté platí aj pre oceľové únikové schodisko z 2. NP na terén (vo výkaze výmer je údaj o atypickom výrobku a montáži, celkovej hmotnosti, tvar a rozmery sa dajú odčítať v PD).

OTÁZKA:

Žiadame tiež o doplnenie položkovitého výkazu výmer na elektroinštaláciu.

ODPOVEĎ PROJEKTANTA: položkovitý výkaz výmer k elektroinštalácii je súčasťou toho istého dokumentu (zošitá v xls. formáte) , začína od riadku 67.

Poradové číslo: 3

Dátum podania: 15.05.2023 08:08:55

Zverejnené: 22.05.2023 12:48:37

Žiadame Obstarávateľa o vysvetlenie a úpravu čl. 8.5. návrhu Zmluvy o dielo. Máme za to, že znenie tohto čl. 8.5. je v rozpore so zásadou proporcionality verejného obstarávania a realizácie verejných zákaziek, nakoľko v tomto návrhu znenia čl. 8.5. je Zhotoviteľovi uložená neprimeraná povinnosť vykonať **akékoľvek** navyše práce nariadené Objednávateľom. Nasledujúce slová za čiarkou citujeme: "z dôvodu predchádzajúceho porušenia Zmluvy" nedostatočne objasňujú o aký rozsah a charakter navyše prác v takom prípade ide.

Žiadame preto Obstarávateľa o vysvetlenie, či úmyslom tohto čl. 8.5. bolo nariadiť Zhotoviteľovi iba taký rozsah a charakter navyše prác, ktoré vyvstanú z dôvodu porušenia Zmluvy Zhotoviteľom **a ktorých cieľom je odstránenie následkov porušenia Zmluvy zo strany Zhotoviteľa.**

Pre vylúčenie všetkých pochybností a súčasne za účelom zosúladenia znenia čl. 8.5. s princípom proporcionality, žiadame Obstarávateľa o úpravu tohto čl. 8.5. doplnením jednoznačnej definície o aký rozsah a charakter navyše prác v prípade podľa tohto čl.8.5. ide.

V tomto zmysle navrhujeme úpravu čl. 8.5. napríklad takto navrhnutou poslednou vetou v texte čl. 8.5. :

V prípadoch, keď objednávatel nariadi vykonať navyše práce z dôvodu predchádzajúceho porušenia tejto zmluvy zhotoviteľom, nevznikne zhotoviteľovi nárok na zvýšenie ceny za dielo. Takéto navyše práce vykoná zhotoviteľ na vlastné náklady. **Rozsah a charakter prác nariadených Objednávateľom podľa tohto čl. 8.5. bude obmedzený nevyhnutnou potrebou od potreby odstrániť následky porušenia povinnosti Zmluvy zo strany Zhotoviteľa.**

Žiadame Obstarávateľa o vysvetlenie rozporu v čl. 5.9. a v čl. 9.1. Podľa čl. 5.9. Zhotoviteľovi vzniká právo na fakturáciu ceny diela/ stavebného objektu, ktorú objednávatel prevzal **momentom podpisu písomného preberacieho protokolu.** Ako vyplýva z obvyklosti a tiež čl. 5.7. a ostatných súvisiacich článkov Zmluvy, **bude Preberací protokol podpísaný až po úplnom ukončení Diela bez väd a nedorobkov a to po plánovanej lehote realizácie 9 mesiacov. Bolo by nepochybne neštandardné, aby Zhotoviteľ bol oprávnený fakturovať až po 9-ich mesiacoch realizácie prác.**

V rozpore s týmto čl. 5.9. je v čl. 9.1. upravené právo Zhotoviteľa na štandardnú, bežnú a obvyklú priebežnú čiastkovú mesačnú fakturáciu, za práce realizované v danom fakturovanom mesiaci.

Žiadame preto Objednávateľa o vyjasnenie rozporu medzi čl. 5.9. a čl. 9.1. Prípadne žiadame Objednávateľa o vymazanie čl. 5.9. z návrhu Zmluvy o Dielo, nakoľko predpokladáme, že úmyslom Obstarávateľa nie je, aby Zhotoviteľ bol oprávnený fakturovať cenu Diela až po prevzatí Diela Preberacím protokolom, teda až po ukončení Diela ako celku bez väd a nedorobkov, po predpokladanej 9 mesačnej realizácii prác

ODPOVEĎ:

návrh Zmluvy o dielo bol upravený v zmysle žiadosti o vysvetlenie, resp. návrhu záujemca. Oprávnený dokument bude zverejnený na profile k zákazke.

Poradové číslo: 2

Dátum podania: 11.05.2023 10:18:30

Zverejnené: 12.05.2023 10:36:48

Žiadame VO o doplnenie PD o výpis otvorových konštrukcií, vo VV v pol. č. 86 a 87 nie sú uvedené rozmery

ODPOVEĎ:

V dokumentoch k zákazke s názvom: "Prístavba k objektu Základnej školy v obci Vlková" je doplnená / zverejnená požadovaná PD.

Poradové číslo: 1

Dátum podania: 11.05.2023 10:06:30

Zverejnené: 11.05.2023 12:17:53

Vysvetľovanie

Názov zákazky: Prístavba k objektu Základnej školy v obci Vlková

Obstarávateľ: Obec Vlková

Žiadam VO o vysvetlenie : Harmonogram prác predkladá iba úspešný uchádzač ?

ODPOVEĎ:

Záujemcom sa odporúča si poriadne preštudovať súťažné podklady. V bode 15 Obsah ponuky je uvedené, čo má ponuka obsahovať. V bode 15.5 sa okrem iného uvádza:

15.5 Doklady a dokumenty, prostredníctvom ktorých uchádzač preukazuje splnenie požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky: v súlade s kapitolou D. Opis predmetu zákazky:

návrh Zmluvy vrátane neoddeliteľných prílohy č.2 k Zmluve – ocenený Výkaz výmer/Rozpočet (vo formáte xls,xlsx alebo ods a pdf) a prílohy č. 3 Harmonogramu prác v kalendárnych dňoch.

Na základe uvedeného uchádzač v ponuke predloží aj prílohu č. 3 zmluvy o dielo - Harmonogram prác v kalendárnych dňoch.

Upozornenie: Príloha č. 2 k zmluve o dielo - ocenený Výkaz výmer/ Rozpočet má byť predložená vo formáte xls, xlsx alebo ods a pdf, t.j. dve vyhotovenia v dvoch rôznych formátoch, pričom jeden je editovateľný a druhý v pdf.

S úctou

Ing. Monika Ivanová - osoba poverená verejným obstarávaním