

Vysvetľovanie

Názov zákazky: „Stavebné úpravy budovy Internátu B5“

Obstarávateľ: Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika

Poradové číslo: 17

Dátum podania: 06.06.2023 14:12:46

Zverejnené: 07.06.2023 06:37:09

Otázka:

Dobrý deň, prosíme o upresnenie čo má byť uvedené v Krycom listev uvedenej časti:

Čestne vyhlasujeme, že pre účely elektronickej komunikácie k tejto zákazke, budeme využívať naše konto s užívateľským menom* prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy úradu vlády SR (informačného systému EVO)

Berieme na vedomie, že dokumenty sa považujú za doručené ich odoslaním do nášho konta s užívateľským menom* prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy úradu vlády SR (informačného systému EVO), pričom kontrola konta je na našej zodpovednosti.

Odpoveď:

Napište užívateľské meno (email), ktoré používate v systéme ISEVO bez hesla.

Poradové číslo: 16

Dátum podania: 30.05.2023 11:41:32

Zverejnené: 02.06.2023 09:06:03

Oddiel 725 – Zdravotechnika – zariadenie predmetu neobsahuje pripojovacie hadičky, rohové ventily, sifóny pre umývadla a jednotlivé drezy.

Otázka: Bude výkaz výmer doplnený?

Odpoveď: *Nie. Verejný obstarávateľ žiada, aby uchádzač započítal príslušenstvo do ceny zariadenia predmetu.*

Poradové číslo: 15

Dátum podania: 30.05.2023 10:12:01

Zverejnené: 02.06.2023 09:06:03

Vo výkaze výmer, pol. Č. 52 je materiálová položka Kombinované WC keramické MIO, Jika. Uvažujeme správne, že táto položka má obsahovať komplet dodávku WC misa + WC nádržka a sedátko?

Odpoveď: *Áno, ide o kompletnú dodávku*

Poradové číslo: 14

Dátum podania: 24.05.2023 14:31:22

Zverejnené: 02.06.2023 09:06:03

1. Vo výkaze výmer je uvedené prírodné linoleum. V PD sa v legende uvádza projektant PVC. Čo je potrebné oceniť?

Odpoveď: *Príloha č. 11 – upravený VV. Požadované dokumenty nájdete na profile v doplnených súťažných podkladoch.*

1. Vo výkaze výmer pre podlahy povlakové je uvedený výrobca Spoltex. Je potrebné dodržať tohto výrobcu?

Odpoveď: *Uchádzač má k dispozícii využitie alternatívy.*

1. Vo výkaze výmer pre podlahy povlakové sa uvedený aj sokel z linolea. Pri realizácii takéhoto sokla je potrebná aj fabiónová lišta. Vo výkaze výmer sa neuvádza. Máme s ňou uvažovať pri tvorbe ceny?

Odpoveď:

Príloha č. 11 – upravený VV „Platí opravený VV“. Požadované dokumenty nájdete na profile v doplnených súťažných podkladoch.

„Platí opravený VV“. A v ňom uviesť iba:

- 776420010.S Lepenie podlahových soklov z PVC m 1244,82 4,111

- 284110002100.Sx Podlahový soklík m 1369,302 1,494

- 776541100.S Lepenie povlakových podláh PVC heterogénnych v pásach m2 1149,54 13,166

- 284110000110.S Podlaha PVC heterogénna, hrúbka do 2,5 mm m2 1321,971 28,441

Je to prevzaté z ponuky MGM v ZL4

1. Výkaz výmer neuvádza výmeru stĺpačky pre kanalizáciu a rozvody vody. Nie je predmetom tejto časti práce?

Vysvetľovanie

Názov zákazky: „Stavebné úpravy budovy Internátu B5“

Obstarávateľ: Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika

Vysvetľovanie

Názov zákazky: „Stavebné úpravy budovy Internátu B5“

Obstarávateľ: Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika

Poradové číslo: 13

Dátum podania: 24.05.2023 13:02:29

Zverejnené: 02.06.2023 09:06:03

V bode 4.2. čl. 4 Zmluvy o dielo je uvedený termín ukončenia Diela a odovzdanie riadne vykonaného Diela objednávateľovi je najneskôr 5 (päť) mesiacov od prevzatia staveniska a v bode 11.1. čl. 11 Zmluvy o dielo - Dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, bude odovzdané zhotoviteľom objednávateľovi vo forme protokolárneho odovzdania riadne a včas dokončené, a to najneskôr šesť (6) kalendárnych mesiacov odo dňa prevzatia staveniska Predmetom odovzdania zhotoviteľom a prevzatia objednávateľom bude Dielo ako celok.

Môže VO upresniť, aký je termín ukončenia Diela?

Odpoveď: *Najneskôr 5 (päť) mesiacov od prevzatia staveniska.*

Poradové číslo: 12

Dátum podania: 22.05.2023 10:47:39

Zverejnené: 02.06.2023 09:06:03

Dobrý deň,

Otázka č. 1:

V zmysle návrhu zmluvy o dielo Článok 3 bod 3.5 je uvedené "Na stavebné úpravy „ **Stavebné úpravy budovy Internátu B5**“ v areáli Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika nebolo vydané stavebné povolenie."

Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie, čo to znamená, že nebolo vydané stavebné povolenie?

Odpoveď: *Rozsah predmetných prác nepodlieha stavebnému konaniu. Objednávateľ zaslal Oznámenie k ohláseniu stavebných úprav a udržiavacích prác Odboru riadenia a špecializovanej štátnej správy MO SR, ktorý voči uskutočneniu stavebných prác nemá námietky. Predmetný spis bude k nahliadnutiu zmluvnému partnerovi.*

Otázka č. 2:

V zmysle návrhu zmluvy o dielo bod 10.22 písm. (iv) požaduje objednávateľ „poistenie pre prípad zodpovednosti za škodu pri pracovnom úraze alebo chorobe z povolania zamestnancov zhotoviteľa a/alebo subdodávateľa zhotoviteľa". Rozumieme správne, že tu bude verejný obstarávateľ akceptovať úrazové poistenie ako poistenie pre prípad poškodenia zdravia alebo úmrtia v dôsledku pracovného úrazu, služobného úrazu a choroby z povolania v zmysle zákona o sociálnom poistení § 2 písm. c)?

Odpoveď: Áno

Otázka č. 3:

Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie, či sú materiály, výrobky, práce, rozmery a množstvá definované v dodaných podkladoch obstarávania vo výkaze výmer v súlade s projektovou dokumentáciou a zároveň v súlade so skutočnosťou.

Odpoveď: *Verejný obstarávateľ žiada uchádzačov o ocenenie predloženého výkazu výmer spolu s jeho doplnením, ktorý bol tvorený na základe súčasných stavu. Upozorňuje však na to, že zhotoviteľ umožnil uchádzačom možnosť obhliadky tvaru miesta a je povinný uskutočniť pred začatím prác zameranie skutkového stavu a predkladanie vzoriek montovaných materiálov počas realizácie. Požadované dokumenty nájdete a poile v doplnených súťažných podkladoch.*

Otázka č. 4:

V návrhu zmluvy o dielo čl. 13 bod 13.4 navrhujeme Osobitnú záručnú dobu aj na výrobky a zabudovaný materiál napr. v znení: „Pri výrobkoch a zabudovaných materiáloch sa končí záručná doba uplynutím doby zhodnej s dĺžkou záručnej doby poskytovanej ich výrobcom, minimálne však doby 24 mesiacov ("Osobitná záručná doba".“

Odpoveď: *Vami navrhovaná záruka je zo zákona a preto sa nebude dopĺňať v zmluve. Verejný obstarávateľ teda návrh zmluvy neopravuje.*

Poradové číslo: 11

Dátum podania: 19.05.2023 15:14:36

Zverejnené: 02.06.2023 09:06:03

Žiadame VO o vysvetlenie :

Vzhľadom k tomu, že poskytnutá projektová dokumentácia pre **Stavebné úpravy internátu B5** z r.2017 najmä priložená Sprievodná správa hovorí o komplexnej obnove budovy internátu a len okrajovo sa venuje rekonštrukcii interiéru, pričom poskytnutý výkaz výmer neobsahuje výpočet a popisy, z

Vysvetľovanie

Názov zákazky: „Stavebné úpravy budovy Internátu B5“

Obstarávateľ: Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika

ktorého by bolo zrejme o vysvetlenie v ktorých priestoroch internátu sa budú požadované úpravy realizovať, nie je možné si overiť správnosť VV. Niektoré práce nie sú zahrnuté vo VV (napr. vnútro staveniskové premiestnenie vybraných hmôt zariadených predmetov, dodávka a montáž sifónov k zariadeným predmetom) . Z uvedeného vyplýva že body 3.7 a 3.8 ZoD nekorešpondujú so skutočnosťou, preto sa pýtame či obstarávateľ neuvažuje zmierniť zmluvné pokuty, ktoré sú vzhľadom na vyššie uvedené pre zhotoviteľa likvidačné.

Odpoveď: Verejný obstarávateľ umožnil uchádzačom obhliadku miesta stavby. Žiadame o ocenenie predloženého výkazu výmer spolu s jeho doplnením. Zmluvné podmienky zostávajú nemenné. Požadované dokumenty nájdete na profile v doplnených súťažných podkladoch.

Poradové číslo: 10

Dátum podania: 18.05.2023 15:11:22

Zverejnené: 02.06.2023 09:06:03

Dobrý deň, Žiadame o vysvetlenie súťažných podkladov k položke č. 70 **Dvere plastové otváracé, vxš 2400x1800 mm, 2-krídlové s nadsvetlíkom** sú v pôdoryse vykreslené ako obojstranne otváracé – tzv. lietačky Žiadame o detailnú špecifikáciu uvedených dverí, podľa našich informácií sa také dvere z plastu nedajú vyrobiť.

Odpoveď: *Nákres plastových interiérových dverí so samozatváračom - Príloha č.1. Požadované dokumenty nájdete na profile doplnených súťažných podkladov*

Poradové číslo: 9

Dátum podania: 15.05.2023 09:58:38

Zverejnené: 02.06.2023 09:06:03

Dobrý deň

Chcel by som Vás požiadať o doplnenie projektovej dokumentácie. V dokumentoch, ktoré boli zverejnené chýbajú dokumenty. Prosím doplniť výpis okien a dverí, bližšiu špecifikáciu. K kuchynským linkám a vstavaným skriňam poprosím doplniť náčrt a bližšiu špecifikáciu. Ďakujem

Odpoveď: *PD - architektúra - NAVRHOVANÝ STAV – zadanie je zamerané na údržbové práce bez zmeny pôvodného dispozičného stavu Výpis výplní otvorov - okná, dvere – plastové okná a dvere požaduje verejný obstarávateľ naceniť na m² (nákras plastových interiérových dverí so samozatváračom - Príloha č.1) Výpis kuchynských liniek – nákras zostavy kuchynskej linky – Príloha č.2 Výpis vstavaných skríň – nákras vstavaných skríň – Príloha č.3-7 PD – zdravotníckych – pôvodná PD ZTI – Príloha č.8-9 PD – vzduchotechniky – Katalógový list ventilátora - Príloha č.10 (je potrebná len pripojenie a montáž ventilátora na pripravené šachtové rozvody VZT). Požadované dokumenty nájdete na profile doplnených súťažných podkladov.*

Poradové číslo: 8

Dátum podania: 11.05.2023 14:13:55

Zverejnené: 02.06.2023 09:06:03

Dobrý deň,

Otázka č. 1:

Žiadame o zaslanie resp. doplnenie projektovej dokumentácie **o výpis okien a dverí** (položky 68, 70,72,73,74,77,78, 80).

Odpoveď: *Výpis výplní otvorov - okná, dvere – plastové okná a dvere požaduje verejný obstarávateľ naceniť na m² (nákras plastových interiérových dverí so samozatváračom - Príloha č.1). Požadované dokumenty nájdete na profile doplnených súťažných podkladov.*

Poradové číslo: 7

Dátum podania: 09.05.2023 09:39:20

Zverejnené: 02.06.2023 09:06:03

Dobrý deň, žiadame o vysvetlenie súťažných podkladov.

Otázka č.1: V sprievodnej správe sa uvádza oveľa väčší rozsah stavebných prác ako obsahuje výkaz výmer (strecha, zateplenie fasády, elektroinštalácia, vykurovanie). Žiadame o vysvetlenie.

Odpoveď:

Vami uvedené práce nie sú predmetom tejto zákazky. Rozvody elektroinštalácie boli realizované v roku 2021. Realizácia ostatných prác prebieha v rámci zákaziek EŠF.

Otázka č.2: Žiadame o doplnenie projektovej dokumentácie ZTI.

Odpoveď: *Príloha č.8-9. Požadované dokumntety nájdete na profile doplnených súťažných podkladov*

Otázka č.3: Žiadame o doplnenie výpisu plastových okien a dverí s ich presnou špecifikáciou (rozmery, členenie, otváracosť, farba, požiarne požiadavky ...).

Odpoveď: *Výpis výplní otvorov - okná, dvere – plastové okná a dvere požaduje verejný obstarávateľ naceniť na m² (nákras plastových interiérových dverí - Príloha č.1). Požadované dokumntety nájdete na profile doplnených súťažných podkladov.*

Vysvetľovanie

Názov zákazky: „Stavebné úpravy budovy Internátu B5“

Obstarávateľ: Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika

Otázka č.4: Žiadame o doplnenie špecifikácie interiérových dverí. Vo výkaze výmer p.č.74 sa uvádza povrch dýha. Máme to chápať tak, že interiérové dvere budú s povrchovou úpravou prírodná dýha? Alebo povrch. úprava bude (fólia, CPL laminát, HPL laminát) s imitáciou dreva. Žiadame presne špecifikovať.

Odpoveď: *Príloha č. 11 – upravený VV. Požadované dokumenty nájdete na profile doplnených súťažných podkladoch.*

Otázka č.5: Žiadame o doplnenie špecifikácie kuchynskej linky p.č.81.

Odpoveď: *Príloha č.2. Požadované dokumenty nájdete na profile doplnených súťažných podkladoch.*

Otázka č.6: Žiadame o doplnenie špecifikácie vstavanej skrine šatníkovej p.č.82.

Odpoveď: *Prílohy č.3-6 – nákres vstavaných skríň (dl: 700mm, 1200mm, 1600mm, 1800mm) Príloha č.7 – zakreslenie skríň v pôdoryse typického podlažia. Požadované dokumenty nájdete na profile doplnených súťažných podkladoch.*

Poradové číslo: 6

Dátum podania: 04.05.2023 08:19:22

Zverejnené: 02.06.2023 07:10:27

Vážený obstarávateľ,

dovoľujeme si Vás požiadať o zaslanie výpisu prvkov dverí, okien a vstavaných skríň.

Ďakujeme.

Odpoveď :

Požadované dokumenty nájdete na profile v doplnených súťažných podkladoch

Poradové číslo: 5

Dátum podania: 02.05.2023 10:13:50

Zverejnené: 02.06.2023 07:05:19

Žiadame verejného obstarávateľa o predloženie adekvátnej projektovej dokumentácie potrebnej na vypracovanie ponuky uchádzačmi.

PD - architektúra - NAVRHOVANÝ STAV

Výpis výplní otvorov - okná, dvere

Výpis kuchynských liniek

Výpis vstavaných skríň

PD - zdravotníctva

PD - vzduchotechniky

ďakujem

Odpoveď:

PD - architektúra - NAVRHOVANÝ STAV – zadanie je zamerané na údržbové práce bez zmeny pôvodného dispozičného stavu Výpis výplní otvorov - okná, dvere – plastové okná a dvere požaduje verejný obstarávateľ nacenit' na m² (nákres plastových interiérových dverí so samozatváračom - Príloha č.1) Výpis kuchynských liniek – nákres zostavy kuchynskej linky – Príloha č.2 Výpis vstavaných skríň – nákres vstavaných skríň – Príloha č.3-7 PD – zdravotníctva – pôvodná PD ZTI – Príloha č.8-9 PD – vzduchotechniky – Katalógový list ventilátora - Príloha č.10 (je potrebná len pripojenie a montáž ventilátora na pripravené šachtové rozvody VZT)

Požadované dokumenty nájdete na profile v doplnených súťažných podkladoch

Poradové číslo: 4

Dátum podania: 17.05.2023 14:12:23

Zverejnené: 18.05.2023 08:56:32

Dobrý deň,

Vysvetľovanie

Názov zákazky: „Stavebné úpravy budovy Internátu B5“

Obstarávateľ: Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika

elektroinštalácia nie je predmetom tejto zákazky. Rozvody slaboprádu a silnoprádu boli realizované v rámci zákazky VO v roku 2021.

Verejný obstarávateľ

Poradové číslo: 3

Dátum podania: 16.05.2023 13:57:35

Zverejnené: 17.05.2023 12:14:20

Dobrý deň

v SP bod 18. **Obsah elektronickej ponuky** sa uvádza 18.2. Ponuka musí obsahovať všetky doklady, dokumenty ktorými sú:

- **Dokumenty preukazujúce splnenie požiadaviek na predmet zákazky**, ktoré budú obsahovať potvrdenia, doklady a dokumenty, prostredníctvom, ktorých uchádzač preukazuje **splnenie požiadaviek na predmet zákazky**, požadované vo Výzve na predkladanie ponúk, alebo v súťažných podkladoch. Uchádzač predmetné súbory uvedie v Zozname súborov v Krycom liste ponuky.

- Všetky ďalšie, verejným obstarávateľom požadované informácie, dokumenty, opisy a návrhy, ktoré sú uvedené v týchto súťažných podkladoch a vo Výzve na predkladanie ponúk (ak sa uplatňuje).

Žiadame verejného obstarávateľa o pomenovanie týchto "všetkých ostatných" dokumentov tak ako jednoznačne určil názvy dokumentov v ostatných odsekoch bodu 18 SP.

Z týchto dvoch odsekov nechápeme o aké dokumenty sa jedná a o aké splnenie požiadaviek sa jedná ?

Nechápeme o aké všetky ďalšie požadované informácie verejným obstarávateľom sa jedná ?

Ak má verejný obstarávateľ v súlade so ZVO požiadavku na predloženie konkrétnych dokumentov nech ich jasne zadefinuje s určením bodov v SP na základe ktorých bude možné tieto dokumenty uchádzačom predložiť vo svojej ponuke.

ďakujem

Odpoveď: Ak uplatňujete ekvivalentný produkt, tak ste povinný doložiť doklady, ktoré sú požadované v súťažných podkladoch časť B 1 Opis predmetu zákazky, teda doklady v súlade s § 42 ods. 10 zákona o verejnom obstarávaní. Ak neuplatňujete ekvivalentný produkt, nepredkladáte žiaden dokument navyše.

Poradové číslo: 2

Dátum podania: 15.05.2023 10:15:12

Zverejnené: 17.05.2023 11:58:17

Dobrý deň, žiadame o vysvetlenie SP.

Otázka č.1: V súťažných podkladoch v bode 18.2 sa uvádza, že ponuka uchádzača musí obsahovať návrh zmluvy s jej prílohami. V návrhu zmluvy o dielo je ako Príloha č.1 - Výkaz výmer (zadanie) a Príloha č.2 - Cenová ponuka zhotoviteľa (rozpočet zhotoviteľa). Chápeme správne, že v ponuke uchádzača sa bude nachádzať aj výkaz výmer (zadanie) bez cien?

Odpoveď: Áno prílohou zmluvy má byť aj výkaz výmer (zadanie) bez cien.

Otázka č.2: V ponuke uchádzača nemusí byť aj doklad o zložení zábezpeky?

Odpoveď:

ak budete postupovať podľa bodu 10.4.3. - A1 Pokyny pre uchádzačov, vloženie zábezpeky na účet verejného obstarávateľa, obsahom ponuky nemusí byť doklad o vložení zábezpeky

ak budete postupovať podľa bodu 10.5 - A1 Pokyny pre uchádzačov obsahom ponuky bude elektronický dokument popísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom zamestnancov banky/poistovne, ktorí sú uvedení na bankovej záruke/poistnej zmluve ako podpisujúci. Predkladáte elektronicky originál bankovej záruky/poistnej zmluvy s ostatnými dokumentami ponuky.

ak predkladáte bankovú záruku v listinej podobe, musíte ju doručiť v lehote na predkladanie ponúk na adresu verejného obstarávateľa podľa bodu 10.5.1. - A1 Pokyny pre uchádzačov.

Poradové číslo: 1

Dátum podania: 16.05.2023 09:58:10

Zverejnené: 17.05.2023 11:13:15

Otázka

vyjadrí sa verejný obstarávateľ na našu otázku z 2.5.2023 ?

Odpoveď

áno vyjadrí sa odpoveď sa pripravuje. Dôjde aj k predĺženiu lehoty na predkladanie ponúk.