

Vysvetľovanie

Názov zákazky: Servis dopravných technologických zariadení typu Boschung

Obstarávateľ: Slovenská správa ciest

Poradové číslo: 1

Dátum podania: 19.05.2023 11:48:38

Zverejnené: 22.05.2023 18:00:51

Dobrý deň,

verejný obstarávateľ v zmysle ust. § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) poskytuje vysvetlenie informácie:

(Pozn.: Verejný obstarávateľ obsahovo ani významovo neupravoval otázky záujemcov.)

Otázka č. 1:

V súťažných podkladoch, bod 3.2 - 1a) sú uvedené požiadavky na revízneho technika:

"revízny technik vyhradeného technického zariadenia elektrického: odborná spôsobilosť – osvedčenie na výkon činností podľa § 24 vydané osobou oprávnenou na výchovu a vzdelávanie, skupina E4, objekt triedy A – technické zariadenie s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodu podľa prílohy č. 11 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. alebo ekvivalentný doklad."

Skupina E4 zodpovedá rozsahu zariadení elektrický stroj, prístroj, rozvádzač. Technické zariadenia elektrické s napätím do 1000 V zodpovedajú skupine E2.

Rozumieme tomu správne, že v súťažných podkladoch je preklep, a v skutočnosti je požiadavka na revízneho technika pre rozsah zariadení E2 - technické zariadenia elektrické s napätím do 1000 V vrát.bleskozvodov?

Odpoveď verejného obstarávateľa k otázke č. 1:

Áno, požiadavka na revízneho technika je predloženie osvedčenia na výkon činnosti pre **skupinu E2 – technické zariadenia elektrické s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov**, trieda objektov A.

Spôsob vybavenia otázky č. 1:

Vyššie uvedená oprava, na základe tohto zverejneného Vysvetlenia, bude vyznačená červenou farbou v súťažných podkladoch, ktoré sú dostupné v profile zákazky:

<https://www.uvo.gov.sk/vyhľadavanie/vyhľadavanie-zakaziek/dokumenty/462429>

S pozdravom Andrea Pavelková