

## Vysvetľovanie

**Názov zákazky:** Modernizácia a rekonštrukcia ciest II. a III. triedy v regióne Horné Považie

**Obstarávateľ:** Žilinský samosprávny kraj

**Poradové číslo:** 13

**Dátum podania:** 16.06.2023 07:59:38

**Zverejnené:** 16.06.2023 08:52:53

Dobrý deň.

Verejný obstarávateľ na základe doručenej otázky poskytuje nasledovnú odpoveď.

### Otázka:

Verejný obstarávateľ na otázku č. 6 jedného zo záujemcov odpovedal: „Verejný obstarávateľ trvá na realizácii emulznej technológiou sa studena a zároveň **trvá na záručnej dobe** v zmysle návrhu Zmluvy o dielo.“ V tejto súvislosti verejný obstarávateľ definuje v Čl. IX. bod 9.6 Zmluvy o dielo nasledovnú požiadavku: „Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú Objednávateľ nemôže Dielo užívať pre jeho vady alebo nedorobky, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ. V prípade, že pri ich odstraňovaní došlo k výmene jednotlivých častí za nové, platí, že **pre nové časti Diela začína plynúť nová záručná doba 60 mesiacov** odo dňa nasledujúceho po podpísaní protokolu o odstránení vady alebo nedorobku.“ Verejný obstarávateľ tak v zmluve požaduje od zhotoviteľa de facto poskytnutie potencionálne nekonečnej záručnej doby na časti diela. Jedná sa pritom o požiadavku, ktorá je doslova absurdná a nemá žiadnu oporu v Obchodnom zákonníku a ani v obchodných zvyklostiach. Ako je zrejmé z právnej úpravy väd diela v zmysle § 560 a nasl. Obchodného zákonníka, záručná doba sa týka **diela ako funkčného celku**. Zárukou za vady zhotoviteľ preberá záväzok, že zhotovené dielo bude po určitú dobu **spôsobilé na použitie na dohodnutý účel. Záručná doba sa pritom v súlade s Obchodným zákonníkom predlžuje o dobu, po ktorú objednávatel nemôže pre vady dielo riadne užívať**. Ak teda objednávatel nemôže dielo riadne užívať pre vadu na niektoré z jeho častí, **predlžuje sa záručná doba na dielo ako celok** len o tento časový úsek a to až pokiaľ zhotoviteľ vadu neodstránil. Obchodný zákonník nepozná inštitút „novej“ záručnej doby na opravenú časť diela. Požiadavka verejného obstarávateľa na novú 60 mesiacov trvajúcu záručnú dobu vylučne na opravenú časť diela tak nemá absolútne žiadnu oporu v Obchodnom zákonníku. Zároveň sa jedná o požiadavku jednostranne a neprimeraným spôsobom zvyhodňujúcu len stranu objednávatela, ktorý opravou získava novú časť diela a ešte aj požaduje od zhotoviteľa na túto novú časť úplne novú 60 mesiacov trvajúcu záruku. Na základe odpovede verejného obstarávateľa na vyššie uvedenú otázku je pritom zrejmé, že požiadavka verejného obstarávateľa nielenže nemá oporu v zákone, ale je stanovená aj v rozpore s princípom transparentnosti, nakoľko verejný obstarávateľ vo vysvetlení neuviedol žiadne konkrétne dôvody, prečo takúto hrubo neštandardnú záruku vôbec požaduje. Podľa § 10 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení (ďalej len Zákon) je verejný obstarávateľ povinný pri zadávaní zákaziek postupovať podľa tohto Zákona. Podľa § 10 ods. 2 Zákona verejný obstarávateľ musí dodržať princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie hospodárskych subjektov, princíp transparentnosti, princíp proporcionality a princíp hospodárnosti a efektívnosti. Princíp transparentnosti predstavuje hlavnú zásadu pre celé verejné obstarávanie, pričom podmienkou dodržania tohto princípu je priebeh verejného obstarávania takým spôsobom, ktorý sa navonok javí ako **férový a riadny**. Ako uvádza Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „Úrad“) v rozhodnutí o námietkach č. 8225-6000/2018-OD zo dňa 16.8.2018: „Nevyhnutnou súčasťou **riadneho uplatnenia princípu transparentnosti** je taký postup verejného obstarávateľa, ktorým je zabezpečená náležitá **preskúmateľnosť každého úkonu** verejného obstarávateľa vykonaného v súvislosti so zadaním zákazky.“ V tejto súvislosti zdôrazňujeme, že zmluva o dielo je súčasťou súťažných podkladov a podmienky v nej uvedené majú zásadný vplyv na rozhodnutie potencionálnych uchádzačov zúčastniť sa procesu verejného obstarávania. **Neadekvátne zmluvné podmienky preto môžu účinne zmať hospodársku súťaž** a teda aj hlavný cieľ verejného obstarávania a to výber najvýhodnejšej ponuky, ktorého naplnenie je možné len v prostredí účinnej konkurencie čo najväčšieho počtu hospodárskych subjektov. Prehnané a mimoriadne neštandardné požiadavky verejného obstarávateľa na „nekonečnú záruku“ s istotou odradia od predloženia ponuky mnohé hospodárske subjekty (predovšetkým malé a stredné podniky), ktoré by inak boli schopné riadne realizovať predmet zákazky a mohli by sa súťaže zúčastniť. Úrad opakovane vo svojej rozhodovacej praxi zdôrazňuje povinnosť verejných obstarávateľov **precízne odôvodňovať každý svoj úkon a požiadavku voči uchádzačom**, tak aby nebola **žiadna pochybnosť o skutočných dôvodoch, ktoré viedli verejného obstarávateľa k stanoveniu konkrétnej požiadavky** a aby tieto boli objektívne preskúmateľné. Neuvedenie týchto relevantných skutočností robí postup verejného obstarávateľa **nepreskúmateľným, svojvoľným a teda narušajúcim princíp transparentnosti**. Porušením zásady transparentnosti je **akékoľvek konanie verejného obstarávateľa, ktoré spôsobuje nečitateľnosť verejného obstarávania**. Transparentnosť procesu zadávania zákaziek je nielen podmienkou existencie účinnej konkurencie medzi dodávateľmi, ale aj **predpokladom účelného vynakladania verejných prostriedkov**. Rešpektovanie princípu transparentnosti je kľúčové aj pre zabezpečenie právnej istoty uchádzačov vo verejnom obstarávaní, ktoré je nevyhnutné pre predvídateľný a spravodlivý proces verejného obstarávania. Cieľom všeobecnej zásady transparentnosti je zabezpečenie toho, aby **zadávanie verejných zákaziek prebiehalo priehľadným, právne korektným a predvídateľným spôsobom**. Len odôvodnené a preskúmateľné konanie verejného obstarávateľa je možné považovať za transparentné a teda zákonné. Náležité odôvodnenie každej požiadavky verejného obstarávateľa je kľúčové predovšetkým z dôvodu, aby **nevznikli pochybnosti o právnych dôvodoch jednotlivých krokov verejného obstarávateľa**. Naopak, v prípade ak verejný obstarávateľ svoje kroky nijako neodôvodní, stáva sa verejné obstarávanie nečitateľným a nekontrolovateľným a dochádza tak **k porušeniu princípu transparentnosti**. Rešpektovanie princípu transparentnosti teda vyžaduje, aby verejný obstarávateľ **náležite odôvodnil každú svoju požiadavku voči uchádzačom**. Máme za to, že **vágne konštatovanie verejného obstarávateľa, že trvá na záručnej dobe** v zmysle návrhu Zmluvy o dielo vyššie uvedené požiadavky nespĺňa a táto požiadavka je preto **v rozpore s hlavným princípom verejného obstarávania a to s princípom transparentnosti**. Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti a v záujme **vyvrátenia akéhokoľvek podozrenia**, že požiadavka verejného obstarávateľa uvedená v Čl. IX. bod 9.6 Zmluvy o dielo **nie je zameraná na účelové obmedzenie hospodárskej súťaže** a to najmä pre malé a stredné podniky, žiadame verejného obstarávateľa, aby záujemcom poskytol jasné, jednoznačné a faktami podložené odôvodnenie predmetnej požiadavky. Zároveň žiadame verejného obstarávateľa o zodpovedanie otázky: Vypustí verejný obstarávateľ text: „V prípade, že pri ich odstraňovaní došlo k výmene jednotlivých častí za nové, platí, že pre nové časti Diela začína plynúť nová záručná doba 60 mesiacov odo dňa nasledujúceho po podpísaní protokolu o odstránení vady alebo nedorobku.“ z Čl. IX. bod 9.6 Zmluvy o dielo?

### Odpoveď:

Verejný obstarávateľ nevyпусти z návrhu ZoD čl. IX bod 9.6, nakoľko ustanovenia Obchodného zákonníka ohľadom väd Diela sú dispozitívnymi ustanoveniami.

**Poradové číslo:** 12

**Dátum podania:** 09.06.2023 12:54:46

**Zverejnené:** 09.06.2023 14:26:45

Dobrý deň.

## Vysvetľovanie

**Názov zákazky:** Modernizácia a rekonštrukcia ciest II. a III. triedy v regióne Horné Považie

**Obstarávateľ:** Žilinský samosprávny kraj

verejný obstarávateľ na základe doručenej otázky poskytuje nasledovné vysvetlenie.

**Otázka:**

V SP 16 Subdodávateľa v bode 17.2. Úspešný uchádzač najneskôr v čase uzavretia Zmluvy o dielo predloží verejnemu obstarávateľovi údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač uviedol aj podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom a predmety subdodávok (Vyhlásenie o subdodávateľoch, príloha č.6 týchto Súťažných podkladov).

Žiadame Vo o vysvetlenie, nakoľko v SP príloha č. 6 obsahuje Čestné vyhlásenie o nezávislom stanovení ponuky.

**Odpoveď:**

V bode 17.2 bola prepisová chyba v nadväznosti na čestné vyhlásenie. Bod je opravený a opravené súťažné podklady sú zverejnené v dokumentoch zákazky.

**Poradové číslo:** 11

**Dátum podania:** 09.06.2023 12:20:09

**Zverejnené:** 09.06.2023 14:18:55

Dobrý deň.

Verejný obstarávateľ na základe doručenej otázky poskytuje nasledovné vysvetlenie.

**Otázka:**

Chápeme správne, že v položkách „Výšková úprava IS“ netreba uvažovať aj s dodávkou poklopov, mreží a uzáverov? Ak áno, žiadame o doplnenie špecifikácií materiálov ako aj o doplnenie položiek do VV.

**Odpoveď:**

S doplnením nových poklopov, mreží a uzáverov sa nepočíta. Počíta sa výškovou úpravou existujúcich poklopov, mreží ventilov a poklopov.

**Poradové číslo:** 10

**Dátum podania:** 06.06.2023 12:39:20

**Zverejnené:** 06.06.2023 13:04:14

Dobrý deň.

Verejný obstarávateľ poskytuje vysvetlenie na základe doručenej otázky.

**Otázka:**

Dobrý deň, žiadame Verejného obstarávateľa o vysvetlenie ohľadom HMG, kedy má byť uvedený začiatok realizácie v predloženom súťažnom HMG vzhľadom na Vysvetlenie v bode na strane 2 z 6.6.2023. Má to byť 30.9.2023 alebo 04/2024 ?

**Odpoveď:**

Harmonogram prác nemusí byť viazaný na konkrétny dátum, postačuje rozdeliť časovo jednotlivé stavebné objekty v lehote výstavby, t.j. 4 mesiace.

**Poradové číslo:** 9

**Dátum podania:** 06.06.2023 10:15:50

**Zverejnené:** 06.06.2023 10:31:28

Dobrý deň.

Verejný obstarávateľ na základe opakovane doručenej otázky poskytuje odpoveď.

**Otázka:**

Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie bodu 9.5 v ZOD: záručná doba na vodorovné dopravné značenie je 12 mesiacov.

**Odpoveď:**

Záručná doba je doplnená v návrhu zmluvy o dielo v bode 9.5. Opravený návrh zmluvy o dielo je zverejnený v dokumentoch zákazky.

**Poradové číslo:** 8

**Dátum podania:** 05.06.2023 14:16:10

**Zverejnené:** 06.06.2023 10:30:24

Dobrý deň.

Verejný obstarávateľ na základe doručenej otázky poskytuje odpoveď.

**Otázka:**

Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie bodu 9.5 v ZOD: záručná doba na vodorovné dopravné značenie je 12 mesiacov.

**Odpoveď:**

## Vysvetľovanie

**Názov zákazky:** Modernizácia a rekonštrukcia ciest II. a III. triedy v regióne Horné Považie

**Obstarávateľ:** Žilinský samosprávny kraj

Záručná doba je doplnená v návrhu zmluvy o dielo v bode 9.5. Opravený návrh zmluvy o dielo je zverejnený v dokumentoch zákazky.

**Poradové číslo:** 7

**Dátum podania:** 01.06.2023 09:20:13

**Zverejnené:** 01.06.2023 15:32:22

Dobrý deň.

Verejný obstarávateľ na základe doručenej otázky poskytuje nasledovné vysvetlenie.

**Otázka:**

Zod bod 7.26 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas realizácie stavebných prác bude poistený: a) pre prípad poškodenia, zničenia, straty, odcudzenia Diela alebo iných škôd na Dielo (stavebno-montážne poistenie) s výškou poistného plnenia minimálne vo výške ceny za Dielo, b) pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím osobám prevádzkovou činnosťou/pri výkone podnikania s výškou poistného plnenia minimálne vo výške ceny za Dielo. Náklady na poistenie sú zahrnuté v cene za vykonanie Diela. Zhotoviteľ je povinný preukázať Objednávateľovi uzatvorenie poistnej Zmluvy na Dielo (konkrétnu stavbu) pri prevzatí staveniska a kedykoľvek počas trvania Zmluvy na požiadanie Objednávateľa preukázať jej platnosť a účinnosť.

Bude obstarávateľ zo strany zhotoviteľa považovať túto povinnosť, t.j. predloženie poistnej zmluvy za splnenú, pokiaľ zhotoviteľ predloží poistný certifikát k poistnej zmluve, z ktorého vyplýva, že Zhotoviteľ má platne uzavreté poistenie zodpovednosti, rozsah poistného krytia a výška poistného plnenia?

**Odpoveď:**

Áno, pokiaľ certifikát k poistnej zmluve preukazuje uzatvorenie poistnej zmluvy na vykonanie predmetu zákazky a preukazuje platnosť a účinnosť poistnej zmluvy.

**Poradové číslo:** 6

**Dátum podania:** 31.05.2023 12:46:56

**Zverejnené:** 01.06.2023 15:24:04

Dobrý deň.

Verejný obstarávateľ na základe doručenej otázky poskytuje nasledovné vysvetlenie.

**Otázka:**

Po dôkladnej obhliadke objektu SO 02 Cesta II/583 v k.ú. Stráža a Lysica musíme konštatovať, že vo viacerých častiach, hlavne v krajniciach dochádza k sieťovému rozpadu vozovky. Nakoľko sa nafotený skutkový stav poškodenia cesty zo dňa 31.5.2023 nedá vložiť do komunikačného rozhrania systému UVO, navrhujeme, aby sa k danej problematike vyjadril projektant. V prípade, že VO trvá na realizácii opravy cesty len emulznou technológiou za studena, žiadame zrušiť záručnú dobu na danom objekte v Zod.

**Odpoveď:**

Výkaz výmer bol spracovaný obhliadkou na mieste v zmysle požiadavky verejného obstarávateľa pre obnovu povrchových vlastností obrusnej vrstvy, za účelom zvýšenia bezpečnosti prevádzky v rámci systému hospodárenia s vozovkami.

Verejný obstarávateľ trvá na realizácii emulznou technológiou za studena a zároveň trvá na záručnej dobe v zmysle návrhu Zmluvy o dielo.

**Poradové číslo:** 5

**Dátum podania:** 01.06.2023 08:34:10

**Zverejnené:** 01.06.2023 15:20:10

Dobrý deň.

Verejný obstarávateľ na základe doručenej otázky poskytuje nasledovné vysvetlenie.

**Otázka:**

Uchádzač má v ponuke predložiť zábezpeku. Na koho má byť vystavená? Verejného obstarávateľa ŽSK, alebo správcu SC ŽSK?

**Odpoveď:**

Zábezpeka má byť vystavená na verejného obstarávateľa Žilinský samosprávny kraj.

**Poradové číslo:** 4

**Dátum podania:** 29.05.2023 12:05:48

**Zverejnené:** 29.05.2023 13:09:40

Dobrý deň.

Verejný obstarávateľ na základe doručenej otázky poskytuje nasledovné vysvetlenie.

**Otázka:**

Uchádzač pri kontrole úsekov stavebného objektu SO 02 v k. ú. Stráža a Lysica, kde má byť použitý mikrokoberec má za to, že technický stav súčasnej vozovky nie je vhodný na úpravu mikrokobercom (rovinatosť, koľaje, priečne spády a sieťové rozpady). So skúseností s touto technológiou

## Vysvetľovanie

**Názov zákazky:** Modernizácia a rekonštrukcia ciest II. a III. triedy v regióne Horné Považie

**Obstarávateľ:** Žilinský samosprávny kraj

navrhujeme realizovať finálnu úpravu vrstvou ACO 11 pre zabezpečenie dlhodobej technickej funkčnosti. Trvá VO na aplikovaní mikroberca na tomto úseku?

**Odpoveď:**

Verejný obstarávateľ trvá na aplikovaní mikroberca na tomto úseku a to z dôvodu, že terajší stavebno-technický stav vozovky si nevyžaduje výmenu celej obrúsenej vrstvy za AC 11 O. Dôvodom požadovaného mikroberca je predovšetkým prinavrátenie protišmykových vlastností vozovky, keďže je to úsek častých dopravných nehôd práve z dôvodu šmykľavého povrchu.

**Poradové číslo:** 3

**Dátum podania:** 24.05.2023 13:33:52

**Zverejnené:** 26.05.2023 09:14:24

Dobrý deň.

Verejný obstarávateľ na základe doručenej otázky poskytuje nasledovné vysvetlenie.

**Otázka:**

V zmysle ZOD čl. IV bod 4.2 sa uvádza, že cena diela je maximálna, ktorú nemožno bez súhlasu objednávateľa meniť. CP sa spracováva v 2.Q 2023 a stavenisko má byť odovzdané v zmysle SP bod 3.2 v 2.Q 2024, čo je dosť neštandardné, čo sa týka garantovania cenových vstupov. Môže VO vložiť do ZOD článok, že cenu diela možno upraviť v zmysle Metodického pokynu MDaV SR č.19 v čase realizácie.

**Odpoveď:**

V súťažných podkladoch je uvedený predpoklad začiatku realizácie prác v 2Q2024 (po dohode s uchádzačom môže niektorý stavebný objekt byť odovzdaný aj v 3Q2023), takže je na uchádzačovi, aby si nacenil položky tak, aby bola zohľadnená ich reálnosť v roku 2024. V posledných 2 kvartáloch objednávateľ neevduje väčší výkyv cien stavebných materiálov, skôr pozoruje ich zastabilizovanie a v niektorých prípadoch aj ich pokles. Ak by však aj napriek vyššie uvedenému, nastal neočakávaný reálny nárast/pokles cien vplyvom udalostí, ktoré nebolo možné predvídať, bude sa postupovať v zmysle Zmluvy o dielo a prípadnej zákonnej možnosti uzatvorenia dodatku.

**Poradové číslo:** 2

**Dátum podania:** 25.05.2023 08:04:47

**Zverejnené:** 25.05.2023 14:34:35

Dobrý deň.

Verejný obstarávateľ na základe doručenej otázky poskytuje nasledovné vysvetlenie.

**Otázka č.1:**

V súťažných podkladoch v bode 2.8 sa uvádza, že : „...doposiaľ oficiálny termín podpisu zmluvy so zhotoviteľom je do 30.09.2023...“.

Avšak z ďalších bodov SP vyplýva, že predpoklad odovzdania staveniska je v druhom kvartáli roku 2024, a uchádzač predloží harmonogram prác so začiatkom v 04/2024.

Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie odkladu začiatku realizácie od podpisu zmluvy o dielo, nakoľko sa jedná o dosť výrazný posun.

**Odpoveď:**

Oficiálny termín podpisu zmluvy so zhotoviteľom do 30.09.2023 je z dôvodu podmienok spoločnosťou National Development Fund II., a. s., vo forme dlhodobej investície, ktorú uveru, poskytnutého verejnému obstarávateľovi na financovanie kapitálových výdavkov Žilinského samosprávneho kraja – oprávnených nákladov investičných projektov v zmysle podmienok Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020, resp. iných dotačných mechanizmov v možnej kombinácii s vlastnými prostriedkami verejného obstarávateľa. Termín odovzdania staveniska však závisí od priebehu verejného obstarávania a následnej dohody medzi úspešným uchádzačom a obstarávateľom. V súťažných podkladoch je síce uvedené, že predpokladaný termín odovzdania staveniska je 2Q 2024, avšak pri vhodných poveternostných podmienkach a ďalších okolnostiach, ktoré nebudú brániť realizácii diela je možné, že dohodnutú časť stavebných objektov bude možné realizovať aj na jeseň 2023.

**Poradové číslo:** 1

**Dátum podania:** 24.05.2023 13:31:03

**Zverejnené:** 25.05.2023 14:20:41

Dobrý deň.

Verejný obstarávateľ na základe doručenej žiadosti zverejňuje nasledovné vysvetlenie.

**Otázka:**

Verejný obstarávateľ požaduje v zmysle ZOD čl. III. bod 3.3 písmeno d) predložiť „plán nakladania s odpadmi“ V predmete diela v zmysle VV sa uvažuje len s odvozom a dopravou vyfrézovaného asfaltu na správu ciest a s inými odpadmi sa neuvažuje. Trvá VO na predložení plánu nakladania s odpadmi?

**Odpoveď:**

Verejný obstarávateľ trvá na predložení plánu nakladania s odpadmi. V tejto zákazke sa však bude tento plán týkať iba nakladaním s vyfrézovaným asfaltovým betónom a to na základe uvedeného v súťažných podkladoch v časti opisu zákazky a to: Je potrebné disponovať súhlasom od okresného úradu na zhodnocovanie odpadu mobilným zariadením - "cestná fréza" činnosťou R5 – Recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických

## Vysvetľovanie

**Názov zákazky:** Modernizácia a rekonštrukcia ciest II. a III. triedy v regióne Horné Považie

**Obstarávateľ:** Žilinský samosprávny kraj

materiálov. Výstupom zhodnocovania odpadov činnosťou R5 na mobilnom zariadení "cestná fréza" musí byť výrobok certifikovaný Certifikátom zhody systému riadenia výroby na „recyklované kamenivo - 0/32 “ (asfaltový recyklát) a „recyklované kamenivo – 0/32 “ (betónový recyklát) príslušnej normy EN 13242.