

PRÍLOHA K PROTOKOLU - ZOZNAM VONKAJŠICH VPLYVOV (49/2022)

Priestor											
Označenie miestnosti (číslo miestnosti -ČM-)											
Druh priestoru (-DP-) podľa STN 33 2000-5-51 NAZ.1.6											
ČM:	vnútorné priestory m.č.0.04			vnútorné priestory m.č.0.03		vnútorné priestory m.č.0.07		Vonk. Priestor m.č.0.01, 0.02		Vonk. Priestor m.č.0.05, 0.06 a ostatné vonk. priest.	
Vonkajší vplyv	VP	VP	KRYTIE	VP	KRYTIE	VP	KRYTIE	VP	KRYTIE	VP	KRYTIE
Teplota okolia	AA	AA5		AA5		AA7		AA7		AA7	
Atmosférické podmienky	AB	AB5		AB5		AB7	IPX4	AB7		AB7	IPX4
Nadmorská výška	AC	AC1		AC1		AC1		AC1		AC1	
Výskyt vody	AD	AD1		AD8	IPX8	AD2	IPX2	AD8	IPX8	AD4	IPX4 Dážď
Výskyt cudzích pevných telies	AE	AE1		AE1		AE1		AE1		AE1	
Výskyt korozívnych alebo znečisťujúcich látok	AF	AF1		AF1		AF1		AF1		AF1	
Mechanické namáhanie nárazy	AG	AG2		AG2		AG2		AG1		AG1	
Vibrácie	AH	AH2		AH2		AH2		AH1		AH1	
Výskyt rastlín alebo plesní	AK	AK1		AK1		AK1		AK1		AK1	
Výskyt živočíchov	AL	AL1		AL1		AL1		AL1		AL1	
Elektromagnetické, elektrostatické alebo ionizujúce pôsobenie	AM	AM1		AM1		AM1		AM1		AM1	
Slnéčné žiarenie	AN	AN1		AN1		AN2		AN2		AN2	
Seizmické účinky	AP	AP1		AP1		AP1		AP1		AP1	
Búrková činnosť	AQ	AQ1		AQ1		AQ1		AQ2		AQ2	
Pohyb vzduchu	AR	AR2		AR2		AR1		x		x	
Vietor	AS	x		x		x		AS2		AS2	
Snehová pokrývka	AT	x		x		x		AT2		AT2	
Námraza	AU	x		x		x		AU2		AU2	
Schopnosť osôb	BA	BA4		BA4		BA4		BA1		BA1	
Odpor tela	BB	BB2		BB2		BB2		BB2		BB2	
Kontakt osôb s potenciálom zeme	BC	BC2		BC2		BC2		BC4		BC2	
Podmienky úniku v prípade nebezpečenstva	BD	BD1		BD1		BD1		x		x	
Povaha spracúvaných a skladovaných látok	BE	BE1		BE1		BE1		BE1		BE1	
Stavebné materiály	CA	CA1		CA1		CA1		CA1		CA1	
Konštrukcia budovy	CB	CB1		CB1		CB1		CB1		CB1	