

## Vysvetľovanie

**Názov zákazky:** Výmena podlahovej krytiny v telocvični TnUAD, Študentská 2, Trenčín

**Obstarávateľ:** Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

**Poradové číslo:** 2

**Dátum podania:** 13.06.2023 09:59:20

**Zverejnené:** 13.06.2023 12:17:09

Dobrý deň,

chcel by som sa informovať či je možné vykonať obhliadku miesta realizácie zajtra 14.6. o 12:00?

S pozdravom

M. Demo

dobrý deň,

obhliadka je zajtra možná. V čas od 9,00 hod do 12,00 hod, alebo od 13,00 hod do 15,00 hod.

s pozdravom

Ing. Anna Dvoraková

Dobrý deň,

chcem Vás požiadať o obhliadku v dopoludňajších hodinách. po 12,00 hod. to nie je možné.

za pochopenie ďakujem

Ing. Dvoraková

**Poradové číslo:** 1

**Dátum podania:** 08.06.2023 10:20:55

**Zverejnené:** 08.06.2023 14:27:35

1. Prosíme upresniť hrúbku športového z heterogénneho PVC. Vo výkaze výmer sa hrúbka vôbec neuvádza a v sprievodnej správe je uvedená hrúbka 0,4 mm, čo je nereálne a pravdepodobne ide o chybu.
2. Záklop má byť z dvoch OSB dosiek hrúbky 10 mm s perodrážkou. OSB dosky s perodrážkou sa robia až od hrúbky 12 mm. Bežne sa pri certifikovaných roštach so záklopom používa jedna OSB alebo DTD doska v hrúbke 16 - 20 mm.
3. Je potrebné uviesť celkové množstvo čiar na vyznačenie hracích plôch alebo aspoň športy, na ktoré sa majú čiary vyznačiť.

Ďakujeme.

Dobrý deň,

odpoveď na Vašu žiadosť o vysvetlenie je uverejnená v časti dokumenty.

s pozdravom

Ing. Anna Dvoraková