

Vysvetľovanie

Názov zákazky: Rekonštrukcia časti miestnej komunikácie Generála Svobodu v Partizánskom - 4. etapa

Obstarávateľ: Mesto Partizánske

Poradové číslo: 2

Dátum podania: 28.06.2023 09:40:58

Zverejnené: 28.06.2023 10:36:53

Bude považovať verejný obstarávateľ za práce rovnakého charakteru len rekonštrukcie komunikácií alebo aj realizáciu nových komunikácií.

Odpoveď: Za práce rovnakého alebo podobného charakteru sa bude považovať vybudovanie nových alebo rekonštrukcia existujúcich ciest, chodníkov, parkovísk, spevnených plôch, cyklochodníkov a pod.

Poradové číslo: 1

Dátum podania: 20.06.2023 13:33:07

Zverejnené: 21.06.2023 15:02:10

Otázka č.1

Vo výkaze výmer v SO-01.10 - OKRUŽNÁ KRIŽOVATKA NA UL. GEN. SVOBODU sa nachádzajú položky :

92	K	2100100	Chraničky na exist siete (napr. ORANGE a iné)	kpl 1,000	93	K	230200	Ochrana jestvujúceho plynovodu
m		60,000						

94	K	2302001	Ochrana jestvujúceho vodovodu	m	50,000
----	---	---------	-------------------------------	---	--------

V projektovej dokumentácii sa nenachádzajú výkresy k týmto položkám.

Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie projektovej dokumentácie k daným položkám a čiastkový výkaz výmer k daným objektom.

Odpoveď:

Položky sú uvedené ako rezerva, že v prípade ak nie sú siete ochránené tak sa ochránia. Z uvedeného dôvodu nie je potrebná výkresová časť. Zhotoviteľ si vytvorí rezervu pre ochranu sietí v prípade, že k takejto situácii príde. Dĺžka uvedená v rozpočte je braná ako maximálna možná. Na základe informácií poskytnutých od správcov inžinierskych sietí upresňujeme, že v prípade ochrany existujúceho kábla orange je chránenie zabezpečené, preto nie je potrebné s ním uvažovať. V rámci ochrany plynovodu nás SPP informovali, že plynovod je v značnej časti ochránený, ale nie je zrejmy presný rozsah, preto sa s chráničkou plynovodu STL1 D110 PE v projekte uvažuje.