

Vysvetľovanie

Názov zákazky: Oprava a údržba chodníkov a komunikácií v Senci

Obstarávateľ: Mesto Senec

Poradové číslo: 4

Dátum podania: 11.07.2023 12:16:45

Zverejnené: 11.07.2023 13:42:49

Žiadame verejného obstarávateľa o vyjadrenie, či bude akceptovať ponukovú zábezpeku vystavenú v zmysle pôvodnej lehoty predkladania ponuky, nakoľko verejný obstarávateľ v súťažných podkladoch uvádza lehotu viazanosti 12 mesiacov, nie konkrétny dátum. Pôvodná lehota predkladania ponuky bola stanovená na 13.7.2023, uchádzač už má vystavenú zábezpeku s dátumom viazanosti do 13.7.2024.

Chápeme správne, že uchádzač nemusí žiadať banku o dodatok k zábezpeke vystavenej k pôvodnej lehote viazanosti ponuky a verejný obstarávateľ bude akceptovať už vystavenú zábezpeku s dátumom viazanosti do 13.7.2024?

Opraviť verejný obstarávateľ súťažné podklady a uviesť lehotu viazanosti s konkrétnym dátumom?

ODPOVEĎ:

Verejný obstarávateľ bude akceptovať aj zábezpeku vystavenú na pôvodný dátum predkladania ponúk.

Poradové číslo: 3

Dátum podania: 11.07.2023 11:01:02

Zverejnené: 11.07.2023 11:51:34

Žiadame verejného obstarávateľa o opravu podmienok účasti v rámci technickej a odbornej spôsobilosti, nakoľko verejný obstarávateľ požaduje dokladovať zoznam realizovaných stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru a zložitosti ako je predmet zákazky na pozemné stavby

Chápeme správne, že ide o preklep a verejný obstarávateľ opraví túto podmienku a bude požadovať dokladovať zoznam realizovaných stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru a zložitosti ako je predmet zákazky na inžinierske stavby?

ODPOVEĎ:

Verejný obstarávateľ už na túto otázku odpovedal vo vysvetlení č.2 zo dňa 04.07.2023, kde uviedol nasledovné:

Verejný obstarávateľ bude akceptovať zoznam realizovaných stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru a zložitosti ako je predmet zákazky za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania súhrnne vo výške min. **1 900 000,00 EUR** bez DPH

Poradové číslo: 2

Dátum podania: 03.07.2023 13:41:14

Zverejnené: 04.07.2023 12:34:23

Dobrý deň,

Žiadame verejného obstarávateľa o upresnenie požadovaných referencií pre účely preukázania splnenia podmienok účasti podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO, nakoľko verejný obstarávateľ uvádza:

Verejný obstarávateľ požaduje predložiť zoznam realizovaných stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru a zložitosti ako je predmet zákazky **na pozemné stavby** za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania súhrnne vo výške min. **1 900 000,00 EUR** bez DPH.

ODPOVEĎ:

Verejný obstarávateľ bude akceptovať zoznam realizovaných stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru a zložitosti ako je predmet zákazky za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania súhrnne vo výške min. **1 900 000,00 EUR** bez DPH.

Poradové číslo: 1

Dátum podania: 30.06.2023 12:22:56

Zverejnené: 04.07.2023 12:34:23

Dobrý deň,

obraciame sa na Vás so žiadosťou o vysvetlenie súťažných podkladov v súťaži zn. 20941 - WYP vyhlásenej vo vestníku verejného obstarávania č. 121/2023 zo dňa 21.06.2023 s predmetom zákazky „**Oprava a údržba chodníkov a komunikácií v Senci**“

Otázka č.1 V poskytnutom VV sa nachádzajú nasledovné položky:

41 K 565131111 Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr.I., po zhutnení hr.50 mm m2 4 567,56 42 K 565131011.1 Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr.I., po zhutnení hr.50 mm výmera do 200 m2 m2 1 359,46 43 K 565141111 Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr.I., po zhutnení hr.60 mm m2 3 398,64 44 K 565141011.1 Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr.I., po zhutnení hr.60 mm výmera do 200 m2 m2 1 359,46 45 K 565151111 Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr.I., po zhutnení hr.70 mm m2 1 699,32 46 K 565151011.1 Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr.I., po zhutnení hr.70 mm výmera do 200 m2 m2 1 359,46 61 K 577131111 Betón asfaltový po zhutnení I.tr. strednozrnný

Vysvetľovanie

Názov zákazky: Oprava a údržba chodníkov a komunikácií v Senci

Obstarávateľ: Mesto Senec

AC 11 (ABS), alebo hrubozrnný (ABH) hr.40mm m2 1 132,88 62 K 577131111.1 Betón asfaltový po zhutnení l.tr. strednozrnný AC 11 (ABS), alebo hrubozrnný (ABH) hr.40mm výmera do 200 m2 m2 1 019,59 63 K 577141112 Betón asfaltový po zhutnení l.tr. strednozrnný AC 11 (ABS), alebo hrubozrnný (ABH) hr.50mm m2 3 200,00 64 K 577141112.1 Betón asfaltový po zhutnení l.tr. strednozrnný AC 11 (ABS), alebo hrubozrnný (ABH) hr.50mm výmera do 200 m2 m2 1 359,46 65 K 577151113 Betón asfaltový po zhutnení l.tr. strednozrnný AC 11 (ABS), alebo hrubozrnný (ABH) hr. 60 mm m2 1 522,59 66 K 577151113.1 Betón asfaltový po zhutnení l.tr. strednozrnný AC 11 (ABS), alebo hrubozrnný (ABH) hr. 60mm výmera do 200 m2 m2 2 283,89 119 K 577131111 Betón asfaltový po zhutnení l.tr. strednozrnný AC 11 (ABS), alebo hrubozrnný (ABH) hr.40mm - ručná pokládka m2 957,28 120 K 577141112.1 Betón asfaltový po zhutnení l.tr. strednozrnný AC 11 (ABS), alebo hrubozrnný (ABH) hr.50mm - ručná pokládka m2 2 013,13 121 K 577151113.1 Betón asfaltový po zhutnení l.tr. strednozrnný AC 11 (ABS), alebo hrubozrnný (ABH) hr. 60mm - ručná pokládka m2 608,93

Podľa uvedených informácií v popise položiek nevieme adekvátne oceniť položky. Žiadame verejného obstarávateľa o presnú špecifikáciu asfaltovej zmesi, ktorá sa má v daných položkách použiť. (Veľkosť zrna, či je to mod./nem. asfalt/type)

Otázka č.2 V poskytnutom VV sa nachádzajú nasledovné položky:

75 M 5922913300 Zámková dlažba sivá hrúbky 8 cm m2 3 294,60 78 M 592291330.6 Zámková dlažba sivá hrúbky 6 cm m2 2 960,04 79 K 59691121.n Kladenie zámkovej dlažby pre nevidiacich hr. 8 cm červenej farby m2 30,00 80 M 592291330.nč Zámková dlažba pre nevidiacich červená m2 30,60 81 K 59691121.s Kladenie zámkovej dlažby pre nevidiacich hr. 8 cm sivej farby m2 30,00 82 M 592291330.ns Zámková dlažba pre nevidiacich sivá m2 30,60 83 K 596912112 Kladenie dlažby z vegetačných tvárnic (bez lôžka) veľkosti do 0, 25 m2 hr. 8 cm nad 20 m2 m2 76,16 84 M 5922902790 Zatravnovacia dlažba 40/40/8 cm, sivá m2 77,68 85 K 596912111.2 Kladenie dlažby z vegetačných tvárnic z PVC (bez lôžka) veľkosti do 0, 25 m2 nad 20 m2 m2 275,00 86 M 5922902796.1 Zatravnovacia dlažba z PVC (zaťaženie 170t / m2) m2 280,50 87 K 597161111 Rigol dláždený do lôžka z betónu prostého tr.C 8/10 z betónových žlabov 50/16/6 m 190,40 88 M 5922902791.1 Žlabovka 50/16/6 (dxšxh) ks 384,61 89 K 597761111 Rigol dláždený do lôžka z betónu prostého tr.C 8/10 z betónových dosiek akejkoľvek veľkosti m2 59,84 90 K 597161111.1 Rigol dláždený do lôžka z betónu prostého tr.C 8/10 z betónových žlabov 62/30/15,45 m 76,16 91 M 5922902791.2 Žlabovka TBM 1-60 62/30/15,47 (7,5) cm (dxšxh) ks 253,61 98 M 5922903050 Prídlažba rozmer : 50/25/8 ks 260,58 99 K 916561111 Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou m 151,00 100 M 5921745000 Obrubník betónový záhonový rozmer : 100/20/5 ks 152,51 101 K 917862111 Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka m 670,00 102 M 5921745300 Obrubník betónový cestný so skosením rozmer : 100/25/15 ks 676,70

Podľa uvedených informácií v popise položiek nevieme adekvátne oceniť položky. Žiadame verejného obstarávateľa o presnú špecifikáciu materiálov, ktoré sa majú v daných položkách použiť. (rozmery, farba, ak sa jedná o dlažbu či je s fázou alebo bez)

ODPOVEĎ:

Všetky podklady z kameniva obaleného asfaltom budú obsahovať zmes : asfaltový betón AC 16P, 50/70, tr. II, STN EN 13108-1. Všetky asfaltové vrstvy z betónu asfaltového l. tr. AC 11 (ABS, ABH) budú obsahovať asfaltovú zmes : AC 11 O, modifikovanú PmB 45/80-75, I, STN EN 13108-1. Dlažba bude použitá obdĺžnikového typu rozmerov 10 x 20 cm v hr. 6 cm s fázou sivá a hr. 8 cm bez fázy sivá. Rozmery materiálov sú zrejmé v popise špecifikácie materiálu v predloženom výkaze výmer. Prostredníctvom formulára Oznámenie pre uchádzačov zasielame fotografie použitých materiálov (bude zverejnené aj v profile VO).