

## Vysvetľovanie

**Názov zákazky:** Zvýšenie energetickej účinnosti objektu Centra sociálnych služieb Nemšová

**Obstarávateľ:** Mesto Nemšová

**Poradové číslo:** 21

**Dátum podania:** 18.09.2023 14:18:45

**Zverejnené:** 18.09.2023 14:49:57

**VEC:** Vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii.

Mesto Nemšová ako verejný obstarávateľ dňa 18.09.2023 obdržalo od jedného zo záujemcov písomnú žiadosť o vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii vo verejnom obstarávaní zákazky (podlimitná zákazka – bežný postup pre podlimitné zákazky) „**Zvýšenie energetickej účinnosti objektu Centra sociálnych služieb Nemšová**“, vyhlásenom vo Vestníku verejného obstarávania č. 154/2023 zo 07.08.2023 pod zn. 26499-WYP.

Žiadosť záujemcu o vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii obsahovala otázku:

**Otázka č. 1:** Dobrý deň, prosíme verejného obstarávateľa o informáciu, či sa bude posúvať termín na predkladanie ponuky? Ďakujeme.

Verejný obstarávateľ dáva k predmetnej žiadosti nasledovné vysvetlenie:

**K otázke č. 1.** Nie.

S pozdravom

JUDr. Miloš Mojto, primátor

**Poradové číslo:** 20

**Dátum podania:** 14.09.2023 10:23:28

**Zverejnené:** 18.09.2023 12:06:04

**VEC:** Vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii.

Mesto Nemšová ako verejný obstarávateľ dňa 14.09.2023 obdržalo od jedného zo záujemcov písomnú žiadosť o vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii vo verejnom obstarávaní zákazky (podlimitná zákazka – bežný postup pre podlimitné zákazky) „**Zvýšenie energetickej účinnosti objektu Centra sociálnych služieb Nemšová**“, vyhlásenom vo Vestníku verejného obstarávania č. 154/2023 zo 07.08.2023 pod zn. 26499-WYP.

Žiadosť záujemcu o vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii obsahovala otázku:

**Otázka č. 1:** Dobrý deň, Otázka- Vo VV – objekt B13 – Zdravotechnika, sú uvedené položky v počte 22 ks, a to položky: 99. Montáž záchodovej misy keramickej zavesenej s rovným odpadom 100. Misa záchodová keramická závesná LYRA, vxšxl 490x360x50 mm, hlboké splachovanie, JIKA 101. Sedátko s pokl LYRA PLUS biela, vxšxl 50x435x375 mm 102. Montáž predstaveného systému záchodov do ľahkých stien s kovovou konštrukciou 103. Prvok Geberit Duofix pre závesné WC, 112 cm, s podomietkovou splachovacou nádržkou Sigma 12 cm 104. Ovládacie tlačidlo Geberit Sigma01, pre dvojité splachovanie: Alpská biela 105. Izolačná doska pre závesné WC a bidet. V PD je však dodávka a montáž pre 28 ks. Poprosíme o zosúladienie VV a PD. Ďakujeme.

Verejný obstarávateľ dáva k predmetnej žiadosti nasledovné vysvetlenie:

**K otázke č. 1.** Verejný obstarávateľ zosúladuje VV a PD v zmysle danej otázky a zverejňuje na profile zákazky aktualizovaný výkaz výmer so zapracovaním tejto zmeny ako Súťažné podklady – Aktualizácia č. 5.

S pozdravom

JUDr. Miloš Mojto, primátor

**Poradové číslo:** 19

**Dátum podania:** 14.09.2023 08:32:18

**Zverejnené:** 14.09.2023 09:54:22

**VEC:** Vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii.

Mesto Nemšová ako verejný obstarávateľ dňa 14.09.2023 obdržalo od jedného zo záujemcov písomnú žiadosť o vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii vo verejnom obstarávaní zákazky (podlimitná zákazka – bežný postup pre podlimitné zákazky) „**Zvýšenie energetickej účinnosti objektu Centra sociálnych služieb Nemšová**“, vyhlásenom vo Vestníku verejného obstarávania č. 154/2023 zo 07.08.2023 pod zn. 26499-WYP.

Žiadosť záujemcu o vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii obsahovala otázky:

**Otázka č. 1:** Otázka 1 - V technickej správe (TS)– časť Vykurovanie, bod. 2.13 Izolácia a nátery, uvádza že všetky rozvody do hrúbky 30 mm budú izolované izolačnými trubicami z penového polyetylénu (napr. Tubolit). Vo Výkaze výmer – objekt A13 – Vykurovanie, uvádza pre položky 13, 14 a 15 (rozvody do hrúbky 30 mm), Technické izolácie čadičová minerálna izolácia potrubných rozvodov s Al fóliou a Technické izolácie Thermo-teK PS Eco ALU, čadičová minerálna izolácia potrubných rozvodov s Al fóliou. Poprosíme o zosúladienie VV s TS.

**Otázka č. 2:** Vo výkaze výmer, časť A14 – Batériové úložisko, položka 8. Protipožiarne dvere oceľové EW 30 D3-C, udáva v popise že dvere sú oceľové a označenie dverí D3 znamená, že dvere sú drevené. Žiadame o úpravu položky tak, aby bolo jasné o aké dvere sa jedná.

## Vysvetľovanie

**Názov zákazky:** Zvýšenie energetickej účinnosti objektu Centra sociálnych služieb Nemšová

**Obstarávateľ:** Mesto Nemšová

Verejný obstarávateľ dáva k predmetnej žiadosti nasledovné vysvetlenie:

**K otázke č. 1.** Je potrebné uvažovať s izoláciou uvedenou vo výkaze výmer.

**K otázke č. 2.** V zmysle predchádzajúcich vysvetlení.

S pozdravom

JUDr. Miloš Mojto, primátor

**Poradové číslo:** 18

**Dátum podania:** 12.09.2023 15:37:39

**Zverejnené:** 13.09.2023 12:52:32

**VEC:** Vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii.

Mesto Nemšová ako verejný obstarávateľ dňa 12.09.2023 obdržalo od jedného zo záujemcov písomnú žiadosť o vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii vo verejnom obstarávaní zákazky (podlimitná zákazka – bežný postup pre podlimitné zákazky) „**Zvýšenie energetickej účinnosti objektu Centra sociálnych služieb Nemšová**“, vyhlásenom vo Vestníku verejného obstarávania č. 154/2023 zo 07.08.2023 pod zn. 26499-WYP. Žiadosť záujemcu o vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii obsahovala otázku:

**Otázka č. 1:** Dobrý deň, prosíme verejného obstarávateľa o informáciu, či na plochej streche je nutné dodržať materiál EPDM fóliu alebo môže byť nahradená inou fóliou s požadovanými parametrami? Ďakujeme.

Verejný obstarávateľ dáva k predmetnej žiadosti nasledovné vysvetlenie:

**K otázke č. 1.** Na strechu je nutné použiť EPDM fóliu z dôvodu životnosti. EPDM fóliu uvedenú v PD a vo výkaze výmer je možné nahradiť EPDM fóliou s rovnakými, resp. lepšími parametrami.

S pozdravom

JUDr. Miloš Mojto, primátor

**Poradové číslo:** 17

**Dátum podania:** 12.09.2023 12:58:08

**Zverejnené:** 13.09.2023 12:52:32

**VEC:** Vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii.

Mesto Nemšová ako verejný obstarávateľ dňa 12.09.2023 obdržalo od jedného zo záujemcov písomnú žiadosť o vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii vo verejnom obstarávaní zákazky (podlimitná zákazka – bežný postup pre podlimitné zákazky) „**Zvýšenie energetickej účinnosti objektu Centra sociálnych služieb Nemšová**“, vyhlásenom vo Vestníku verejného obstarávania č. 154/2023 zo 07.08.2023 pod zn. 26499-WYP.

Žiadosť záujemcu o vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii obsahovala otázku:

**Otázka č. 1:** Dobrý deň, prosíme o upresnenie/vysvetlenie súťažných podkladov nasledovne: podľa nášho názoru chýba vo výkaze výmer v Objekte A9 Zábradlie zábradlie, uvedené vo výpise pod číslom P10 zábradlie na atike a zábradlie na oknách v celkovej dĺžke 63,75 m (atika: 1x9,45+1x10,45+1x18,65+1x6,7 okná: 1x1,5+5x1,0+3x2,0+2x3,0). Ďakujeme.

Verejný obstarávateľ dáva k predmetnej žiadosti nasledovné vysvetlenie:

**K otázke č. 1.** Zábradlie P10 na atike a na oknách - dané položky sa vo výpise nemajú nachádzať, ide o chybu exportu súboru. Verejný obstarávateľ zverejňuje na profile zákazky aktualizovaný / opravený výpis ako Súťažné podklady – Aktualizácia č. 4.

S pozdravom

JUDr. Miloš Mojto, primátor

**Poradové číslo:** 16

**Dátum podania:** 05.09.2023 14:14:44

**Zverejnené:** 06.09.2023 09:10:07

**VEC:** Vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii.

Mesto Nemšová ako verejný obstarávateľ dňa 05.09.2023 obdržalo od jedného zo záujemcov písomnú žiadosť o vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii vo verejnom obstarávaní zákazky (podlimitná zákazka – bežný postup pre podlimitné zákazky) „**Zvýšenie energetickej účinnosti objektu Centra sociálnych služieb Nemšová**“, vyhlásenom vo Vestníku verejného obstarávania č. 154/2023 zo 07.08.2023 pod zn. 26499-WYP.

Žiadosť záujemcu o vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii obsahovala otázky:

Dobrý deň, obraciame sa na Vás so žiadosťou o vysvetlenie nezrovnalosti vo výkaze výmer.

## Vysvetľovanie

**Názov zákazky:** Zvýšenie energetickej účinnosti objektu Centra sociálnych služieb Nemšová

**Obstarávateľ:** Mesto Nemšová

**Otázka č. 1:** V časti rozpočtu A3 - Zateplenie plochej strechy, pol.č. 43 Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, jednovrstvová prílep. za studena, uvádza množstvo 35,75 m<sup>2</sup>. Prislúchajúca materiálová položka č. 44 Doska EPS ROOF 200S hr. 240 mm, na zateplenie podláh a strešných terás, napr. ISOVER, ale uvádza množstvo 393,25 m<sup>2</sup>. Upraví VO množstvo materiálovej položky zateplenia plochých striech?

**Otázka č. 2:** Vo VV sa v časti Výťah uvádza typ GeN2 nepriechodný, kde sa uvažuje rozmer šachty 1500x1750mm. Projektová dokumentácia uvádza rozmer výťahovej šachty 1520x1480, čo je menší rozmer ako sa uvažuje pri navrhnutom výťahu typ GeN2. Vysvetlí VO rozdiel medzi VV a projektovou dokumentáciou, prípadne upraví navrhované vlastnosti výťahu nakoľko rozmery šachty priamo ovplyvňujú ďalšie vlastnosti výťahu?

Verejný obstarávateľ dáva k predmetnej žiadosti nasledovné vysvetlenie:

**K otázke č. 1.** Ide o chybu v desatinnej čiarky, množstvo má byť 39,325 m<sup>2</sup> nie 393,25 m<sup>2</sup>. Verejný obstarávateľ zverejňuje na profile zákazky aktualizovaný výkaz výmer so zapracovaním tejto zmeny ako Súťažné podklady – Aktualizácia č. 3.

**K otázke č. 2** Rozmer šachty platí ten, ktorý je uvedený v PD. Kabína s rozmermi 1040 x 1250.

Presná špecifikáciu výťahu (ktorá je uvedená aj vo VV):

Šachta: Vyhodenie šachty (materiál):Kotvenie do stien šachty/betónu Zdvih:13 500 mm Rozmery šachty (š x h):vid'. výkres Priehľbeň výťahu:900 mm (odhad) Horný prejazd výťahu:3300 mm (odhad) Osvetlenie výťahovej šachty: Áno – nové LED

Kabína: Estetika kabíny: Modern Ambiance - Standard Finish Rozmery kabíny (š x hl x v): 1040 mm x 1250 mm x 2100mm (š x h x v) Materiál bočných stien / odtieň: OTIS SKINPLATE Marble Materiál zadnej steny / odtieň: OTIS SKINPLATE Marble Vstupný portál v kabíne / odtieň: Nerez Brus 220 Vyhodenie podlahy / odtieň: PVC - Natural Concrete Vyhodenie stropu / odtieň: White Vinyl Coated Steel (biely) Vyhodenie osvetlenia: LED osvetlenie vertikálne v rohoch kabíny a okolo privolávača v kabíne Okopové lišty: Áno - Nerez Bruss 220 Zrkadlo – umiestnenie zrkadla-Áno - ½ na zadnej stene Madlo – umiestnenie madla -Áno - Na zadnej stene pod zrkadlom, Nerez Bruss 220 Ovládaci panel (COP) / povrch:Nerezový panel Bruss 220 Sklopná invalidná stolička: Nie Predpríprava na kamerový systém v kabíne: Áno Šachtové a kabínové dvere: Typ šachtových dverí: Automatické teleskopické 2-dielne – 800x2000mm Typ kabínových dverí: Automatické teleskopické 2-dielne – 800x2000mm Otváranie: Automatické Materiál šachtových dverí:OTIS SKINPLATE Marble Materiál kabínových dverí: Nerez Brus 220 Požiarna odolnosť: Nie – bez PO

Elektroparametre pohonu výťahu: Výkon:4,2 kW Menovitý prúd:7,5 A Záberový prúd: 10,2 A - záberový Istenie:16,0 A Automatický núdzový zjazd EAR 3 Áno – v prípade výpadku el. energie, výťah dôjde do najbližšej stanice Blokovanie prevádzky výťahu-Áno/ kľúčom Prostredie pre výťah: Základné prostredie šachty a nástupíšť / suché a bezprašné, teplota +5°C až +40°C

Signalizácia a privolávače výťahu: Hlásenie staníc v kabíne výťahu: Áno - Gong Značenie staníc v kabíne výťahu: Áno kabínový displej (ukazovateľ) OTIS eVIEW (zobrazuje nevyhnutné informácie ako napr. smer jazdy, ďalšiu stanicu a aktuálne podlažie ...) Ukazovateľ polohy a smeru-Áno displej OTIS eView – (zobrazuje nevyhnutné informácie ako napr. smer jazdy, ďalšiu stanicu, aktuálne podlažie ...) V hl. stanici-Privolávač a displej nad dverami V ostatných staniaciach-Privolávač s ukazovateľom smeru jazdy - šípka

S pozdravom

JUDr. Miloš Mojto, primátor

**Poradové číslo:** 15

**Dátum podania:** 05.09.2023 07:12:42

**Zverejnené:** 05.09.2023 09:09:12

**VEC:** Vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii.

Mesto Nemšová ako verejný obstarávateľ dňa 05.09.2023 obdržalo od jedného zo záujemcov písomnú žiadosť o vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii vo verejnom obstarávaní zákazky (podlimitná zákazka – bežný postup pre podlimitné zákazky) „Zvýšenie energetickej účinnosti objektu Centra sociálnych služieb Nemšová“, vyhlásenom vo Vestníku verejného obstarávania č. 154/2023 zo 07.08.2023 pod zn. 26499-WYP. Žiadosť záujemcu o vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii obsahovala otázky:

Dobrý deň, prosíme o vysvetlenie:

**Otázka č. 1:** Vo výpise dverných konštrukcií 1.PP, položka D 0.4 / L – uvádza v popise dvere ako drevené, avšak požiarna odolnosť je uvedená ako EW 60D1-C, čo znamená že dvere sú oceľové. Vo VV sú uvedené ako drevené. Poprosíme o upresnenie.

**Otázka č. 2:** Projekt PBS – protipožiarna bezpečnosť stavby, udáva iba 1 ks protipožiarnych dverí EW 30D3-C, ale výpisy dverných konštrukcií a PD - časť SO-01.1 ASR, udávajú oveľa viac dverí s požiarnou odolnosťou. Poprosíme o vysvetlenie.

Verejný obstarávateľ dáva k predmetnej žiadosti nasledovné vysvetlenie:

**K otázke č. 1.** Požadovaná odolnosť = EW 30 D3-C. Je potrebné postupovať podľa aktualizovaného výkazu výmer, ktorý verejný obstarávateľ zverejnil na profile zákazky ako Súťažné podklady – Aktualizácia č. 2 v rámci Vysvetlenia č. 7.

**K otázke č. 2.** Je potrebné postupovať podľa aktualizovaného výkazu výmer, ktorý verejný obstarávateľ zverejnil na profile zákazky ako Súťažné podklady – Aktualizácia č. 2 v rámci Vysvetlenia č. 7.

S pozdravom

JUDr. Miloš Mojto, primátor

## Vysvetľovanie

**Názov zákazky:** Zvýšenie energetickej účinnosti objektu Centra sociálnych služieb Nemšová

**Obstarávateľ:** Mesto Nemšová

**Poradové číslo:** 14

**Dátum podania:** 30.08.2023 14:23:07

**Zverejnené:** 30.08.2023 16:17:35

**VEC:** Vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii.

Mesto Nemšová ako verejný obstarávateľ dňa 30.08.2023 obdržalo od jedného zo záujemcov písomnú žiadosť o vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii vo verejnom obstarávaní zákazky (podlimitná zákazka – bežný postup pre podlimitné zákazky) „**Zvýšenie energetickej účinnosti objektu Centra sociálnych služieb Nemšová**“, vyhlásenom vo Vestníku verejného obstarávania č. 154/2023 zo 07.08.2023 pod zn. 26499-WYP. Žiadosť zájemcu o vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii obsahovala otázku:

**Otázka č. 1:** Dobrý deň, žiadame verejného obstarávateľa o obhliadku miesta dodania predmetnej zákazky dňa 05.09.2023 o 14:00.

Verejný obstarávateľ dáva k predmetnej žiadosti nasledovné vysvetlenie:

**K otázke č. 1.** Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky sa uskutoční pre všetkých záujemcov dňa 05.09.2023 o 14:00 hod. so zrazom pred Centrom sociálnych služieb Nemšová, Odbojárov 7, 914 41 Nemšová.

S pozdravom

JUDr. Miloš Mojto, primátor

**Poradové číslo:** 13

**Dátum podania:** 21.08.2023 15:41:55

**Zverejnené:** 21.08.2023 15:49:39

**VEC:** Vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii.

Mesto Nemšová ako verejný obstarávateľ dňa 21.08.2023 obdržalo od jedného zo záujemcov písomnú žiadosť o vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii vo verejnom obstarávaní zákazky (podlimitná zákazka – bežný postup pre podlimitné zákazky) „**Zvýšenie energetickej účinnosti objektu Centra sociálnych služieb Nemšová**“, vyhlásenom vo Vestníku verejného obstarávania č. 154/2023 zo 07.08.2023 pod zn. 26499-WYP.

Žiadosť zájemcu o vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii obsahovala otázku:

**Otázka č. 1:** Dobrý deň, mohol by verejný obstarávateľ v aktualizovaných výkazoch výmer farebne vyznačiť položky, ktoré sa oproti pôvodnému výkazu výmer menia (či už množstevne alebo materiálovo)? Ďakujeme.

Verejný obstarávateľ dáva k predmetnej žiadosti nasledovné vysvetlenie:

**K otázke č. 1.** Menia sa položky na základe žiadostí o vysvetlenie od jednotlivých záujemcov. Je potrebné použiť aktualizovaný výkaz výmer.

S pozdravom

JUDr. Miloš Mijto, primátor

**Poradové číslo:** 12

**Dátum podania:** 18.08.2023 13:27:46

**Zverejnené:** 21.08.2023 15:18:37

**VEC:** Vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii.

Mesto Nemšová ako verejný obstarávateľ dňa 18.08.2023 obdržalo od jedného zo záujemcov písomnú žiadosť o vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii vo verejnom obstarávaní zákazky (podlimitná zákazka – bežný postup pre podlimitné zákazky) „**Zvýšenie energetickej účinnosti objektu Centra sociálnych služieb Nemšová**“, vyhlásenom vo Vestníku verejného obstarávania č. 154/2023 zo 07.08.2023 pod zn. 26499-WYP.

Žiadosť zájemcu o vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii obsahovala otázku:

**Otázka č. 1:** Dobrý deň, po preštudovaní podkladov k príprave ponuky Vás chceme požiadať o vysvetlenie nasledovného:

A1-zateplenie fasády: položky 12-21 sa týkajú poplatkov likvidácii a recyklácii stavebnej sute. V tomto objekte ale nedochádza k žiadnym búracím prácam. Môže obstarávateľ vysvetliť aká suť sa likviduje?

A2 Detto, v položkách VV pre tento stavebný objekt nie sú búracie práce. K čomu patria položky 15-19 recyklácia a likvidácia stavebnej sute?

A7 Detto v položkách VV pre tento stavebný objekt nie sú búracie práce. K čomu patria položky 1-7 doprava recyklácia a likvidácia stavebnej sute?

A13 Detto položky 1-7 nevieme priradiť k čomu patria keďže v tomto stavebnom objekte nedochádza k búraniu?

B1 Detto položky 1-6 nevieme priradiť k čomu patria keďže v tomto stavebnom objekte nedochádza k búraniu?

## Vysvetľovanie

**Názov zákazky:** Zvýšenie energetickej účinnosti objektu Centra sociálnych služieb Nemšová

**Obstarávateľ:** Mesto Nemšová

B5 Detto položky 3-9 nevieme priradiť k čomu patria, keďže v tomto stavebnom objekte nedochádza k búraníu?

Verejný obstarávateľ dáva k predmetnej žiadosti nasledovné vysvetlenie:

**K otázke č. 1.** Jedná sa o menšie stavebné odpady, ktoré určite počas prác vzniknú - typu odrezky, prestupy, zbytky materiálov atď. Je potrebné tieto položky naceniť v obsahu a rozsahu tak ako sú uvedené vo výkaze výmer.

S pozdravom

JUDr. Miloš Mojto, primátor

**Poradové číslo:** 11

**Dátum podania:** 16.08.2023 14:49:27

**Zverejnené:** 17.08.2023 16:08:30

**VEC:** Vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii.

Mesto Nemšová ako verejný obstarávateľ dňa 16.08.2023 obdržalo od jedného zo záujemcov písomnú žiadosť o vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii vo verejnom obstarávaní zákazky (podlimitná zákazka – bežný postup pre podlimitné zákazky) „**Zvýšenie energetickej účinnosti objektu Centra sociálnych služieb Nemšová**“, vyhlásenom vo Vestníku verejného obstarávania č. 154/2023 zo 07.08.2023 pod zn. 26499-WYP.

Žiadosť záujemcu o vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii obsahovala otázku:

**Otázka č. 1:** Dobrý deň prajem. V schéme zapojenia zdroja tepla - vykurovanie figuruje dopĺňovanie vody - REFLEX Fillcontrol, ktoré nie je zadefinované výkazom výmer. Bude výkaz výmer upravený? Ďakujem.

Verejný obstarávateľ dáva k predmetnej žiadosti nasledovné vysvetlenie:

**K otázke č. 1.** Dopĺňanie vody sa nachádza v časti A12- vykurovanie kotolňa – od pol. č. 5 po pol. č. 24.

S pozdravom

JUDr. Miloš Mojto, primátor

**Poradové číslo:** 10

**Dátum podania:** 16.08.2023 14:08:01

**Zverejnené:** 17.08.2023 16:08:30

**VEC:** Vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii.

Mesto Nemšová ako verejný obstarávateľ dňa 16.08.2023 obdržalo od jedného zo záujemcov písomnú žiadosť o vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii vo verejnom obstarávaní zákazky (podlimitná zákazka – bežný postup pre podlimitné zákazky) „**Zvýšenie energetickej účinnosti objektu Centra sociálnych služieb Nemšová**“, vyhlásenom vo Vestníku verejného obstarávania č. 154/2023 zo 07.08.2023 pod zn. 26499-WYP.

Žiadosť záujemcu o vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii obsahovala otázku:

**Otázka č. 1:** Dobrý deň, radi by sme položili otázku na obstarávateľa ohľadom okenných konštrukcií: Vo výpise okenných konštrukcií sa uvádza: Typ skla - Tepelnoizolačné trojsklo bezpečnostné VSG s výplňou z argónu. Z popisu nie je jednoznačné, ktoré z troch skiel má byť bezpečnostné - všetky tri, vonkajšie a vnútorné, len vonkajšie, len vnútorné. Žiadame upresniť popis a uviesť ktoré sklá majú byť bezpečnostné.

Verejný obstarávateľ dáva k predmetnej žiadosti nasledovné vysvetlenie:

**K otázke č. 1.** Je potrebné uvažovať vo VV na vonkajšie sklá, nie je nutné bezpečnostné sklo pri určitých oknách. Požadovaná bezpečnostná trieda bude upresnená v priebehu realizácie diela.

S pozdravom

JUDr. Miloš Mojto, primátor

**Poradové číslo:** 9

**Dátum podania:** 16.08.2023 12:46:15

**Zverejnené:** 17.08.2023 16:08:30

**VEC:** Vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii.

Mesto Nemšová ako verejný obstarávateľ dňa 16.08.2023 obdržalo od jedného zo záujemcov písomnú žiadosť o vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii vo verejnom obstarávaní zákazky (podlimitná zákazka – bežný postup pre podlimitné zákazky) „**Zvýšenie energetickej účinnosti objektu Centra sociálnych služieb Nemšová**“, vyhlásenom vo Vestníku verejného obstarávania č. 154/2023 zo 07.08.2023 pod zn. 26499-WYP.

## Vysvetľovanie

**Názov zákazky:** Zvýšenie energetickej účinnosti objektu Centra sociálnych služieb Nemšová

**Obstarávateľ:** Mesto Nemšová

Žiadosť záujemcu o vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii obsahovala otázku:

**Otázka č. 1:** Dobrý deň. Vo výkaze výmer "A10 - Zdravotechnika, B13 - Zdravotechnika" nefiguruje domontáž a spätná montáž zariadení predmetov. Bude výkaz výmer o predmetné práce doplnený? Ako je uvažované nakladanie s demontovanými prvkami vykurovania a zdravotechniky? (potrubia, zariadenie predmety, armatúry, atp.) Ďakujem za odpoveď.

Verejný obstarávateľ dáva k predmetnej žiadosti nasledovné vysvetlenie:

**K otázke č. 1.**

A10-ZDRAVOTECHNIKA – položka č. 70 - Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) demontáže.

B13 – ZDRAVOTECHNIKA - položka č. 136 - Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) demontáže.

S likvidáciou sú aj s odvozom je vo výkaze výmer uvažované – viď. výkaz výmer.

S pozdravom

JUDr. Miloš Mojto, primátor

**Poradové číslo:** 8

**Dátum podania:** 15.08.2023 15:04:01

**Zverejnené:** 17.08.2023 16:08:30

**VEC:** Vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii.

Mesto Nemšová ako verejný obstarávateľ dňa 15.08.2023 obdržalo od jedného zo záujemcov písomnú žiadosť o vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii vo verejnom obstarávaní zákazky (podlimitná zákazka – bežný postup pre podlimitné zákazky) „Zvýšenie energetickej účinnosti objektu Centra sociálnych služieb Nemšová“, vyhlásenom vo Vestníku verejného obstarávania č. 154/2023 zo 07.08.2023 pod zn. 26499-WYP.

Žiadosť záujemcu o vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii obsahovala otázku:

**Otázka č. 1:** Dobrý deň, žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie informácií ohľadom materiálového a farebného prevedenia kuchynskej linky.

Verejný obstarávateľ dáva k predmetnej žiadosti nasledovné vysvetlenie:

**K otázke č. 1.** Rozmery kuchynskej linky sú v PD definované, materiálové a farebné vyhotovenie bude riešené s víťazným uchádzačom v priebehu realizácie diela.

S pozdravom

JUDr. Miloš Mojto, primátor

**Poradové číslo:** 7

**Dátum podania:** 15.08.2023 12:53:15

**Zverejnené:** 17.08.2023 16:08:30

**VEC:** Vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii.

Mesto Nemšová ako verejný obstarávateľ dňa 15.08.2023 obdržalo od jedného zo záujemcov písomnú žiadosť o vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii vo verejnom obstarávaní zákazky (podlimitná zákazka – bežný postup pre podlimitné zákazky) „Zvýšenie energetickej účinnosti objektu Centra sociálnych služieb Nemšová“, vyhlásenom vo Vestníku verejného obstarávania č. 154/2023 zo 07.08.2023 pod zn. 26499-WYP.

Žiadosť záujemcu o vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii obsahovala otázky:

**Otázka č. 1:** Vo VV v stavebnom objekte A.14 – Batériové úložisko – položka 8, uvádza Protipožiarné dvere oceľové s požiarou odolnosťou EI EW 30 D1. V PD vo výkrese – Pôdorys 1.PP – Nový stav, je uvedená požiarou odolnosť dverí EW 60 D1-C. Poprosíme o stanovisko, s akou požiarou odolnosťou máme uvažovať.

**Otázka č. 2:** V DP, časť E. Protipožiarna bezpečnosť stavby – pre objekt SO-01 a SO-02, sú zakreslené spolu 2 ks hasiacich prístrojov (HP - práškový 6kg), avšak vo VV sa neuvádzajú. Máme v CP uvažovať s dodávkou týchto HP?

**Otázka č. 3:** V PD vo výkrese – Pôdorys 1.PP – miestnosť č. 01.16 – je zakreslené madlo pre imobilných iba z jednej strany WC, aj vo VV je uvedený nepárny celkový počet madiel. Je to správne? Ďakujeme

Verejný obstarávateľ dáva k predmetnej žiadosti nasledovné vysvetlenie:



## Vysvetľovanie

**Názov zákazky:** Zvýšenie energetickej účinnosti objektu Centra sociálnych služieb Nemšová

**Obstarávateľ:** Mesto Nemšová

**K otázke č. 1.** Požiaru odolnosť je potrebné uvažovať podľa PD PBS. Požadovaná odolnosť = EW 30 D3-C. Verejný obstarávateľ zverejňuje na profile zákazky aktualizovaný výkaz výmer so zapracovaním tejto zmeny ako Súťažné podklady – Aktualizácia č. 2.

**K otázke č. 2.** V ponuke budú uchádzači uvažovať s dodávkou týchto HP. Verejný obstarávateľ zverejňuje na profile zákazky aktualizovaný výkaz výmer so zapracovaním tejto zmeny ako Súťažné podklady – Aktualizácia č. 2.

**K otázke č. 3.** Verejný obstarávateľ dopĺňa 1ks madla do VV v miestnosti 01.16. Verejný obstarávateľ zverejňuje na profile zákazky aktualizovaný výkaz výmer so zapracovaním tejto zmeny ako Súťažné podklady – Aktualizácia č. 2.

S pozdravom

JUDr. Miloš Mojto, primátor

**Poradové číslo:** 6

**Dátum podania:** 15.08.2023 09:13:37

**Zverejnené:** 17.08.2023 08:36:28

**VEC:** Vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii.

Mesto Nemšová ako verejný obstarávateľ dňa 15.08.2023 obdržalo od jedného zo záujemcov písomnú žiadosť o vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii vo verejnom obstarávaní zákazky (podlimitná zákazka – bežný postup pre podlimitné zákazky) „**Zvýšenie energetickej účinnosti objektu Centra sociálnych služieb Nemšová**“, vyhlásenom vo Vestníku verejného obstarávania č. 154/2023 zo 07.08.2023 pod zn. 26499-WYP.

Žiadosť záujemcu o vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii obsahovala otázku:

**Otázka č. 1:** Dobrý deň pán Ing. Kúkel, PhD., p. prednosta, Vážený verejný obstarávateľ, v rámci inštitútu vysvetľovania si Vás v lehote na predkladanie ponúk dovoľujeme požiadať o zodpovedanie otázky, ktorá sa vzťahuje k príprave a predloženiu ponuky pre podlimitnú zákazku bez elektronického trhoviska na uskutočnenie stavebných prác pod názvom „Zvýšenie energetickej účinnosti objektu Centra sociálnych služieb Nemšová“ v nasledovnom rozsahu: Otázka č. 4: Verejný obstarávateľ zverejnil v elektronickom systéme EPVO, v ktorom podlimitné verejné obstarávanie na predmet zákazky „Zvýšenie energetickej účinnosti objektu Centra sociálnych služieb Nemšová“ prebieha, Výzvu (Oznámenie) pod zn. 26499-WYP dňa 07.08.2023, kde v Oddiele IV: POSTUP v časti IV.2.2) uvádza lehotu na predkladanie ponúk, ktorá je určená dátumom a časom na 30.08.2023 09:00. Dovoľujeme si verejného obstarávateľa požiadať o prehodnotenie termínu určeného na predkladanie ponúk, ktorý bol Oznámením použitým ako Výzva na súťaž stanovený na 30.08.2023 o 09:00 hod. Uvedené žiadame z dôvodu plánovaného dovolenkového obdobia v 34. a 35. týždni. Pre informáciu uvádzame, že v 35. kalendárnom týždni sú dva štátne sviatky a je viac ako pravdepodobné, že zo strany viacerých uchádzačov s prihladením na možné dovolenkové obdobie, nebude technicky a časovo možné ponuku do 30.08.2023, 09:00 finálne spracovať a následne aj predložiť do systému. Za našu spoločnosť môžeme zodpovedne potvrdiť, že prípadné neočakávané zmeny na zákazke v 34. a 35. kal. týždni by uchádzač nemal možnosť zapracovať do svojej ponuky z dôvodu celozávodnej dovolenky. Pokiaľ by to bolo možné, prosíme verejného obstarávateľa o stanovenie nového termínu na predkladanie ponúk a to v 36. týždni 2023 od 07.09.2023. Uvedené žiadame aj z dôvodu prípravy a predkladania bankovej záruky za ponuku, dostatočného časového priestoru na prípadné zapracovanie zmien súvisiacich s doručeními žiadosťami uchádzačov v rámci uplatnenia inštitútu vysvetľovania, prípadnými zmenami vo výkaze výmer, Zmluvy o dielo a následne na kontrolu, podpísanie a predloženie ponuky funkcionalitou elektronického systému. Prosíme o porozumenie a ústretovosť verejného obstarávateľa v danej záležitosti, nakoľko nám na príprave a predkladaní korektnej súťažnej ponuky od začiatku záleží. Stanovisko verejného obstarávateľa očakávame pokiaľ možno obratom. Ďakujeme za posúdenie našej žiadosti a zostávame s úctou.

Verejný obstarávateľ dáva k predmetnej žiadosti nasledovné vysvetlenie:

**K otázke č. 1.** Verejný obstarávateľ vyhovie požiadavke záujemcu a stanovuje novú lehotu na predkladanie ponúk na 22.09.2023 do 09.00 hod. Otváranie ponúk sa uskutoční 22.09.2023 o 10.00 hod.

S pozdravom

JUDr. Miloš Mojto, primátor

**Poradové číslo:** 5

**Dátum podania:** 11.08.2023 10:30:51

**Zverejnené:** 17.08.2023 08:15:08

**VEC:** Vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii.

Mesto Nemšová ako verejný obstarávateľ dňa 11.08.2023 obdržalo od jedného zo záujemcov písomnú žiadosť o vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii vo verejnom obstarávaní zákazky (podlimitná zákazka – bežný postup pre podlimitné zákazky) „**Zvýšenie energetickej účinnosti objektu Centra sociálnych služieb Nemšová**“, vyhlásenom vo Vestníku verejného obstarávania č. 154/2023 zo 07.08.2023 pod zn. 26499-WYP.

Žiadosť záujemcu o vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii obsahovala otázku:

**Otázka č. 1:** Dobrý deň, Pri naceňovaní výkazu výmer zámočníckych výrobkov, chýbajú schémy zobrazenia a priemery navrhovaného materiálu zábradlia. Doplní VO chýbajúcu projektovú dokumentáciu zámočníckych výrobkov?

Verejný obstarávateľ dáva k predmetnej žiadosti nasledovné vysvetlenie:

## Vysvetľovanie

**Názov zákazky:** Zvýšenie energetickej účinnosti objektu Centra sociálnych služieb Nemšová

**Obstarávateľ:** Mesto Nemšová

**K otázke č. 1.** Uvedená dokumentácia je súčasťou projektovej dokumentácie v časti SO-01.1, zložka výpisy.

S pozdravom

JUDr. Miloš Mojto, primátor

**Poradové číslo:** 4

**Dátum podania:** 09.08.2023 11:34:01

**Zverejnené:** 17.08.2023 08:15:08

**VEC:** Vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii.

Mesto Nemšová ako verejný obstarávateľ dňa 09.08.2023 obdržalo od jedného zo záujemcov písomnú žiadosť o vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii vo verejnom obstarávaní zákazky (podlimitná zákazka – bežný postup pre podlimitné zákazky) „**Zvýšenie energetickej účinnosti objektu Centra sociálnych služieb Nemšová**“, vyhlásenom vo Vestníku verejného obstarávania č. 154/2023 zo 07.08.2023 pod zn. 26499-WYP. Žiadosť záujemcu o vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii obsahovala otázky:

Dobrý deň pán Ing. Kúkel, PhD., Vážený verejný obstarávateľ, v lehote na predkladanie ponúk si Vás v rámci uplatnenia inštitútu vysvetľovania dovoľujeme požiadať o stanovisko k otázkam týkajúcich sa dokumentu Návrhu Zmluvy o dielo.

**Otázka č. 1:** Verejný obstarávateľ uvádza v Zmluve o dielo prílohy v rozsahu č. 1 až č. 4. Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo sú nasledovné prílohy: č. 1. Rozpočet č. 2. Harmonogram stavebných prác č. 3. Zoznam subdodávateľov zhotoviteľa č. 4. Zmluva o poistení zodpovednosti za škodu. Dovoľujeme si požiadať verejného obstarávateľa o vyjadrenie, ktoré z príloh predkladá uchádzač už v rámci svojej ponuky a ktoré sa vzťahujú až na úspešného uchádzača?

**Otázka č. 2:** Verejný obstarávateľ v čl. VII. Záručná doba a vady diela Zmluvy o dielo uvádza v bode 2. nasledovný text: „Záručná doba na predmet zmluvy je 5 rokov, začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi“. Žiadame verejného obstarávateľa, aby upravil znenie záručnej doby na zabudované zariadenia a technológie vrátane príslušenstva, na ktoré sa vzťahuje záručná doba podľa vyhotoveného záručného listu od výrobcu. Takáto formulácia požiadavky na záruku je bežnou právnou praxou a podporuje ju aj ustanovenie § 12 ods. 1 písm. b) bod 4 zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach, ktoré určuje ako povinnú minimálnu záručnú dobu vyslovene iba pre stavebnú časť, s možnosťou určiť aj dlhšiu dobu pre vybranú časť tejto stavebnej časti. Avšak pre technologické zariadenia a spotrebný materiál nie je možné objektívne poskytnúť dlhšiu záručnú dobu, akú poskytuje samotný výrobca. Záručná doba zabudovaných alebo dodaných zariadení s vlastnými záručnými listami je v dĺžke podľa záručnej doby poskytnutej výrobcami, minimálne však 24 mesiacov odo dňa odovzdania diela. Na základe vyššie uvedeného by text v bode 2. vyššie uvedeného článku VII. mohol pokračovať nasledovným znením ..... Pri výrobkoch, zabudovaných materiáloch, prvkoch a technologických zariadeniach sa končí záručná doba uplynutím doby zhodnej s dĺžkou záručnej doby poskytovanej ich výrobcom, minimálne však 24 mesiacov plynúcej odo dňa odovzdania celej stavby zhotoviteľom objednávateľovi. Údaje o dĺžke záručnej doby poskytnutej výrobcom výrobkov, zabudovaných materiálov, prvkov a technologických zariadení budú súčasťou dokladovej časti protokolu o odovzdaní a prevzatí diela.

**Otázka č. 3:** V dokumente poskytnutých súťažných podkladov v Návrh Zmluvy sú v čl. V. Platobné podmienky, zádržné, bod 7. uvedené spôsoby akými je zhotoviteľ povinný najneskôr v deň prevzatia staveniska zabezpečiť svoje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy. Okrem zloženia finančných prostriedkov na účet objednávateľa v požadovanej výške alebo predloženia dokumentu bankovej záruky, žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie ďalšieho zákonného spôsobu na zabezpečenie svojich zmluvných povinností vyplývajúcich najmä zo záruky aj prostredníctvom poistenia zábezpeky, ktoré môže byť poskytnuté poisťovacou spoločnosťou na to oprávnenou (poisťovňou) so sídlom v Slovenskej republike, pobočkou zahraničnej poisťovne v Slovenskej republike alebo zahraničnou poisťovňou, obsahom ktorej bude záväzok poisťovne bezpodmienečne a neodvolateľne, bez námietok, na prvú výzvu Objednávateľa zaplatiť Mestu Nemšová v lehote do 30 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti akúkoľvek čiastku, neprevyšujúcu maximálnu sumu vo výške 80 000,- Eur, ak Objednávateľ vo svojej požiadavke uvedie, že Zhotoviteľ nesplnil alebo porušil svoje povinnosti v zmysle tejto zmluvy o dielo majúce za následok povinnosť Zhotoviteľ uhradiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu alebo nahradiť škodu („Zádržné“). V prípade súhlasu nášho návrhu by sa text v dotknutom bode 7. Zmluvy o dielo doplnil o písm. c) vo vyššie uvedenom textovom znení. Ďakujeme za zodpovedanie našich otázok a zostávame s úctou.

Verejný obstarávateľ dáva k predmetnej žiadosti nasledovné vysvetlenie:

**K otázke č. 1.** Uchádzači v ponuke predkladajú: Príloha č. 1. Rozpočet, Príloha č. 2. Harmonogram stavebných prác a Príloha č. 3. Zoznam subdodávateľov zhotoviteľa Prílohu č. 4. Zmluva o poistení zodpovednosti za škodu predkladá v zmysle bodu 25 čl. XI. Zmluvy o dielo pri podpise zmluvy len víťazný uchádzač. Zmluva o poistení za škodu nemusí byť súčasťou ponuky.

**K otázke č. 2.** Verejný obstarávateľ vyhovie požiadavke záujemcu a dopĺňa vzorovú zmluvu o dielo v zmysle predmetnej požiadavky. Aktualizovanú zmluvu o dielo zároveň verejný obstarávateľ zverejňuje na profile zákazky ako Aktualizáciu súťažných podkladov č. 1.

**K otázke č. 3.** Verejný obstarávateľ vyhovie požiadavke záujemcu a dopĺňa vzorovú zmluvu o dielo v zmysle predmetnej požiadavky. Aktualizovanú zmluvu o dielo zároveň verejný obstarávateľ zverejňuje na profile zákazky ako Aktualizáciu súťažných podkladov č. 1.

S pozdravom

JUDr. Miloš Mojto, primátor

**Poradové číslo:** 3

**Dátum podania:** 09.08.2023 10:33:45

**Zverejnené:** 10.08.2023 11:05:30

**VEC:** Vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii.



## Vysvetľovanie

**Názov zákazky:** Zvýšenie energetickej účinnosti objektu Centra sociálnych služieb Nemšová

**Obstarávateľ:** Mesto Nemšová

Mesto Nemšová ako verejný obstarávateľ dňa 09.08.2023 obdržalo od jedného zo záujemcov písomnú žiadosť o vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii vo verejnom obstarávaní zákazky (podlimitná zákazka – bežný postup pre podlimitné zákazky) „**Zvýšenie energetickej účinnosti objektu Centra sociálnych služieb Nemšová**“, vyhlásenom vo Vestníku verejného obstarávania č. 154/2023 zo 07.08.2023 pod zn. 26499-WYP.

Žiadosť záujemcu o vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii obsahovala otázky:

**Otázka č. 1:** Má byť nábíjací prístrešok pre bicykle napájaný cez solárne panely?

**Otázka č. 2:** Má verejný obstarávateľ vypracovaný komplexný statický posudok na daný prístrešok?

**Otázka č. 3:** Má verejný obstarávateľ vypracovaný aj projekt bleskozvodu a zemnenia k danému prístrešku?

Verejný obstarávateľ dáva k predmetnej žiadosti nasledovné vysvetlenie:

**K otázke č. 1.** Prístrešok je napájaný z budovy, budova má na streche solárne panely. Prístrešok sám o sebe má solárne panely ako doplnkový zdroj.

**K otázke č. 2.** Daný prístrešok je systémové riešenie, kde statickým posudkom disponuje výrobca prístrešku. Jedná sa o hotový certifikovaný produkt, PD nerieši zváranie ocele na mieste stavby.

**K otázke č. 3.** Bleskozvod nie je potrebný zriadiť, nakoľko nám to kryje strecha.

S pozdravom

JUDr. Miloš Mojto, primátor

**Poradové číslo:** 2

**Dátum podania:** 09.08.2023 09:12:55

**Zverejnené:** 10.08.2023 11:05:30

**VEC:** Vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii.

Mesto Nemšová ako verejný obstarávateľ dňa 09.08.2023 obdržalo od jedného zo záujemcov písomnú žiadosť o vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii vo verejnom obstarávaní zákazky (podlimitná zákazka – bežný postup pre podlimitné zákazky) „**Zvýšenie energetickej účinnosti objektu Centra sociálnych služieb Nemšová**“, vyhlásenom vo Vestníku verejného obstarávania č. 154/2023 zo 07.08.2023 pod zn. 26499-WYP.

Žiadosť záujemcu o vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii obsahovala otázku:

**Otázka č. 1:** Dobrý deň, žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie projektovej dokumentácie k časti VZT - Vzduchotechnika.

Verejný obstarávateľ dáva k predmetnej žiadosti nasledovné vysvetlenie:

**K otázke č. 1.** Vzduchotechnika nebola riešená samostatnou časťou, ale je súčasťou SO-01.1 ASR, čiže stavebných výkresov. Jedná sa len o axiálne ventilátory v kúpeľniach a ich dopojenie na existujúce rozvody VZT "pár" centimetrovými potrubiami + decentralné rekuperačné jednotky. Tie rekuperačné jednotky sú hotový produkt, kde nie je čo projektovať samostatnou časťou, ich polohy sú podrobne zakótované v pôdorysoch. Je tam uvedený priemer vrtu ako aj horná hrana pre výškové osadenie.

S pozdravom

JUDr. Miloš Mojto, primátor

**Poradové číslo:** 1

**Dátum podania:** 08.08.2023 08:04:57

**Zverejnené:** 08.08.2023 08:34:05

**VEC:** Vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii.

Mesto Nemšová ako verejný obstarávateľ dňa 08.08.2023 obdržalo od jedného zo záujemcov písomnú žiadosť o vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii vo verejnom obstarávaní zákazky (podlimitná zákazka – bežný postup pre podlimitné zákazky) „**Zvýšenie energetickej účinnosti objektu Centra sociálnych služieb Nemšová**“, vyhlásenom vo Vestníku verejného obstarávania č. 154/2023 zo 07.08.2023 pod zn. 26499-WYP.

Žiadosť záujemcu o vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii obsahovala otázku:

**Otázka č. 1:** Dobrý deň, bod 16 SP - Obsah ponuky - ponuka musí obsahovať návrh zmluvy spolu s prílohami. Musí ponuka obsahovať aj prílohu č. 4 ZoD - ZMLUVA O POISTENÍ ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU ? Ďakujem

Verejný obstarávateľ dáva k predmetnej žiadosti nasledovné vysvetlenie:

## Vysvetľovanie

**Názov zákazky:** Zvýšenie energetickej účinnosti objektu Centra sociálnych služieb Nemšová

**Obstarávateľ:** Mesto Nemšová

**K otázke č. 1.** Zmluvu o poistení za škodu predkladá v zmysle bodu 25 čl. XI. Zmluvy o dielo pri podpise zmluvy len víťazný uchádzač. Zmluva o poistení za škodu nemusí byť súčasťou ponuky.

S pozdravom

JUDr. Miloš Mojto, primátor