













PROSTREDIE: 
Vnútorne



VYSVETLIVKY:

Silnoprúdové elektrické zariadenia:

-  - Vypínač jednopólový - radenie 1
-  - Striedavý prepínač - radenie 6
-  - Křížový prepínač - radenie 7
-  X1 - Zásuvka 400V/32A
-  - Zásuvka jednoduchá-230V/16A
-  - Zásuvka dvojité-230V/16A
-  - Svetidlo
-  - Svetidlo s PIR čidlom
-  -Zásuvkové rozvody
-  -Svetelné rozvody

LEGENDA:

Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom v normálnej prevádzke:

Napätová sústava: 3/N/PE AC 400/230V 50Hz, TN-C-S

Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom pri poruche:

Základná: Samočinným odpojením napájania

Doplnková: Prúdovým chráničom


Izolovaním živých častí

Zábranami alebo krytmi

Poznámky:

1. V1 - V6 : vypínač striedavý-radenie 6,
2. S1-S15: LED svetidlo stropné, 18W,
3. Z1-Z18: zásuvka 230V/16A,
4. Svetelné obvody: kábel N2XH-J3x1,5 mm2
5. Zásuvkové obvody: kábel N2XH-J3x2,5 mm2



ZODP. PROJEKTANT	ING. M. MIHOK		Ing. Michal Mihok – LEMI Letná 1570/4, STROPKOV Tel.: 0907 931 260, e-mail: mihok.michal@zoznam.sk		
PROJEKTANT	ING. M. MIHOK				
KRESLIL	ING. M. MIHOK				
INVESTOR	Obecný úrad Beňadikovce		DÁTUM	03/2023	ZVÄZOK Č.
STAVBA	Rekonštrukcia budovy OÚ-Beňadikovce		FORMÁT	A3	
Miesto stavby: Beňadikovce, okr. Svidník		Parc.č.:	MIERKA	-	
			ZÁK. ČÍS.		
NÁZOV SO/PS:	Elektroinštalácia		STUPEŇ	Projekt pre stavebné pov.	
NÁZOV VÝKRESU	Zapojenie svetelných a zásuvkových obvodov		ČÍSLO VÝKRESU E01/0		