



Elektrónišťaleciu vyhotoviti s kábľami CYKY .
Káble uložiti v zmysle STN 33 2000-5-52 pod omietkou,
v strope, v podlažoch na kovových priečkách OBO GRIP, alebo v drôtených žľaboch,
aby sa vylúčilo mechanické poškodenie a zamedzilo možnosť vzniku úrazu elektrickým
prúdom dotykom na prípadnú neživú časť konštrukcie budovy, alebo kovového vedenia.
Všetky presuny káblov cez požiarne dežiace konštrukcie je nutné požiarne tesniť
certifikovanými protipožiarňými materiálmi. Požiarne presuny nad 0,04m2 označiť .
Umiestnenie zásuviek konzultovať s investorm.

miestnosť	VONKAŠIE VPLVVY
VNÚTORNÉ PRIESTORY	A45.AB5.AC1.AD1.AE1.AF1.AG1.AH1 AK1.AL1.AM1.AN1.AP1.AQ1.AR1.AS1
VONKAŠIE PRIESTORY	A46.AB6.AC1.AD2.AE1.AF1.AG1.AH1 AK1.AL1.AM1.AN1.AP1.AQ1.AR1.AS1
POD PRÍSTREŠKOM	A45.AB5.AC1.AD2.AE1.AF1.AG1.AH1 AK1.AL1.AM1.AN1.AP1.AQ1.AR1.AS1
VNÚTORNÉ PRIESTORY	A45.AB5.AC1.AD2.AE1.AF1.AG1.AH1 AK1.AL1.AM1.AN1.AP1.AQ1.AR1.AS1
KOTOLNA	A45.AB5.AC1.AD2.AE1.AF1.AG1.AH1 AK1.AL1.AM1.AN1.AP1.AQ1.AR1.AS1
VONKAŠIE PRIESTORY	A46.AB6.AC1.AD-DKŽD.AE1.AF1.AG1.AH1 AK1.AL1.AM1.AN1.AP1.AQ1.AR1.AS1

POUŽITÉ OCHRANY:
Ochrana proti prepätiu:
Elektrónišťalecie: zvodňomni prepäti v zmysle STN 33 2000-1,
trieda ochrany "B" "C" a "D".

Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom v zmysle STN 33 2000-4/1/ 2019
Základná ochrana (ochrana pred priamym dotykom):
A1-základná izolácia živých častí
A2-zabraný alebo kryty
Ochrana pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom):
samočinné odpojenie pri poruche (čl. 411.3.2)
Doplnková ochrana:
prúdové chrániče s vypínacím rozdielovým prúdom 30 mA. (čl. 415.1)
ochranné pospájanie hlavné aj doplnkové (čl. 415.2).

VYPRACOVAL	Š. Fazekáš	ODP.PROJ.PROJESE	Š. Fazekáš	KONTROLOVAL	Š. Fazekáš	ODP.PROJ.STAVBY	
OKRES:	Nové Zámky	OBEC:	Šurany				
INVESTOR:	Mesto Šurany						
MESTSKÝ ÚRAD ŠURANY	Ul. Námestie hrdinov č. 1						
Elektrónišťalecia							
ZAK.CISLO:	232023						
ARCHIVNI CÍSLO	232023						
C.VYKRESU	EO1						