

## Vysvetľovanie

**Názov zákazky:** Dostavba ZŠ Bohdanovce nad Trnavou

**Obstarávateľ:** Obec Bohdanovce nad Trnavou

**Poradové číslo:** 31

**Dátum podania:** 20.11.2023 13:25:22

**Zverejnené:** 20.11.2023 15:18:29

Otázka:

Položka 2/ZSE – v popise položky je uvedené dverne kľuky a montážne kovanie súčasťou dodávky V schéme: na každom krídle zvislé madlá !!!  
Položka 1/ZSE - detto 2 ZSE

Môžete prosím upresniť, čo platí ?

**Odpoveď:**

**Uchádzač započíta do ceny zvislé madlá.**

**Poradové číslo:** 30

**Dátum podania:** 20.11.2023 09:10:54

**Zverejnené:** 20.11.2023 09:34:11

Dobrý deň,

Otázka č. 1:

V najnovšej verzii výkazu výmer 4 z dňa 16.11.23 ste doplnili do objektu SO 15 Vodovodná prípojka položku Retenčná nádrž vrátane osadenia – 1 kus. Ale takáto položka sa nachádza aj v objekte SO 14 Vonkajšia kanalizácia, t. j. je táto nádrž vo výkaze zdvojnásobená. Pravdepodobne sa táto položka nedopatrením dostala do objektu SO 15. Žiadame Vás o vysvetlenie a takisto o prehodnotenie doplnených položiek ohľadom výkopových prác a podkladového betónu, ktoré predpokladáme, že tiež sa týkajú retenčnej nádrže, t. j. by mali byť v objekte SO 14. Žiadame Vás o opravu poprípade o vysvetlenie tejto zmeny.

Ďakujeme

**Odpoveď:**

Na základe predchádzajúcich otázok zo strany záujemcov sme sa domnievali, že retenčná nádrž nie je súčasťou výkazu výmer. Týmto sme ju teda odstránili z objektu SO 15, aby nebola duplicitná a do objektu SO 14 sme presunuli z objektu SO 15 aj práce s ňou súvisiace.

**V dokumentoch zákazky sme zadanie zverejnili ako jeho verziu č. 5. Prosíme o úpravu týchto skutočností aj vo Vami ocenenom rozpočte. V prípade už predloženej ponuky je dôležité ponuky stiahnuť, oceniť zadanie tak, ako je jeho posledná verzia a následne predložiť ponuku nanovo.**

**Nakoľko sa jedná už len o upresnenie položiek zadania, verejný obstarávateľ nebude predlžovať lehotu na predkladanie ponúk.**

**Poradové číslo:** 29

**Dátum podania:** 06.11.2023 07:50:18

**Zverejnené:** 16.11.2023 15:52:40

V objekte Dažďová kanalizácia vo výkaze výmer chýbajú položky, týkajúce sa zemných prác a výkopov pre retenčnú nádrž. Taktiež chýbajú položky pre realizáciu podkladu, na ktorý sa má retenčná nádrž osadiť.

Poprosíme o doplnenie do vv.

**Odpoveď:**

Verejný obstarávateľ zjavne nedopatrením pri preklápaní rozpočtu do rozpočtárskeho programu opomenul tieto položky. Týmto sme ich doplnili do výkazu a do ich ceny je potrebné zahrnúť všetky práce súvisiace s realizáciou nádrže.

**V dokumentoch zákazky je zverejnené zadanie ako verzia 4. a týmto prosíme, aby záujemcovia pre predkladanie ponuky ocenili a predložili túto verziu 4. s vyššie uvedenými úpravami.**

**Poradové číslo:** 28

**Dátum podania:** 06.11.2023 07:49:59

**Zverejnené:** 16.11.2023 15:52:40

V objekte Vodovodná prípojka vo výkaze výmer chýba položka výkop pre vodomernú šachtu. Taktiež chýbajú položky pre realizáciu 12 cm štrkového násypu, realizáciu 15 cm podkladného betónu a realizáciu 3 cm pieskového lôžka, uvedené vo výkrese č.02 Vodomerná šachta, zostava.

Poprosíme o doplnenie do vv.

**Odpoveď:**

## Vysvetľovanie

**Názov zákazky:** Dostavba ZŠ Bohdanovce nad Trnavou

**Obstarávateľ:** Obec Bohdanovce nad Trnavou

Lôžko, násyp, podklad sú zahrnuté v cene ŽB šachty.

**Poradové číslo:** 27

**Dátum podania:** 06.11.2023 07:49:31

**Zverejnené:** 16.11.2023 15:52:40

Poprosíme o preverenie u projektantov, či je uvedený správny popis vo výkaze výmer v objekte Vodovodná prípojka v položkách, viď nižšie, kde je ryha hl.300 cm? Taktiež sa chceme opýtať, či je výmera 32m na ryhu postačujúca, keďže vo výkaze je spolu 50 m potrubia, a geodetické vytýčenie trasy navrhovanej vodovodnej prípojky je 40 m. Poprosíme o opravu VV.

4 K Pol137 ryha š= 80cm hl. 300 cm, zem. tr. 4, ručne m 32,000

5 K Pol145 zásyp ryhy š=0,8 cm hl. 300 cm, zem. tr. 4 m 32,000

### Odpoveď:

Dĺžka 32 m pre ryhu je postačujúca, časť výkopu cca 3m budú v mieste jestvujúcej šachty.

V celkovej dĺžke potrubia sú zahrnuté kolená, odbočka, prechody.

Hĺbka 300 cm bol preklep, počítané bolo na 2m, čo bolo opravené a v dokumentoch zákazky je zverejnené zadanie ako verzia 4.

Týmto prosíme, aby záujemcovia pre predkladanie ponuky ocenili a predložili túto verziu 4. s vyššie uvedenými úpravami.

**Poradové číslo:** 26

**Dátum podania:** 02.11.2023 08:45:37

**Zverejnené:** 02.11.2023 12:08:50

### Otázky:

Dobrý deň,

Otázka č. 1:

Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie jedнопólovej schémy USM rozvádzača a existujúceho rozvádzača TS pre správne nacenenie napájania a doplnenia tohto rozvádzača. Zároveň prosíme o doplnenie transformátorov MTP 200/5 do výkazu výmer.

Ďakujeme

### Odpoveď:

**E21 elektrická káblová prípojka E04 ZŠ Bohdanovce rozvadzac RE**

**Do rozvádzača TS sa nezasahuje, tým pádom nie je súčasťou PD.**

**V dokumentoch zákazky zverejníme foto bodu napojenia v exist. SR4.**

**MTP 150/5A je súčasťou, len bez udania typu a ten je vo výkrese RE.**

**Poradové číslo:** 25

**Dátum podania:** 02.11.2023 09:02:39

**Zverejnené:** 02.11.2023 11:21:37

### Otázky:

Dobrý deň,

Otázka č. 1:

V novom výkaze výmer zverejneného dňa 1.11.2023 sa nachádza doplnený nový objekt SO 09 Sadové úpravy. V odpovediach na otázky z dňa 19.10.2023 (strana 2, otázka č. 6) je napísané že, sadové úpravy nie sú predmetom tejto zákazky. V novších vysvetleniach táto zmena nebola uvedená. V najnovšom vysvetlení z dňa 1.11.2023 nie je zmienka o doplnení nového výkazu objektu SO 09. Žiadame Vás o vysvetlenie, či najnovšie tento objekt Sadové úpravy je predmetom tohto obstarávania. Ak áno, žiadame Vás o zaslanie výkresovej dokumentácie k tomuto objektu.

Ďakujeme

### Odpoveď:

## Vysvetľovanie

**Názov zákazky:** Dostavba ZŠ Bohdanovce nad Trnavou

**Obstarávateľ:** Obec Bohdanovce nad Trnavou

**Sadové úpravy nie sú predmetom tejto zákazky. Projektant pri úprave zadania na základe vysvetľovania ich opomenul odtiaľ vyhodit'. V dokumentoch zákazky už je zverejnená verzia zadania č. 3 bez sadových úprav.**

**Poradové číslo:** 24

**Dátum podania:** 02.11.2023 07:58:35

**Zverejnené:** 02.11.2023 11:21:37

### Otázky:

Dobrý deň,

dňa 01.11.2023 zverejnil verejný obstarávateľ dokument s názvom "Súťažné podklady\_Dostavba ZŠ Bohdanovce nad Trnavou\_verzia 4". Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie, aké zmeny obsahuje verzia 4 oproti verzii 3.

Ďakujeme

Odpoveď:

V súťažných podkladoch bola aj v zmysle vysvetlení upravená výška predpokladanej hodnoty zákazky.

**Poradové číslo:** 23

**Dátum podania:** 25.10.2023 13:45:13

**Zverejnené:** 01.11.2023 09:35:58

Dobrý deň,

Otázka č. 1:

Návrh zmluvy o dielo, k čl. 8 - Podmienky vykonania predmetu zmluvy, navrhujeme zaradenie nového bodu č. 39, ktorým je záväzok Objednávateľa k poskytovaniu súčinnosti po dobu zhotovovania diela, navrhované znenie:

"39. Objednávateľ je povinný pri plnení tejto zmluvy poskytnúť Zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť, ktorá je nevyhnutná na dosiahnutie účelu tejto zmluvy. Objednávateľ sa tiež zaväzuje, že bude so Zhotoviteľom bez zbytočného odkladu rokovať o všetkých otázkach, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť vykonanie diela, a že mu bude oznamovať všetky okolnosti, ktoré by mohli ohroziť lehoty stanovené na vykonanie diela."

**Odpoveď:**

Verejný obstarávateľ zapracoval do zmluvy a vyznačil zmenu žltou farbou.

Podfarbenie upravených ustanovení slúži len na rýchlu orientáciu o zmenách, pred vložením do ponuky ich preto uchádzač odstráni.

Otázka č. 2:

K návrhu zmluvy o dielo čl. 17, bod 1, vzhľadom na skutočnosť, že počas doby 18 mesiacov, ktorá je navrhovaná pre zhotovenie diela, prípadné omeškanie s harmonogramom prác v trvaní 14-tich dní je možné zlikvidovať bez ohrozenia konečného termínu. Z tohto dôvodu navrhujeme, aby zmluvná pokuta pri omeškaní s harmonogramom bola stanovená počnúc 15-tým dňom omeškania, tj. nie už za jeden deň.

Navyše formulácia „...za každú odchýlku od harmonogramu,.....“ je nejasná, nakoľko nie je jasné, či sa navrhuje zmluvná pokuta za každý deň omeškania, alebo za jedno omeškanie, bez ohľadu na jeho trvanie.

Navrhované znenie:

"Zhotoviteľ je povinný uhradiť objednávatel'ovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela (bez DPH), za každý aj začatý deň omeškania so zhotovením diela oproti termínu realizácie diela uvedenému v tejto zmluve. Pri omeškaní s harmonogramom prác je Zhotoviteľ povinný uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 500,- € bez DPH za každý deň omeškania, počnúc 15-tým dňom omeškania, ak bolo vyvolané pochybením alebo nedodržiavaním povinností zhotoviteľa."

**Odpoveď:**

V zmluve je zrozumiteľne a jasne definovaný termín realizácie diela. Už prvý deň omeškania sa považuje za dôvod na odstúpenie od zmluvy. Termíny sú záväzné a nie je možné dodatkom termíny predlžovať, ak na to nie je riadny zákonný dôvod a okolnosti, ktoré bránili vykonaniu diela riadne a včas.

Zmluvná pokuta vo výške 0,05 % z ceny diela sa vzťahuje na konečný termín realizácie diela podľa zmluvy, a to už pri prvom dni omeškania diela v zmysle zmluvných ustanovení.

Pokutovateľné nie je omeškanie z dôvodov na strane objednávateľa alebo vyššej moci, čo je definované v zmluvných ustanoveniach: čl. 13 bod 2, písm. b)... za omeškanie sa nepovažujú dôvody uvedené v čl. 4 bod 5 a 8. **Čl. 4, body 3-6**

## Vysvetľovanie

**Názov zákazky:** Dostavba ZŠ Bohdanovce nad Trnavou

**Obstarávateľ:** Obec Bohdanovce nad Trnavou

3. Termíny definované v tejto zmluve a v harmonograme prác sú záväzné. Zmeny v dohodnutých termínoch sú možné v prípadoch vydania príkazov a zákazov vládnych alebo miestnych správnych orgánov, ak neboli vyvolané situáciou u zhotoviteľa, príp. v dôsledku vyššej moci. V takých prípadoch je zhotoviteľ povinný okamžite oznámiť objednávateľovi výslednú situáciu ohľadne možnosti zhotovenia diela. Ak bude treba, zmluvné strany dohodnú úpravu zmluvných vzťahov v termínovej časti, formou uzatvorenia písomného dodatku k tejto zmluve. Pod výrazom „vyššia moc“ sa rozumejú všetky okolnosti, ktoré sa nedajú naplánovať ani prekonať po podpísaní tejto zmluvy, a ktoré sa dajú považovať za neodvratné a neobyčajné udalosti ako napríklad vojna, požiar, záplavy, extrémne poveternostné podmienky znemožňujúce výkon stavebnomontážnych prác, alebo iné katastrofy, štrajky, a všetky ostatné udalosti, ktoré sú mimo vplyvu zmluvných strán. Ak nastane situácia vyššej moci, zhotoviteľ na ňu upozorní objednávateľa bez zbytočného odkladu, najneskôr však do dvoch pracovných dní, a objasní mu príčinu a jej predpokladané ukončenie, ak sa to dá podľa povahy predpokladať. Zhotoviteľ pokračuje v plnení svojich záväzkov podľa zmluvy, a musí hľadať všetky dostupné alternatívne prostriedky pre plnenie zmluvy, ktoré mu nebránia udalosti vyššej moci. Za okolnosti vyššej moci sa nepovažujú napríklad prerušenie dodávok energií, zdržanie dodávok subdodávateľov zhotoviteľovi, vadný materiál, zásahy úradov alebo nezískanie úradných povolení, pokiaľ k nim nedošlo z dôvodov výskytu okolností vyššej moci.

4. Zmeny v dohodnutých termínoch sú možné aj v prípade, ak na strane Objednávateľa nastanú také okolnosti, ktoré bránia Zhotoviteľovi v zhotovovaní Diela a v prípade, ak na strane Zhotoviteľa nastanú také objektívne okolnosti, ktoré mu bránia v zhotovovaní Diela, a ktoré ani pri náležitej starostlivosti nemohol a nevedel predvídať, ako napr. výpadky alebo nedostatok materiálov na trhu.

5. Zhotoviteľ má právo na predĺženie lehoty dokončenia prác bez uplatnenia majetkových sankcií zo strany objednávateľa, ak dôjde k zdržaniu v dôsledku oneskoreného odovzdania staveniska zhotoviteľovi objednávateľom alebo iných prekážok na strane objednávateľa. Tieto zmeny musia byť vopred schválené Poskytovateľom PM, príp. Objednávateľom.

6. Zhotoviteľ musí bezodkladne písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje vykonanie predmetu zmluvy s dôsledkom predĺženia dohodnutých termínov. Objednávateľ bude tieto udalosti v prípade potreby konzultovať vopred s Poskytovateľom PM.

Pokuta vo výške 500,- € bez DPH sa vzťahuje na prekročenie jednotlivých termínov plánovaných prác podľa predloženého harmonogramu prác. Opätovne aj na tieto termíny sa vzťahujú vyššie uvedené výnimky, kedy nie je omeškanie pokutovateľné.

Otázka č. 3:

K návrhu zmluvy o dielo čl. 17, bod 4 žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie znenia, nakoľko zo znenia bodu 2 tohto článku nevyplýva záväzok Zhotoviteľa „predložiť“ nejaký súhlasu alebo iný ekvivalentný doklad“.

**Odpoveď:** Predmetná otázka už bola v rámci vysvetľovania súťažných podkladov zodpovedaná nasledovne:

Bod 4 zrejme nedopatrením zostal ponechaný, avšak nadväzoval na iné povinnosti, ktoré nie sú v predmetnej zmluve definované – verejný obstarávateľ bod 4 odstránil a bod 3 upravil nasledovne: Zhotoviteľ zaplatí zmluvnú pokutu 300,- € bez DPH za každé porušenie povinností definovaných v článku 8 tejto zmluvy, pri opätovnom porušení sa to považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy zhotoviteľom.

**Odporúčame všetkým záujemcom dôkladne sledovať dokumenty tejto zákazky a všetky otázky a odpovede zodpovedne prejsť. Následne si každý záujemca musí stiahnuť aktuálne upravené verzie podkladov a tie použiť pri predkladaní ponuky.**

Otázka č. 4:

K návrhu zmluvy o dielo čl. 18, bod 7 navrhujeme doplnenie znenia o právo Zhotoviteľa prerušiť práce na diele v prípade vzniku prekážky z dôvodov na strane Objednávateľa, ktorá bráni v zhotovovaní diela. Zároveň aj o právo Zhotoviteľa na úhradu nákladov spojených s prerušením vykonávania diela. Navrhované znenie:

" 7. Rozpory zmluvných strán neoprávňujú zhotoviteľa zastaviť práce. To neplatí v prípade vzniku prekážky v zhotovovaní diela z dôvodov na strane Objednávateľa, ktorá bráni v jeho zhotovovaní. Zhotoviteľ má právo na úhradu nákladov spojených s prerušením vykonávania diela."

**Odpoveď:**

Verejný obstarávateľ nevidí dôvod k zapracovaniu Vášho návrhu do zmluvných podmienok.

V zmysle čl. 10 bod 2: Do denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie zmluvy najmä:

- .....
- záznam o pripravenosti prác pre nasledujúce vykonanie prác, najmä u prác, ktoré budú ďalším postupom zakryté s výzvou na ich preverenie
- **prerušenie alebo zastavenie prác na stavbe alebo objekte s uvedením príčiny**
- vykonané skúšky, ich výsledky a dokumentovanie
- rozhodujúce okolnosti vplývajúce na kvalitu diela
- záznamy o kontrole lešení, výťahov...atď., ktoré boli kontrolované po prerušení prác
- závažné udalosti spôsobené živelnými udalosťami, úrazy, ku ktorým došlo pri vykonávaní prác
- .....

## Vysvetľovanie

**Názov zákazky:** Dostavba ZŠ Bohdanovce nad Trnavou

**Obstarávateľ:** Obec Bohdanovce nad Trnavou

K prerušeniu či zastaveniu prác môže dôjsť z rôznych dôvodov, ktoré vznikli na strane Objednávateľa alebo z dôvodov vyššej moci či iných nepredvídateľných okolností. Takéto prerušenie prác nie je zo strany objednávateľa pokutovateľné s ohľadom na dodržanie termínov realizácie diela – vid' čl. 13 bod 2, písm. b)... za omeškanie sa nepovažujú dôvody uvedené v čl. 4 bod 5 a 8, **Čl. 4, body 3-6.**

**Verejný obstarávateľ preto nevidí dôvod, prečo by mal uhrádzať zhotoviteľovi náklady súvisiace s takým prerušením prác, keď sám nepokutuje zhotoviteľa v takých prípadoch s ohľadom na dodržanie termínov.**

Ďakujeme

**Poradové číslo:** 22

**Dátum podania:** 25.10.2023 15:34:16

**Zverejnené:** 31.10.2023 20:10:30

### Otázka:

Chceme upozorniť na nesúlad výmery montovaných sanitárnych priečok. Podľa výpisu doplnkových výrobkov je celková výmera 32,60 m<sup>2</sup>, avšak vo výkaze výmer je iba 21,1 m<sup>2</sup>. Nie sú tam zarátané priečky medzi toaletami. Poprosíme o opravu.

### Odpoveď:

Výkaz výmer bude upravený

**Poradové číslo:** 21

**Dátum podania:** 24.10.2023 17:16:27

**Zverejnené:** 31.10.2023 20:10:30

Dobrý deň,

Otázka č. 1:

V zmysle návrhu zmluvy o dielo čl. 6 bod 2:

**"Právo fakturovať vzniká zhotoviteľovi po ukončení realizácie jednotlivých logických celkov** = objektov diela podľa prílohy č. 1 zmluvy, ktoré budú potvrdené technickým dozom objednávateľa, že boli zrealizované bez Vád a nedorobkov, príp. podľa dohody s objednávateľom."

V zmysle návrhu zmluvy o dielo čl. 6 bod 3:

**"Cena je splatná na základe faktúry, ktorú sa Zhotoviteľ zaväzuje vystaviť a doručiť Objednávateľovi do 15 dní odo dňa protokolárneho prevzatia predmetu zmluvy** Objednávateľom. Prílohou faktúry bude súpis realizovaných prác a zmluvnými stranami potvrdený protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy."

Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie, kedy vzniká zhotoviteľovi právo fakturovať? Po ukončení realizácie jednotlivých logických celkov alebo po protokolárnom odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy?

### Odpoveď:

Predmetná otázka už bola v rámci vysvetľovania súťažných podkladov zodpovedaná nasledovne: Verejný obstarávateľ mal na mysli napríklad:

- 1) dokončené murovanie obvodových stien a priečok, dokončená strecha - logický celok č. 1
- 2) dokončené okná, rozvody vykurovania, rozvody vodoinštalácie, rozvody vnútornej kanalizácie, omietky a potery - logický celok č. 2
- 3) ostatné položky z výkazu výmer - logický celok č. 3

Jednotlivé logické celky sú práce, ktoré na seba technicky a technologicky nadväzujú a vytvárajú jeden funkčný celok.

**Nakoľko je ponechaná v zmluve aj vôľa podľa dohody s objednávateľom, verejný obstarávateľ nevidí dôvod, aby sa uvedené určilo striktné, nakoľko sa jedná o stavbu finančne dosť nákladnú, je preto potrebná aj istá miera dohody - prispôbenia okolnostiam realizácie diela. Odporúčame všetkým záujemcom dôkladne sledovať dokumenty tejto zákazky a všetky otázky a odpovede zodpovedne prejsť. Následne si každý záujemca musí stiahnuť aktuálne upravené verzie podkladov a tie použiť pri predkladaní ponuky.**

Otázka č. 2:

V zmysle návrhu zmluvy o dielo čl. 8 bod 38 je zhotoviteľ povinný predložiť najneskôr pri podpise tejto zmluvy:

· **Potvrdenie o registrácii** v súlade s § 108 ods. 1 písm. c) zákona č. 79/2015 o odpadoch na činnosť sprostredkovateľa podľa § 98 ods. 2 zákona o odpadoch na min. nasledovný druh odpadu: Číslo druhu odpadu Názov druhu odpadu Kategória odpadu 17 01 01 Betón 17 01 02 Tehly 17 05 06 Výkopová zemina iná ako v 17 05 05 Alebo ekvivalentný doklad;

· **Súhlas** podľa § 97 ods. 1 písm. c) alebo h) na zhodnocovanie stavebných odpadov a odpadov z demolácií recykláciou alebo ekvivalentný doklad; V súlade s § 17 ods. 1 písm. n) zákona o odpadoch: Prevádzkovateľ zariadenia na zhodnocovanie odpadov alebo zneškodňovanie odpadov (ďalej len

## Vysvetľovanie

**Názov zákazky:** Dostavba ZŠ Bohdanovce nad Trnavou

**Obstarávateľ:** Obec Bohdanovce nad Trnavou

„zariadenie“) je okrem plnenia povinností podľa § 14 povinný n) Ak ide o prevádzkovateľa zariadenia na zhodnocovanie stavebných odpadov a odpadov z demolácií, preukázať požiadavky na recyklované stavebné odpady a odpady z demolácií ustanovené vykonávacím predpisom, ktorým je § 3 vyhlášky: Činnosť prevádzky zariadenia na zhodnocovanie stavebných odpadov a odpadov z demolácií, ktorá preukáže splnenie požiadaviek na recyklované stavebné odpady a odpady z demolácií niektorým z dokladov podľa odseku 1 sa považuje za recykláciu v súlade s vydaným súhlasom podľa § 97 ods. 1 písm. c) alebo h) zákona o odpadoch, a to na min. nasledovný druh odpadu: Číslo druhu odpadu Názov druhu odpadu Kategória odpadu 17 01 01 Betón 17 01 02 Tehly 17 05 06 Výkopová zemina iná ako v 17 05 05

Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie, či vyššie uvedené doklady môžu byť vystavené na subdodávateľa zhotoviteľa, teda nie priamo na zhotoviteľa.

### Odpoveď:

V zmysle čl. 8 bod 38, cit.: „V súlade s vyhláškou č. 344/2022 z 12. augusta 2022, o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií, vydanéj Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej aj „vyhláška“) podľa § 105 ods. 3 písm. ae) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, v nadväznosti na aktuálnu odpadovú politiku a elimináciu znečistenia životného prostredia odpadom, je zhotoviteľ povinný zabezpečiť zhodnotenie a recykláciu stavebného odpadu a odpadu z demolácie vrátane spätného zasypávania ako náhrady za iné materiály, najmenej vo výške záväzných cieľov a limitov zhodnocovania a recyklácie ustanovených v prílohe č. 3 časti VI druhom bode, pri stavbách nad 300m2 zastavanej plochy, **a to vlastnými kapacitami alebo prostredníctvom tretích osôb, tzv. subdodávateľov.** Za tým účelom je zhotoviteľ povinný predložiť najneskôr pri podpise tejto zmluvy....?

Otázka č. 3:

V návrhu zmluvy o dielo čl. 20 navrhujeme doplniť nový bod zmluvy v znení:

"Ak nedôjde k nadobudnutiu účinnosti zmluvy do jedného roka od nadobudnutia platnosti zmluvy podľa čl. 20 bod 5 zmluvy, môže ktorákoľvek zmluvná strana od zmluvy odstúpiť bez nároku na náhradu škody alebo iným finančným nárokom ktorejkoľvek zo zmluvných strán voči druhej zmluvnej strane."

### Odpoveď:

Verejný obstarávateľ má požadované obdobie upravené v čl. 13 bod 2, písm. j), cit.: „Ak zmluva nenadobudne účinnosť v zmysle č. 20 bod 5 – 1) objednávateľovi nebola doručená správa o schválení procesu verejného obstarávania Poskytovateľom PM; 2) zmluva o PPM nenadobudla účinnosť.“

Zároveň v zmysle čl. 20 bod 5 je pre nadobudnutie účinnosti zmluvy nevyhnutné aj naplnenie: c) zverejnením zmluvy, a teda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s ustanovením § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Z.z. Občianskeho zákonníka.

V zmysle ustanovení občianskeho zákonníka je podpísanú a platnú zmluvu nevyhnutné zverejniť do 3 mesiacov, inak je neplatná (Nezverejnenie do 3 mesiacov = nulita právneho aktu (§ 47a ods. 4 Občianskeho zákonníka).

Ak podľa predmetných ustanovení zmluvy nedôjde k nadobudnutiu účinnosti zmluvy v krátkej dobe, je irelevantná Vaša požiadavka na obdobie jedného roka, keď zmluva nebude účinná po naplnení odkladacích podmienok účinnosti zmluvy v krátkej dobe po podaní žiadosti o poskytnutie PM, najneskôr do 3 mesiacov od platnosti uzavretej zmluvy.

Ďakujeme

**Poradové číslo:** 20

**Dátum podania:** 24.10.2023 16:55:08

**Zverejnené:** 31.10.2023 20:10:30

Dobrý deň,

Otázka č. 1:

Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie, či sú materiály, výrobky, práce, rozmery a množstvá definované v dodaných podkladoch obstarávania vo výkaze výmer v súlade s projektovou dokumentáciou a zároveň v súlade so skutočnosťou

### Odpoveď:

Predmetná otázka už bola v rámci vysvetľovania súťažných podkladov zodpovedaná nasledovne:

Projektová dokumentácia bola vyhotovená v súlade s platnými predpismi a zhotoviteľ je podľa návrhu zmluvy o dielo obsiahnutého v súťažných podkladoch, v časti B.2 OBCHODNÉ PODMIENKY PLNENIA PREDMETU ZÁKAZKY, zodpovedný za zhotovenie diela v súlade so všetkými právnymi predpismi, ktoré sa vzťahujú na predmet zákazky.

Verejný obstarávateľ si v súvislosti s touto otázkou záujemcu dovoľuje poukázať na obsah súťažných podkladov, konkrétne na časť B.2, ktorá obsahuje kompletný návrh zmluvy o dielo uzatvárajúcej úspešným uchádzačom a upravuje práva a povinnosti zmluvných strán v priebehu plnenia predmetu zákazky, z ktorých vyplýva, že zhotoviteľ je povinný dielo zrealizovať ako jeden funkčný celok. Preto akékoľvek práce, ktorú nie sú detailne zahrnuté do výkazu výmer, je nevyhnutné zaradiť do ceny, ak bez ich realizácie nie je možné tieto práce uskutočniť tak, aby boli odovzdané ako funkčný celok, technologicky a technicky v súlade s predpismi a technologickými postupmi i v požadovanej kvalite: ...viď bližšie vysvetľovanie súťažných podkladov č. 1 zo dňa 09.10.2023

## Vysvetľovanie

**Názov zákazky:** Dostavba ZŠ Bohdanovce nad Trnavou

**Obstarávateľ:** Obec Bohdanovce nad Trnavou

**Odporúčame všetkým záujemcom dôkladne sledovať dokumenty tejto zákazky a všetky otázky a odpovede zodpovedne prejsť. Následne si každý záujemca musí stiahnuť aktuálne upravené verzie podkladov a tie použiť pri predkladaní ponuky.**

Otázka č. 2:

Na preukázanie splnenia technickej alebo odbornej spôsobilosti požaduje verejný obstarávateľ preukázať doklad o odbornej spôsobilosti - preukaz vodoinštalatéra - výučný list alebo iný doklad o riadnom ukončení príslušného učebného odboru alebo príslušného študijného odboru alebo ekvivalent dokladu podľa § 21 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov alebo dokladmi v súlade s ustanovením § 22 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Bude verejný obstarávateľ na preukázanie splnenia tejto podmienky akceptovať výučný list inštalatéra (09-78-2)?

**Odpoveď:**

Činnosť vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo je remeselnou živnosťou, obsahom ktorej je montáž, opravy, údržba vnútorných rozvodov (vrátane prípojek z hranice objektov) studenej, teplej vody, kanalizácie, vrátane pripojenia armatúr a spotrebičov, vykonanie individuálnych (tlakových) skúšok, komplexné odskúšanie u všetkých druhov stavebných objektov, za použitia všetkých druhov montážnych postupov a technológií; montáž, rekonštrukcie, opravy a údržba vnútorných rozvodov vykurovania, výmenníkových staníc (týka sa všetkých druhov médií); montáž výstroje rozvodov, spotrebičov, individuálne (tlakové a tesnostné) a komplexné odskúšanie vodovodných, kanalizačných a vykurovacích systémov; hydraulické nastavenie (vyváženie) systémov centrálneho vykurovania; oprava vodovodných batérií a splachovačov.

Predmetné činnosti patria pod študijný odbor inštalatérstvo.

**Preukazom odbornej spôsobilosti je:** výučný list alebo iný doklad o riadnom ukončení príslušného učebného odboru alebo príslušného študijného odboru. Alebo iné ekvivalentné doklady v zmysle súťažných podkladov.

Vodoinštalatér a kúrenár môžu preukazovať odbornú spôsobilosť rovnakým, ale aj odlišným dokladom. Verejný obstarávateľ ich definoval v podmienkach účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) pod písm. C. a D.

Na základe uvedeného preto verejný obstarávateľ umožnil nasledovné: Osoby pod písm. C. a D. môže uchádzač kumulovať do jednej osoby, ak táto osoba bude reálne disponovať svojimi personálnymi a časovými kapacitami pre riadne a včasné plnenie jej časti diela, pričom bude mať dostatočné praktické skúsenosti v požadovanej hodnote pod písm. a) splnené osobitne pre vodoinštalatérske a osobitne pre kúrenárske práce.

Otázka č. 3:

Na preukázanie splnenia technickej alebo odbornej spôsobilosti požaduje verejný obstarávateľ preukázať doklad o odbornej spôsobilosti - preukaz kúrenára - výučný list alebo iný doklad o riadnom ukončení príslušného učebného odboru alebo príslušného študijného odboru alebo ekvivalent dokladu podľa § 21 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov alebo dokladmi v súlade s ustanovením § 22 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Bude verejný obstarávateľ na preukázanie splnenia tejto podmienky akceptovať výučný list inštalatéra (09-78-2)?

**Odpoveď:**

Činnosť vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo je remeselnou živnosťou, obsahom ktorej je montáž, opravy, údržba vnútorných rozvodov (vrátane prípojek z hranice objektov) studenej, teplej vody, kanalizácie, vrátane pripojenia armatúr a spotrebičov, vykonanie individuálnych (tlakových) skúšok, komplexné odskúšanie u všetkých druhov stavebných objektov, za použitia všetkých druhov montážnych postupov a technológií; montáž, rekonštrukcie, opravy a údržba vnútorných rozvodov vykurovania, výmenníkových staníc (týka sa všetkých druhov médií); montáž výstroje rozvodov, spotrebičov, individuálne (tlakové a tesnostné) a komplexné odskúšanie vodovodných, kanalizačných a vykurovacích systémov; hydraulické nastavenie (vyváženie) systémov centrálneho vykurovania; oprava vodovodných batérií a splachovačov.

Predmetné činnosti patria pod študijný odbor inštalatérstvo.

**Preukazom odbornej spôsobilosti je:** výučný list alebo iný doklad o riadnom ukončení príslušného učebného odboru alebo príslušného študijného odboru. Alebo iné ekvivalentné doklady v zmysle súťažných podkladov.

Vodoinštalatér a kúrenár môžu preukazovať odbornú spôsobilosť rovnakým, ale aj odlišným dokladom. Verejný obstarávateľ ich definoval v podmienkach účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) pod písm. C. a D.

Na základe uvedeného preto verejný obstarávateľ umožnil nasledovné: Osoby pod písm. C. a D. môže uchádzač kumulovať do jednej osoby, ak táto osoba bude reálne disponovať svojimi personálnymi a časovými kapacitami pre riadne a včasné plnenie jej časti diela, pričom bude mať dostatočné praktické skúsenosti v požadovanej hodnote pod písm. a) splnené osobitne pre vodoinštalatérske a osobitne pre kúrenárske práce.

Otázka č. 4:

Rozumieme správne, že súhlas so spracovaním osobných údajov dotknutých osôb sa v ponuke nepredkladá?

**Odpoveď:**

Verejný obstarávateľ nevyžaduje predložiť v ponuke osobitne súhlas so spracovaním osobných údajov dotknutých osôb, avšak v zmysle SP je uchádzač zodpovedný za dodržanie zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

1) bod 12.9: Uchádzač je zároveň zodpovedný za zabezpečenie dokumentov ponuky v súlade so zákonom na ochranu osobných údajov podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky a zabezpečiť si s tým súvisiace súhlasy dotknutých osôb.



## Vysvetľovanie

**Názov zákazky:** Dostavba ZŠ Bohdanovce nad Trnavou

**Obstarávateľ:** Obec Bohdanovce nad Trnavou

2) Bod 19.7: Predložením ponuky dáva uchádzač, v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov

3) Príloha č. 4 SP:

- že súhlasím s evidenciou a spracovaním osobných údajov podľa Zákona č.18/2018 Z.z. a Nariadenia (EÚ) 2016/679. V zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES o ochrane osobných údajov súhlasíme so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov uvedených v našej ponuke verejným obstarávateľom a/alebo osobou splnomocnenou na proces verejného obstarávania. Zároveň dávame súhlas na ich sprístupnenie aj tretím osobám, ktorými sú kontrolné orgány vykonávajúce kontrolu procesu verejného obstarávania na daný predmet zákazky a to až do 31.12.2028. Pri spracúvaní osobných údajov v žiadnom prípade nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu do tretích krajín. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak súhlas zanikne po uplynutí 31.12.2028

Ďakujeme

**Poradové číslo:** 19

**Dátum podania:** 24.10.2023 13:11:24

**Zverejnené:** 31.10.2023 20:10:30

### Otázky:

**Otázka č.1:** Vo výkrese č. E1.2.13 PÔDORYS- SPEVNENÉ PLOCHY, OPLOTENIE, POMNÍK sa nachádza 6 parkových lavičiek. Vo výkaze výmer sú vykázané iba dve lavičky. Poprosíme o opravu vv.

**Otázka č.2:** Vo výkrese č. E1.2.13 PÔDORYS- SPEVNENÉ PLOCHY, OPLOTENIE, POMNÍK sa nachádzajú kontajnery na komunálny odpad. Výkaz výmer tieto položky neobsahuje. Poprosíme o potvrdenie, že kontajnery nemajú byť súčasťou cenovej ponuky.

**Otázka č.3:** Chceme upozorniť na nesúlad výmery betónových žľabov. V pôdoryse č. E1.2.13 je celková dĺžka betónových žľabov 30,20 bm. Vo výkaze výmer je ich spolu iba 21,77 bm. Poprosíme o opravu.

**Otázka č.4:** Chceme sa opýtať na položku v objekte SO 14 Vonkajšia kanalizácia odvodňovacie žľaby Aco, viď položka nižšie. V projektovej dokumentácii sme bližšiu špecifikáciu k tejto položke nenašli. poprosíme o doplnenie tech špecifikácie, typu a rozmerov.

41 K Pol142 Odvodňovacie žľaby Aco m 30,000

### Odpovede:

č. 1: Výkaz výmer bude upravený

č. 2: Kontajnery nemajú byť súčasťou cenovej ponuky a nie sú predmetom tejto zákazky

č. 3: Výkaz výmer bude upravený

č. 4: Bližšia špecifikácia viď výkres E 1.2.13 PÔDORYS – SPEVNENÉ PLOCHY, OPLOTENIE POMNÍK (legenda – položka Sp 12 až Sp 16)

**Poradové číslo:** 18

**Dátum podania:** 23.10.2023 15:03:52

**Zverejnené:** 31.10.2023 20:10:30

### Otázky:

Dobrý deň,

Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie nasledovného:

1. Chceme sa opýtať verejného obstarávateľa k časti 005 – Vzduchotechnika, či predpríprava pre klimatizáciu v interiéri má byť ukončená len vyvedením médií zo steny alebo sa má predpríprava ukončiť iným spôsobom napr. montážnym boxom v stene.

2. V časti 003 – Zdravotechnika nie sú vykázané batérie pre klasické a bezbariérové umývadla. Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie do výkazu výmer.

3. V časti 003 – Zdravotechnika žiadame verejného obstarávateľa o preverenie množstva bezbariérových umývadiel (položka č. 72 a 73). Množstvo nezodpovedá projektovej dokumentácii.

S pozdravom

### Odpovede:



## Vysvetľovanie

**Názov zákazky:** Dostavba ZŠ Bohdanovce nad Trnavou

**Obstarávateľ:** Obec Bohdanovce nad Trnavou

č. 1: Dodávka zariadení VZT je výhradne v časti VZT. Časť elektro zapojí prívod a uzemní kovové časti.

č. 2: Batéria umývadlová Hansgrohe VernisBlend alebo ekvivalent, identická pre bezbariérové aj klasické umývadlá = 24 ks

Výkaz výmer bude upravený

č. 3: Bezbariérové umývadlá sú navrhnuté 2 ks. Miestnosti A1.08 a A.207

Výkaz výmer bude upravený

**Poradové číslo:** 17

**Dátum podania:** 23.10.2023 13:26:41

**Zverejnené:** 31.10.2023 20:10:30

### Otázka:

Vo vysvetlení č.5 ste doplnili upravenú revíziu výpis výplní otvorov -exterie. Vo výkaze výmer však ostal popis podľa pôvodného výpisu. Poprosíme preto o opravu výkazu výmer.

Jedná sa o tieto položky :

258 M 55300000zse1 Hliníková zasklená stena 2x otv.dvere, 2x bočný, 1x horný svetlík pevný, 6komorový profil, zasklenie izolačným 3sklom, 3450x3080mm, podrob.špecifikácia podľa PD, pol. 1/ZSE ks 2,000

259 M 55300000zse2 Hliníková zasklená stena 2x otv.dvere, 6komorový profil, zasklenie izolačným 3sklom, 2000x2330mm, podrob.špecifikácia podľa PD, pol. 2/ZSE ks 1,000

### Odpoveď:

**V dokumentoch zákazky bola zverejnená revízia častí dokumentácie E1.2.18\_VÝPIS VÝPLNÍ OTVOROV-EXTERIER\_revizia17102023:**

1/ZSE – prevedenie hliník,  $U_f = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$

2/ZSE – prevedenie plast,  $U_f = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$

**Výkaz výmer bude upravený**

**Poradové číslo:** 16

**Dátum podania:** 23.10.2023 13:25:41

**Zverejnené:** 31.10.2023 20:10:30

### Otázka:

V ktorej položke majú byť zahrnuté náklady na demontáž pôvodných podstavcov pomníkov a ich základových konštrukcií ?

### Odpoveď:

Výkaz výmer bude upravený.

**Poradové číslo:** 15

**Dátum podania:** 23.10.2023 13:25:19

**Zverejnené:** 31.10.2023 20:10:30

### Otázky:

Poprosíme o doplnenie bližšej špecifikácie k UPS.

Jedná sa o túto položku : Záložný zdroj UPS 3500VA 230-230V ks 1,000

V tech. správe je k UPS uvedené iba: presný typ UPS určí dodávateľ na základe konkrétnych typov použitých otváračov okien.

Z tohto popisu sa to naceniť presne nedá.

**Odpoveď:** Záložný zdroj UPS 3,5kVA/3,5kW, 16A, 50Hz, 230-230V,30min. UPS je síce bližšie špecifikovaná, ale musí byť konkrétne definovaná dodávateľom zariadenia otváračov okien podľa toho, čo uchádzač nacení a dodá na stavbu podľa napájacích parametrov, aby bola zabezpečená riadna prevádzka a požiadavky výrobcu na napájanie zariadenia otvárania okien.

**Poradové číslo:** 14

**Dátum podania:** 19.10.2023 15:54:33

**Zverejnené:** 31.10.2023 16:54:36

### Otázky:

Dobrý deň,

## Vysvetľovanie

**Názov zákazky:** Dostavba ZŠ Bohdanovce nad Trnavou

**Obstarávateľ:** Obec Bohdanovce nad Trnavou

Otázka č. 1:

Žiadame Vás bližšie špecifikovať položku č.1 v objekte SO 10 presun altánu. Aké konkrétne práce má táto položka obsahovať, v akom množstve. V novej situácii tento altánok zakreslený nie je. Jedná sa o búranie altánu s odvozom na skládku ? Ak áno žiadame definovať objem odpadov.

Otázka č. 2:

Žiadame Vás o vyjadrenie k objektu SO 04 Pomník padlým hrdinom. Autor diela je žijúci ? Ak áno, má obstarávateľ súhlas autora s jeho opravou ?

Otázka č. 3:

Vo výkaze výmer SO 15 pri položkách č. 17 a 18 ( Vodovodné potrubie HDPE ) nie sú definované priemery potrubí. Žiadame Vás o ich doplnenie.

Otázka č. 4:

Vo výkaze výmer SO 14 pri položkách č. 17 a 18 ( kanalizačné šachty ) nie sú definované parametre šachtiet. Žiadame Vás o ich doplnenie.

Otázka č. 5:

Vo výkaze výmer SO 12, 001 Plynové prípojky pri položkách č. 44 a 45 ( Plynové potrubie ) nie sú definované priemery potrubí. Žiadame Vás o ich doplnenie.

Otázka č. 6:

Vo výkaze výmer v časti Architektúra je nesúlad pri čistiacej rohoži, položky č. 252 až 254. Výkaz výmer definuje rohož ako gumovo polypropylenovú, ktorá sa má uložiť na podlahu olemovaná gumovým tesnením. Vo výpise doplnkových výrobkov ozn. 5 DV je navrhnutá ako rohož osadená do nosnej rámovej konštrukcie, ktorá je osadená na betónovú mazaninu. Ktorá rohož je ta správna, ktorú požadujete ?

Otázka č. 7:

Žiadame Vás o zadefinovanie kotvenia schodiskovej plošiny ( položka č. 324 architektúra ). Podľa obrázka vo výpise doplnkových výrobkov je plošina kotvená do boku schodiska, kde nie sú potrebné stĺpiky, v popise je ale uvedené že kotvenie má byť nohami do podlahy. Má byť plošina vybavená aj sedačkou ?

Otázka č. 8:

Vo výkaze výmer v 001 Architektúra sa nenachádzajú búracie práce ohľadom okenných výplní. Tieto práce sa nepožadujú, alebo sú niekde inde obsiahnuté vo výkaze ?

Ďakujeme

### Odpoveď:

Č.1: Predmetná otázka už bola v rámci vysvetľovania súťažných podkladov zodpovedaná nasledovne:

*Sumu za presun altánu určí uchádzač na základe projektovej dokumentácie, zadania a prípadnej obhliadky, plánuje sa presunúť v rámci školského dvora (presné miesto určíme na mieste).*

Jedná sa o presun.

**Odporúčame všetkým záujemcom dôkladne sledovať dokumenty tejto zákazky a všetky otázky a odpovede zodpovedne prejsť. Následne si každý záujemca musí stiahnuť aktuálne upravené verzie podkladov a tie použiť pri predkladaní ponuky.**

Č.2: Predmetná otázka už bola v rámci vysvetľovania súťažných podkladov zodpovedaná nasledovne:

*Sumu za presun súsošia a pamätných tabúl určí uchádzač na základe projektovej dokumentácie, zadania a prípadnej obhliadky, plánuje sa presunúť dočasne na cintorín Sumu za osadenie súsošia, rovnako ako náklady na demontáž pôvodných podstavcov vrátane základových konštrukcií určí uchádzač na základe projektovej dokumentácie, zadania a prípadnej obhliadky Dodávka a osadenie nových pamätných tabúl nie je súčasťou zákazky.*

Jedná sa o dočasný presun, nie opravu, preto súhlas autora nie je potrebný.

**Odporúčame všetkým záujemcom dôkladne sledovať dokumenty tejto zákazky a všetky otázky a odpovede zodpovedne prejsť. Následne si každý záujemca musí stiahnuť aktuálne upravené verzie podkladov a tie použiť pri predkladaní ponuky.**

Č. 3:

22 Vodovodné potrubie HDPE DN63, 35 m

23 Vodovodné potrubie HDPE DN40, 15 m

Č. 4:

23 Kanalizačná šachta vrátane poklopu PipeLife Ø400-800

## Vysvetľovanie

**Názov zákazky:** Dostavba ZŠ Bohdanovce nad Trnavou

**Obstarávateľ:** Obec Bohdanovce nad Trnavou

**24** Kanalizačná šachta vrátane poklopu PipeLife, na jestvujúcej kanalizácii Ø400-800

**Č. 5:**

22 Plynové potrubie PipeLife na plyn d32, 40 m

Areálový plynovod

18 Plynové potrubie PipeLife na plyn DN63, 37 m

19 Plynové potrubie PipeLife na plyn DN40, 40 m

**Č. 6:** Výkaz výmer bude upravený v zmysle Výpisu doplnkových výrobkov, tzn. 5 DV je rohož osadená do nosnej rámovej konštrukcie, ktorá je osadená na betónovú mazaninu.

**Č. 7:** Plošina bude kotvená do boku schodiska, sedačka sa nepožaduje.

**Č. 8:** Výkaz výmer bude upravený.

**Opravený výkaz výmer bude v krátkej dobe zverejnený v dokumentoch zákazky.**

**Poradové číslo:** 13

**Dátum podania:** 19.10.2023 09:58:43

**Zverejnené:** 31.10.2023 16:54:36

**Otázky:**

Dobrý deň,

žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie nasledovného:

1. Žiadame verejného obstarávateľa o úpravu výkazu výmer v časti 001 - Architektúra, stavebné riešenie a statika v položkách „ č. 255 Montáž okien hliníkových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová), č. 256 Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flísová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z exteriéru a položky č. 257 Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flísová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z interiéru.“ Máme zato, že v týchto položkách je chybné uvedené množstvo.

2. Vo výkrese číslo E1.2.17 Výpis výplní otvorov – interiéru SO 01 sú uvedené dvere s označením 6/D v počte kusov 2ks. Avšak tieto dvere sa v projektovej dokumentácii nachádzajú iba raz. Prosíme o opravu výkazu výmer a výpisu prvkov.

3. Vo výkrese číslo E1.2.17 Výpis výplní otvorov – interiéru SO 01 sú uvedené dvere s označením 12/D v počte kusov 1ks. Avšak tieto dvere sa v projektovej dokumentácii nenachádzajú. Prosíme o opravu výpisu prvkov.

4. V projekte protipožiarnej bezpečnosti stavby sú dvere do miestnosti A2.07 WC Zamestnanci/imobil označené dvere s požiarou odolnosťou avšak vo výpise prvkov a vo výkaze výmer takto označené nie sú. Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie čo z uvedeného platí a o úpravu projektovej dokumentácie a výkazu výmer.

S pozdravom

**Odpoveď:**

č. 1: Bude opravené vo výkaze výmer.

č. 2: dvere s označením 6/D sú v počte kusov 1ks, opravený výpis prvkov je v prílohe - E1.2.17\_VÝPIS VÝPLNÍ OTVOROV-INTERIÉR\_revizia\_25102023. Bude opravené vo výkaze výmer.

č. 3: dvere s označením 12/D v počte kusov 1ks, sa v projektovej dokumentácii nachádzajú, sú to dvere do kotolne miestnosť č. A1.14.

č. 4: dvere do miestnosti A2.07 s označením 11/D sú navrhnuté ako protipožiarne, opravený výpis prvkov je v prílohe - E1.2.17\_VÝPIS VÝPLNÍ OTVOROV-INTERIÉR\_revizia\_25102023. Bude opravené vo výkaze výmer.

**Opravený výkaz výmer bude v krátkej dobe zverejnený v dokumentoch zákazky.**

**Poradové číslo:** 12

**Dátum podania:** 19.10.2023 08:33:21

**Zverejnené:** 31.10.2023 16:54:36

**Otázka: č.1:**

V suhrnej technickej správe je na str.6 v časti zakladanie uvedené, že nad monolitickými plošnými základ.pasmi je murivo z debniacich tvaroviek DT

## Vysvetľovanie

**Názov zákazky:** Dostavba ZŠ Bohdanovce nad Trnavou

**Obstarávateľ:** Obec Bohdanovce nad Trnavou

40(DT30) vyplnených betónom C20/25. Vo výkaze výmer je však uvedená tr.betonu C16/20. Poprosíme o preverenie a opravu vo vv.

Č.2: V suhrnej technickej správe je na str.6 v časti zvislé konštrukcie uvedené, že vnútorné priecky budú z tvaroviek Porotherm 14. Vo výkaze výmer su však priecky Porotherm 11.5 Poprosíme o preverenie a opravu .

Č.3: Poprosíme o doplnenie bližšej špecifikácie a rozsahu k položke č.191 Výmena poškodených častí drevených prvkov krovu 1sbr.

**Odpoveď:**

Č. 1: Správne má byť C20/25. Bude opravené vo výkaze výmer.

Č. 2: Priecky budú z tvaroviek Porotherm 14 alebo ekvivalent. Bude opravené vo výkaze výmer.

Č. 3: Výmena poškodených častí drevených prvkov krovu nie je predmetom realizácie dostavby ZŠ, v správe „E1.3 STATIKA - Búracie práce“ sa upozornilo na zlý stav drevených konštrukcií v zostávajúcom bloku A z dôvodu, že táto časť strechy už bola rekonštruovaná - ako upozornenie, že jej stav je potrebné následne riešiť.

**Opravený výkaz výmer bude v krátkej dobe zverejnený v dokumentoch zákazky.**

**Poradové číslo:** 11

**Dátum podania:** 19.10.2023 08:32:04

**Zverejnené:** 31.10.2023 16:54:36

**Otázka:**

V projektovej dokumentácii v TS je v časti ELI uvedené, že budú inštalované fotovoltaické panely. Výkaz výmer však tieto položky neobsahuje, poprosíme o doplnenie.

**Odpoveď:** Fotovoltické panely inštalované nebudú, preto nie sú ani zapracované vo výkaze výmer.

**Poradové číslo:** 10

**Dátum podania:** 18.10.2023 11:05:52

**Zverejnené:** 31.10.2023 16:54:36

**Otázka:**

Vo výkaze výmere v časti SO 11 Elektrická káblová prípojka NN položka č.2 sa nachádza „Rozvodnica RE /polopriame meranie/ - podľa schémy zapojenia“. V schéme zapojenia je naprojektovaný istič FA1 (typ: BD250N DTV3), ktorý sa už nevyrába.

Žiadame verejného obstarávateľa o opravu, respektíve určenie postupu naceňovania.

**Odpoveď:** Je nutné vychádzať z technických parametrov náhrady pôvodne naprojektovaného ističa a túto náhradu definovať v ponuke napr. identifikovať názvom, typom a vyznačiť farebným písmom alebo podobne v ocenenom rozpočte.

**Poradové číslo:** 9

**Dátum podania:** 17.10.2023 12:23:36

**Zverejnené:** 31.10.2023 16:54:36

**Otázka:**

Žiadame verejného obstarávateľa o jednoznačné určenie počtu VZT vnútorných rekuperačných jednotiek a vonkajších jednotiek. Vo výkaze výmere v časti 006 – Silnoprád, slaboprád sa nachádzajú položky č71 – 80 VZT komponenty, ktorých počet nie je v súlade s PD.

Zároveň sa položky VZT nachádzajú duplicitne aj v časti 005 – Vzduchotechnika. Ktorého počtu sa máme držať? Bude sa počet v daných hárkoch zjednocovať?

**Odpoveď:** Dodávka zariadení VZT je výhradne v časti VZT. Časť elektro zapojí privod a uzemní kovové časti.

**Poradové číslo:** 8

**Dátum podania:** 20.10.2023 10:56:12

**Zverejnené:** 20.10.2023 12:49:32

**Otázka:**

Verejný obstarávateľ v súťažných podkladoch v bode 15.3.1.11 uvádza: Dôkaz o bankovej záruke môže uchádzač predložiť aj v listinnej podobe.

Chápeme správne, že ak banka vystavuje bankovú záruku len v listinnej forme, vzhľadom na vyššie uvedené uchádzať nie je povinný doručiť verejnému obstarávateľovi originál bankovej záruky na adresu v zmysle súťažných podkladov?

Chápeme správne, že v zmysle vyššie uvedeného uchádzač predloží len scan bankovej záruky do ponuky a verejný obstarávateľ nevytlúči uchádzača za nedoručenie originálu bankovej záruky na adresu v zmysle súťažných podkladov?

**Odpoveď:**

## Vysvetľovanie

**Názov zákazky:** Dostavba ZŠ Bohdanovce nad Trnavou

**Obstarávateľ:** Obec Bohdanovce nad Trnavou

Proces verejného obstarávania prebieha výlučne v elektronickej podobe. Pri vyhotovení ponuky uchádzač postupuje podľa bodu 12. súťažných podkladov.

V súlade s § 46 ods. 9 ZVO Dôkaz o bankovej záruke alebo o poistení záruky môže uchádzač predložiť v listinnej podobe.

Na základe uvedeného je predloženie bankovej záruky v listinnej podobe iba oprávnením, nie povinnosťou uchádzača.

**Poradové číslo:** 7

**Dátum podania:** 20.10.2023 07:01:50

**Zverejnené:** 20.10.2023 12:49:32

**Otázka:**

Dobrý deň,

rozumieme správne, že súčasťou ponuky má byť projekt POV?

Ďakujeme

**Odpoveď:**

**Verejný obstarávateľ upraví aj predchádzajúcu odpoveď na predmetnú otázku nasledovne:**

**Verejný obstarávateľ nedisponuje Projektom POV. Spracovanie POV projektantom bez účasti zhotoviteľa nemusí zabezpečiť dosiahnutie požiadaviek zhotoviteľa v procese uskutočňovania stavby. Preto je vhodnejšie, ak sa konečná podoba POV spracuje v súčinnosti so zhotoviteľom stavby. Prípadné bližšie informácie je možné získať aj prostredníctvom obhliadky staveniska.**

Na základe uvedeného nie je uchádzač povinný predkladať POV v rámci predloženej ponuky.

**Poradové číslo:** 5

**Dátum podania:** 16.10.2023 14:02:54

**Zverejnené:** 20.10.2023 12:41:49

**Otázka č.1**

V súťažných podkladoch sme medzi podkladmi nenašli stavebné povolenie. Viete nám ho prosím doplniť ?

**Odpoveď:**

*Verejný obstarávateľ doplnil medzi dokumenty zákazky v profile.*

**Otázka č.2**

V súťažných podkladoch sme medzi podkladmi nenašli projekt POV. Viete nám ho prosím doplniť, resp. aspoň situáciu zariadenia staveniska s označením, kde bude možné skladové zázemie staveniska, medziskládka odpadu, oplotenie staveniska, hlavný vstup na stavbu ...

**Odpoveď:**

Verejný obstarávateľ nedisponuje Projektom POV. Spracovanie POV projektantom bez účasti zhotoviteľa nemusí zabezpečiť dosiahnutie požiadaviek zhotoviteľa v procese uskutočňovania stavby. Preto je vhodnejšie, ak sa konečná podoba POV spracuje v súčinnosti so zhotoviteľom stavby. Prípadné bližšie informácie je možné získať aj prostredníctvom obhliadky staveniska.

**Otázka č.3**

Chceme sa opýtať na objekt SO 10 Altán-presun. Vo výkaze výmer sú tieto práce uvedené iba jednou položkou, viď nižšie. V projektovej dokumentácii sme bližší popis materiálového vyhotovenia a kam sa to má presunúť nenašli. Poprosíme o doplnenie. (1 K 936104102.R Presun altánu ks 1,000)

**Odpoveď:**

*Suma za presun altánu určí uchádzač na základe projektovej dokumentácie, zadania a prípadnej obhliadky, plánuje sa presunúť v rámci školského dvora (presné miesto určíme na mieste).*

**Otázka č.4**

Vo výpise výplní otvorov – exteriér SO 01 je pri hliníkových stenách, položky 1/zse a 2/zse v popise : uvedené 6 -komorový profil rámu okna. Predpokladáme, že sa jedná o chybu, pretože 6 komorové sú plastové výrobky. Rovnako je to uvedené vo výkaze výmer. Poprosíme o preverenie a opravu.

**Odpoveď:**

*Verejný obstarávateľ doplnil medzi dokumenty zákazky v profile úpravu časti dokumentácie E1.2.18\_VÝPIS VÝPLNÍ OTVOROV-EXTERIER\_*

## Vysvetľovanie

**Názov zákazky:** Dostavba ZŠ Bohdanovce nad Trnavou

**Obstarávateľ:** Obec Bohdanovce nad Trnavou

revízia 17102023: 1/ZSE – prevedenie hliník,  $U_f = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$  2/ZSE – prevedenie plast,  $U_f = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$

### Otázka č.5

Chceme sa opýtať na objekt SO 04 pomník padlým. Výkaz výmer obsahuje realizáciu základov a podstavcov, vrátane obkladov v novej polohe podľa situácie. Výkaz výmer však neobsahuje presun a osadenie súsošia krísta a partizánov a taktiež neobsahuje dodávku a osadenie pamätných tabúl, uvedených vo výkrese č.v E 1.2.16. Poprosíme preto o potvrdenie, že predmetné práce nemajú byť súčasťou cenovej ponuky resp. o doplnenie položiek do výkazu výmer. Chceme sa tiež opýtať, kde vo výkaze výmer sú vyčíslené náklady na demontáž pôvodných podstavcov, vrátane základových konštrukcií.

### Odpoveď:

*Sumu za presun súsošia a pamätných tabúl určí uchádzač na základe projektovej dokumentácie, zadania a prípadnej obhliadky, plánuje sa presunúť dočasne na cintorín. Sumu za osadenie súsošia, rovnako ako náklady na demontáž pôvodných podstavcov vrátane základových konštrukcií určí uchádzač na základe projektovej dokumentácie, zadania a prípadnej obhliadky. Dodávka a osadenie nových pamätných tabúl nie je súčasťou zákazky*

### Otázka č.6

V celkovej situácii stavby REV1 je okrem iného navrhnutá nová výsadba, záhony, stromy, popínavé dreviny vid' legenda. Výkaz výmer však tieto práce, týkajúce sa výsadby neobsahuje. Poprosíme preto o potvrdenie, že predmetné práce nemajú byť súčasťou cenovej ponuky.

**Odpoveď:** Sadové úpravy nie sú predmetom tejto zákazky.

**Poradové číslo:** 6

**Dátum podania:** 17.10.2023 09:11:06

**Zverejnené:** 19.10.2023 16:36:56

### Otázka:

Dobrý deň, chceme upozorniť na rozdiel v adrese verejného obstarávateľa vo Vestníku a v súťažných podkladoch.

Zároveň prosíme o vyjadrenie, aká adresa je správna, resp. aká adresa verejného obstarávateľa má byť uvedená na bankovej záruke?

### Odpoveď:

Správna je adresa v súťažných podkladoch. V oznámení je automaticky systémom definovaná adresa, ktorú verejný obstarávateľ zadával pri registrácii svojho profilu, t.j., je neaktuálna. Verejný obstarávateľ sa posnaží ju upraviť v krátkej dobe.

### Správna adresa:

Obec Bohdanovce nad Trnavou  
Trhová ulica 268/1  
919 09 Bohdanovce nad Trnavou

**Poradové číslo:** 4

**Dátum podania:** 13.10.2023 13:44:35

**Zverejnené:** 16.10.2023 20:57:34

**Otázka:** 1. Podľa Článku 6 ods. 2. Zmluvy o dielo „vzniká zhotoviteľovi právo fakturovať po ukončení realizácie jednotlivých logických celkov = objektov diela podľa prílohy č. 1 zmluvy“. Vzhľadom k tomu, že uvedená formulácia, najmä spojenie „jednotlivé logické celky“ je neurčitá, žiadame verejného obstarávateľa o určité a jednoznačné zadefinovanie jednotlivých fakturačných celkov.

**Odpoveď:** Verejný obstarávateľ mal na mysli napríklad: 1) dokončené murovanie obvodových stien a priečok, dokončená strecha - logický celok č. 1 2) dokončené okná, rozvody vykurovania, rozvody vodoinštalácie, rozvody vnútornej kanalizácie, omietky a potery - logický celok č. 2 3) ostatné položky z výkazu výmer - logický celok č. 3. Jednotlivé logické celky sú práce, ktoré na seba technicky a technologicky nadväzujú a vytvárajú jeden funkčný celok.

**Nakoľko je ponechaná v zmluve aj vôľa podľa dohody s objednávateľom, verejný obstarávateľ nevidí dôvod, aby sa uvedené určilo striktné, nakoľko sa jedná o stavbu finančne dosť nákladnú, je preto potrebná aj istá miera dohody - prispôsobenia okolnostiam realizácie diela.**

**Otázka:** 2. Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie bodu 3. a 4. v článku 17. Zmluvy o dielo, nakoľko nie je zrejmé, čo je sankcionované pokutou vo výške 600 eur (bod 3.) a aké porušenie povinnosti je sankcionované v bode 4. nakoľko sa jedná zrejme o nesprávny odkaz na bod 2 článku 17 Zmluvy o dielo.

**Odpoveď:** Bod 4 zrejme nedopatrením zostal ponechaný, avšak nadväzoval na iné povinnosti, ktoré nie sú v predmetnej zmluve definované – verejný obstarávateľ bod 4 odstránil a bod 3 upravil nasledovne: Zhotoviteľ zaplatí zmluvnú pokutu 300,- € bez DPH za každé porušenie povinností definovaných v článku 8 tejto zmluvy, pri opätovnom porušení sa to považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy zhotoviteľom.

Zmluva bola zverejnená ako verzia 3.

## Vysvetľovanie

**Názov zákazky:** Dostavba ZŠ Bohdanovce nad Trnavou

**Obstarávateľ:** Obec Bohdanovce nad Trnavou

**Otázka:** 3. Môže verejný obstarávateľ doplniť v článku 4 bod 3. zmluvy o dielo doplniť ako dôvod posunu termínov aj nepriaznivé klimatické podmienky, ktoré zamedzia zhotovovaniu diela z dôvodu, že sa niektoré práce nemôžu vykonávať v zmysle príslušných technických noriem (napr. nízke teploty pri omietkach, betónovaní, viator pri žeriavných prácach, apod.)?

**Odpoveď:** Verejný obstarávateľ má uvedené subsumované pod pojmom vyššia moc, v čl. 4 bod 3: ... Pod výrazom „vyššia moc“ sa rozumejú všetky okolnosti, ktoré sa nedajú naplánovať ani prekonať po podpísaní tejto zmluvy, a ktoré sa dajú považovať za neodvratné a neobvyčajné udalosti ako napríklad vojna, **požiar, záplavy, extrémne poveternostné podmienky znemožňujúce výkon stavebnomontážnych prác, alebo iné katastrofy**, štrajky, a všetky ostatné udalosti, ktoré sú mimo vplyvu zmluvných strán....

**Otázka:** 4. Môže verejný obstarávateľ v článku 8 ods. 8. Zmluvy o dielo opraviť odkaz na neaktuálny právny predpis – zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší a nahradiť ho odkazom na **platný a účinný zákon č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia** a o zmene a doplnení niektorých zákonov?

**Odpoveď:** Verejný obstarávateľ nedopatrením ponechal odkaz na neaktuálny právny predpis, nezaevidoval nový právny predpis. Odkaz bol upravený v zmluve, ktorá bola zverejnená ako verzia 3.

**Otázka:** 5. Vzhľadom na zásadný vplyv odstúpenia od zmluvy, môže verejný obstarávateľ doplniť v článku 13 ods. 2. písm. b) zmluvy o dielo, minimálnu dobu, po ktorú musí byť zhotoviteľ v omeškaní (napr. 15 dní)?

**Odpoveď:** V zmluve je zrozumiteľne a jasne definovaný termín realizácie diela. Už prvý deň omeškania sa považuje za dôvod na odstúpenie od zmluvy.

**Otázka:** 6. Môže verejný obstarávateľ upraviť ustanovenie v článku 13 ods. 4. Zmluvy o dielo v súlade s Obchodným zákonníkom, a to tak, že zhotoviteľ má nárok na úhradu všetkých služieb, prác a dodávok realizovaných zhotoviteľom ku dňu odstúpenia od zmluvy, tj. vypustí text so znením: „a vyúčtuje sa podľa zmluvných cien v rozsahu ukončených, funkčných samostatných častí diela bez vád a nedorobkov.“

**Odpoveď:** Verejný obstarávateľ nemá dôvod predmetnú vetu vypúšťať, nakoľko je dôležité, aby všetky zrealizované práce boli odovzdané bez vád a nedorobkov, a na uvedené nadväzuje ods. 5: Zhotoviteľ protokolárne odovzdá a objednávatel prevezme práce, ktoré zhotoviteľ vykonal v priebehu realizácie diela, najneskôr do 30 dní po odstúpení od zmluvy. Zhotoviteľ je povinný **predložiť overiteľné vyúčtovanie vykonaných služieb, prác a dodávok vrátane dokladov** (atesty, certifikáty, skúšky, atď.)

Aj ostatné ustanovenia zmluvy k vadám a nedorobkom, odovzdaniu prác, napr. aj čl. 4 bod 8: **Za dokončené dielo sa považuje dielo po jeho kompletnom vyhotovení podľa dohodnutého rozsahu a po odstránení všetkých vád a nedorobkov.**

**Otázka:** 7. Žiadame verejného obstarávateľa doplniť čl. 16 ods. 5 Zmluvy o dielo tak, že sa musí jednať o závady a nedorobky, za ktoré v zmysle zmluvy o dielo zodpovedá zhotoviteľ.

**Odpoveď:** Verejný obstarávateľ upravil predmetný odsek nasledovne: Ak počas kolaudačného konania budú zistené zainteresovanými osobami závady a nedorobky, ktoré spôsobil zhotoviteľ svojim pochybením a bránia užívaniu, resp. bezpečnej prevádzke, pričom neboli uvedené v preberacom protokole podľa čl. 12 ods. 1 písm. d), zhotoviteľ ich okamžite bezplatne odstráni. Zmluva bola zverejnená ako verzia 3.

**Otázka:** 8. Žiadame verejného obstarávateľa vypustiť ods. 8 v čl. 3 Zmluvy o dielo. Zmenu stavby pred dokončením v zmysle § 68 stavebného zákona č. 50/1976 Zb. zabezpečuje stavebník (v tomto prípade objednávatel). V prípade zabezpečenia potrebných dokumentov k prípadnému konaniu o zmene stavby môžeme uvažovať napr. o zmene projektovej dokumentácie, ktorú však zabezpečuje objednávatel, a teda toto ustanovenie je nelogické. Navyše by sa jednalo o inžiniering, čo nie je predmetom tohto verejného obstarávania, a týmto ustanovením by sa mohol rozširovať predmet daného verejného obstarávania v rozpore s princípmi verejného obstarávania v zmysle § 10 ods. 2 zák. č. 343/2015 Z. z.

**Odpoveď:** Verejný obstarávateľ mal na mysli situáciu, keď na strane zhotoviteľa vzniknú nejaké zmeny - Zmenami na strane zhotoviteľa sa rozumejú všetky zmeny, ktoré sú potrebné pre to, aby boli splnené všetky požiadavky vyplývajúce z tejto zmluvy, ktoré neboli napr. vopred odsúhlasené zo strany objednávatela alebo stavebného dozoru a je potrebné ich vyriešiť v konaní o zmene stavby – v takom prípade je zhotoviteľ povinný zabezpečiť k tomu príslušné doklady. Verejný obstarávateľ však nepredpokladá, že by k takej situácii došlo reálne v praxi, ak si zhotoviteľ plní povinnosti podľa zmluvy riadne. Z uvedeného dôvodu bolo predmetné ustanovenie vypustené.

**Otázka:** 9. Je možné splniť povinnosť zhotoviteľa podľa čl. 8., bod 37. zmluvy, predložením poistného certifikátu/poistných certifikátov na poistenie zodpovednosti za škodu a na stavebné poistenie namiesto predloženia poistnej zmluvy a dokladu o zaplatení? Zároveň poistný certifikát/poistné certifikáty bude/budú tvoriť prílohu č. 5 zmluvy.

**Odpoveď:** Verejný obstarávateľ upravil predmetný odsek nasledovne a trvá naďalej aj na predložení dokladu o zaplatení poistného: .... Poistná zmluva, príp. poistný certifikát vrátane dokladu o zaplatení poistného v origináli, resp. overená fotokópia zmluvy/certifikátu, bude tvoriť Prílohu č. 5 tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný predložiť poistnú zmluvu, príp. poistný certifikát, vrátane dokladu o zaplatení poistného objednávatelovi do 7 kalendárnych dní od prevzatia staveniska. .... Zmluva bola zverejnená ako verzia 3.

**Poradové číslo:** 3

**Dátum podania:** 10.10.2023 11:14:31

**Zverejnené:** 11.10.2023 17:19:54



## Vysvetľovanie

**Názov zákazky:** Dostavba ZŠ Bohdanovce nad Trnavou

**Obstarávateľ:** Obec Bohdanovce nad Trnavou

**Otázka:**

Dobrý deň,

žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie nasledovného:

1. V zmysle časti B) Súťažných podmienok je uchádzač povinný preukázať svoje ekonomické a finančné postavenie okrem iného aj splnením jednotlivých hodnôt Likvidity za aritmetický priemer za posledné tri ukončené hospodárske roky. Bude verejný obstarávateľ akceptovať úpravu výpočtu ukazovateľa Likvidita 1. stupňa z dôvodu, že uchádzač pri správe a efektívnom riadení cash flow využíva bankový produkt cashpooling v rámci celej skupiny podnikov, ktorého systémové nastavenie na dennej báze ovplyvňuje stavy na bežných účtoch uchádzača zaradených tohto systému a zostatky na týchto účtoch sú vykazované nie ako finančné účty, ale ako krátkodobé pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám? Predmetné vysvetlenie s odkazom na príslušné riadky účtovných výkazov budú uvedené v Čestnom vyhlásení uchádzača.

S pozdravom

**Odpoveď:**

Hospodársky subjekt, ktorý si chce do Likvidity č. 1 započítať cashpooling, musí preukázať, že účtuje medzinárodnými štandardmi IFRS a musí vo svojej ponuke predložiť za účelom preukázania hodnoty likvidity všetky relevantné účtovné doklady na výpočet príslušnej likvidity, aby si ich verejný obstarávateľ mohol hodnoverne overiť.

**Poradové číslo:** 2

**Dátum podania:** 05.10.2023 09:47:36

**Zverejnené:** 05.10.2023 18:36:09

**Otázka:**

Dobrý deň,

Otázka č. 1:

v súťažných podkladoch v bode 16.2. je uvedené, že uchádzač v ponuke predkladá návrh Zmluvy o dielo s priloženou Prílohou č. 1 zmluvy Ocenený výkaz výmer. Prílohu č. 2 zmluvy uchádzač v ponuke nepredkladá, predloží ju až úspešný uchádzač.

Pýtame sa na ostatné Prílohy zmluvy č. 3 – Zoznam iných osôb, č. 4 – Harmonogram prác, č. 5 – Poistenie zodpovednosti, č. 6 – Projektová dokumentácia, či ich predkladá uchádzač do ponuky?

Ďakujeme

**Odpoveď:**

Aj pri ostatných prílohách zmluvy je záujemca povinný ich preukázať v súlade s príslušnými *ustanoveniami Zmluvy o dielo, napr.*

**najneskôr pri podpise tejto zmluvy, do určitého času od prevzatia staveniska a pod.**

**Pre výslovné ozrejmienie verejný obstarávateľ doplnil takéto skutočnosti aj pre prílohu č. 3 zmluvy, v čl. 8 bod. 35 zmluvy a ozrejmil aj v súťažných podkladoch v bode 16. - uvedené dokumenty budú zverejnené v profile zákazky ako verzia 2.**

**Prosíme preto, aby ste pri predložení ponuky použili vždy aktuálnu verziu zmluvy**

**Poradové číslo:** 1

**Dátum podania:** 04.10.2023 14:00:46

**Zverejnené:** 05.10.2023 18:36:09

**Otázka:**

Dobrý deň,

rozumieme správne, že verejný obstarávateľ bude akceptovať bankovú záruku na zabezpečenie viazanosti ponúk v elektronickej forme so zaručenými elektronickými podpismi zo strany banky?

Ďakujeme

**Odpoveď:**

Áno, rozumieme tomu správne. Zaručené elektronické podpisy potvrdzujú originalitu vyhotoveného dokumentu.