








LEGENDA ZNAČIEK PBS

| | |
|---|---|
| <u>o=3,5m</u> | Požiarne nebezpečný priestor |
| d1 | Strana požiarneho úseku |
| — . — . — . | Ohraničenie a delenie na požiarne úseky |
| — < — | Úniková cesta - smer úniku |
| < — — | Únikový východ na voľne priestranstvo |
|  | Zavodené hadicové zariadenie DN 25 - Naviják s tvarovostálou hadicou dĺžky 30 m |
|  | Núdzové osvetlenie ATN 003:2017 |
|  | Núdzové osvetlenie Zariadenie so smerom úniku |
|  | Požadovaná požiarne odolnosť stropnej konštrukcie a konštrukcie strechy |
| <u>45,90</u> | Požadovaná požiarne odolnosť stavebnej konštrukcie |
| P 1.01-III | Označenie požiarneho úseku, stupeň protipožiarnej bezpečnosti |
|  | Práškový prenosný hasiaci prístroj ABC s náplňou 6 kg |
|  | Snehový prenosný hasiaci prístroj CO2 s náplňou 5 kg |
| R | Nosnosť a stabilita |
| E | Celistvosť |
| I | Tepelná izolácia |
| W | Izolácia riadená radiáciou |
| A2 | Reakcia na oheň |
| s1 | Tvorba dymu |
| d0 | Tvorba horiacich kvapiek a častíc |
|  | Central stop ovládací prvok na bezpečné vypnutie elektrickej energie z jedného miesta |