

## Vysvetľovanie

**Názov zákazky:** Zvýšenie energetickej účinnosti Materská škola v Nižnom Klátove

**Obstarávateľ:** Obec Nižný Klátov

**Poradové číslo:** 4

**Dátum podania:** 26.10.2023 08:27:35

**Zverejnené:** 03.11.2023 13:12:01

Dobrý deň,

chcem požiadať VO o podrobnejšie doplnenie (schémy, špecifikácia, typ, označenie... ) položiek časti F Fotovoltika - doplnenie NN rozvodov a to :

1/Rozvádzač prepäťových ochrán

2/Prepäťová ochrana B+C 2 pól

3/Vývodový istič

Ďakujem

ODPOVEĎ:

Verejný obstarávateľ žiada naceniť dodávku a montáž 97ks fotovoltických panelov a´415Wp Half Cut, striedač 40kW - trojfázový, káblovanie dvojito izolované AC/DC, s vývodom do rozvádzača prepäťových ochrán, s výzbrojou v zmysle pol. 6, 7, 8, 9, 10 Výkaz výmer.

s pozdravom

garant procesu VO

**Poradové číslo:** 3

**Dátum podania:** 04.10.2023 14:54:41

**Zverejnené:** 06.10.2023 14:03:14

Dobrý deň,

chcem sa spýtať VO ako máme správne chápať danú situáciu vyplývajúcu z pol.43, Projektové práce - príprava verejnej práce náklady na dokumentáciu pre stavebné povolenie ?

1/ v dodanej PD vlastne neexistuje nový navrhovaný stav. Zhotoviteľ má zahrnúť náklady na spracovanie PD pre stavebné konanie do rozpočtu ?

2/ ak na 1.otázku je odpoveď áno, potom ako má uchádzač spracovať objektívnu cenu podľa dodanej nedostatočnej PD?

3/ ak sa predsa len spracuje cena podľa predloženej PD, kde má úspešný uchádzač istotu, že po následnom vypracovaní PD pre stavebné konanie nebude zamietnutá žiadosť o financovanie projektu?

4/ ako sa budú refundovať náklady na PD pre stavebné konanie ak bude projekt zamietnutý?

Z uvedených nejasností žiadame danú položku vypustiť z rozpočtu.

Ďakujem

ODPOVEĎ

Dobrý deň

projektová dokumentácia pozostáva z technickej správy, dokumentácie jestv. stavu vykr.č.1-7 a dokumentácie nového stavu! vykr.č. 8-18. PD je vypracovaná v dostatočnom rozsahu čč. VV pre vypracovanie dodávateľských ponúk. Pre vypracovanie korektných ponúk má záujemca o realizáciu možnosť osobnej prehliadky objektu. Dopĺňujúcu PD ako aj fotodokumentáciu pre potreby realizácie stavby zadal verejný obstarávateľ do IS EVO do časti dokumenty zákazky, zároveň zadal aj dokument Príloha 3.2 Výkaz výmer po uprave - kde položku 43 odstránil.

s pozdravom

garant procesu VO

**Poradové číslo:** 2

**Dátum podania:** 02.10.2023 08:44:40

**Zverejnené:** 06.10.2023 14:03:14

Dobrý deň,

pre relevantné nacenenie výkazu výmer je potrebná kompletná projektová dokumentácia. Členenie dokumentácie by malo byť predpokladám podľa predloženého výkazu výmer, a to: **Zateplenie objektu Výmena výplňových konštrukcií Zateplenie podstrešného priestoru, výmena krytiny Ostatné stavebné práce Fotovoltické zariadenie Fotovoltika - doplnenie NN rozvodov Vykurovanie** vrátane výkresov búracích prác!!! Vo výkaze sú totiž položky, ktoré nie je možné bez PD naceniť, napr.: Demontáž striešok nad vstupmi do budovy, Demontáž prestrešenia schodiska, Demontáž a montáž nového bleskozvodu, D+M Predsadené plastové zasklenie -vstup D+M oceľová konštrukcia - vstup D+M Výmena a doplnenie zábradlia, na pavlačí a schodisku, materiál - oceľ, náter, vid'. PD Predložená PD je iba zakreslenie jestvujúceho stavu a z tohto dôvodu si dovoľujeme požiadať verejného obstarávateľa o doplnenie kompletnej projektovej dokumentácie. Ďakujem S pozdravom ODPOVEĎ Dobrý deň pre relevantné nacenenie bola doplnená PD v IS EVO časť dokumentácia zákazky, ako doplnenie prikladáme fotodokumentáciu + výkres búracích prác . Pre doplnenie demontáž a montáž bleskozvodu ide o strešný rozvod cca 60m´ s dvoma snímačmi a vertikálne zvody 4 x 8m. Ostatné otázky sú dostatočne špecifikované v tech. správe PD. S pozdravom garant procesu VO

## Vysvetľovanie

**Názov zákazky:** Zvýšenie energetickej účinnosti Materská škola v Nižnom Klátove

**Obstarávateľ:** Obec Nižný Klátov

**Poradové číslo:** 1

**Dátum podania:** 29.09.2023 11:58:30

**Zverejnené:** 06.10.2023 14:03:14

prosíme o vykres ocelovej konštrukcie a zabradli, ktoré su vo vykaze uvedene len jednou položkou, bez hmotnosti a vykres k nim neexistuje. ake profily, co sa tyka pavlace - ake zaklady, ake profily, aka podlaha, aka strecha atd...

Dobrý deň

verejný obstarávateľ doplnil Vami požadované výkr. do IS EVO časti zákazky dokumenty zákazky,

Príloha č. 3.1 Projektová dokumentácia stavby-DOPLNANÁ -výkr.č. 8,9,10,11,12,13,14