



CYKY-j-j 4x25
z RIS-R2.4.1

RE-131

LEGENDA SVIETIDIEL:
A-SVIET.STROPNÉ ŽIARIVK.4x18W
B-SVIET.LED.STROPNÉ LINEÁRNE 36W/120cm,IP20
C-SVIET. NÚDZOVÉ NÁSTENNÉ 3W. ZÁLOŽNÝ ZDROJ min 60 min.
D-SVIET.NÚDZOVÉ STROPNÉ 3W,ZÁLOŽNÝ ZDROJ min 60 min.
E-SVIET.STROPNÉ 2xE27,IP20
F-SVIET.NÁSTENNÉ 1x60W/E27,IP20,
G-SVIET.NÁSTENNÉ 1x60W,IP54
H-SVIET.NÁSTENNÉ 1x60W/E27-.IP44 SO SENZOROM
I-SVIET.STROPNÉ 1x60W/E27,IP20 SO SENZOROM
J-SVIET.NÁSTENNÉ V VYPÍNAČOM
K-LED REFLEKTOR, IP 44
L-SVIETIDLO STROPNÉ BODOVÉ GU10,IP20
M-SVIETIDLO STROPNÉ BODOVÉ GU10,IP44
N-SVIETIDLO PRE VONKAJŠIE OSVETLENIE (VO)
O-SVIETIDLO LED LIŠTOVÝ SYSTÉM 40W/1410mm,6400lm
P-SVIETIDLO LED LINEÁRNE 1x120cm,IP20/30W
R-SVIET.STROPNÉ 2xE27,IP44
S-SVIETIDLO SCHODISKOVÉ (SO SENZOROM)
T-LED PANEL 200x200/15W,IP20
U-LED PANEL 600x600/40W,IP20+ RÁMIK
V-VENTILÁTOR MICRO 100 T/28W/230V S DOBEHOM
W-SVIET.LED.STROPNÉ LINEÁRNE 36W/120cm,IP44
☉ -POHYBOVÝ SENZOR STROPNÝ

LEGENDA KÁBLOV(viď výkresy rozváždačov):
Zásuvkové okruhy:CYJY- 3x2,5
Svetel.okruhy: CYKY-j 2x1,5;J- 3x1, 5,x1,5;
Okruhy 400V:CYKY-j 5x2,5; 5x4:
Núdzové osvetlenie: NHXH-J 3x1,5;
Datové okruhy: FTP Cat 6e,SYKFY 2x2x0,5

PRÚDOVÁ A NAPAŤOVÁ SÚSTAVA: 3/PEN 400/230V AC,50Hz,TN-C-S
OCHRANA PRED ÚRAZOM EL.PRÚDOM V NORMÁLNEJ PREVÁDZKE:
-OCHRANA IZOLOVANÍM ŽIVÝCH ČASTÍ,DOPLNKOVÁ PRÚDOVÝM
CHRÁNIČOM
-OCHRANA ZÁBRANAMI A KRYTMI
OCHRANA PRED ÚRAZOM EL.PRÚDOM PRI PORUCHE:
-OCHRANA SAMOČINNÝM ODPOJENÍM V SIETI TN,HLAVNÉ POSPÁJANIE

LEGENDA MIESTNOSTÍ	
Č.M.	ÚČEL MIESTNOSTI
1.01	ZÁVETRIE
1.02	ZÁDVERIE
1.03	TECHNICKÁ MIESTNOSŤ
1.04	WC UČITEĽOV (IMOBIL)
1.05	UMÝVÁREŇ + WC (20-23 DETÍ)
1.06	HERŇA / SPÁĽŇA (20-23 DETÍ)
1.07	SKLAD LEHÁTKO
1.08	SKLAD HRAČIEK
1.09	SKLAD HRAČIEK
1.10	SKLAD LEHÁTKO
1.11	HERŇA / SPÁĽŇA (20-23 DETÍ)
1.12	ŠATŇA (60-69 DETÍ)
1.13	UMÝVÁREŇ + WC (40-46 DETÍ)
1.14	HERŇA / SPÁĽŇA (20-23 DETÍ)
1.15	SKLAD LEHÁTKO
1.16	SKLAD HRAČIEK
1.17	JEDÁLEŇ
1.18	VÝDAJ STRAVY + UMÝVÁREŇ RIAD
1.19	ŠATŇA (VÝDAJ STRAVY)
1.20	SKLAD ODPADKOV A OBALOV
1.21	CHODBA (VÝDAJ STRAVY)
1.22	WC (VÝDAJ STRAVY)
1.23	EKONOMAT (VÝDAJ STRAVY)
1.24	KANCELÁRIA - RIADITEĽKA
1.25	KANCELÁRIA UČITEĽKY + IZOLAČKA
1.26	EKONOMAT
1.27	CHODBA
1.28	TERASA

Zod. projektant :	Ing.Ján Titko		Ing.Ján Titko Kreslíl :	RIOS,s.r.o
Projektant :	Ing.Ján Titko			
Investor :	FENIX Plus, s. r. o. Hroncova 9, 040 01 Košice			Kollárova 455/2, 07801 Sežovce titkojan@slovanet.sk, č.1.0905258176
Stavba :	Obytný súbor Svätý Martin - 2. ETAPA Spišské Podhradie			
Objekt :	SO 04 / MATERSKÁ ŠKOLA DOM JUNIOR			Stupeň : PR. ST. POV. A R.
Časť :	SO 4.4-ELEKTROINŠTALÁCIA	Archívne číslo:	70/2023	Formát : 1 x A2
Obsah :	ELEKTROINŠTALÁCIA SVETELNÁ 1.NP			Mierka : 1 : 60 Číslo výkresu : 501

