


POZN.1.:
RACK-nástenný rozvádzač typ RACK 19 22U/800x1000
-Dvojzásuvku č.7 prepojiť vodičom CY 2,5žz so svorkovnicou SŠK
HUS SA OSADÍ DO SPODNEJ ČASTI ROZVÁDZAČA RP.
-FTP káble ukončiť v PATCH paneloch s rezervou v SŠK min.2m
Doplňkovým pospojovaním sa spájajú hlavne:
- kovové rozvodov vody a kovové časti odpadov
-kovové časti v umývacích priestoroch,vrátane kov. časti vodovod.batérií
-kovové časti plynových systémov
-prístupné kovové stavebné prvky budovy-oceľové strešné väzňiky
-kovové časti vzduchotechnických systémov
-kovové časti systémov ústredného vykurovania
-kovové časti strojov (žeriavová dráha)

LEGENDA SVIETIDIEL:
A-SVIET.STROPNÉ ŽIARIVK.4x18W
B-SVIET.LED.STROPNÉ LINEÁRNE 36W/120cm,IP20
C-SVIET. NÚDZOVÉ NÁSTENNÉ 3W. ZÁLOŽNÝ ZDROJ min 60 min.
D-SVIET.NÚDZOVÉ STROPNÉ 3W,ZÁLOŽNÝ ZDROJ min 60 min.
E-SVIET.STROPNÉ 2xE27,IP20
F-SVIET.NÁSTENNÉ 1x60W/E27,IP20,
G-SVIET.NÁSTENNÉ 1x60W,IP54
H-SVIET.NÁSTENNÉ 1x60W/E27-IP44 SO SENZOM
I-SVIET.STROPNÉ 1x60W/E27,IP20 SO SENZOROM
J-SVIET.NÁSTENNÉ V VYPÍNAČOM
K-LED REFLEKTOR ,IP 44
L-SVIETIDLO STROPNÉ BODOVÉ GU10,IP20
M-SVIETIDLO STROPNÉ BODOVÉ GU10,IP44
N-SVIETIDLO PRE VONKAJŠIE OSVETLENIE (VO)
O-SVIETIDLO LED LIŠTOVÝ SYSTÉM 40W/1410mm,6400lm
P-SVIETIDLO LED LINEÁRNE 1x120cm,IP20/30W
R-SVIET.STROPNÉ 2xE27,IP44
S-SVIETIDLO SCHODISKOVÉ (SO SENZOROM)
T-LED PANEL 200x200/15W,IP20
U-LED PANEL 600x600/40W,IP20+ RÁMIK
V-VENTILÁTOR MICRO 100 T/28W/230V S DOBEHOM
W-SVIET.LED.STROPNÉ LINEÁRNE 36W/120cm,IP44
☉ -POHYBOVÝ SENZOR STROPNÝ

LEGENDA KÁBLOV(viď výkresy rozvážačov):
Zásuvkové okruhy:CYJY- 3x2,5
Svetel.okruhy: CYKY-j 2x1,5;J- 3x1, 5,x1,5;
Okruhy 400V:CYKY-j 5x2,5; 5x4:
Núdzové osvetlenie: NHXH-J 3x1,5:
Datové okruhy: FTP Cat 6e,SYKFY 2x2x0,5

PRÚDOVÁ A NAPAŤOVÁ SÚSTAVA: 3/PEN 400/230V AC,50Hz,TN-C-S
OCHRANA PRED ÚRAZOM EL.PRÚDOM V NORMÁLNEJ PREVÁDZKE:
-OCHRANA IZOLOVANÍM ŽIVÝCH ČASTÍ,DOPLŇKOVÁ PRÚDOVÝM
CHRÁNIČOM
-OCHRANA ZÁBRANAMI A KRYTMI
OCHRANA PRED ÚRAZOM EL.PRÚDOM PRI PORUČE:
-OCHRANA SAMOČINNÝM ODPOJENÍM V SIETI TN,HLAVNÉ POSPÁJANIE



Zod. projektant :	Ing.Ján Titko		RIOS,s.r.o Kollárova 455/2, 07801 Sežovce titkojan@slovanet.sk, č.1.0905258176
Projektant :	Ing.Ján Titko	Kreslil : Ing.Ján Titko	
Investor :	FENIX Plus, s. r. o. Hroncova 9, 040 01 Košice		
Stavba :	Obytný súbor Svätý Martin - 2. ETAPA Spišské Podhradie		
Objekt :	SO 04 / MATERSKÁ ŠKOLA DOM JUNIOR		Stupeň : PR. ST. POV. A R.
Časť :	SO 4.4-ELEKTROINŠTALÁCIA	Archívne číslo: 70/2023	Formát : 1 x A2
Obsah :	ELEKTROINŠTALÁCIA SLABOPRÚD 1.NP		Číslo výkresu : 503