LEGENDA:

- Stožiar oceľový rúrový 5m
- Stožiar betónový
- Stožiar dvojitý betónový
- Stožiar betónový so svietidlom
- Stožiar dvojitý betónový so svietidlom
- A Svietidlo výbojkové 70W
- B Svietidlo žiarivkové 2x36W
- C Svietidlo výbojkové 150W
- D Svietidlo LED cca 30W
- E Svietidlo halogénové 150W
- F Vianočné osvetlenie cca 30W

Typ svietidla
2148 Poradové číslo stožiara

M1 Stožiar miestny

Existujúci rozvádzač RVO

ROZVODNÉ SIETE A OCHRANNÉ OPATRENIA:

3PEN ~ 50Hz 230V/400V, TN–C
1PEN ~ 50Hz 230V, TN–C

ochranné opatrenie v zmysle STN 33 2000–4–41 (10/2007):

A) požiadavky na základnú ochranu (ochranu pred priamym dotykom)
podľa čl. 411.2 a prílohy A a B (STN 33 2000–4–41):
čl. A.1 Základná izolácia živých častí
čl. A.2 Zábranami alebo krytmi
čl. B.2 Prekážkami
čl. B.3 Umiestnením mimo dosah

B) požiadavky na ochranu pri poruche (ochranu pred nepriamym dotykom)
podľa čl. 411.3 (STN 33 2000–4–41):
čl. 411.3.1 Ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie
čl. 411.3.2 Samočinné odpojenie pri poruche
čl. 411.3.3 Doplnková ochrana

C) Systém TN podľa čl. 411.4 (STN 33 2000–4–41)

ZODP. PROJEKTANT	Ing. Matej Veverka	PROVEM	
VYPRACOVAL	Ing. Zuzana Mazúchová		
STAVEBNÍK	Obec Rastislavice, 941 08 Rastislavice		
MIESTO STAVBY	Obec Rastislavice	DÁTUM	jún 2015
STAVBA: Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Rastislavice		STUPEŇ PD	ŠTÚDIA
		PROFESIA	ELEKTRO
		ČÍSLO ZÁKAZKY	20150519NZ
		MIERKA 1 : 3000	FORMÁT 10xA4
		ČÍSLO	ČÍSLO
VÝKRES	Skutkový stav VO časť Rastislavice	VÝKRESU 3.01	PARE