

NAPĚTOVÁ SÚSTAVA: 3+PE+N, ~50Hz,400/230V, SIEŤ: TN-S

OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM V ZMYSLE STN 33 2000-4-41:

OCHRANNÉ OPATRENIE: SAMOČINNÉ ODPOJENIE NAPÁJANIA (čl.411)

ZÁKLADNÁ OCHRANA, OCHRANA PRED PRIAMYM DOTYKOM:

- ZÁKLADNOU ISOLÁCIU ŽIVÝCH ČASTÍ (PRÍLOHA "A", čl. A.1)
- ZÁBRANAMI ALEBO KRYTMI (PRÍLOHA "A", čl. A.2)

OCHRANA PRI PORUCHE, OCHRANA PRED NEPRIAMYM DOTYKOM:

- SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA (čl. 411.3.2)
- OCHRANNÝM UZEMNENÍM A OCHRANNÝM POSPÁJANÍM (čl. 411.3.1)

DOPLNKOVÁ OCHRANA:

- PRÚDOVÝMI CHRÁNIČMI (čl. 415.1)
- DOPLNKOVÝM OCHRANNÝM POSPÁJANÍM (čl. 415.2)


VONKAJŠIE VPLYVY: PODĽA STN 33 2000-5-51

LEGENDA :

EL1,2 - SVIETIDLO FLOOD LIGHT, 400W, IP65

RO - ELEKTRICKÝ ROZVÁDZAČ RO, IP44/20

● - PRIPOJOVACIA SVORKA SP 1 + SPÁJACIA SVORKA SS

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	PETER JANEK HLAVNÁ 170 PODTUREŇ PROJEKTOVANIE ELEKT. ZARIADENÍ A EPS 044/5222863 0905/552499 peterjanek@centrum.sk	
P. JANEK	P. JANEK	P. JANEK		
				
MIESTO: RASTISLAVICE , okres Nové Zámky, p.č. KN-C 505/1, k.ú. Rastislavice				
INVESTOR: Obec Rastislavice, č. 27, 941 08 Rastislavice				
STAVBA :			FORMÁT : 2 x A4	
Multifunkčné ihrisko			DÁTUM : 09/2015	
			STUPEŇ: DSP	
OBJEKT-SÚBOR: SO 02 Osvetlenie ihriska			ZÁKAZKA Č. : 84/09/2015	
PROFESIA : ELEKTROINŠTALÁCIA			MERÍTKO :	Č. VÝKRESU:
OBSAH VÝKRESU : SITUÁCIA			1:100	E2.01