

Prijaté nápravy

Verejný obstarávateľ: Mesto Štúrovo, Námestie slobody 1, 94301 Štúrovo

Zákazka: Modernizácia verejného LED osvetlenia - Štúrovo

Zverejnená: Výzva vo vestníku VO č. 105/2014 zo dňa 2.6.2014, značka: 9672-WYP

Náprava č. 1

Žiadosť o nápravu:

Žiadosť o opravu Súťažných podkladov, a to na strane 12 Projektovej dokumentácie:

- a. Namiesto „zdroj svetla COB LED“, opravu na „zdroj svetla LED“.
Náprava verejného obstarávateľa: **„zdroj svetla LED s technológiou COB“**
- b. Vypustiť požiadavku na merný svetelný výkon COB (zdroja).
Náprava verejného obstarávateľa: **vypúšťa sa požiadavka na merný svetelný výkon COB**

Náprava č. 2

Žiadosť o nápravu:

Žiadosť o opravu Súťažných podkladov, a to na str. 13 Projektovej dokumentácie vymazať zo Špeciálnych požiadaviek - Povrch svietidla - hladký, bez rebrovania

Náprava verejného obstarávateľa: vymazáva sa zo Špeciálnych požiadaviek - Povrch svietidla - hladký, bez rebrovania.

Verejný obstarávateľ upravuje znenie Súťažných podkladov na strane 13 Špeciálne požiadavky - Povrch svietidla nasledovne: **„samočistiaci - eliminácia usádzania sa prachu a iných nečistôt z ovzdušia - znižovanie nákladov na údržbu“**

Odôvodnenie:

Prijímame odôvodnenie uchádzača, že táto požiadavka je neopodstatnená, nakoľko rebrovaný povrch svietidla taktiež má samočistiacu funkciu.