



PRIESTOROKA UPRAVA VEDENIA TECHNICKÉHO VÝBAVENIA PODLA STIN 73.6605				
KABEL, NN 1W	KABEL NN 1W	KABEL VN 10KV	KABEL VN 35KV	KABEL SLP
SUBJEH KRIKOVANIE	SUBJEH KRIKOVANIE	SUBJEH KRIKOVANIE	SUBJEH KRIKOVANIE	SUBJEH KRIKOVANIE
5 CM	5 CM	15 CM	20 CM	30 CM
***	***	***	***	10 CM
V CHAINICKE	PYNDWOOD DO 0,005MPa	PYNDWOOD DO 0,3MPa	VODWOOD	KANALIZACIA
KABEL, NN 1W	SUBJEH KRIKOVANIE	SUBJEH KRIKOVANIE	SUBJEH KRIKOVANIE	SUBJEH KRIKOVANIE
VOLUME	40 CM	60 CM	100 CM	40 CM
***	***	***	***	20 CM
CHAINICKE	***	***	***	***

U P O Z O R N E N I E :

PRI PLESTOROVOM USTROJADANÍ PODZEMNÝCH VEDENÍ JE POŽIADANÉ PODKLADZ. MIN. VZDIALANOSTI V HORIZONTALNOM A V O VERTIKÁLNOM SMERE PODLA, STŇ 13 6005. PRED ZADANÍM ZNAMENÝCH PRAC JE NÚTNE PREVIESŤ VÝTVYČENIE VŠETKÝCH INŽINIERSKÝCH VEDENÍ, ZELENIE PRÁCE VYKONAŤ PODLA, STŇ 13 6005.

UPOZORNENIE:

NAPÁTOVÁ SÚSTAVA 3I+PE+N 230/400V TN-S
 OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRUDOM PODLA STN 33 2000-44-1:2007
 SAMOČINNÉ OPĽOŽENIE NAPÁJANIA CL. 411
 ZÁKLADNÁ OCHRANA CL. 411.2
 -ZÁKLADNÁ IZOLÁCIA ŽIVÝCH ČASTÍ A.1
 -ZABRÁNAMI ALEBO KRYTMI A.2
 OCHRANA PRI PORUČKE CL. 411.3
 -OCHRANNÝM UZEMNENÍM CL. 411.3.1
 -OCHRANNÝM POSPÁJANÍM CL. 411.3.1.2
 -SAMOČINNÁ ODPORNIČKA PRI PORUČKE CL. 411.3.2
 -DOPLNKOVOU OCHRANOU PRÍDVOJÝM ČERANÍCOM CL. 411.3.3
 DVOJITA ALEBO ZOSILNENÁ IZOLÁCIA
 ZÁKLADNÁ OCHRANA A OCHRANA PRI PORUČKE 412.2
 -ZÁKLADNÁ IZOLÁCIA ŽIVÝCH ČASTÍ
 -DVOJITOU IZOLÁCIU
 INSTALOVANY PRÍKON OSVETLENIA $P_i = 0,514W$
 PODLA § 4 ODS. 1 VÝHL. 508-2009 JE TECHNICKÉ ZARIADENIE ELEKTRICKE RIEŠENIE
 V PROJEKTE ZARADENÉ DO "SKUPINY B" S VYSSVOU MIEROU OHROZENIA, PRÍCOM
 VÝHRADNE TECHNICKÉ ZARIADENIA
 VÝHRADNE TECHNICKÉ ZARIADENIA

$\pm 0,000 = \dots, \dots$ B.p.v = existujúca podlaha prízemnia

		5002
		51053
DATUM	POPIS OBSAHU REVIZIE	REVIZIA

INVESTORI	Obec Brestovec Brestovec 273, Myjava 907 01
PROJEKTANT	Vladimír Majtán Kamená 1056/10, 907 01 Myjava
GENERALNÝ PROJEKTANT	Ing. Peter Podmajerský Turá Lúka 177, Myjava 907 03

Vybudovanie športovej infraštruktúry a oddychovej zóny v obci Brestovec

OBJEKT	SO 04 - VÝSTAVBA POSEDENIA S GRILOM V ODDYCHOVEJ ZÓNE	
SÚBOR	SO 04.5 - SILNOPRÚDOVÉ ROZVODY	
MIERKA	1:50	PROJEKTANT: Vladimír Majtán Kamená 1056/10, 907 01 Myjava majtan@elfime.sk +421905 745 934
DÁTUM:	06/2015	
VYPRACOVAL:	Vladimír Majtán	
KONTROLOVAL:	Vladimír Majtán	
VED. PROJEKTUJÚC:	Podmajstský	
STUPEN:	ohlasenie, SP	

Vonkajšie rozvody m

ZÁK.ČÍSLO	ČÍSLO VÝKRESU	REVÍZIA
...	01	00