
L1,L2,L3 , 400/230V, 50Hz, TN–C–S ,63A Ik" 10KA
PW1
ET
10–63A
HDO
QF1
63A
10KA
charak.C
FU1.1
PHN000Gg
OEZ
4A
SALTEK
FLP B+C maxi/3
KM1
63A
v AC3
/na induk.záťaž/
SA1
R
0
A
FU5
PHN000Gg
OEZ
6A
SÚMRAKOVÝ SPÍNAČ
PT1
termostat
chladenia
STEGO
typ STS 011
ST1
FU6
PHN000Gg
OEZ
16A
NV1
E1
XC1
230V,AC
ventilátor
s filtrom STEGO
typ FF018
+ výstupný filter
typ EF118
CY25
CY25
CY25
CY25
FU1
PHN1Gg
40A
OEZ
FU2
PHN1Gg
40A
OEZ
FU3
PHN1Gg
40A
OEZ
FU4
PHN1Gg
XC1,2
XC3,4
XC5,6
XC7,8
PEN
PEN
PEN
N
N
PE
PE
NAYY–J 4x35
NAYY–J 4x35
PRÍVOD
SPP2C
80A
SALTEK
FLP B+C maxi/3– TN–C
NFA2X 2Bx50
NFA2X 2Bx50
NFA2X 2Bx50
NFA2X 2Bx50
VEREJNÉ OSVETLENIE VZDUCH
NÁZOV VÝKRESU
ROZVÁDZAČ RVO 249/388/
Dojč – rekonšrtukcia VO
ZAKÁZKA ČÍSLO
02/02/09
VÝKRES č.
Vo4
LIST
1
POČET LISTOV
2