

Všetkým známým záujemcom súťaže

561/2014
Naša značka

Ing. Výletová/0903029620
Vybavuje

Senica, 14.05.2014
Miesto, dátum

Vec:

Rekonštrukcia atletickej dráhy - ZŠ Komenského 959 Senica – vysvetlenie súťažných podkladov

Verejnému obstarávateľovi bola doručená dňa 14.05.2014 žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov na predmet zákazky : „ *Rekonštrukcia atletickej dráhy - ZŠ Komenského 959 Senica* “ od záujemcu, ktorej výzva bola zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania č. 83/2014 zo dňa 29.04.2014 pod značkou 6971-WYP.

Ako potenciálnych záujemcov predmetnej súťaže Vás oboznamujeme s podanou žiadosťou ako aj následným vysvetlením:

1.Otázka : Na základe preštudovanej technickej správy a rezov ihriska (časť A3 súťažných podkladov) sa nezhodujú položky výkazu výmer s reálnou štruktúrou.

Vo výkaze výmer chýba položka – Vodeodolná priepustná podložka v hrúbke 30 mm. Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie spôsobu nacenenia, prípadne o doplnenie nového výkazu výmer .

Odpoveď: Do položky č. 14 / 58931-1114/ zadania , ktorá obsahuje kryt vonkajších plôch pre atletiku Tartan SPRINTOP 10 + 3 mm + čiary v množstve 1 07 ,00 m2 je potrebné naceniť aj vodeodolnú priepustnú podložku o hrúbke 30 mm. Celková ponuková cena musí obsahovať aj túto položku.

Vysvetlenie súťažných podkladov bolo vypracované na základe stanoviska verejného obstarávateľa a spracovateľa projektovej dokumentácie.

V zmysle súťažných podkladov bodu 2.2 sa vysvetlenie oznámi všetkým záujemcom, ktorí si prevzali súťažné podklady a súčasne bude vysvetlenie zverejnené na profile verejného obstarávateľa , na stránke : www.uvo.gov.sk pre potenciálnych záujemcov .

S pozdravom

za verejného obstarávateľa
Ing. Mária Výletová