

Obec Sobotište, č. 11, 906 05 Sobotište

Všetkým známým zájemcom súťaže

09-2015
Naša značka

Ing. Výletová
Vybavuje

Senica, 29.09.2015
Miesto, dátum

Vec:

Rekonštrukcia strechy ZŠ Sobotište – vysvetlenie súťažných podkladov

Verejnému obstarávateľovi, ako aj osobe zodpovednej za verejné obstarávanie, boli doručené žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov súťaže na predmet zákazky : Rekonštrukcia strechy ZŠ Sobotište , ktorej výzva bola zverejnená vo VVO č.184/2015 zo dňa 17.09.2015 pod značkou 18975-WYP od záujemcov.

Ako potenciálnych záujemcov predmetnej súťaže Vás oboznamujeme s podanými žiadosťami, ako aj následným vysvetlením:

1.Otázka : Žiadame o vysvetlenie a doplnenie SP , nakoľko v SP aj vo výkresovej dokumentácii sa uvádza: obklad rímsovej časti strechy z Cetris dosák, oprava vonkajších omietok vrátane náteru, izolácia strechy minerálnou vlnou hr. 200 mm, náter vonkajších drevených konštrukcií Luxolom. Uvedené činnosti nie sú zahrnuté vo výkaze výmer a je potrebné ich doplniť.

Odpoveď: Na základe stanoviska spracovateľa projektovej dokumentácie a zadanie platí riešenie podľa výkresu č. 4 a zadania. V technickej správe je popis chybný. Uchádzači ocenia len položky, ktoré sú súčasťou zadania.

2.Otázka : Položka č. 1 v rozpočte uvádza betón stužujúcich pásom tr. C20/25 a technická správa uvádza betón tr. B30,čo predstavuje tr. C25/30. Prosím udajte hodnotu požadovanej triedy betónu.

Odpoveď: betón stužujúcich pásov je tr. C20/25

3. Otázka : U položiek č.6 a č.7 týkajúcich sa lešenia chýba položka pre prenájom lešenia. Prosím udajte akým spôsobom má byť prenájom lešenia v ponuke zahrnutý.

Odpoveď: pôdorysná plocha pod lešením x cena za 1 m2

4. Otázka: Obklad rímsoy a povrchová úprava zo spodnej časti je uvedený len v technickej správe, ale v rozpočte sa takéto práce ani položky nenachádzajú. Akým spôsobom bude ukončené podbitie strechy a jeho povrchová úprava pri rímse uvedená v ponuke?

Odpoveď : cetris doska sa môže priamo stierkovať a natiahnuť vrchná omietka, tieto práce sú v omietkach.

5.Otázka: Prosím vyšpecifikujte nám jednotlivé časti položky č.20 „ Komín nerezový KAMINODUR EAD DN300, 1,5m“

Odpoveď : rozrezanie, 2x objímka pre DN 300, komín. teleso 1,5 m 1x, vid' mont. Návod.

6. Otázka: Rezivo krovu by malo byť opatrené protihnilobným náterom. Prosím udajte či a akým spôsobom má byť táto práca uvedená v cenovej ponuke.

Odpoveď: väzníky prídu upravené od výrobcu.

7. Otázka : Položka č. 48 – Hrebenáč oblý- prosím vyšpecifikujte o akú dĺžku hrebenáča sa jedná.

Odpoveď: 2 m

8. Otázka : Udajte prosím presné parametre pre krytinu KJGUni 1. V prípade ak je možné použiť alternatívnu plechovú krytinu, prosím vyšpecifikujte základné požadované charakteristiky takejto krytiny(hr. plechu, povrchová úprava, farba a pod.)

Odpoveď : hr. 0,5 mm, RAL 8028

9. Otázka : V PD výkres č.4 – Rez A-A sa nachádza zateplenie stužujúceho obvodového venca z nešpecifikovanej izolačnej dosky hr. 50mm. Toto zateplenie sa v predkladanom rozpočte nevyskytuje.

Odpoveď : oceniť podľa rozpočtu

10.Otázka : Prosím vysvetlite akým spôsobom bude zabezpečené spojenie nového stužujúceho venca a pôvodnej konštrukcie budovy v mieste ich styku. Tieto práce sa v predpokladanom rozpočte nevyskytujú.

Odpoveď: väzník je prepojený s vencami uholníkmi, v našom prípade postačuje priame naliatie venca na nosnú konštrukciu pôvodnej stavby .

11.Otázka : Rozpočet neobsahuje položky kotvenia a spojovania tesárskych konštrukcií. Prosím udajte akým spôsobom budú tieto práce a dodávky v cenovej ponuke zohľadnené.

Odpoveď: väzníky spojované Bulldog spojkami z výroby .

12.Otázka : Rozpočet neobsahuje položku pre klampiarsky prvok- úžlabie. Prosím udajte akým spôsobom budú tieto práce a dodávky v cenovej ponuke zohľadnené.

Odpoveď: položka 34 .

Vysvetlenie súťažných podkladov bolo vypracované na základe stanoviska spracovateľa projektovej dokumentácie .

V zmysle súťažných podkladov bodu 10.1 sa vysvetlenie oznámi všetkým záujemcom, ktorí si prevzali súťažné podklady a súčasne bude vysvetlenie zverejnené na profile verejného obstarávateľa na webovej stránke : www.uvo.gov.sk

S pozdravom

za verejného obstarávateľa
Ing. Mária Výletová