



Rozvodná sieť: 3+PEN, 230/400 V, 50 Hz, AC, TN-C

Zásadné riešenie ochrán pred zásahom elektrickým prúdom
Ochranné opatrenia v zmysle STN 33 2000-4-41 /2007, STN 33 2000-4-41 /01/2009

A/ Požiadavky na základnú ochranu /ochranu pred priamym dotykom
/ v zmysle STN čl. 411.2 /STN 33 2000-4-41 /2007, STN 33 2000-4-41 /01/2009
čl. 411.2 - A.1 Základná izolácia živých častí
čl. 411.2 - A.2 Zábrany alebo kryty
čl. 411.2 - B.2 Prekážkami
čl. 411.2 - B.3 Umiestnením mimo dosahu

B/ Požiadavky na ochranu pri poruche /ochranu pred nepriamym dotykom
/v zmysle čl. 411.3 /STN 33 2000-4-41/
čl. 411.3.1 Ochranné územnenie a ochranné pospájanie
čl. 411.3.2 Samočinné odpojenie pri poruche

C/ Systém TN v zmysle čl. 411.4 /STN 33 2000-4-41 /2007, STN 33 2000-4-41 /01/2009

POZNÁMKY :

- 1/ Pred započatím zemných prác investor zabezpečí vytýčenie všetkých inžinierskych sietí, ktoré sa nachádzajú v navrhovanej trase kabelového rozvodu.
- 2/ Investor zabezpečí vyjadrenia k projektu organizácií, ktoré v mieste kabelového rozvodu majú podzemné inžinierske siete, alebo sa prechádza kabelovou trasou po ich pozemkoch.
- 3/ Pokládku kabelového vedenia urobiť podľa platných predpisov a noriem STN, pri križovaní a súbehu s inými inžinierskymi sieťami dodržať minimálne vzdialenosti podľa STN 73 6005.
- 4/ Po ukončení montáže dodávateľská organizácia urobí odbornú prehliadku v zmysle Vyhl. č. 508/2009 Z.z. pracovníkom oprávneným na túto činnosť, ktorý o tom vystaví písomný záznam a spolu s projektom skutočného vyhotovenia odovzdá investorovi.

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ELEKTROPROJEKT	
ING. STANISLAV ZDICHAVSKÝ	ING. STANISLAV ZDICHAVSKÝ	ING. STANISLAV ZDICHAVSKÝ	ING. STANISLAV ZDICHAVSKÝ	
INVESTOR	OBEC NOROVCE		AUTORIZOVANÝ STAVEBNÝ INŽINIER 23801/15 A/23	
			POD KVALIFIKACIOU 1373.055.01 TOPOGRÁF	
MESTO STAVBY	k.u.NOROVCE č.parc.7/4, 7/1		e-mail - elektroprojekt@gmail.com telefon 0903 949023	
Časť	ELEKTROINŠTALÁCIA		DÁTUM	08/2015
REKONŠTRUKCIA DOMU SMŮTKU S PRÍSTREŠKOM V NOROVCIACH			FORMAT	10 X A4
			STUPEŇ	STAVEBNÉ POVOLENIE
			MERKA	1:200
PREKLÁDKA ELEKTRICKEJ PRIPOJKY			ČÍSLO VÝKRESU	E5