



Rozvodná sieť: 3+NPE, 230/400 V, 50 Hz, AC, TN-C
3+NPE, 230/400 V, 50 Hz, AC, TN-S
1+NPE, 230 V, 50 Hz, AC, TN-S

Zásadné riešenie ochrán pred zásahom elektrickým prúdom
Ochranné opatrenia v zmysle STN 33 2000-4-41 /2007, STN 33 2000-4-41 /01 /2009

A/ Požiadavky na základnú ochranu /ochranu pred priamym dotykom
/ v zmysle STN čl. 411.2 /STN 33 2000-4-41 /2007, STN 33 2000-4-41 /01/2009
čl. 411.2 - A.1 Základná izolácia živých častí
čl. 411.2 - A.2 Zábrany alebo kryty
čl. 411.2 - B.2 Prekážkami
čl. 411.2 - B.3 Umiestnením mimo dosahu
čl. 415.1 - Doplnková ochrana prúdovým chráničom /RCD/

B/ Požiadavky na ochranu pri poruche /ochranu pred nepriamym dotykom
/v zmysle čl. 411.3 /STN 33 2000-4-41/
čl. 411.3.1 Ochranné územnenie a ochranné pospájanie
čl. 411.3.2 Samočinné odpojenie pri poruche
čl. 411.3.3 Doplnková ochrana prúdovým chráničom /RCD/
čl. 415.2 - Doplnková ochrana: doplnkové ochranné pospájanie

C/ Systém TN v zmysle čl. 411.4 /STN 33 2000-4-41 /2007, STN 33 2000-4-41 /01/2009

LEGENDA MIESTNOSTÍ

ČÍSLO MIESTN.	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA m2	INTENZITA OSVETLENIA
1,01	OBRADNÁ MIESTNOSŤ	39,26	300 LX
1,02	SKLAD	10,33	100 LX

LEGENDA

EL1	LED 4x80	SVIETIDLO STROPNÉ LED 4x80 LED, 50W, IP20
EL2	LED 1x80	SVIETIDLO STROPNÉ LED 1x80 LED, 15W, IP20
EL3	LED 10W	SVIETIDLO NÁSTENNÉ LED 10W, IP44
EL4	LED 8W	SVIETIDLO ŽIARIVKOVÉ NUDZOVÉ FLC 8W, S AKUMULÁTOROM TYP LUCIA1089LUC-2SE IP22
QM	QM1	VYPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ TYP POD OMIETKU.PODLA VKUSU INVESTORA IP20
QM	QM2	VYPÍNAČ SERIOVO STRIEDAVÝ TYP POD OMIETKU PODLA VKUSU INVESTORA IP20
QM	QM3	VYPÍNAČ SERIOVÝ TYP POD OMIETKU PODLA VKUSU INVESTORA IP20
QM	QM4	VYPÍNAČ STRIEDAVÝ TYP POD OMIETKU PODLA VKUSU INVESTORA IP20
XS	XS1	ZÁSUVKA DVOJITÁ 16A,250V, NPE,TYP ODLA VKUSU INVESTORA IP20
RS1	RS	ROZVÁDZAČ DOM SMŮTKU
P.č.	P.č.	INDIKÁTOR POHYBU, UHOL 120stup. 5s-10min 1-1000LX, 750W, IP20

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT ING. STANISLAV ZDICHAVSKÝ	VYPRACOVAL ING. STANISLAV ZDICHAVSKÝ	KONTROLOVAL ING. STANISLAV ZDICHAVSKÝ	ELEKTROPROJEKT ING. STANISLAV ZDICHAVSKÝ AUTORIZOVANÝ STAVEBNÝ INŽINIER 2280745, A+3 PODKALVÁROU 1371,666 M TOPOLČANY e-mail - elektroproj@tmail.com telefón 0905 94000	
INVESTOR OBEC NOROVCE	Miesto stavby k.u.NOROVCE č.parc.7/4, 7/1		DÁTUM 08/2015	
ČASŤ ELEKTROINŠTALÁCIA	REKONŠTRUKCIA DOMU SMŮTKU S PRÍSTREŠKOM V NOROVCIACH		FORMÁT 8 X A4	
		STUPEŇ STAVEBNÉ POVOLENIE	MERKA 1:50	
ELEKTROINŠTALÁCIA		ČÍSLO VÝKRESU E1		