

Protokol - textová časť

Protokol č.

73/2014

Objekt

REKONŠTRUKCIA A VYBAVENIE ZŠ RUDOLFA JAŠÍKA - SO-01 BLOK A

Partizánske, parc.č. 1977,1978,1979

Použité podklady:

- Projektová dokumentácia
- Obhliadka objektu
- STN 33 2000-5-51:2010

Prílohy:

-

Popis:

POPIS TECHNOLOGICKÉHO PROCESU A ZARIADENIA

Samostatne stojací objekt z pevného murovacieho materiálu s plochou strechou. Všetky prúdové obvody sú istené v rozvodnici RH a podružných rozvodniciach objektu. Napájacie vedenie do rozvodnice RH bude zo skrine RIS umiestnenej v obvodovom múre. Elektroinštalácia bude vedená pod omietkou. V rozvádzačoch bude inštalovaný zvodník prepätia triedy B+C. Všetky zásuvkové obvody do a svetelný obvod v kúpeľni budú napojené cez prúdový chránič 30mA.

Rozhodnutie:

Charakter posudzovaných priestorov a prostredí v nich jednoznačne vyplýva z STN 33 2000-5-51:2010 uvedených jednotlivými článkami citovanej normy. Pri určení prostredia boli vzaté do úvahy prevádzkové pomery a predpokladaný stupeň vzájomného pôsobenia technologických a elektrických zariadení v posudzovanom priestore, vytvoreným ovzduším, látkami, predmetmi a zariadeniami prítomnými v posudzovaných priestoroch.

Dátum: 14.9.2014

Ján Ivanka st.
Predseda komisie