

Stavba: Zníženie ener.náročnosti priestorov OÚ v Krivosúd-Bodovke Investor : Obec Krivosúd Bodovka
 Objekt : SO 01-Prestavba priestorov OÚ,01.1 Kotelňa a vykurovanie OÚ Projekt : Ing. Bartoň
 Časť : 1.7 Umelé osvetlenie vnútorné silnoprúdové rozvody Dodávateľ :
 JKSO : Kalkulant :

Diel : **DODÁVKA**

Časť : SPECIFIKÁCIA ROZVÁDZAČA RK

Číslo	Kód ceny	Kód položky	Popis položky	Množstvo (výmera)	MJ	Jednotková cena	Montáž (€)	Dodávky (€)
1	MAT	0	Plastová rozvodnica na povrchu 600x650x150, krytie IP30/IP20	1,0	kus			
2	MAT	0	Trojpolový istič typ PL7 - 20B3 /do 25A	1,0	kus			
3	MAT	0	Prepät'ová ochrana BV25/275	4,0	kus			
4	MAT	0	Jednopolový istič typ L7-16B1/do 16A,	14,0	kus			
5	MAT	0	Nulový mostík 32A	2,0	kus			
6	MAT	0	Popisný štítok	24,0	kus			
7	MAT	0	Pomocné relé typ PT570730, 230V, 50Hz	4,0	kus			
8	MAT	0	Svorka zapojená typ CBD-2	45,0	kus			
9	MAT	0	Svorka zapojená typ CBD-4	5,0	kus			
10	MAT	0	Prepojovacie káble	10,0	m			
11	MAT	0	DIN lišta	2,0	kus			
12	MAT	0	Vypínacia cievka 230V, 50Hz ASA 230-Z7	2,0	kus			
13	MAT	0	Pomocné kontakty Z7-HK1/1	1,0	kus			
14	MAT	0	Ovládač pomocných obvodov typ XB5,	2,0	kus			
14	MAT	0	Signálka XB5, zelená, biela	2,0	kus			
15	MAT	0	Svorka poistková 230V/2A	2,0	kus			
17	MAT	0	Vývodka do PG 36	12,0	kus			
18	MAT	0	Poistka OPV 10/2 10A	2,0	kus			
19	MAT	0	Bezpečnostné trafo 230/24V, 250VA	1,0	kus			
20	MAT	0	Poistka VLC143P/C14-20A	3,0	kus			
21	MAT	0	Merač el. energie trojfázový KWZ-3PH/25A	1,0	kus			

SPOLU

Časť : TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Číslo	Kód ceny	Kód položky	Popis položky	Množstvo (výmera)	MJ	Jednotková cena	Montáž (Sk)	Dodávky (Sk)
-	1	MAT	0	Regulátor ATMOS ACD 01, vč.snímačov	1,0	kus	súčasť dodávky ÚK	
-	2	MAT	0	Kontaktný regulátor vlnovcový typ 61214, rozsah 40-400kPa	1,0	kus		
-	3	MAT	0	Solárny regulátor SC20	1,0	kus	súčasť dodávky ÚK	