

NAPĚŤOVÁ SÚSTAVA : 3/PEN, ~ 50Hz, 400/230V, SIEŤ: TN-C-S  
3+PE+N, ~ 50Hz, 400/230V, SIEŤ: TN-S  
1+PE+N, ~ 50Hz, 230V, SIEŤ: TN-S

OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM V ZMYSLE STN 33 2000-4-41:

OCHRANNÉ OPATRENIE: SAMOČINNÉ ODPOJENIE NAPÁJANIA ( čl.411 )

ZÁKLADNÁ OCHRANA, OCHRANA PRED PRIAMYM DOTYKOM:

- ZÁKLADNOU ISOLÁCIOU ŽIVÝCH ČASTÍ ( PRÍLOHA "A", čl. A.1 )
- ZÁBRANAMI ALEBO KRYTMI ( PRÍLOHA "A", čl. A.2 )

OCHRANA PRI PORUCHE, OCHRANA PRED NEPRIAMYM DOTYKOM:

- SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA ( čl. 411.3.2 )
- OCHRANNÝM UZEMNENÍM A OCHRANNÝM POSPÁJANÍM ( čl. 411.3.1 )

DOPLNKOVÁ OCHRANA:

- PRÚDOVÝMI CHRÁNIČMI ( čl. 415.1 )
- DOPLNKOVÝM OCHRANNÝM POSPÁJANÍM ( čl. 415.2 )

VONKAJŠIE VPLYVY: PODĽA STN 33 2000-5-51

ROZVÁDZAČ:




Nástenná rozvodnicová skriňa  
NA OMIETKU, ROZMERY 650x510x247, TYP DN43-2403  
KRYTIE: IP43/20  
PRÍVOD ZDOLA, VÝVODY ZDOLA

POZNÁMKY:

INŠTALOVANÝ PRÍKON Pi=3,0kW  
SÚČASNOSŤ S= 0,8  
SÚČASNÝ PRÍKON Ps=2,4kW

- SKRATOVÁ ODOLNOSŤ /VYPÍNACIA SCHOPNOSŤ/ ISTIČOV TYPU LPN - 10,0kA
- ROZMERY (VEĽKOSŤ) SKRINE JE MOŽNÉ ZMENIŤ PODĽA VNÚTORNEJ VÝPLNE
- PRÍVOD ZDOLA, VÝVODY ZDOLA

*[Handwritten signature]*

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	<i>PETER JANEK</i> HLAVNÁ 170 PODTUREŇ PROJEKTOVANIE ELEKT. ZARIADENÍ A EPS 044/5222863 0905/552499 peterjanek@centrum.sk	
P. JANEK	P. JANEK	P. JANEK		
				
MIESTO : Pastuchov				
INVESTOR: obec Pastuchov, okres Hlohovec				
STAVBA :			FORMÁT : 2 x A4	
Stavebné úpravy kotolní ZŠ s MŠ Pastuchov			DÁTUM : 05/2015	
			STUPEŇ: DRS	
OBJEKT-SÚBOR: SO 01 Stavebné úpravy kotolne budovy ZŠ			ZÁKAZKA Č. : 45/05/2015	
ČASŤ: SO 01.4 Elektroinštalácia			MERÍTKO :	
OBSAH VÝKRESU : SCHÉMA ROZVÁDZAČA RK			Č. VÝKRESU: E1.04	